

Aanbesteding: Beheer en onderhoud OVL Zeist
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zeist
Referentie: BOR-2001

Toelichting:

Ref.nr. 25
Onderwerp: Bestekspost 712020

Vraag:

In bestekspost staat een onduidelijkheid.

Als tekst wordt een lichtmast gevraagd type Enkele uithouder en paar regels verder staat aangeven “Met afneembare uithouder met 2 armen”.

De code van de mast is ook een voor een mast met een enkele uithouder.

Antwoord:

De code van de mast is correct, de deficode is fout, het betreft een mast met enkele uithouder.

Percelen: P1 Enige perceel
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud