Nota van inlichtingen
Vervanging kade Achterhakkers
Versie 0.1

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad	Bijlage J CAR verzekering, blz. 1, item 02, Er wordt omschreven dat de CAR verzekering minimaal dekking geeft tegen: schade aan belendingen, incl. inventaris, bestrating en gevolgschade. Een dergelijk dekking (gevolgschade) onder de CAR verzekering is niet mogelijk. Als er sprake is van bestaande eigendommen OG is er alleen dekking voor materiele schade en als er sprake is van schade aan derden is dat op basis van aansprakelijkheid en niet obv uitgebreide voorwaarden CAR. Eventuele gevolgschade is dan wel meeverzekerd obv wettelijke bepalingen. Graag aanpassen	Bij item 2 wordt ook sectie II (aansprakelijkheidsdekking) van de CAR verzekering bedoeld. Het aansprakelijkheidsrisico van dit werk (waaronder ook schade aan belendingen, incl. inventaris, bestrating en gevolgschade) is meestal verzekerd op de AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) van de aannemer/opdrachtnemer en maakt dan ook geen deel uit van de CAR verzekering van de aannemer.
2	Aanbestedingsleidraad	Bijlage D inschrijfstaat, blz. 1, post 66, Er wordt gevraagd naar een opgave van Indurio. Het is niet duidelijk welke resultaatsverplichting hier tegenover staat. De Bijlage Geothermie geeft hier ook geen uitsluitsel over. Gaarne duidelijkheid geven over de gevraagde scope	Deze post vervalt in de inschrijfstaat
3	Aanbestedingsleidraad	Bijlage D, blz. 1, posten 61, 62 en 63, Bij deze posten is een omschrijving gegeven, echter geen hoeveelheid resultaatsverplichting en eenheid. Het is onduidelijk of en zo ja hoe deze afgesprijs moeten worden	Hier gaat het om behoud van de bestaande bomen en K&L en het 2 x verplaatsen van de bushalte tijdens uitvoering
4	Aanbestedingsleidraad	Blz. 26, Sub-gunningscriterium 2, Item 2: Hier wordt aangegeven dat duurzaamheidsmaatregelen als stelpost kunnen worden opgenomen in het prijzenblad. Dit betekent dat de kosten van de maatregelen meetellen in de totaalsom. Daarnaast suggereert de stelpost dat opdrachtgever later in het proces de keuze maakt welke maatregelen zij wel en welke zij niet wil toepassen. Dit subgunningscriterium stimuleert inschrijvers om maatregelen ter verduurzaming aan te bieden, echter door de kosten van de maatregelen als stelpost op te nemen gaat de inschrijfprijs omhoog. Hiermee scoort de inschrijver op subgunningcriterium 2, maar wordt benadeeld op criterium prijs. Tevens weet de inschrijver niet of de maatregelen uiteindelijk toegepast worden aangezien het om een stelpost gaat. Wij stellen voor om de stelposten buiten de totaaltelling op te nemen zodat er een zuivere score op duurzaamheid ontstaat, bijvoorbeeld als onderdeel van object 13.	Niet akkoord. Kosten voor maatregelen worden buiten de raming gelaten maar moet wel worden benoemd, zodat duidelijk is wat wel en niet binnen het taakstellend budget kan worden gedaan.
5	Aanbestedingsleidraad	Blz. 26, Sub-gunningscriterium 2, Item 2: De lijst COPA210368-3-AC-L501 r1 ontbreekt in de bijlage. Gaarne verstrekken	Het aspect komt te vervallen: 2.Extra duurzaamheidsmaatregelen die uit de lijst COPA210368-3-AC-L501 r1 tender toegevoegd kunnen worden aan het project binnen de planning. Deze maatregelen kunnen als stelpost worden opgenomen in het prijzenblad.
6	Aanbestedingsleidraad	Blz. 26, Sub-gunningscriterium 1, Bij item 3 is omschreven "Inbreng praktische uitvoeringskennis inclusief planning en kosten". Het is niet duidelijk welke planning en kosten u verwacht. Bedoelt u dat aangegeven moet worden welke medewerkers/specialisten ingezet worden tijdens de bouwteafase, hoe vaak en tegen welk tarief? Of heeft u iets anders voor ogen? Graag verduidelijken wat u van de inschrijver verwacht.	Het gaat hier om de kennis en kunde van de inschrijver op het gebied van uitvoeringsplanning en kosten. Uit de beschrijving moet blijken wie en hoe de kennis door de inschrijver wordt aangeboden.
7	Aanbestedingsleidraad	Blz. 11, par. 2.5, Kunt u aangeven tot welke datum de bouwteamperiode loopt, evenals de start en eind datum van de uitvoeringsperiode ?	Bouwteamperiode zal zijn tot circa september 2024. Daarna volgt de uitvoeringsperiode tot eind 2025
8	Aanbestedingsleidraad	Blz. 8, par. 1.3, In de leidraad is een percentage van 7% omschreven met betrekking tot SROI, bijlage C "SROI beleid" gaat uit van 5%. Dit laatste lijkt ons het meest redelijk. Gaarne helderheid geven welke percentage rekening gehouden dient te worden.	2,10% van de aanneemsom tijdens de realisatiefase.
9	Aanbestedingsleidraad	Blz. 7, par. 1.3. In de tekst staat "Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend op het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt getekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor Opdrachtgever." Het is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Bedoelt u wellicht "Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend vanaf het moment dat de bouwteamovereenkomst wordt getekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor Opdrachtgever"	Klopt, dit moet zijn "vanaf het moment …."
10	Bijlage D Inschrijfstaat, Engineering	Onder deelobject 12 zijn een drietal posten opgenomen, indien de Inschrijver de werkzaamheden uit artikel 4 dient af te prijzen zijn deze 3 posten ontoereikend. Kunt u het aantal posten uitbreiden en / of het gevraagde nader toelichten?	De functies van deelobject 12 vervallen en hier wordt een prijs gevraagd voor de verwachte engineeringskosten voor de activiteiten van bijlage F. De bij deelobject 12 vervallen functies zullen opgenomen worden in de tarieven lijst van deelobject 13, Overige functies worden in bouwteamfase vastgesteld.
11	Leidraad	In de Leidraad onder 1.3 wordt verwezen naar artikel 6 van de Bouwteamovereenkomst. U bedoelt hier naar alle waarschijnlijkheid artikel 4, is dit correct?	Dat is correct.
12	Bijlage D Inschrijfstaat, Aquathermie kade deel	Onder deelobject 10 post 66 staat Opgave Indurio; is het correct dat elke Inschrijver hier hetzelfde bedrag van € 217.000,00 dient aan te houden?	Deze post vervalt in de inschrijfstaat
13	Leidraad	Wie zitten er in de beoordelingscommissie? Vanuit welke expertises is het beoordelingsteam samengesteld?	Projectleider gemeente Dordrecht, Projectleider Ingenieursbureau Drechtsteden, Ontwerpleider IBD, met advies van een omgevingsmanager of constructeur voor specifieke criteria.
14	Plan van aanpak	Kunt u ter ondersteuning van de plannen toestaan om 2A3 bijlagen toe te voegen aan de inschrijving?	Doel is om kernachtig te omschrijven wat de oplossing van inschrijver is. Er is besloten dat naast 1 A3 ook 1A1 toegevoegd mag worden ter ondersteuning van het ingediende plan.

15	DOCUMENTEN EN TEKENINGEN in PvE	De lijst met documenten en tekeningen bevat een aantal documenten en tekeningen die niet in de map als los document of tekening lijken opgenomen. Zijn deze bronnen verwerkt in rapportages die u bij de contractstukken heeft verzorgd? Is ten aanzien van deze lijst alles compleet?	Alle beschikbare relevante documenten zijn toegevoegd.
16	Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 van toepassing	Inschrijver vraagt u vriendelijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 uit het contract te laten vervallen om tegenstrijdigheden te voorkomen. Immers, de UAV 2012 / RAW zijn al van toepassing.	Akkoord.
17	Bijlage I - Aannemingsovereenkomst UAV concept v1.0	Inschrijver vraagt zich af of de bankgarantie al vanaf de start van het bouwteam of pas vanaf de uitvoering moet worden verstrekt?	Pas vanaf uitvoering.
18	Bijlage I - Aannemingsovereenkomst UAV concept v1.0	Met het niet van toepassing verklaren van Lid 4 van paragraaf 43a van de UAV 2012 beperkt u de rechtsgang van de aannemer. Mag inschrijver u verzoeken de passage in Bijlage I - Aannemingsovereenkomst UAV concept v1.0 te laten vervallen?	Niet akkoord, Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze bouwteamovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht bij de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam en niet via de raad van Arbitrage.
19	Leidraad	Onder sub-gunningscriterium 2 wordt onder het 2e punt gesteld dat deze maatregelen als stelpost kunnen worden opgenomen in het prijzenblad. Kunt u dit nader toelichten?	Zie antwoord vraag 4.
20	Nota en inschrijving	In de leidraad geeft u aan tijdens de tweede ronde alleen vragen over de eerste nota ronden te willen beantwoorden. Inschrijver concludeert in de praktijk dat het voor onze externe partners niet voldoende tijd is alles te doorgronden voor nota ronde 1 op 6 februari. Inschrijver vraagt u om een extra nota ronde in te stellen ten goede van de inschrijving en de inschrijftermijn met 2 weken te verlengen.	Opdrachtgever staat een tweede ronde met nieuwe vragen toe. Daarna wordt een derde ronde toegevoegd die uitsluitend ter verduidelijking zijn van de 1e en 2e vragen uit de NvI. Hiermee wordt ook de inschrijftermijn met twee weken verlengd. 21-2-2024 Sluiting 2e vragenronde 27-2-2024 Verzending 2e nota van inlichtingen: 1-3-2024 Sluiting 3e vragenronde (verduidelijkingsvragen) 8-3-2024 Verzending 3e nota van inlichtingen: 27-3-2024 12.00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen
21	Omgevingsvergunning	Bedoelt u met sub-gunningscriteria 4 met name het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de omgang met de welstandscommissie? Mocht u het anders bedoelen, zou u dit dan verder voor de inschrijvers kunnen toelichten?	Het gaat hier om de manier waarop de kennis en kunde door de inschrijver wordt ingebracht in het bouwteam tbv de technische uitwerking en advisering met communicatie naar stakeholders in de breedste zin van het woord en dus ook vergunningverleners.
22	SROI	Mogen wij u vragen, gezien de grote hoeveelheid leverantie en specialistisch werk in dit bestek om de SROI eis van 7% naar 3% van de loonsom gerekend over de uitvoeringsfase bij te stellen?	2,10% van de aanneemsom tijdens de realisatiefase.
23	Aanbestedingsleidraad	Blz. 23, par. 4.5. Hier wordt aangegeven dat het Plan van Aanpak bestaar uit max. 2 A4 per sub-gunningscriterium, met uitzondering van voorblad, inhoudsopgave en Bijlagen. Hoeveel ruimte is er voor bijlagen?	1x A3 en 1x A1.
24	Aanbestedingsleidraad	Blz. 26, Sub-gunningscriterium 2. Item 3: De vraag is voor ons niet geheel duidelijk. Doelt u hierop de inzet van duurzame materialen?	Duurzaamheid in brede zin van het woord: Doel van OG is om CO2/Nox uitstoot tijdens de de realisatie te reduceren, om waar mogelijk circulaire materialen toe te passen, en de inzet voor beheer en onderhoud in de toekomst te beperken.
25	Aanbestedingsleidraad par 2.5	Wij verzoeken u de datum voor inschrijving met 2 weken te verlengen. Hiermee geeft u ons meer tijd de stukken met onze partners te doorgronden en kunnen wij tot een betere aanbieding komen.	Zie antwoord vraag 20
26	Bijlage D Inschrijfstaat en Bijlage F	In de Inschrijfstaat Deelobject 12 staan 3 functies genoemd. Dit is ontoereikend om alle werkzaamheden volgens Bijlage F uit te voeren. Kunt u de functies uitbreiden of tariefgroepen vaststellen.	Zie antwoord vraag 10
27	Bijlage F en Bijlage H	De omschrijving van de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden in Bijlage F komt niet overeen met de opsomming in artikel 4 van Bijlage H. Behoren het opstellen van het bestek en het uitvoeringsontwerp wel of niet tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.	Bijlage F is in deze leidend. Uitwerking van het bestek en UO is wel onderdeel van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer.
28	Subgunningscriterium 2 - Stelpost	In subgunningscriterium 2 staat: "Deze maatregelen kunnen als stelpost worden opgenomen in het prijzenblad". In bijlage D - Inschrijfstaat vinden wij geen mogelijkheid om stelposten op te nemen. Wij verzoeken u de inschrijfstaat aan te passen zodat de mogelijkheid wordt geboden om stelposten toe te voegen.	Zie antwoord vraag 4.
29	Subgunningscriterium 2 - Stelpost	In subgunningscriterium 2 staat: "Deze maatregelen kunnen als stelpost worden opgenomen in het prijzenblad". In bijlage D - Inschrijfstaat vinden wij geen mogelijkheid om stelposten op te nemen. Hoe worden deze stelposten meegenomen in de beoordeling van de prijs?	Zie antwoord vraag 4.
30	Ontbrekend document	In de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.6 subgunningscriterium 2 wordt er verwezen naar de duurzaamheidsmaatregelen uit de lijst COPA210368-3-AC-L501 r1 tender. Deze lijst kunnen wij niet terugvinden, wij verzoeken u deze lijst nog te verstrekken.	Het aspect komt te vervallen: 2.Extra duurzaamheidsmaatregelen die uit de lijst COPA210368-3-AC-L501 r1 tender toegevoegd kunnen worden aan het project binnen de planning. Deze maatregelen kunnen als stelpost worden opgenomen in het prijzenblad.
31	Bijlage D - inschrijfstaat	Hoe wordt er in de prijsbeoordeling omgegaan met de eenheidsprijzen van de posten A-K van deelobject 13	De prijs wordt vergeleken op basis van de SOM prijs. De ingediende tarieven dienen daar waar van toepassing , gebaseerd te zijn op de eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen van deelobject 13 worden op basis van 40 uur meegewogen in de aanneemsom.
32	Subgunningscriterium 3	In subgunningscriterium 3 geeft u aan: “De inschrijver dient dit criterium op een proactieve wijze uit te werken zodat invulling wordt gegeven aan de doelstellingen”. Welke doelstellingen bedoelt u hiermee?	De doelstelling van het project: Het vervangen van de kademuur binnen het taakstellend budget op een manier die zo min mogelijk hinder opleverd voor de omgeving en zo duurzaam mogelijk.
33	Aantal bijlagen bij plan van aanpak	Is het aantal bijlagen dat toegevoegd mag worden aan het in te dienen plan van aanpak gelimiteerd? Wij verzoeken u het aantal bijlagen minimaal vast te stellen op 1x A3 en 2x A1.	1x A3 en 1x A1.

34	Aanbestedingsleidraad par. 4.6	Bij Sub-gunningscriterium 2 zegt u dat de maatregelen volgens punt 2 kunnen worden opgenomen als stelpost. 1) In de staat zijn geen stelposten opgenomen 2) Naar zijn aard is een stelpost bedoeld voor verrekening van te maken kosten welke nog niet kunnen worden vastgesteld en ter keuze zijn, dit geeft een oneigenlijke afweging bij Inschrijver om de hoogte van het bedrag in te vullen. Wij verzoeken u de stelposten buiten de beoordeling van het prijscriterium te laten en derhalve niet in de Inschrijfstaat op te nemen.	Zie antwoord vraag 4.
35	Leidraad pag. 29, kortingen	In de praktijk kan het voorkomen ON toezeggingen vanuit haar plan van aanpak door externe onvoorziene omstandigheden niet kan uitvoeren zoals voorzien. Wij nemen aan dat er dan geen boete opgelegd zal worden, omdat ON niets valt te verwijten in een dergelijk geval. Kan OG dit bevestigen?	OG zal in redelijkheid en billekheid per geval bekijken of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.
36	Aannemings ovk overweging VI	“Gelet op de Vraagspecificatie en de Bouwteamovereenkomst ligt de ontwerpverantwoordelijkheid voor het uitvoeringsontwerp en daarmee het Werk bij Opdrachtnemer.” Er is in dit project geen sprake van een Vraagspecificatie. Daarnaast is het bouwteam gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze overweging lijkt niet te passen in deze overeenkomst en hoort meer thuis in een UAV-GC overeenkomst. Gaarne schrappen.	Correct en akkoord.
37	Aannemings ovk art 1 – rangorde	Bijlagen van de Leidraad kunnen in theorie ook tegenstrijdig zijn. Hoe is de rangorde van de bijlagen van de Leidraad onderling geregeld?	Volgorde waarbij bovenste prevaleert boven de daarop volgende bijlage van de leidraad: I. Concept Aannemingsovereenkomst H. Concept Bouwteam-overeenkomst (volgt z.s.m.) F. Omschrijving Technische werkzaamheden door Aannemer L. Voorlopig ontwerp kade Achterhakkers en Spuihaven incl. uitgevoerde onderzoeken G. UAV 2012 D. Prijzenblad
38	Aannemings ovk. art 11 lid 3	U stelt hier een aantal eisen aan de bankgarantie die zwaarder zijn dan gangbaar. Intern financieel beleid bij ons verzet zich tegen het afgeven van een dergelijke bankgarantie. Wij willen u verzoeken in ieder geval het ‘first demand’ karakter van de bankgarantie te laten vervallen. Kan OG zich hierin vinden?	Akkoord.
39	Leidraad 4.12, p. 31 / wachtkamer ovk.	Deze indexeringsregeling is ons niet helemaal duidelijk. Temeer omdat indexering in de AIV wordt uitgesloten, tenzij de overeenkomst indexering toestaat. Wanneer en op welke wijze komt ON het recht toe op indexering?	Indien de wachtkamerconstructie wordt ingeroepen, dan kan de wachtkamercontractant de prijzen indexeren conform de aangegeven indexeringsregeling en na 6 maanden na ingangsdatum van de (hoofd) overeenkomst. Na een periode van een jaar, kan de wachtkamerconstructie niet meer worden ingeroepen.
40	AIV toelichting art 14. p. 2	OG geeft aan dat de limitering van aansprakelijkheid nu bij het BW aansluit. Feitelijk is dit geen limitering van aansprakelijkheid, slechts een mogelijkheid tot matiging. Juist daarom is gangbaar in de bouwwereld dat de aansprakelijkheid van ON op een vast te duiden risico wordt gezet (meestal een percentage van de aanneemsom) zodat ON haar risico weloverwogen kan afkaderen. In onderhavig geval is dat nu niet mogelijk. Daarom willen wij u toch graag verzoeken de aansprakelijkheid te limiteren tot 10% van de aanneemsom zoals gangbaar is om bovenstaande onwenselijke situatie te voorkomen.	Dit is niet akkoord. Er is geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid wordt beperkt conform de aangegeven verzekerde sommen in paragraaf par. 3.4 van de inschrijvingsleidraad.
41	SROI	Gezien de aard van de werkzaamheden en de hoeveelheid leveranties graag de SROI-verplichting bijstellen naar 1 a 2 % van de loonsom.	2,10% van de aanneemsom tijdens de realisatiefase.
42	Notaronde 2	Verzoek om de tweede ronde algemene vragen toe te staan - zonder dat ze betrekking hebben op de eerste nota van inlichtingen. Gedurende het proces ontstaan altijd vragen die in eerste instantie nog niet bekend / inzichtelijk waren.	Toegestaan. Zie antwoord vraag 20
43	Algemeen	Wat zijn voor Aanbesteder de projectdoelstellingen?	Nieuwe kademuur met huidige uiterlijk die minimaal 100 jaar levensduur heeft. Project gerealiseerd met beperkte hinder voor omgeving en stakeholders. Project dat aanzienlijk duurzamer wordt uitgevoerd dan de huidige norm.
44	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Subgunningscriterium 5, aspect 2 en 3: beide aspecten lijken elkaar te overlappen. Kan aanbesteder aangeven wat het verschil is tussen aspect 2 en aspect 3?	Klopt, aspect 3 kan vervallen
45	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Kan Aanbesteder aangeven wat het verschil is tussen subgunningscriterium 1 aspect 2 en subgunningscriterium 4?	Subcriterium 1 gaat over de visie op procesmatige activiteiten hoe kennis en kunde wordt ingebracht. Subcriterium 4 gaat puur over de manier waarop de inschrijver de inbreng bij de technische detailering en uitwerking denkt uit te voeren.
46	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Subgunningscriterium 3: Bij aspect 1 wordt gevraad om de risico's. Het is inschrijver echter niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met aspect 3 "Inzicht in werkwijze, dat aannemer blijk geeft de opdracht te begrijpen en een duidelijk beeld heeft van de risico's en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst.", Het lijkt dat hier weer gevraagd wordt om risico's. Kan Aanbesteder dit toelichten?	Aspect 1 gaat in op de inschatting van de markt en waar daar de risico's dan wel kansen liggen op gebied van materiaal en uitvoering. Aspect 3 is bedoeld om meer te kijken naar omgeving, bouw werk irt uitvoering en organisatie.
47	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Subgunningscriterium 2: Heeft Aanbesteder een bepaald duurzaamheidsdoel voor ogen?	Duurzaamheid in brede zin van het woord: Doel van OG is om CO2/Nox uitstoot tijdens de de realisatie te reduceren, om waar mogelijk circulaire materialen toe te passen, en de inzet voor beheer en onderhoud in de toekomst te beperken.
48	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Bij subgunningscriterium 2, aspect 1 wordt gevraagd om "Relevante technische kennis en innovatiekracht (...)" te beschrijven. Bij aspect 3 en 4 wordt gevraagd om de "Inbreng technische kennis en innovatiekracht (...)" te beschrijven. Inschrijver is op zoek naar het verschil tussen aspect 1 en aspect 3 & 4. Kan Aanbestedende dienst dit toelichten?	Aspect 1 , 3 en 4 beschrijven 3 verschillende invalshoeken tw. Duurzaamheit, bouwtechniek en fasering en de derde is materieel. Deze 3 aspecten wil de opdrachtgever benoemd zien in de visie.

49	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Bij subgunningscriterium 2 wordt gevraagd om innovatiekracht, oa. ten aanzien van het ontwerp. Toch lijkt het Ontwerp al grotendeeld vast te staan. Hoe groot is de oplossingsruimte qua innovatie binnen het ontwerp?	Het Principe van het VO ligt vast (verticale "damwand" voor de bestaande kade op aangegeven afstand) met het uiterlijk gelijk aan bestaande wand. Innovatie zit hem in de manier van aanbrengen en eventueel materialen en verschillende elementen alswel in de aansluitingen.
50	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6	Bij subgunningscriterium 2 wordt verwezen naar lijst "COPA210368-3-AC-L501 r1 tender". Deze kunnen we niet terugvinden in de stukken. Kan OG deze toevoegen?	Het aspect komt te vervallen: 2.Extra duurzaamheidsmaatregelen die uit de lijst COPA210368-3-AC-L501 r1 tender toegevoegd kunnen worden aan het project binnen de planning. Deze maatregelen kunnen als stelpost worden opgenomen in het prijzenblad.
51	Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.3, 3de alinea	"Gedurende de bouwteamfase wordt een vergoeding toegekend voor verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend op het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt getekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor Opderachgever." vraag: Hoe wordt de inzet van opdrachtnemer tijdens de bouwteamfase verrekend?	Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor Opdrachtgever.
52	Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.3, 3de alinea	"Gedurende de bouwteamfase wordt een vergoeding toegekend voor verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend op het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt getekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor Opderachgever." vraag: Wordt hier met de term 'aannemingsovereenkomst' bouwteamovereenkomst bedoeld?	Bedoeld wordt 'bouwteamovereenkomst'
53	Algemeen	Wat is voor OG de reden om te kiezen voor een Bouwteamaanpak?	We willen de expertise vanuit de markt benutten om een beter ontwerp te maken in de VO/DO fase. Daarnaast willen we specifieke uitvoeringskennis vroegtijdig benutten bij het maken van planning, BLVC en werkplannen die nodig zijn bij vergunningen en de start van de uitvoering. Tot slot willen we door middel van de bouwteamaanpak inschrijver eerder betrekken in de communicatie naar en met de omgeving over het project.
54	Algemeen	Wat is de opleverdatum van de realisatiefase?	Eind 2025
55	Bijlage D - Inschrijfstaat	"Deelobject 10 Aquathermie kade deel" vraag: Post 66 wordt omschreven als 'Opgave Indurio.' Wat wordt hiermee bedoeld?	Deze post vervalt in de inschrijfstaat
56	Bijlage D - Inschrijfstaat	"Deelobject 1 Aanbrengen nieuwe kade deel1902 (67,065m)" vraag: Bij de post aanbrengen damwand (Post 2) wordt de hoeveelheid in ton (tn) gegeven. Dient dit meter (m) te zijn, conform de overige deelobjecten?	Eenheid moet [m] zijn. Hoeveelheid = 67,065 [m]
57	Bijlage D - Inschrijfstaat	"Deelobject 12 (Engineering)" vraag: Cel C95 bevat de titel 'tarief' en cel E95 bevat de titel Prijs/eenheid. Hierdoor ontstaat verwarring over hoe de engineering bepaald dient te worden. Is dit correct? Zo ja, hoe moeten wij dit interpreteren?	Zie antwoord vraag 10
58	Bijlage D - Inschrijfstaat	"Deelobject 11 (Overig) - Winst & Risico" vraag: De formule in cel F100 (SOM prijs) neemt de winst & risico uit (cel F68) en verzekering (cel F69) niet mee in de totaalsom. Hierdoor wordt de prijs voor winst & risico en verzekering niet meegenomen in de SOM Prijs. Is dit correct? Zo ja, kan de aanbestedende dienst hier een onderbouwing van geven?	Niet correct, is aangepast in nieuwe inschrijfstaat
59	Bijlage D - Inschrijfstaat	Waar/hoe dient de aannemer zijn uitvoeringskosten te verwerken in Bijlage D - Inschrijfstaat?	Onder post 67 - Algemene kosten
60	Aanbestedingsleidraad, par. 4.4 Waardering Prijs	"De opgave van de kosten dient te geschieden via de daartoe bestemde bijlage, Bijlage D Prijzenblad. De tarieven zijn inclusief alle kosten voor de activiteiten en benodigdheden zoals omschreven in het beschrijvend document. Voor meer informatie over contractonderhoud zie Bijlage F – Omschrijving Technische werkzaamheden door Aannemer. " Vraag: 'Bijlage F – Omschrijving Technische werkzaamheden door Aannemer' omvat alle werkzaamheden welke de opdrachtnemer in de bouwteamfases dient te verrichten. Kunnen wij uit de tekst in par. 4.4. opmaken dat deze werkzaamheden in Bijlage D - Inschrijfstaat dienen te worden opgenomen?	JA onder post 68 van nieuwe inschrijfstaat. Voor verdere info zie antwoord vraag 10
61	Aanbestedingsleidraad, par. 4.4 Waardering Prijs	"De opgave van de kosten dient te geschieden via de daartoe bestemde bijlage, Bijlage D Prijzenblad. De tarieven zijn inclusief alle kosten voor de activiteiten en benodigdheden zoals omschreven in het beschrijvend document. Voor meer informatie over contractonderhoud zie Bijlage F – Omschrijving Technische werkzaamheden door Aannemer. " Vraag: Welk document bedoelt de aanbestedende dienst met het 'beschrijvend document'?	Bijlage F
62	Bijlage D - Inschrijfstaat	Hier staat: "Schort met metselwerk 60*4" vraag: Wat wordt bedoeld met de getallen 60 en 4?	60*4 komt te vervallen
63	Archeologie & verontreiniging	Uit de bijlagen blijkt dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van archeologische resten en / of verontreinigde bodem / baggerspecie. Momenteel is niet goed te duiden in welke mate en hoeveelheden dit al dan niet zal gaan spelen. Wij nemen aan dat indien ON met archeologische vondsten en / of verontreiniging wordt geconfronteerd, dit zal worden verrekend in tijd en / of geld. Kan OG dit bevestigen?	UAV wordt van toepassing verklaard in de realisatiefase. Bij uitvoeringsovereenkomst zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt.
64	Sub gunningscriterium 4 bouwkundige detaillering	Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met bouwkundige detaillering?	Opwerken VO naar DO en UO niveau
65	Ligplaatsen scheepvaart	Hoe gaan wij om met vaste en tijdelijke ligplaatsen van schepen (bijvoorbeeld Res Nova)	In de bouwteamfase kijken we gezamenlijk naar tijdelijke ligplaatsen voor de schepen in de haven.
66	inschrijfstaat	Bij perceelobject 1 is de eenheid voor het aanbrengen van de damwand ton terwijl bij de overige perceelobjecten dit m1 is, zou u dit willen aanpassen ?	Eenheid moet [m] zijn. Hoeveelheid = 67,065 [m]
67	Inschrijfstaat	We missen in de inschrijfstaat een post waar we de algemene uitvoeringskosten en de eenmalige kosten in kwijt kunnen	Onder post 67 - Algemene kosten

68	Leidraad 1.3 Taakstellend budget	Is het genoemde taakstellend budget exclusief de kosten van de bouwteamfase?	Exclusief.
69	Leidraad 1.3 Taakstellend budget	Is het genoemde taakstellend budget exclusief de Opdrachtgevers kosten?	Exclusief.
70	Leidraad 2.5 Planning aanbesteding	In de leidraad wordt onder 2.5. planning aanbesteding, een tweede vragenronde voor het stellen van verduidelijkingsvragen over de 1e nota van inlichtingen. Gegadigde verzoekt aanbesteder in deze 2e nota ook nieuwe vragen toe te staan.	Akkoord.
71	Leidraad 4.6 (p26) Beoordeling plan van aanpak - uitwerking gunningscriteria	Gegadigde neemt aan dat de eventuele stelpost voor duurzaamheidsmaatregelen niet mee wordt genomen in het prijs vergelijk?	Zie antwoord vraag 4.
72	Leidraad 4.4 Waardering Prijs	Wat zijn de eisen aan de gevraagde open begroting?	Hanteren inschrijfstaat
73	Inschrijfstaat Kraanschip	Graag nader specificeren. Bedoeld voor welke specifieke werkzaamheden? Welke voorzieningen benodigd? Grondwerk, sloopwerk of heiwerk???	Ter bepaling gegadigde, geschikt voor het werk
74	Inschrijfstaat Werkponton	Graag nader specificeren. Afmetingen, belasting zelfvarend of niet?	Ter bepaling gegadigde, geschikt voor het werk
75	Inschrijfstaat Crusher	Graag nader specificeren wat er met de post Crusher bedoeld wordt	Verwijderen palen/paalkoppen t.b.v. aanbrengen damwand
76	Inschrijfstaat Vrachtauto	Graag nader specificeren. Hoeveel tons vrachtwagen.	Ter bepaling gegadigde geschikt voor het werk
77	Inschrijfstaat Hydraulische graafmachine	Graag nader specificeren. Hoeveel tons kraan, bedoeld voor graafwerkzaamheden of slopen??	Ter bepaling gegadigde geschikt voor het werk
78	Inschrijfstaat Duikploeg	Graag specificeren welke eisen aan de duikploeg gesteld worden. Hoeveel personen en vanaf het land??	Een duikploeg tbv inspecteren onder water
79	Inschrijfstaat Uitvoeringsbegeleider	Dient bij deze post 40 uur een uitvoerder in de inschrijfsom te worden opgenomen?	Ja
80	Inschrijfstaat Werkvoorbereiding	Dient bij deze post 40 uur een werkvoorbereider in de inschrijfsom te worden opgenomen?	Ja
81	Inschrijfstaat Projectleider	Dient bij deze post 40 uur een projectleider in de inschrijfsom te worden opgenomen?	Ja
82	Inschrijfstaat Verzekering	Welke verzekering wordt hier bedoeld?	CAR
83	Inschrijfstaat Winst & Risico	Betreft dit een op te geven percentage over de fictieve inschrijfstaat?	JA
84	Inschrijfstaat Algemene kosten	Betreft dit een op te geven percentage over de fictieve inschrijfstaat?	Nee, post voor alle benodigde algemene en uitvoeringskosten
85	Inschrijfstaat Opgave Indurio	Welke werkzaamheden moeten hier afgeprijsd worden?	Deze post vervalt in de inschrijfstaat
86	Inschrijfstaat Hergebruik bolders	Welke werkzaamheden moeten hier afgeprijsd worden?	demontage, revisieren, opslag, transport, monteren
87	Inschrijfstaat Verplaatsen Koningspalen	Betreft dus trekken en terugplaatsen van de palen?	JA
88	Inschrijfstaat Verkeersmaatregelen	Met deze gegevens niet af te prijzen, graag nader specificeren?	Hiervoor kan stelpost van €10K worden opgenomen
89	Inschrijfstaat Opvangen kabel en Leidingen	Met deze gegevens niet af te prijzen, graag nader specificeren?	Hiervoor kan stelpost van €25K worden opgenomen
90	Inschrijfstaat K&L, Bomen & Bushalten	Onder deelobject 8 staan de regels 'K&L, Bomen & Bushalten' hierbij staat '-' bij de hoeveelheid en de eenheid. Kan gegadigde ervan uitgaan dat deze posten niet afgeprijsd dienen te worden?	Nee, Hier gaat het om behoud van de bestaande bomen en K&L en het 2 x verplaatsen van de bushalte tijdens uitvoering
91	Inschrijfstaat Ha tijdelijke BSS	Welk type klinker?	Uitgaan van betonstraatstenen
92	Inschrijfstaat Ha tijdelijke BSS	Betreft dit het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen?	JA
93	Inschrijfstaat Bodemsanering	In verband met ontbrekende gegevens en hoeveelheden is deze post niet af te prijzen, kan dit op stelpost verrekend worden?	Zie info bijlage rapport Antares
94	Inschrijfstaat Crushen palen	Crushen palen Inclusief afvoer- en acceptatiekosten?	JA
95	Inschrijfstaat Sloop bovenste 2 m	Inclusief afvoer- en acceptatiekosten?	JA
96	Inschrijfstaat Leveren en aanbrengen drainagekoffer	Dienen hier ook de putten te worden afgeprijsd? Zo ja, wat is het type en de h.o.h. maat?	NEE, dit wordt nog nader bepaalt in de bouwteamfase
97	Inschrijfstaat Leveren en aanbrengen drainagekoffer	Dienen hier ook de doorvoeren (eventueel met terugslagkleppen) te worden afgeprijsd? Zo ja, wat is het type en de h.o.h. maat?	NEE, dit wordt nog nader bepaalt in de bouwteamfase
98	Inschrijfstaat Leveren en aanbrengen drainagekoffer	Welk materiaal dient te worden gebruikt voor de drainagekoffer?	N.t.b. in bouwteamfase
99	Inschrijfstaat Leveren en aanbrengen drainagekoffer	Welke afmetingen moeten worden aangehouden voor de drainagekoffer?	N.t.b. in bouwteamfase
100	Inschrijfstaat Aanvullen tussen nieuwe en oude kade	Wordt het materiaal voor de aanvulling ter beschikking gesteld?	NEE
101	Inschrijfstaat Aanvullen tussen nieuwe en oude kade	Welk materiaal dient te worden gebruikt voor de aanvulling?	Zand
102	Inschrijfstaat Aanvullen tussen nieuwe en oude kade	Dient gegadigde het leveren van materiaal t.b.v. het aanvullen ook te leveren?	JA
103	Inschrijfstaat Aansluiting op oude kade	Welke werkzaamheden moeten hier worden afgeprijsd?	Inschatting van de kosten voor het maken van een grond-, en waterdichte aansluiting op de bestaande kade
104	Inschrijfstaat Schort met metselwerk 60*4)	Welke leveranties / werkzaamheden dienen allemaal in het metselwerk te worden meegenomen?	Leveren, samenstellen, aanbrengen en afwerken
105	Inschrijfstaat Schort met metselwerk 60*4)	Schort inclusief metselwerk, over welke hoogte metselwerk aan te brengen?	ca. 3m
106	Inschrijfstaat Schort	Dient het schort op de damwand op een stalen deksloof te worden gemonteerd? En hoeft deze stalen deksloof (l+a) niet afgeprijsd te worden?	NEE. Stalen deksloof niet nodig
107	Inschrijfstaat Schort	Inclusief wapening, zo ja hoeveel kg/m3?	125kg/m3
108	Inschrijfstaat Schort	Welke werkzaamheden moeten wij hier afprijzen, het leveren en vanaf het water aanbrengen van de schorten?	Fabriceren, leveren, monteren en afwerken
109	Inschrijfstaat aanbrengen gording	Welke werkzaamheden en leveringen vallen onder het leveren en aanbrengen van de gordingen? Is dit inclusief het l+a van de oplegconsoles, het bouten of lassen van de gording aan de damwand en het maken van doorkoppelingen van de groding?	JA
110	Inschrijfstaat l+a ankers hoh 1,4	Welke werkzaamheden vallen onder 'l+a ankers hoh 1,4' betreft dit ook het gaten branden in de damwand, l+a van de ankerstoel, l+a van het groutlichaam, het afspannen van de ankers, het beproeven van de ankers etc.?	JA
111	Inschrijfstaat l+a ankers hoh 1,4	Ankerkracht / type conform "bijlage VO damwand"?	JA
112	Inschrijfstaat l+a ankers hoh 1,4	Voor de verankering staan in de inschrijfstaat geen specificaties. Dient gegadigde uit te gaan van de in de tekening (dwarsdoorsnede) gegeven specificaties voor verankering?	JA

113	Inschrijfstaat 2 aanbrengen damwand	Bij deelobject 1 staat het aanbrengen van damwand met als eenheid tn. Gegadigde verzoekt Aanbesteder het aanbrengen, net als bij de andere deelobjecten, met de eenheid meter uit te drukken.	Eenheid moet [m] zijn. Hoeveelheid = 67,065 [m]
114	Inschrijfstaat 2 aanbrengen damwand	Welke aanbrengmethode (trillingsarm, trillingsvrij?) dient gehanteerd te worden?	Trillingsarm
115	Inschrijfstaat 3 leveren damwand AZ36-700 lg19 169kg/m2	Staalkwaliteit damwanden conform bijlage VO damwand S355GP?	JA
116	Inschrijfstaat 2 Algemeen	In leidraad wordt genoemd dat alle kosten moeten zijn zoals omschreven in het "beschrijvend document" welke bijlage wordt hiermee bedoeld?	Bijlage F
117	Inschrijfstaat 2 Algemeen	Is de interpretatie juist dat deze staat niet volledig is en alleen als basis gebruikt wordt om inschrijvers onderling te kunnen vergelijken?	JA