

Rapport van onderhoud | Serviceorder : 2337911

Uitvoeringsadres

Almere College - Praktijkonderwijs

Educalaan 8a

8251 GC DRONTEN

Contact Pers. A. Brons

Telefoon 032-1387000

Datum 22 november 2022

Opdrachtgever

St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen
Dronten

Postbus 1

8260 AA KAMPEN

Nederland

Inspectieregels : Ketel 1 Quinta 65 (SN 2002M29373151)

Omschrijving	Waarde	Eenheid	Opmerking
Onderhoud ketel			
Is de LMRA uitgevoerd	Ja		
Onderhoud volgens voorschriften fabrikant?	Ja		
Temperatuur rookgas Hoog	60,6	°C	
Temperatuur rookgas Laag	42	°C	
Temperatuur verbrandingslucht Hoog	22,8	°C	
Temperatuur verbrandingslucht Laag	23,1	°C	
O□ Hoog	4,8	%	
O□ Laag	4,8	%	
CO□ Hoog	9,03	%	
CO□ Laag	9,03	%	
CO Hoog	51	PPM	
CO Laag	24	PPM	
GI Hoog	0,06		
GI Laag	0,03		
Rendement (ow) Hoog	88,4	%	
Rendement (ow) Laag	89,3	%	
Vlamstabil Hoog (Visueel)	Ja		
Vlamstabil Laag (Visueel)	Ja		
Ionisatiestroom Hoog	9,3	UA	
Ionisatiestroom Laag	9,1		
Mediumtemperatuur Hoog	59,8	°C	
Mediumtemperatuur Laag	48,9	°C	
Offset / nuldruk	0	PASCAL	
Gasvoordruk statisch	31,3	MBAR	
Gasvoordruk dynamisch	24,8	MBAR	
Branderdruk Vollast	0,02	MBAR	
Branderdruk Laaglast	0,02	MBAR	
Drukdaling toestel	0,01	MBAR/1MIN	
Vlambeveiliging na aantal keer herstart	5	ST	
Zijn er lekkages in de rookgasafvoer	Nee		
Ketel in bedrijf volgens lijst gasinstallatie?	Ja		
Bij te hoge PPM's contact opnemen met coordinator			
De lijst is naar waarheid ingevuld?	Ja		

**Inspectieregels : Ketel 2 Quinta 65 (SN 2002M29373108)**

Omschrijving	Waarde	Eenheid	Opmerking
Onderhoud ketel			
Is de LMRA uitgevoerd	Ja		
Onderhoud volgens voorschriften fabrikant?	Ja		
Temperatuur rookgas Hoog	56,4	°C	
Temperatuur rookgas Laag	36,7	°C	
Temperatuur verbrandingslucht Hoog	22,9	°C	
Temperatuur verbrandingslucht Laag	23,1	°C	
O□ Hoog	4,8	%	
O□ Laag	4,8	%	
CO□ Hoog	9,03	%	
CO□ Laag	9,03	%	
CO Hoog	53	PPM	
CO Laag	21	PPM	
GI Hoog	0,06		
GI Laag	0,02		
Rendement (ow) Hoog	88,6	%	
Rendement (ow) Laag	89,5	%	
Vlamstabil Hoog (Visueel)	Ja		
Vlamstabil Laag (Visueel)	Ja		
Ionisatiestroom Hoog	9,6	UA	
Ionisatiestroom Laag	9,4		
Mediumtemperatuur Hoog	55,8	°C	
Mediumtemperatuur Laag	45,6	°C	
Offset / nuldruk	0	PASCAL	
Gasvoordruk statisch	31,1	MBAR	
Gasvoordruk dynamisch	24,8	MBAR	
Branderdruk Volland	0,02	MBAR	
Branderdruk Laaglast	0,02	MBAR	
Drukdaling toestel	0,1	MBAR/1MIN	
Vlambeveiliging na aantal keer herstart	5	ST	
Zijn er lekkages in de rookgasafvoer	Nee		
Ketel in bedrijf volgens lijst gasinstallatie?	Ja		
Bij te hoge PPM's contact opnemen met coordinator			
De lijst is naar waarheid ingevuld?	Ja		

Inspectieregels : Itho Daalderop Close Up

Omschrijving	Waarde	Eenheid	Opmerking
--------------	--------	---------	-----------



hollandertechniek

Ondertekening

Werknemer Roland Li-Fo-Sjoe

Akkoord klant

Naam

Datum / Tijd 22 november 2022 / 16:12