

Elementenoverzicht

BRA-Pauwhoff GZ • ROC Mondriaan

**Brasserskade- Sporthallen
2612 CA Delft**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 2-8-2023

31	Buitenwandopeningen		
3100	Beglazing totaal buitenwand	Gevel	37,50 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

32	Binnenwandopeningen		
3220	Beglazing totaal binnenwand	Gang/Lokalen	145,20 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Lokalen en gymzaal	475,00 m2
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Gangen	52,00 m2
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

51	Warmteopwekking		
5121	CV-ketel	Gymzaal	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat REMEHA
Type Quinta Pro
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

52	Afvoeren		
5211	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Gevels-achterzijde/uitbouwzijde	10,90 m1

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

52	Afvoeren		
5211	Stadsuitloop	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	PVC		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

52	Afvoeren		
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels- achterzijde/uitbouwzijde	4,60 m1
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	PVC		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

52	Afvoeren		
5240	Binnenriolering	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	PVC		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

53	Water		
5310	Waterleidingnet compleet	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Koper		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

53	Water		
5321	Elektrische boiler	Gymzaal-R0.26	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat AO Smith
Type BFC 50 N
Capaciteit 368 L
Koelmiddel



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet compleet	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Koper
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

t.b.v CV ketel.

56	Warmtedistributie		
5610	Radiatoren	Gang/Lokalen GZ	5,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Paneel
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	CV-expansievat	Gymzaal-Ketel ruimte	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 25 L / 0.5 bar
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	CV-expansievat	Gymzaal-Technische ruimte	1,00 st


Jaar 2016
Tag 2023
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 18 L / 1 bar
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	CV-leidingen	Gymzaal-Ketelruimte	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Radiatoren aangesloten met slang, naar CV verdeler.

56 Warmtedistributie			
5620	Verdeler/verzamelaar	Gymzaal-Technische ruimte	1,00 pst
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
t.b.v radiatoren.			



57 Luchtbehandeling			
5741	Ventilatie unit	Gymzaal-Algemeen	1,00
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	CVE		
Type	ECO RFT		
Capaciteit			
Koelmiddel			



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5741	Luchtkanalen	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5771	WTW unit	Gymzaal-Algemeen	2,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Orcon
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6150	Stopcontactpunten	Gymzaal-Gang/Lokalen	18,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6150	Groepenkast	Gymzaal-Ketelruimte	1,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	4 groepen, 3 krachtgroepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen totaal	Gymzaal-Algemeen	79,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen buitenlamp	Gymzaal-gevel	6,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting (pictogrammen)	Gymzaal-Algemeen	12,00 st


Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Lien
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

63	Verlichting		
6324	Noodverlichtingsinstallatie	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Aantal noodverlichting armaturen opgenomen bij: Elektra armaturen totaal.

63 Verlichting			
6341	Bewegingsmelders	Gymzaal-Gang/Lokalen	3,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



64 Communicatie			
6440	Datapunten	Gymzaal-Algemeen	2,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Aantal hubs: 1 stuk.			



65	Beveiliging		
6510	Schuimblussers	Gymzaal-Algemeen	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Slow Whoops	Gymzaal-Gang/Lokalen	4,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Honeywell
Type Notifier NFS 2-2
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Handmelders: 6 stuks. Kleefmagneten: 1 stuks. Rookmelders: 16 stuks.

65	Beveiliging		
6513	Brandslang haspel	Gymzaal-Algemeen	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Toegangscontrolesysteem	Gymzaal-Algemeen	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Syntegro
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Paslezers: Gymzaal 2 stuks,

65	Beveiliging		
6521	Inbraak-alarminstallatie	Gymzaal-Ketelruimte	1,00 pst

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Honeywell
Type Galaxy 2-20
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Sensoren: 8 stuks.

