

Elementenoverzicht

TIN-24 • ROC Mondriaan

**Tinwerf 24
2612 CA Den Haag**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 26-7-2023

31 Buitenwandopeningen				
3120	beglazing totaal buitenwand		Buitengevel	882,90 m2
Jaar	2005			
Tag	2023			
Soort				
Fabricaat	Niet bekend			
Type	Glas			
Capaciteit				
Koelmiddel				
Omschrijving				





31 Buitenwandopeningen			
3120	Zonwering screens elektrisch	Buitengevel	201,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			



Omschrijving

Bedieningspunten zonwering: 88 stuks

31	Buitenwandopeningen		
3131	Overheaddeur metaal	Lokaal/ Kelder	2,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

De tweede is bij kelder entree.

32	Binnenwandopeningen		
3220	beglazing totaal binnenwand	Gang/Lokalen	1753,30 m2

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

32	Binnenwandopeningen		
3234	Tourniquet	24- B.G.-entree	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

33	Vloeropeningen		
3321	Vetput	24- Buiten terrein	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat BUDERUS
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Technische ruimte	73,00 m2
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen, zie tellijsten

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Gangen	1645,45 m2
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen, zie tellijsten

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Lokalen	5152,80 m2

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Voor materialen, zie tellijsten

51	Warmteopwekking		
5120	rookgasafvoer	Dak	2,00 st

Jaar 2009
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

51	Warmteopwekking		
5120	rookgasafvoer praktijklokaal	0.06/ Dak	7,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

51	Warmteopwekking		
5121	Verdelers/ Afluiters/ circulatiepompen	24- Algemeen	1,00 st

Jaar 2009
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet Bekend
Type zie notities
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Verdeler 8 groepen (bouwjaar geschat)
met Klepmotoren, INregelafsluiters, T&A, Afsluiters Econosto, Circulatiepompen en Smoorkleppen DN5.

51	Warmteopwekking		
5121	CV-ketel	24- Algemeen	2,00 st

Jaar 2009
Tag 2023
Soort
Fabricaat Remeha
Type Gas 310 ECO
Capaciteit 427kW
Koelmiddel



Omschrijving

52	Afvoeren		
5212	Hemelwaterafvoer staal	24- Gevel algemeen	284,20 m1

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

52 Afvoeren		
5212 Dakdoorvoer algemeen	24- Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005	
Tag	2023	
Soort		
Fabricaat	Niet bekend	
Type	Zink	
Capaciteit		
Koelmiddel		
Omschrijving		



52	Afvoeren		
5216	Vuilwaterpompen	24- Kelder	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	BJC		
Type	41E2		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
bouwjaar geschat			



52	Afvoeren		
5240	Binnenriolering PVC	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	PVC/PE		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5310	Waterleidingnet compleet	24- Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	koper		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
bouwjaar geschat			



53 Water			
5314	Hydrofoor	24- Kelder	1,00 st
Jaar	2020		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Duijvelaar		
Type	3 pomps CC PL VC MC111		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 10 liter	Ruimte 0.25	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	Close in		
Capaciteit	10 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 10 liter	Pantry	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	Close in		
Capaciteit	10 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			
1x close in 10L			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 10 liter	Ruimte 0.10	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	Close up		
Capaciteit	10 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 15 liter	Ruimte 0.25 gang	1,00 st
Jaar	2013		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	Close up		
Capaciteit	15 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 15 liter	Ruimte 0.18	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	close up		
Capaciteit	15 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch 50 liter	Heren toilet 3de verdieping	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	duo koper		
Capaciteit	50 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			




53 Water			
5321	Boiler elektrisch 15 liter	Heren toilet 2de verdieping	1,00 st
Jaar	2013		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	close up		
Capaciteit	15 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53		Water	
5321	Boiler elektrisch 80 liter	0.03	1,00 st
Jaar	2022		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Itho daalderop		
Type	smartboiler 80 mono		
Capaciteit	80 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			



54	Gassen		
5410	Gasleidingnet compleet	24- Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasleidingnetten technische gassen	0.06	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Propaan,Zuurstof,Acetyleen,Aardgas		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



54		Gassen	
5420	Perslucht installatie	Algemeen	1,00 st
Jaar	2019		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Renner/Magnet		
Type	Diverse		
Capaciteit			
Koelmiddel			



Omschrijving

Installatie Compressor/ Luchtdroger / Drukvat (Fabrikaat Magnet 500L) en Leidingnet.

55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (binnendeel)	Lokalen	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	binnen unit		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (binnendeel)	T01	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	binnen unit		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (buitendeel)	Dak	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	buiten units		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32-2.0kg		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (buitendeel)	Dak	1,00 st
Jaar	2022		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	buiten units		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32-2.8 kg		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (binnendeel)	0.14	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	binnen unit		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5520	Airco/Split unit (buitendeel)	Dak	2,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	buiten units		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32-2kg		
Omschrijving			



55	Koudeopwekking		
5520	Airco/Split unit (buitendeel)	T02	2,00 st

Jaar	2021
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Mitsubishi
Type	buiten units
Capaciteit	
Koelmiddel	R32



Omschrijving

Niet bereikbaar, koelmiddel 2.8 kg ingeschat

55	Koudeopwekking		
5520	Koelmachines VRF	Tussen Dak	2,00 st

Jaar	2022
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Mitsubishi
Type	City multi
Capaciteit	
Koelmiddel	R410A-30.9kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5520	Compressor koelmachine	Dak	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Trane
Type Scroll
Capaciteit 130kW
Koelmiddel R407C-28kg



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Ruimtethermostaten	Lokalen	55,00 st

Jaar
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

56 Warmtedistributie			
5610	Radiatoren	Gang/Lokalen	211,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



56 Warmtedistributie			
5610	Automatische ontgasser	Technische ruimte K0.6	1,00 st
Jaar	2009		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Reflex		
Type	Interval Ontgasser/ Servako-Mini-2 MV		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



56 Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat	Kelder	1,00 st
Jaar	2016		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Flamco		
Type	FLexcon		
Capaciteit	800L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



56 Warmtedistributie			
5610	CV-leidingen	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



56	Warmtedistributie		
5640	Heteluchtverwarming	0.06	2,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mark
Type GNCTE 66EK
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2019
Tag 2023
Soort
Fabricaat R-vent
Type RX110D+WS
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	4,00 st

Jaar 2004
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rosenberg
Type KDV310-4D/KDV500-6D/KDV400-6D/KDV500-6D
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator afzuig	Dak	3,00 st

Jaar 2004
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rosenberg
Type KDV310-6D
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator afzuig laslokaal	Dak	1,00 st

Jaar 2004
Tag 2023
Soort
Fabricaat Cantoni
Type SN003945
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Cyclone filter vervangen bij 2021.

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator afzuig laslokaal	Dak	1,00 st

Jaar 2004
Tag 2023
Soort
Fabricaat Cantoni
Type SSG160M-2B
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator algemeen	Dak	5,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	TRZ-200		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



57 Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator algemeen	Dak	2,00 st
Jaar	2004		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	KDV225		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



57 Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st
Jaar	2004		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	KDV310-6D		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



57 Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator algemeen	Dak	2,00 st
Jaar	2019		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Berschenhoek		
Type	RX110+WS		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
2stuks op hoogste dak			



57		Luchtbehandeling	
5741	Luchtkanalen intern	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



57	Luchtbehandeling		
5770	Toe-afvoerroosters LBK	Lokalen	192,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast	Dak	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	Airbox 2030		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving Type plaatje niet meer leesbaar.			



57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast	T4	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	Liberty		
Capaciteit	5500m3/h		
Koelmiddel			
Omschrijving			



57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast	Dak	1,00 pst

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rosenberg
Type Liberty
Capaciteit 2750 m3/h
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-10 OVK	0.14	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 13 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k0-10A OVK	0.12	1,00 st
Jaar	2009		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 63A, 13 groepen, 2 krachtgroepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast K0-2 OVK	0.18	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 63A, 7 krachtgroepen, 25 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k0-3 OVK	Keuken begane grond	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 63A, 22 groepen, 6 krachtgroepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k0-4 OVK	0.10	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 16 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-5-1 OVK	0.06	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 160A, 26 krachtgroepen, 20 groepen
Koelmiddel

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-5-2 OVK	0.06	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 17 krachtgroepen, 16 groepen
Koelmiddel

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-6 OVK	0.03	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 63A, 10 krachtgroepen, 17 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-7 OVK	0.01	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 63A, 11 krachtgroepen, 29 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-8 OVK	0.04	1,00 st

Jaar	2005
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Thekobur
Type	Niet bekend
Capaciteit	HS 160A, 36 krachtgroepen, 11 groepen
Koelmiddel	

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k0-9 OVK	0.02	1,00 st

Jaar	2005
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Thekobur
Type	Niet bekend
Capaciteit	HS 63A, 12 groepen
Koelmiddel	

Omschrijving



61Centrale elektrotechnische voorzieningen				
6111	Groepenkast k0-1-1 OVK	0.25	1,00 st	
Jaar	2005			
Tag	2023			
Soort				
Fabricaat	Thekobur			
Type	Niet bekend			
Capaciteit	HS 63A, 16 krachtgroepen,57 groepen			
Koelmiddel				
Omschrijving				





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen				
6111 Groepenkast k1-1 OVK		1.01		1,00 st
Jaar	2005			
Tag	2023			
Soort				
Fabricaat	Thekobur			
Type	Niet bekend			
Capaciteit	HS 40A, 17 groepen			
Koelmiddel				
Omschrijving				



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k1-2 OVK	1.03a	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 13 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k01-2 OVK	0.18	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 63A, 16 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast K1-3 OVK	1.09	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 16 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k1-4 OVK	1.11	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 8 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k1-5 OVK	1.13	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 9 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k1-6 OVK	1.03	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 3 krachtgroepen, 16 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k2-1 OVK	2.01	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 14 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k2-2 OVK	2.03B	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 20 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k2-3 OVK	2.08	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 12 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k2-4 OVK	2.05	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 63A, 23 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k3-2 OVK	3.08	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 11 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast k3-3 OVK	3.06	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 40A, 5 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast k3-1 OVK	3.10	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 11 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast L0-1 OVK	Gang begane grond	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 165 A, 16 krachtgroepen,109 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast L1-1 OVK	Gang 1e verdieping	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 63A, 9 krachtgroepen, 61 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast L2-1 OVK	Gang 2de verdieping	1,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Thekobur		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 40A, 37 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast L3-1 OVK	Gang 3de verdieping	1,00 st
------	----------------------	---------------------	---------

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit HS 63A, 64 groepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	HVI	HVI	1,00 st
------	-----	-----	---------

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit 47 krachtgroepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Meterkast HVI	HVI	1,00 st
------	---------------	-----	---------

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Thekobur
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Regelkast technische ruimte	Technische ruimte Kelder	1,00 st
------	-----------------------------	--------------------------	---------

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Priva
Type Compri HX
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving




61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6150	Stopcontactpunten	Gang/Lokalen	1788,00 st
Jaar	2014		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6171	Bliksembeveiligingsinstallatie	Dak	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen totaal	Gang/lokalen	956,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen buitenlamp	24- Buitenverlichting	42,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

63 Verlichting			
6324	Noodverlichting (pictogrammen)	algemeen	40,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	Niet van toepassing		
Koelmiddel			
Omschrijving			
Nooduitjes indicators.			



63 Verlichting			
6350	Noodverlichtingsinstallatie	HVI	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	CEAG		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Armaturen opgenomen bij elektra armaturen gang/lokalen.			



64	Communicatie		
6420	Speakers geluidsinstallatie	Gang/lokalen	24,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera binnen	Algemeen	32,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

64 Communicatie			
6431	CCTV-camera terrein video	24- Terrein	4,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
			

64 Communicatie			
6440	Datapunten	Gang/lokalen	994,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Hubs: 116 stuks.			

64	Communicatie		
6440	Ruimtereregistratie apparaten wand	Lokalen	12,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

t.b.v registratie leerkracht.

65	Beveiliging		
6510	Brandkleppen	T4 A-00 - Algemeen	22,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Air trade
Type CU2/CR2
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6510	Schuimblussers	Gangen	10,00 st
Jaar Tag Soort Fabricaat Type Capaciteit Koelmiddel 2023 Flameline Diverse			
Omschrijving			
Bouwjaar: Diverse			

65 Beveiliging			
6510	Slow whoops	Gang/lokalen	37,00 st
Jaar Tag Soort Fabricaat Type Capaciteit Koelmiddel 2005 2023 Niet bekend Niet bekend			
Omschrijving			

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Begane grond pantry	1,00 pst

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Penta
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Handmelders: 17 stuks. Kleefmagneten: 1 stuks. Rookmelders: 169 stukis.

65	Beveiliging		
6513	Brandslang haspel	Gangen	15,00 st

Jaar
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Zie overzichtslijst inventarisatie.
 Bouwjaar: Diverse

65		Beveiliging	
6521	Inbraak-alarminstallatie	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Honeywell Security		
Type	Galaxy P026		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Sensoren inbraakinstallatie: 64 stuks.			





65		Beveiliging	
6521	Toegangscontrolesysteem	Hoofdgebouw	1,00 pst
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Paslezers: 18 stuks.			

65	Beveiliging		
6530	Bewegingsmelders	Gang/lokalen	17,00 st

Jaar 2005
Tag
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Bouwjaar ingeschat

90	Terrein		
9034	Schuifpoorten algemeen elektrisch	24- Terrein	2,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat HERAS
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving