

Object: 37H-006

Naam: Van Brienoordbrug



Rijksweg: A16

Bestaat uit:

37H-006-01 westelijke brug

37H-006-02 oostelijke brug



*) 37H-006-03 Object overstijgende voorziening





Noordelijke aanbrug



Noordelijk landhoofd ST 21








Zuidelijke aanbrug



Landhoofd is ST 1



Paspoort 37H-006-01

Westelijke brug

IH onderdelen civiel en E&M

Decompositie volgens BMS Ultimo van beheerder WNZ

Paspoort 37H-006-02

Oostelijke brug

IH onderdelen civiel en E&M

Decompositie volgens BMS Ultimo van beheerder WNZ

Niet in paspoort vermelde onderdelen die wel onderdeel zijn van de VS TOP

Markering/belijning op gehele object

Hekwerk t.p.v. noordelijke aanbrug (incl. twee toegangspoorten)

Ruimtes t.p.v. landhoofden (noord en zuid)

Geluidsschermen zuidelijke aanbrug

Bebording op de brug

Onderliggend terrein t.p.v. de aanbruggen.

Liftinstallatie 3 stuks (1 westelijke kelder, 1 in de oostelijke kelder en 1 t.b.v. bedieningsgebouw)

Raamwisinstallatie

WC installatie

Voedingen DVM installatie

Onderhoud uitgevoerd door derden.

T.p.v. pijler 9 is een radarinstallatie geplaatst incl. voeding. B&O havenbedrijf Rotterdam

Onderhoud NSA van de radarinstallatie (Havenbedrijf Rotterdam)

Tellussen, behoort tot een landelijk contract (ARS 2016)

MTM gebonden signalering valt onder het VODK contract

Waterkwaliteit controles

Toegang energiebedrijf (hoogspanning installatie)

Objectverlichting / Esthetisch is verlichting om de bogen aan te stralen komt vanuit kast C en D langs de A16

OV = openbare verlichting komt vanuit kast C en D langs de A16

Bediening:

Bediening op afstand en lokaal

Bij iedere brugdraai dienen er 2 monteurs aanwezig te zijn in de E-ruimte

Bijzonderheden

Assistentie van 2 monteurs bij iedere brugdraai. Aanvang 1 uur vóór ingeplande brugdraai

Bij onderhoud aan de verlichting in de binnenzijde van de 2 bogen dient voor aanvang werkzaamheden de ruimte geventileerd te worden. Zuurstofmeters verplicht

Afgesloten opslagruimte onder de Noordelijke aanbrug (Toepad) kan worden gebruikt voor de opslag van oa. slagbomen, houten balken, camera's van de bruggen WN

Een deel van het terrein onder de noordelijke aanbrug is verpacht aan de fa. Van Oort