

Opmerking:
Aan deze nota zijn gewijzigde bijlagen toegevoegd. Versies met een oudere datum komen te vervallen en dienen niet gebruikt te worden voor verduidelijkingsvragen en/of inschrijving.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
7	Prijzenblad C1 en C2, Ad 2	Uurtarief per storing, is onze aanname correct dat u hier bedoelt een verrekentariaf bij storingsopvolging?	Opdrachtgever vraagt een uurtarief dat vermenigvuldigd gaat worden met het door de opdrachtgever vastgestelde aantal storingsuren.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
8	Aanbestedingsleidraad 15.4.1 Perceel 2	Ad 2, laatste alinea: Materiaalkosten noodzakelijk voor het oplossen van storingen tot € 100,- excl.btw) per storing is niet verrekenbaar, kosten boven de € 100,- (excl.btw) dienen onderbouwd te worden middels een open begroting, waarbij de eerste € 100,- (excl.btw) in mindering gebracht dient te worden. Geldt dit voor alle storingen of alleen voor de in deze paragraaf genoemde eerste 200 storingen ?	Dit geldt alleen voor de eerste 200 storingen.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
9	Aanbestedingsleidraad 15.4.1 Perceel 1	Ad 2, laatste alinea: Materiaalkosten noodzakelijk voor het oplossen van storingen tot € 100,- excl.btw) per storing is niet verrekenbaar, kosten boven de € 100,- (excl.btw) dienen onderbouwd te worden middels een open begroting, waarbij de eerste € 100,- (excl.btw) in mindering gebracht dient te worden. Geldt dit voor alle storingen of alleen voor de in deze paragraaf genoemde eerste 500 storingen ?	Er van uit gaande dat u paragraaf 15.3.1 bedoelt; Dit geldt alleen voor de eerste 500 storingen.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
10	aanbestedingsleidraad 14.1	Punt 1: Opdrachtnemer dient bij klachten adequaat te handelen. Wat is de definitie van een klacht ? De genoemde responstijden wijken af van paragraaf 8.2.7. en 9.9. ?	In 14.1 wordt gesproken over klachten met betrekking tot/rondom communicatie, rapportage en service management systeem. 8.2.7 en 9.9 betreffen daadwerkelijke storingen.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
11	aanbestedingsleidraad OAI	Punt 6: Het certificeren en keuren dient door een onafhankelijke partij, niet zijnde de opdrachtnemer, te geschieden. Is dit verrekenbaar op basis van nacalculatie ?	Voor het onderdeel onderhoud, storingen en wettelijke keuringen en certificeringen wordt in het prijzenblad (bijlage C2) een totaalprijs afgegeven. Zie paragraaf 9.11.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
12	aanbestedingsleidraad 9.1 BMI installaties	Punt 6: Het certificeren en keuren dient door een onafhankelijke partij, niet zijnde de opdrachtnemer, te geschieden. Is dit verrekenbaar op basis van nacalculatie ?	Voor het onderdeel onderhoud, storingen en wettelijke keuringen en certificeringen wordt in het prijzenblad (bijlage C2) een totaalprijs afgegeven. Zie paragraaf 9.11.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
13	aanbestedingsleidraad perceel 1	Punt 4: Inzetten van een installatieverantwoordelijke die de verantwoording draagt voor een veilig gebruik en beheer van de elektrische laagspanningsinstallaties in de gebouwen welke genoemd zijn in de overeenkomst (zie bijlage 5). Zijn de extra kosten hiervoor op basis van nacalculatie ?	Voor alle werkzaamheden, niet zijnde onderhoud, storingen en wettelijke keuringen die worden uitgevoerd, wordt een all-in uurtarief uitgevraagd, ongeacht of deze uitvoerende medewerker in dienst van Opdrachtnemer is of dat de werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd. Zie paragraaf 8.2.9.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
14	aanbestedingsleidraad perceel 1 8 sub F	Punt 1, sub F. Het uitvoeren van noodzakelijke (wettelijke) keuringen zoals, maar niet uitputtend beschreven, SCIOS, Stek, EPBD, etc. Is dit op basis van nacalculatie ? Indien niet, hoe dienen wij met de prijs voor deze werkzaamheden om te gaan indien deze minder dan jaarlijks dienen te worden uitgevoerd (naar rato verdelen ?)	De technisch PVE's worden aangepast met een duidelijke frequentie zodat deze voor alle inschrijvers hetzelfde is.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
15	Aanbestedingsleidraad 5.3.1 algemene voorschriften	De Inschrijving moet uiterlijk op de in de planning vermelde datum en tijd geupload zijn. Inschrijver is verantwoordelijk voor de goede en tijdige upload van zijn Inschrijving. In verband met mogelijk technische problemen wordt geadviseerd om niet tot het allerlaatste moment te wachten met het uploaden van de Inschrijving. Een Inschrijving die na de vermelde sluitingstermijn door Aanbestedende Dienst wordt ontvangen, is ongeldig en wordt uitgesloten van de procedure. Het lijkt in dit artikel alsof alleen via Tendermed kan worden aanbesteed. Artikel 1.3. spreekt dit tegen. Welk artikel is geldig ?	De aanbesteding verloopt via TenderNed. Dit geldt dus voor het stellen van (verduidelijkings)vragen en de inschrijving. Mocht het om technische redenen niet werken, dan geldt de informatie uit paragraaf 1.3 in het aanbestedingsdocument.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
16	aanbestedingsleidraad 3.4 raamovereenkomst	De ingangsdatum van de nieuwe (separate) Overeenkomsten staat gepland op 1 februari 2024 en hebben een looptijd van 6 jaar, met 2 maal een optie tot verlenging met 2 jaar (6+2+2). Betekent dit dat ieder nieuw contractjaar loopt van 01 februari t.m. 31 januari volgend jaar ?	De planning van de start van de overeenkomst staat op 1 februari 2024. Wanneer dit daadwerkelijk ook de startdatum is, dan is uw aanname correct.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
17	aanbestedingsleidraad 3.1 aanleiding	Aanleiding van deze aanbesteding is, dat de contracten met de huidige leveranciers op 31 december 2023 eindigen Volgens planning start het nieuwe contract 1 februari 2024. Hoe wenst u om te gaan met eventuele storingen in de maand Januari , mede gezien de genoemde storingsafkoop ?	Zie het antwoord op vraag 81.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
18	aanbestedingsleidraad 9.11	toeslag buiten werktijd, er mag nu alleen 150% geteld worden tijdens zon en feestdagen, is er geen toeslag voor nachturen en zaterdag? zeker omdat de wens is dat diverse werkzaamheden buiten kantooruren uitgevoerd moeten worden. kunnen deze percentages alsnog worden toegevoegd?	Zie het antwoord op vraag 19.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
19	aanbestedingsdocument 8.2.9	toeslag buiten werktijd, er mag nu alleen 150% geteld worden tijdens zon en feestdagen, is er geen toeslag voor nachturen en zaterdag? zeker omdat de wens is dat diverse werkzaamheden buiten kantooruren uitgevoerd moeten worden. kunnen deze percentages alsnog worden toegevoegd?	Er wordt een all-in uurtarief gevraagd. Tijden buiten reguliere werkdagen zullen minimaal zijn en dienen hier in verdisconteerd te worden. Met uitzondering van zon- en feestdagen, hiervoor geldt 150%.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
20	Aanbestedingsleidraad 8 perceel 1	er wordt aangegeven dat de installatielogboeken beheerd worden door tekeningenbeheer, betekend dit dat alle OH-bonnen van aannemer en onderaannemers digitaal vastgelegd worden door tekeningenbeheer?	De opdrachtnemer van perceel 1 plaatst alle documentatie (roodrevisie, storingsbonnen, OH-rapportages, etc.) digitaal in het FMIS systeem van de opdrachtnemer van perceel 5.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
21	aanbestedingsdocument 3.3.4	hoe gaan wij in de toekomst om met storingsafhandeling als het GBS door derden beheerd wordt? zijn zij in de lead bij storingen (beoordeling op afstand)	De opdrachtnemer krijgt wel een inlog (bepaalde rechten) maar niet het totale beheer.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
22	Prijzenblad C2 ad 2	hier staat dat de 1e € 100 materiaalkosten per storing niet verrekenbaar zijn, geldt dit voor alle storingen?	Ja dat is correct, alleen de daadwerkelijke storingen	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
23	Prijzenblad C1	hier staat dat de 1e € 100 materiaalkosten per storing niet verrekenbaar zijn, geldt dit voor alle storingen?	Ja dat is correct, alleen de daadwerkelijke storingen	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
24	Bijlage 6A2 2.2 Ontruimings installatie	is onze aanname correct dat het uitwisselen van onderdelen en/of vervangingsapparatuur op basis van regie wordt verrekend?	Ja, dit is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
25	Bijlage 6A2 8.3 CV ketel	Het reinigen van rookgasafvoerkanaal inclusief aansluitstukken. Wij gaan ervan uit dat dit alleen uitwendig hoeft te worden gereinigd. Klopt deze aanname ?	Ja, deze aanname is correct.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
26	Bijlage 6A2 5 sprinkler	De componentenlijst biedt ons inziens te weinig informatie zoals aantallen pompen, kleppen, type regelkast e.d. om hier een goede onderhoudsprijs voor te kunnen opstellen. Wij verzoeken u deze informatie alsnog aan te leveren of een opgave te doen van de aan te houden uitgangspunten zodat deze éénduidig zijn voor alle inschrijvende partijen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvL. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
27	Bijlage 6A2 3.9 gasgestookte Boiler	Indien aanwezig, controle van de anode en indien van toepassing vervanging van de anode. Gezien de onbekendheid met de status van de installaties gaan wij er van uit dat het vervangen van de anode op basis van regie/nacalculatie geschiedt. Klopt onze aanname ?	U dient bij inschrijving van uit te gaan dat deze jaarlijks vervangen dient te worden	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
28	Bijlage 6A2 3.1 Legionella	Indien wij de legionella preventie werkzaamheden dienen af te prijzen het verzoek om de huidig geldende legionella beheersplannen en/of de aantallen tappunten en keurkeppen aan te leveren.	Deze zijn niet beschikbaar. Deze werkzaamheden dient u niet mee te nemen in de inschrijving.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
29	Bijlage 6A2 3.1 Legionella	Deze werkzaamheden betreffen componenten die niet op de componentenlijst voor komen, klopt het dat deze werkzaamheden voor de onderhoudsaanbieding in deze fase niet van toepassing zijn ?	Ja, dat is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

30	Bijlage 6A2	2.2. Gemaal buiten W3 3.7. Close-in/up boiler en Quooker 3.11. Breaktank 4. 53 Sanitair 8.10. Luchtafscheider 8.11. Energiemeter 8.12. Flowmeter 9.1. Brandkleppen 9.4. Kleppenregister 9.10. Nivolair (plafond luchtverhitter) 9.13. Luchtbevochtiging (hybride/adiabatisch) 9.21. CO/LPG installatie 9.22. Onderhoud rookbeheersingssysteem (RWA) 10.8. Flowmeter Deze componenten komen op de componentenlijst niet voor, klopt onze constatering dat deze voor de onderhoudsaanbieding in deze fase niet van toepassing zijn ?	Uw constatering klopt en zijn in deze fase niet van toepassing.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
31	Bijlage 6A2 Algemeen	Bovenaan meerdere van de taakomschrijvingen wordt verwezen naar normen zoals bijv. EPBD III, SCIOS scope 7 e.d.. De hierin omschreven werkzaamheden komen minder dan jaarlijks voor en het lijkt alsof deze werkzaamheden conform de MJOB buiten het reguliere onderhoud vallen en voor de prijsvorming niet van toepassing zijn. Klopt onze aanname ?	De technisch PVE's worden aangepast met een duidelijke frequentie zodat deze voor alle inschrijvers hetzelfde is.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
32	Bijlage 6A2 10.5 VRV systeem	Is onze aanname correct dat het bijvullen van het Koudemiddel op basis van regie wordt verrekend?	Dit is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
33	Bijlage 6A2 10.4 Splitsysteem	Is onze aanname correct dat het bijvullen koudemiddel op basis van regie wordt verrekend?	Dit is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
34	Bijlage 6A2 9.22 rookbeheersing	kunnen de kosten voor de inspectie verrekend worden op basis van regie	De inschrijving dient inclusief de inspectie te zijn. Alle werkzaamheden die voortvloeien uit de inspectie worden op basis van regie verrekend.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
35	Bijlage 6A2 9.22 rookbeheersing	Is RBS een verplichte onderaannemer?	RBS is geen verplichte onderaannemer.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
36	Bijlage 6A2 9.23 rookbeheersing	kunnen de kosten voor de inspectie verrekend worden op basis van regie	Zie het antwoord op vraag 34.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
37	Bijlage 6A2 9.23 rookbeheersing	is RBS een verplichte onderaannemer?	Zie het antwoord op vraag 35.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
38	Bijlage 6A2 textiele luchtkanalen	is er een overzicht van aanwezige airsocks (lengtes) en de bereikbaarheid hiervan?	Aanvullende informatie airsocks: W1 ☐ Ronde textiele luchtverdeelslangen met een totale lengte van 29,2 meter en Halfronde textiele luchtverdeelslangen met een totale lengte van 616,91 meter. ZP ☐ Halfronde textiele luchtverdeelslangen met een totale lengte van 328,5 meter R10 ☐ 12 st. Plafair® luchtverdeelpaneel model verdringing, type P120-60-775 lengte : 1200 mm breedte : 600 mm 1 st. luchtverdeelslang type DFC Hybride in halfronde uitvoering, type interieur de luxe capaciteit : 450 m³/h vorm slang : halfrond D 315x157 mm lengte : 8750 mm 3 st. luchtverdeelslang type DFC Hybride in halfronde uitvoering, type interieur de luxe capaciteit : 1.350 m³/h vorm slang : halfrond D 500x250 mm lengte : 8000 mm 3 st. luchtverdeelslang type DFC Hybride in halfronde uitvoering, type interieur de luxe capaciteit : 1.300 m³/h vorm slang : halfrond D 500x250 mm lengte : 9000 mm (inclusief 300 mm textiel verloopstuk) P4 ☐ 3 stuks Plafair tbv beeldbelcellen	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
39	Bijlage 6A2 Stoombevochtiger	indien niet reinigbaar, zijn de stoomvaten dan te vervangen op basis van regie?	Ja, dat is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
40	Bijlage 6A2 energiemeter	energiemeters iken, is onze aanname correct dat dit door de aannemer van het GBS bestek wordt uitgevoerd?	Nee, dit is niet correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
41	Bijlage 6A2 persluchtcompressor	jaarfrequentie: 1 wordt onderhoud niet op basis van draaiuren uitgevoerd?	Nee, dit is niet correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
42	Bijlage 6A2 doucheregelsysteem	batterijen vervangen, is dit slijtmateriaal of kunnen de ze op basis van regie verrekend worden? indien slijtmateriaal, hoeveel batterijen zitten er in de panden?	Dit kan op basis van regie verrekend worden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
43	Bijlage 6A2 Sanitair	batterijen vervangen, is dit slijtmateriaal of kunnen de ze op basis van regie verrekend worden? indien slijtmateriaal, hoeveel batterijen zitten er in de panden?	Dit kan op basis van regie verrekend worden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
44	Bijlage 6A2 Flowmeters	flowmeters iken, is dat een taak voor de onderhoudende partij of voor de GBS beheerder?	Dit is een taak voor de onderhoudende partij.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
45	Bijlage 6A2 waterbehandeling	worden UV-lampen gezien als slijtmateriaal, vervangen op basis van regie of in de aanneemsom. hoeveel lampen zijn er dan geplaatst in de panen?	Dit kan op basis van regie verrekend worden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
46	Bijlage 6A2 legionella beheer	bij constatering besmettingsgevaar. wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden altijd op basis van regie uitgevoerd worden.	Ja, dat is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
47	Bijlage 6A2 legionella beheer	opstellen legionellarisicoanalyse. zijn er nog geen beheersplannen t.b.v. de panden van Fontys? als ze er zijn worden ze dan aangeleverd t.b.v. de inventarisatie van de werkzaamheden (spoelen, keurkepcntroles en monsternames).	Deze zijn niet aanwezig	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
48	Bijlage 6A2 2.1 vuilwaterpomp	testen alarmmeldingen GBS, hoe gaan wij hier mee om als wij et GBS niet beheren? krijgen wij wel rechten om GBS te benaderen en waar nosig aanpassingen aan te brengen of moet dit altijd via derden? (dit geld voor heel veel componenten)	De opdrachtnemer krijgt wel een inlog (bepaalde rechten) maar niet het totale beheer.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
49	Bijlage 6A2 2.1 vuilwaterpomp	hoe gaan wij om met het vrijgekomen afval uit de pompput. afvoer op basis van regie?	Ja, dit is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
50	Bijlage 6A1, 2.9 elektrische raamsluiters	Dit component komt op de componentenlijst niet voor, klopt onze constatering dat deze voor de onderhoudsaanbieding in deze fase niet van toepassing zijn ?	Uw constatering klopt en zijn in deze fase niet van toepassing.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
51	Bijlage 5 componentenlijst Algemeen	in de meetstaat staan 21 panden vermeld, in de assetlijst onder kolom B staan er echter maar 15. missen wij de panden: EK, ES,P8,AC45,BIC en TQ of vallen deze buiten deze uitvraag?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekendbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties

52	Bijlage 5 Componentenlijst Algemeen	Het verzoek om de aangepaste assetlijst zoals in voorgaande vraag 68 gesteld, mede gezien de ambitieuze planning, z.s.m. aan te leveren zodat wij tijdig uren en materialen kunnen bepalen en derden kunnen aanvragen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
53	Bijlage 5 Componentenlijst Algemeen	de assetlijst is niet eenduidig, nu moeten aannames gedaan worden die iedereen anders kan interpreteren. kan de assetlijst SMART gemaakt worden door de te onderhouden assets maar 1x te vermelden op de assetlijst en dan hierbij een verwijzing naar het PVE te maken zodat de uit te voeren werkzaamheden eenduidig zijn per asset. aanvulling met technische info zoals grootte of vermogen zorgt voor een nog betere prijsvorming.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
54	Bijlage 5 Componentenlijst Algemeen	de assetlijst lijkt een deel van een groter bestand te zijn, hierin staan alleen NEN2767 inspecties en vervangingen opgenomen, er is geen verwijzing naar Periodiek onderhoud en de bijbehorende taken conform het technische PVE. kunt u eventuele aanvullende informatie z.s.m. aanleveren?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
55	Bijlage 5 kolom Q	In deze kolom staan meerdere taakstellingen benoemd. Het lijkt alsof voor hetzelfde component meerdere rijen met diverse taakstellingen zijn opgenomen. Klopt deze aanname ? Indien ja, kunnen wij er dan vanuit gaan dat de rijen waarin de tekst 'inspectie NEN2767' staat is te gebruiken als de desbetreffende asset waar wij onderhoud aan moeten uitvoeren, en dat overal waar post staat, stuks wordt bedoeld ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
56	Bijlage 5 componentenlijst kolom J	In meerdere van de cellen afkortingen die wij niet kunnen vertalen naar een component. (bijv KK, TR e.d.) Kunt u aangeven welke asset hiermee bedoeld wordt ?	KK en TR zijn nummeringen van E-verdelers	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
57	Bijlage 5 kolom J	In meerdere van de cellen staat de opmerking 'Niet aangetroffen'. Is onze aanname correct dat wij deze componenten niet hoeven af te prijzen ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
58	Bijlage 5 kolom I	In meerdere van de cellen staat geen eenheid benoemd. Is onze aanname juist dat het hier ' stuks' betreft ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
59	Bijlage 5 componentenlijst kolom H en R	De genoemde aantallen in de kolom 'Component Aantal' komen niet overeen met de aantallen in de kolom 'Taak Aantal'. Welke dienen wij voor onze prijsvorming aan te houden ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
60	Bijlage 5 componentenlijst	De componentlijst biedt onvoldoende informatie voor een éénduidige prijsvorming. Zo ontbreken bij meerdere van de benoemde assets essentiële gegevens zoals het aantallen componenten (b.v. sprinklerinstallatie, airsocks), installatietype, luchtdebiet, freontype, freoninhoud en vermogen. Wij verzoeken u deze informatie per installatie alsnog aan te leveren of een opgave te doen van de aan te houden uitgangspunten zodat deze éénduidig zijn voor alle inschrijvende partijen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
61	Bijlage 5 componentenlijst	Indien uw antwoord op de vorige vraag bevestigend is, klopt dan onze aanname dat meerdere van de genoemde assets in de componentenlijst dubbel voor komen, en derhalve voor het onderhoud maar een keer hoeven te worden afgeprijsd ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
62	Bijlage 5 componentenlijst	De in kolom 'Taak Omschrijving' genoemde taakstellingen komen niet overeen met de taakstellingen in de documenten bijlagen 6A en 6B. Is onze aanname correct dat de aangeleverde componentenlijst een MJOB is, welke nog niet hoeft te worden afgeprijsd, en dat de taakstellingen in de bijlagen 6A en 6B leidend zijn voor de prijsvorming ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
63	Bijlage 5 componentenlijst	De in document 'EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07' genoemde locaties 'EK, ES, P8, BIC en TQ komen op de componentenlijst niet voor, klopt onze constatering dat deze voor perceel 1 en 2 niet van toepassing zijn ?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
64	Bijlage 2 Prijzenblad	U geeft aan dat de materiaalkosten tot 100,- per storing niet verrekenbaar zijn. Is onze aanname correct dat: - Accu's en lichtbronnen t.b.v. (nood)verlichtingsarmaturen en beveiligingsinstallaties buiten de reguliere verbruiksmaterialen vallen? - defecte lichtbronnen en/of accu's niet als storing worden gekenmerkt. Indien deze aanname niet correct is verzoeken wij u per locatie een volledige lijst van het aantal en type lichtbronnen op te geven alsmede het gemiddelde aantal branduren en het laatste vervangingsmoment per lichtbron.	Als dit per storing gebeurd is dit een correcte aanname, echter de vervangingen van lichtbronnen en accu's zal preventief gebeuren	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
65	Bijlage 11 casus 2	tijdens de schouw hebben wij gezien dat de rookgasafvoeren per ketel versleept zijn tot een bouwkundig kanaal, zijn bouwkundige tekeningen van het pand waarop de bouwkundige kanalen zijn aangegeven?	Nee, zijn geen tekeningen van aanwezig	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
66	Bijlage 11 02.03 Duurzaamheids optie	Is in het voortraject al bekeken of er voldoende elektrisch vermogen aanwezig is in het pand zodat 700kW verwarmingsvermogen opgewekt kan worden?	Nee dit is niet bekeken. U dient rekening te houden in het inschrijfbetrag dat dit mogelijk is. Mocht dit in de uitvoering niet mogelijk zijn is dit verrekenbaar.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
67	Bijlage 11 02.02 regelinstallaties	Het Gebouwbeheersysteem maakt geen deel uit van de aanbesteding, betekend dit dat wij het aanpassen/vervangen van de regelinstallatie behorend bij deze Casus nu niet moeten inprizen zodat de nieuw te bepalen aannemer van het GBS dit kan inprizen bij daadwerkelijke uitvoer of moeten wij nu inprizen alsof wij zelf de regeltechniek aanpassen en implementeren in het GBS?	De regeltechniek dient door de inschrijver zelf mee genomen te worden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
74	Aanbestedingsdocument (pag 8)	Start uitvoering en start implementatie hebben beide de datum van 1 februari 2024.Hoe ziet de opdrachtgever dit voor zich, aangezien er tijdens de implementatie zaken besproken/afgesteld worden die van belang zijn voor de uitvoering."	Deze aanname is niet correct. 1 februari 2024 start de overeenkomst. Op dat moment start ook de implementatiefase. 'Implementatie gereed' is nader te bepalen. Hierna start logischerwijs de uitvoering.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
75	Aanbestedingsdocument (pag 51)	Opdrachtgever geeft aan maximaal 6 pagina's, enkelzijdig bedrukt, zonder afbeeldingen en lettergrootte niet kleiner dan 10p. te mogen gebruiken bij het Plan van Aanpak. Bedoelt opdrachtgever hiermee dat opdrachtnemer geen afbeeldingen mag gebruiken voor de opmaak en ter verduidelijking van de tekst?	Afbeeldingen mogen gebruikt worden. Het maximaal aantal pagina's mag niet worden overschreden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
76	Aanbestedingsdocument (pag 51)	Opdrachtgever geeft aan maximaal 6 pagina's, enkelzijdig bedrukt, zonder afbeeldingen en lettergrootte niet kleiner dan 10p. te mogen gebruiken bij het Plan van Aanpak. Mag opdrachtnemer gebruik maken van bijlagen die meetellen in de beoordeling voor bijvoorbeeld een implementatieplanning en jaarplanning?	Het Plan van Aanpak dient maximaal 6 pagina's te zijn. Daarnaast mag voor de implementatieplanning één pagina gebruikt worden en voor de jaarplanning ook één pagina.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
77	Aanbestedingsdocument (pag 52)	Opdrachtgever geeft aan maximaal 6 pagina's, enkelzijdig bedrukt, zonder afbeeldingen en lettergrootte niet kleiner dan 10p. te mogen gebruiken bij de casussen. Mag hier een interactief document van gemaakt worden?	Nee, dit is niet toegestaan.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties

78	Aanbestedingsdocument (pag 41)	In totaal dingen 3 leveranciers mee in de minicompetitie. Bij elke uitvraag worden er 3 offertes opgemaakt die opdrachtgever beoordeelt en daarna gunt aan één partij. Worden de offertekosten vergoed voor de twee partijen die de opdracht niet gegund krijgen?	Nee, deze worden niet vergoed. Zie eerste punt op pagina 3 van Bijlage 8.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
79	Aanbestedingsdocument (pag 41)	U schrijft dat er in totaal maximaal 3 opdrachtnemers worden ingedeeld op perceel 4. Wat besluit opdrachtgever te doen als er maar 1 of 2 partijen zich inschrijven voor dit perceel?	Bij inschrijving door (minimaal) twee partijen zal Opdrachtgever het perceel gunnen. Bij inschrijving door één partij zal Opdrachtgever zich beraamen hoe dit perceel alsnog ingevuld kan worden, waarbij de kans aanwezig is dat er niet gegund wordt.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
80	AB (pag 49, par 15.3.1)	U gebruikt een relatieve beoordelingsmethode voor 'prij's'. Hiermee loopt u risico op het voordoen van de zogenaamde 'rangordeparadox' (zie ook Advies 504, Commissie van Aanbestedingsexperts). Zou u willen overwegen om de beoordelingsmethodiek integraal absoluut te maken, bijvoorbeeld door het toepassen van de gunningssystematiek "gunnen op waarde"?	De beoordelingsmethode wordt niet aangepast.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
81	Aanbestedingsdocument (pag. 12, par. 3.1)	Contracten met huidige leveranciers eindigen 31 december, operationele start van deze overeenkomst start echter pas op 1 februari 2024. Wie verzorgt het correctieve onderhoud in de maand januari en is er in de periode na definitieve gunning een overdracht mogelijk vanuit de huidige partij(en)?	Deze tijd wordt overbrugd door de huidige partij en er zal een goede overdracht plaatsvinden.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
82	Aanbestedingsdocument (pag. 27, par. 8)	""Omschrijving van de werkzaamheden (zie voor de exacte werkzaamheden bijlage 6 A Technische PvE): - Preventief onderhoud aan E&W-installaties tot een bedrag van € 50.000 (excl.btw)"" De wijze waarop dit staat omschreven is onduidelijk aangezien de totale preventieve aanneemsom boven de €50.000 per jaar zal zijn. Kunt u bevestigen dat het preventieve onderhoud niet beperkt is tot een bedrag van €50.000 zoals deze alinea impliceert?"	Dit kan aanbestedende dienst bevestigen. Het genoemde bedrag van 50K is enkel voor vervangingen, klussen en projecten per item. Het onderhoud en steringen zitten in het jaarbedrag.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
83	Algemeen	Is er asbest aanwezig in de gebouwen van Fontys en zijn er asbest inventarisaties beschikbaar?	Ja, dit is mogelijk. Er zijn asbestinventarisaties aanwezig.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
84	Algemeen	Is er chroom-6 aanwezig in de gebouwen van Fontys en zijn er chroom-6 inventarisaties beschikbaar?	Ja, dit is mogelijk. Er zijn Chroominventarisaties aanwezig.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
85	Algemeen	"In de ontvangen documenten worden een aantal voorwaarden benoemd waar Opdrachtnemer niet akkoord mee kan gaan. Daarom is Opdrachtnemer afhankelijk van de antwoorden vanuit de nota van inlichtingen 1 m.b.t. eventuele aanpassingen in de voorwaarden. De antwoorden worden op 6 oktober verzonden en het indienen is op 16 november. Dit geeft Opdrachtnemer een periode van minder dan 6 weken om een correcte aanbieding te doen. Wij vragen graag om uitstel voor indienen van een aanbesteding. Mocht opdrachtgever hier niet mee akkoord zijn dan ontvangen wij graag een redelijk tegenvoorstel."	De nota's van inlichtingen zijn bedoeld om vragen en suggesties voor te leggen bij Aanbestedende Dienst, zodat het gevraagde heroverwogen kan worden. Aan de hand van de antwoorden op de gestelde vragen, kunt u een eventuele inschrijving doen. Tussen de beantwoording van de laatste vragen (23 oktober) en de sluiting van de inschrijftermijn (16 november) zitten 24 dagen. In de herziene Aanbestedingswet staat genoteerd dat een aanbestedende dienst nadere inlichtingen over de aanbestedingsstukken uiterlijk tien dagen voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen verstrekt. Aanbestedende Dienst is daarom van mening dat er voldoende tijd is ingepland.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
86	Bijlage C1-C3 Prijsbladen perceel 1,2 en 3	In de prijsbladen C1,C2 en C3 is geen invulveld voor Implementatiekosten. Dit betekent dat deze in de totaalprijs per perceel moet worden opgenomen. Graag zien wij een separaat invulveld voor de eenmalige implementatiekosten. Dit omdat de huidige opdrachtnemer, die nu ook inschrijft, in het voordeel is omdat deze geen (of weinig) kosten hiervoor hoeft te maken. Ook zien wij dan graag dat de implementatiekosten buiten de beoordeling tot gunning wordt gehouden zodat er een gelijk speelveld voor alle inschrijvers ontstaat.	De prijzenbladen zullen niet aangepast worden.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
87	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07	Hierin wordt verwezen naar de norm NEN2767 Conditiemetingen. Uit bijlage 5 blijkt niet in welke conditiescore de Componenten zich bevinden. Graag ontvangen wij van u de huidige conditiescore per component en ook de gewenste conditiescore per component.	Het verstrekken van deze lijst acht Aanbestedende Dienst in dit stadium van de aanbesteding niet relevant.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
88	Bijlage 5 Componentenlijst	Zijn alle componenten vrij van gebreken? Zo niet hoe gaat de opdrachtgever om met de huidige gebreken ten aanzien van verrekking bij aanvang van het contract?	In basis en als uitgangspunt zijn alle componenten vrij van gebreken. Storingen kunnen echter altijd optreden.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
89	Aanbestedingsdocument paragraaf 7.2.1	Heeft aanbestedende dienst een CAR-verzekering waaronder de werkzaamheden zijn verzekerd?	Aanbestedende dienst heeft een eigen CAR-verzekering waaronder de werkzaamheden zijn verzekerd.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
90	Aanbestedingsdocument paragraaf 7.2.2	Deze eis is benoemd onder paragraaf 8 inzake perceel 1. Is dit correct? Inschrijver is van mening dat deze eis juist op perceel 2 betrekking heeft. Graag ontvangen wij uw toelichting.	De ISO27001 certificering of gelijkwaardig geldt voor alle percelen. Dit staat nergens anders benoemd dan in 7.2.2.2.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
91	Overeenkomst artikel 3.1	Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen graag in overleg met opdrachtnemer te nemen. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	Dat is niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 177.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
92	Overeenkomst artikel 3	Bent u bereid een tussentijdse opzegmogelijkheid te hanteren, bijvoorbeeld een opzegtermijn van 12 maanden?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
93	Overeenkomst artikel 4.3	De aansprakelijkheid is thans niet gelimiteerd in soort en/of hoogte. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit, niet in verhouding met de omvang en aard van de opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade inclusief direct daaruit voortvloeiende gevolgschade, waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 100.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 500.000,- per jaar? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.	Zie het antwoord op vraag 216.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
94	Algemene voorwaarden artikel 4.3	Bent u bereid opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen met gunning van een redelijke termijn? Naar mening van opdrachtnemer is dit passend in het licht van een duurzame relatie.	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Aanbestedende Dienst verwacht van Opdrachtnemer dat zij haar tijdig inlicht over het eventueel niet behalen van een termijn, waarbij Aanbestedende Dienst bereid is om in goed onderling overleg te bezien of van de termijn kan worden afgeweken.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
95	Algemene voorwaarden artikel 4.7	Bent u bereid het percentage van 10% te wijzigen naar 5% zoals in de branche gebruikelijk?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
96	Algemene voorwaarden artikel 4.7	Kunt u bevestigen dat de percentages betrekking hebben op de onderhoudsprijs per jaar?	Nee, dat kan Aanbestedende Dienst niet bevestigen. Aanbestedende Dienst is wel bereid om de percentages te berekenen over de totale opdrachtwaarde per contractjaar.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
97	Algemene voorwaarden artikel 4.9	Kunt u bevestigen dat dit betrekking heeft op de informatie e.d. waarvan partijen contractueel overeenkomen dat deze ter beschikking worden gesteld dan wel opdrachtgever aangeeft dat deze nodig zijn?	Nee, dat kan Aanbestedende Dienst niet bevestigen.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
98	Algemene voorwaarden artikel 8.6	Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt dan lijdt opdrachtnemer hierdoor mogelijk schade. Indien dit het geval is dan komt opdrachtnemer ook de mogelijkheid toe om schade te vorderen. Kunt u dat bevestigen?	Indien Aanbestedende Dienst in verzuim is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen, dan is Opdrachtnemer op grond van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd eventuele geleden schade te vorderen.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
99	Algemene voorwaarden artikel 10	Kunt u bevestigen dat de garantietermijn 12 maanden betreft en geen garantie geldt in het geval van onoordeelkundig werk, molest, normale slijtage of onderhoud uitgevoerd door derden?	Ja, de garantietermijn is 12 maanden, behoudens molest, normale slijtage, onderhoud en/of onoordeelkundig werk uitgevoerd door derden van Opdrachtgever.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
100	Algemene voorwaarden artikel 11	Zie vraag onder art. 4.3 van de overeenkomst. De bepaling in art. 11 is disproportioneel en derhalve in strijd met de Gids Proportionaliteit en aanbestedingswetgeving.	Zie ook het antwoord op vraag 216.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
101	Algemene voorwaarden artikel 11.5	Kunt u bevestigen dat het de in redelijkheid gemaakte kosten betreft?	Zie ook het antwoord op vraag 69/265.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
102	Algemene voorwaarden artikel 11.6	Kunt u bevestigen dat de vrijwaring overeenkomstig de aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is?	Aanbestedende Dienst begrijpt niet wat er wordt bedoeld, echter zij verwijst naar het antwoord op vraag 214 en 262.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
103	Algemene voorwaarden artikel 12.1	Graag zien wij de termijn van 24 uur aangepast naar 3 werkdagen. Bent u hiertoe bereid?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. In relatie tot overmacht is de opgenomen termijn reëel.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties
104	Algemene voorwaarden artikel 13	Heeft u een CAR-verzekering of soortgelijke verzekering waar de werkzaamheden onder zijn verzekerd?	Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid, Artikel 13 Algemene Inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, welke verzekering dekking biedt wanneer de CAR-verzekering van Aanbestedende Dienst geen dekking biedt. CAR-verzekering van Aanbestedende Dienst is als bijlage aan deze NvI toegevoegd.	Onderhoud, steringen en vervangingen E&W, Onderhoud, steringen en vervangingen safety en security-installaties

105	Algemene voorwaarden artikel 14	Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
106	Algemene voorwaarden artikel 14.8	Een boete van € 50.000,- is disproportioneel. Bent u bereid de boete te verwijderen of te wijzigen naar max. € 5.000,-?	Zie ook het antwoord op vraag 68/264	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
107	Algemene voorwaarden artikel 16.1	Opdrachtgever komt deze rechten wel toe. Inschrijver ziet graag dat ofwel art. 16 ofwel art. 8.5 wederkerig wordt gemaakt. Beide partijen hebben wel of beide partijen hebben niet het recht de verplichtingen op te schorten, retentie uit te oefenen e.d. Inschrijver verneemt graag waar uw voorkeur naar uitgaat.	Zie ook het antwoord op vraag 247.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
108	Algemene voorwaarden artikel 17.1	Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. In het kader van continuïteit van haar bedrijfsvoering wenst Aanbestedende Dienst geen opzegtermijn voor Opdrachtnemer op te nemen.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
109	Algemene voorwaarden artikel 17.2	Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken, voor zover van toepassing kan zijn op opdrachtgever?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Zie tevens het antwoord op vraag 108.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
110	Algemene voorwaarden artikel 17.2	Kunt u bevestigen dat dit ernstige tekortkomingen betreft die een ontbinding rechtvaardigen?	Nee, dat kan Aanbestedende Dienst niet. Zie verder antwoord op vraag 168.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
111	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	In kolom 'component omschrijving' worden veelal codes en termen gebruikt die niet herleidbaar zijn. In deze kolom behoren alleen de specifieke hoofdenaming van het component vermeld te worden, neem bijvoorbeeld regel 101 hier staat "CLD03K01 Hisense", wat voor een component wordt hier bedoeld? Kunt u dit document op alle assets hierop aanpassen?	Deze codering is een Fontscodering om het type en de locatie aan te geven. Ook is deze codering terug te vinden op de herziene componentenlijst	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
112	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Er ontbreken diverse kolommen in de MJOP, bijvoorbeeld: component soort, component capaciteit, interval taak omschrijving soort. Genoemde assetgegevens zijn benodigd voor een juiste prijsvorming. Graag ontvangen wij een aangepaste en volledige bijlage.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
113	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	In kolom 'taak omschrijving' staan veel soorten taken benoemd, zoals: diverse gebrekentaken, taak, vervangtaken, integraal vervangen, deelvervanging/revisie etc. Als voorbeeld de inspectie NEN2767 welke nu verarring geeft. Deze inspectie vermeld in kolom P "Theoretische levensduur" zowel 1x per 8 jaar als ook 1x per 15 jaar terwijl in kolom R "Taak Aantal" deze op "0" staat en bij taak Eenheid ook op "0". Welke taken moeten worden meegenomen in de prijsvorming en in welk jaar? Graag ontvangen wij een aangepaste en volledige bijlage.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
114	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Bijlage 5 is bedoeld voor prijsvorming voor perceel 1, 2 en 3. Uit analyse blijkt dat de demarcatie in deze bijlage voor Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 een overlapping verbergt. Als voorbeeld Binnendeur/brandwerend (Record). Gezien het feit dat deze binnendeur brandwerend is kan deze vallen in zowel Perceel 1 als in Perceel 2. Om verwarring te voorkomen ontvangen wij graag van u een aangepaste en volledige bijlage met voor elk perceel een eigen tabblad zodat de demarcatie per perceel voor alle inschrijvers identiek is.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
115	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-16	De scope omvat vervangingen tot €50K per opdracht (perceel 1). Hoe moet dit geïnterpreteerd worden in onze prijsvorming. Als voorbeeld: regel 666, Splitunit, bouwjaar 2020, theoretische levensduur 15 jaar. integraal vervangen (2020+15) is 2035. Dit jaar valt buiten de contractvorming. Behoort deze splitunit nu wel/niet in de prijsvorming? Graag ontvangen wij een duidelijk demarcatie ten aanzien van vervangingen wel/niet in prijsvorming?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
116	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Kunnen wij stellen dat de benoemde (integrale) vervangingen in bijlage 5, die binnen de contractperiode op basis van de theoretische levensduur van het desbetreffende perceel vallen binnen de scope van de prijsvorming hoort? Bijvoorbeeld: component X bouwjaar 2010, theoretische levensduur 15 jaar, is vervangen in 2025, behoort tot prijsvorming. Of component Y bouwjaar 2020, theoretische levensduur 15 jaar, wordt vervangen in 2035, dus buiten contractperiode dus niet in prijsvorming.	Op de prijzenbladen dient per gebouw een totaalbedrag opgegeven te worden van het onderhoud (preventief) en de storingen (correctief). Vervangingen dienen na gunning separaat geoffereerd en opgedragen te worden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
117	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 31: Van de 26 assetregels ontbreken in 14 regels de merken en/of types en ook de omvang en soort. Genoemde gegevens zijn belangrijk voor de prijsvorming voor preventief, correctief en curatief Onderhoud. Graag ontvangt opdrachtnemer de missende gegevens. Mocht opdrachtgever deze gegevens niet tot hun beschikking hebben dan hoort Opdrachtnemer graag hoe Opdrachtgever de toetankoming van de prijsvorming ziet?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
118	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 32: regel 50, 51, 145, 146 en 284. Van deze componenten ontbreken de soort, en of type en omvang. Graag ontvangt Opdrachtnemer de missende gegevens. Mocht Opdrachtgever deze gegevens niet tot hun beschikking hebben dan hoort Opdrachtnemer graag hoe Opdrachtgever de toetankoming van de prijsvorming ziet?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
119	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Assetregels met Taak Omschrijving "vervangen "en "Integraal Vervangen". Wat wordt hiermee bedoeld in relatie tot document EW installaties aanbestedingsdocument hfdst 8 waarin u de vervangingen omschrijft. Graag ontvangen wij van u een demarcatie van vervangingen waaruit blijkt wanneer deze wel-of niet tot de prijsvorming in prijsblad 1 moet worden meegenomen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
120	Aanbestedingsdocument (pag 50)	Opdrachtnemer zou graag een overzicht van de storingshistorie ontvangen voor het bepalen van de prijs.	Aanbestedende dienst acht dit niet relevant voor de inschrijving. Het aantal storingsuren zijn opgegeven, de inschrijver dient enkel het uurtarief op het prijzenblad te vermelden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
121	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 51: Er ontbreekt capaciteit in kW. Van geen enkele cv-ketel is de daadwerkelijke nominale waarde in kW vermeld. Wel zijn types weergegeven waar het maximale vermogen is af te leiden maar voor een concrete prijsstelling ten aanzien van PO en/of vervangend onderhoud is hier geen financiële waarde tegenover te zetten. Als voorbeeld assetregel 2015-2021 CV-Ketel Nefit Topline. Dit kan een soloketel of combiketel zijn variërend van 5,3kW tot 29kW, graag ontvangen wij van alle cv-ketels de bijbehorende capaciteiten en de ontbrekende informatie.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
122	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 52: assetregel 185, component ER....Vuilwaterpomp, activiteit: Deelvervanging? Wat moet hier vervangen worden of is dit een overbodige assetregel?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
123	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 53: Regel 486 'component omschrijving RO-installatie'. Graag ontvangt opdrachtnemer de assetgegevens zoals merk, type, capaciteit en bouwjaar.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
124	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 53: Alle regels 'component omschrijving elektrische boiler'. Hier ontbreken in veel gevallen de activiteit "inspectie NEN2767" en voor de gasboilers ontbreken ook de activiteiten PO. Graag ontvangt opdrachtnemer de ontbrekende informatie.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

125	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 53: In de kolom taak omschrijving wordt benoemd de activiteit "integraal vervangen" en de activiteit "integraal vervangen". Kunt u aangeven wat hierin het verschil in uitvoering is?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
126	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 53: Assetregels 599, 600 en 909 component omschrijving "NIET AANGETROFFEN", waterbehandeling UV en Osmose installaties, geen merk, type capaciteit benoemd. Wat wil de opdrachtgever met deze assetregels? Op dit moment voor prijsvorming te weinig gegevens. Graag ontvangt opdrachtnemer de ontbrekende informatie.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
127	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 54: Assetregels 603, 604, 605 en 2025 component omschrijving "NIET AANGETROFFEN" staat geen merk en type capaciteit benoemd. Wat wil de opdrachtgever met deze assetregels? Op dit moment voor prijsvorming te weinig gegevens. Graag ontvangt opdrachtnemer de ontbrekende informatie.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
128	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 54: component "Scope 7 gasleiding", graag ontvangen wij alle inspectierapporten inclusief (isometrische) tekeningen t.b.v. prijsbepaling scope 7 inspectie.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
129	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Assetregels met Taak omschrijving "Verhelpen gebreken". Zijn dit overbodige regels of heeft u hier een specificatie per regel voor?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
130	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 55: component omschrijving CLD... Hisens, wat wordt hiermee bedoeld en waarom zonder binnendelen in kolom opmerkingen. Graag hier de volledige assetbenaming en gegevens aanleveren voor een juiste prijsvorming, componentnaam, soort, capaciteit en aantal binnendelen indien gewenst?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
131	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 55: van de meeste centrale en decentrale koudeopwekeenheden ontbreken de koudemiddelinhoud als ook de capaciteit in kW . Graag ontvangen wij de juiste gegevens voor goede prijsvorming?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
132	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 55: van de meeste centrale- en decentrale koudeopwekeenheden, koeltorens ontbreken de wettelijk verplichte jaarlijkse onderhouds en lekdichtheidscontroleactiviteiten . Graag ontvangen wij de juiste activiteitsgegevens voor goede prijsvorming?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
133	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 56: algemeen, het valt op dat hier geen cv-circulatiepompen zijn benoemd, wel 3 transportpompen gekpoeldwater die thuishoren in hoofdgroep 55, ook geen 2-weg en 3-wegkleppen, appendages etc. Behoeven deze geen onderhoud, of ziet de OG dit anders.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
134	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 56: Luchtgordijnen, ventilatorconvectoren GWK. Hebben deze units geen luchtfilters, en moeten deze niet jaarlijks gereinigd worden? de jaarlijkse taakomschrijving ontbreekt hiervoor.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
135	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 57: van elke regel ontbreken belangrijke componentengegevens, met name benoemd ontbreken van Componenten luchtbehandelingskasten de soort, toevoer en/of afzuig, verw/koeling/ wtw, bevochtiging, CAPACITEIT in m3/h, luchtfiltersecties luchtfilter aantallen, types en soorten! Voor een juiste prijsvorming zijn alle specs van deze componenten essentieel voor goede prijsvorming voor preventief onderhoud, inspectie, revisie en vervangings activiteiten. Graag ontvangen wij van alle assetregels in deze groep de volledige specs als ook het aantal filter- en onderhoudsbeurten per jaar.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
136	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 57: assetregels met Taak omschrijving " Verhelpen gebreken". Zijn dit overbodige regels of heeft u hier een specificatie per regel voor?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
137	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 57: assetregels met Taak omschrijving " Te weinig gegevens". Hoe komt opdrachtnemer aan de juiste informatie en kan opdrachtgever deze informatie aanleveren? In de regels staat de opmerking: Inwendig niet te inspecteren. Kunnen we stellen dat deze componenten buiten de scope vallen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
138	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 58: dit betreffen 2 regels van 1 component in gebouw ZP. Is deze hoofdgroep wel compleet, gezien het aantal gebouwen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

139	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 61: algemeen ten aanzien van visuele- en NEN3140 inspectie. Het merendeel van de assetregels bestaat uit "Component omschrijvingen" met een code van het component, bijvoorbeeld ONK1 of 3kz1 en niet met de benaming als zijnde Hoofdverdeelkast, of licht-krachtverdeelkast of groepenkast. Uit de activiteit in kolom "Taak omschrijving" blijkt ook niet dat de NEN3140 moet worden uitgevoerd, echter is wel "Bijlage 9 NEN3140 handboek 2023-09-07" verstrekt die conform document "EW installatie aanbestedingsdocument 2023-09-07" gehanteerd moet worden. Echter in Bijlage 6A1 PVE Perceel 1 2023-09-07 wordt exact omschreven in art 2.1 wat er jaarlijks moet worden geïnspecteerd en gecontroleerd aan aarding bij hoofdverdeelinrichting, Hoofdverdeelinrichting (groepenkast), art 2.2. Overspanningsbeveiliging, 2.3 Thermografie (1x per 5 jaar?), 2.4 en aardlekschakelaars. Om deze laatste genoemde activiteiten uit "Bijlage 6A1" te kunnen uitvoeren moeten wel alle hoofd-, onder-, licht-, kracht- en groepenverdelers volledig benoemd zijn met aantallen aarlekbeveiligingen, groepen, hoofdschakelaars maximale belasting etc. per kast voor een juiste prijsvorming, zowel voor de jaarlijkse als 5-jaarlijkse activiteiten. Hoe ziet de OG de prijsvorming met de huidige aangeleverde componentengegevens ten aanzien van Onderhoud, (NEN3140)-inspectie en (integraal) vervangen? Ons inziens zouden genoemde gegevens aangevuld moeten worden vanuit de OG.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
140	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 63: diverse assetregels met component eenheid 1 post noodverlichting, activiteit accu's vervangen. Graag ontvangt opdrachtgever meer informatie hierover. Ons inziens moet hier i.p.v. een post de aantallen benoemd zijn. Inschrijver kan onmogelijk op basis van deze gegevens een realistische prijs bepalen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
141	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 63: Noodverlichting, als voorbeeld gebouw CL Mgr. Claessensstraat in Sittard. 11 assetregels met Component aantal 3 stuks Component omschrijving Noodverlichting, Component van Lien Type: niet ingevuld/onbekend, Component opmerking: aantal niet juist, Taak omschrijving Accus's vervangen/Inspectie Nen2767 en Armaturen vervangen, Taak aantal 5, 100, 4, 3, 3,0 3,5,100,4,3. Kan de OG uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en hoe moeten wij dit interpreteren ten aanzien van prijsvorming als de aantallen niet juist zijn ook de type's niet benoemd zijn. (Led of TL) etc. voor alle gebouwen.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
142	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 64: Hier worden de CCTV installaties voor Perceel 2 benoemd van 8 gebouwen. Alle 8 installaties zijn onvolledig t.b.v. prijsvorming merken, typen en omvang ontbreken, recorders en centrales zijn niet benoemd. er staan in deze hoofdgroep veel vraagtekens en "gegevens onbekend". Kan opdrachtgever uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en hoe moeten wij dit interpreteren ten aanzien van prijsvorming als de aantallen niet juist zijn ook de type's niet benoemd zijn.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
143	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Gebouw CL, Er,FF,P1,P2,P3,P4/P4+,P7R10,R3/r4/R5enW1 zijn voorzien van Brandmeldcentrales al dan niet met Ontruimingsinstallaties, graag ontvangen wij van deze installaties het aantal lussen, opnemers per lus, plattegronden, Pve per installatie, certificeringsplicht per installatie, ontbrekende merken en types (gebouw CL)	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
144	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Wie verzorgt de OP-taken aan de BMI/ontruimingsinstallaties aangezien alleen bij gebouw ER wordt vermeld in regels 210-2014 excl.op-taken. Graag hier duidelijkheid over per gebouw.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
145	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Gebouw CL sprinklerinstallatie. 1 post. Kan de OG uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en hoe moeten wij dit interpreteren ten aanzien van prijsvorming als het merk de type's niet benoemd zijn, als ook de omvang niet. Graag ontvangen wij alle specificaties van deze installatie(s).	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
146	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Sprinklerinstallaties. Wie verzorgt de 2 wekelijkse tests?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
147	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Sprinklerinstallaties en BMI/OAI installaties: Wie is de certificerende instantie tot nu toe?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
148	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: regel 661, Wat wordt bedoeld met 1x per 3 jaar inspectie BMI/OAI?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
149	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Inbraakinstallaties. Veelal zijn de merken en types niet bekend, de omvang is nergens omschreven. Graag ontvangen wij alle specificaties van deze inbraakinstallaties	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
150	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 65: Inbraakinstallaties, wat verstaat de opdrachtgever onder "reviseren" van een inbraakinstallatie?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
151	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 58 en 67: dit betreffen 2 regels van 1 component in gebou ZP. Gezien het aantal gebouwen vermoeden wij dat deze hoofdgroep niet compleet is.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
152	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 73: 6 assetregels t.b.v. catering koelingen, waarschijnlijk worden hier bedoeld koelvitines fa. Smeva type? Capaciteit? . Graag ontvangen wij de ontbrekende gegevens t.b.v. prijsvorming preventief, correctief, curatief onderhoud als ook voor het vervangend onderhoud.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

153	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 73: Wij vragen ons af of deze hoofdgroep wel volledig is en of deze wel tot de scope hoort. Graag hier duidelijkheid over.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
154	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 90: Slagboominstallatie, gebouw CL, behoort deze wel tot de scope, zie doc "EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07" art 3.3.4 scope opdracht, buiten scope: "5. Slagboominstallatie/parkeermanagement;". Indien dit wel tot de scope behoort, graag aangeven in welk perceel deze hoort.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
155	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 90: Rolpoort, gebouw R10, behoort deze wel tot de scope, zie doc "EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07" art 3.3.4 scope opdracht, buiten scope: "5. Slagboominstallatie/parkeermanagement;". Indien dit wel tot de scope behoort, graag aangeven in welk perceel deze hoort.	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
156	Bijlage C1, C2 en C3:	Toelichting ad 1: "Uw inschrijfprijs (totaal en per locatie) dient alle activiteiten te omvatten zoals beschreven in de aanbestedingsstukken betreffende Perceel 1 92 of 3). Niet opgevoerde kosten in dit prijzenblad komen achteraf niet voor facturatie in aanmerking en zullen niet worden voldaan." Onze vraag en opmerking hierbij: Op dit moment in deze tenderfase kunnen wij enkel het 1 op 1 vervangen van het betreffende component, genoemd in Bijlage 5, voorkomend in de contractperiode per perceel, afprijzen. Echter kunnen wij in deze tenderfase geen kosten afprijzen voor mogelijke bijkomende kosten zoals verwijderkosten (asbest verwijderen)?bouwkundige aanpassingen, benodigde subcomponenten, inregelen, eventuele integrale activiteiten, project- en staartkosten. Bijlage 5, waaruit wij de componentengegevens uit halen voor de prijsvorming betreft ook een mjoP, waarbij wij de P benoemen als PROGNOSE. Graag zouden wij alle benodigde vervangactiviteiten benoemd in de mjoP bepalen als zijnde richtprijzen, en definitief afprijzen na gunning voor het eerstvolgende jaar.	Op de prijzenbladen dient per gebouw een totaalbedrag opgegeven te worden van het onderhoud (preventief) en de storingen (correctief). Vervangingen dienen na gunning separaat geoffereerd en opgedragen te worden	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
157	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15	Hoofdgroep 58 en 67. In deze hoofdgroepen komen maar 2 assets voor. Zijn deze hoofdgroepen wel volledig in relatie tot het aantal gebouwen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
158	Doc EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07, hoofdstuk 8	"Hfdst.8. Perceel 1: Onderhoud, storingen en vervangingen E&W tot € 50.000,- (excl. btw): vraag 1: ten aanzien van vervangingen tot €50.000,-- Wordt hier bedoeld dat vervanging van alle componenten benoemd in Bijlage 5 in de prijsvorming in bijlage C1 moeten worden afgeprijsd per gebouw? Vraag 2: Kunt u aangeven welke demarcatie gehanteerd moeten worden voor vervangen installaties binnen de prijsvorming. Onder demarcatie bedoelen wij: 1 op 1 vervanging vanuit Bijlage 57, Alleen componenten die binnen de contractperiode en theoretische levensduur vallen? Bij welke conditiescore conform NEN2767? Hoe om te gaan met subonderdelen, zoals afsluiters, leidingwerk etc? vraag 3: Behoren tot de prijsvorming van vervangingen tot €50.000,-- ook alle bijkomende projectkosten, zoals aanpassen bouwkundige voorzieningen, hijkkosten, transportkosten, tekenwerk etc.?"	Vraag 1,2 en 3: Nee, dit is niet correct. Op het prijzenblad moet enkel het inschrijfbetrag voor onderhoud en storingen worden vermeld. Overige werkzaamheden (vervangingen, klussen, projecten) worden separaat verrekend.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
159	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.2	Bent u bereid de volgende zin toe te voegen aan artikel 2.2: Indien door Opdrachtgever informatie wordt verstrekt na ondertekening van deze Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prijzen en/of voorwaarden dienovereenkomstig aan te passen. Indien u dit niet bereid bent, waarom niet?	Aanbestedende Dienst verzoekt u de vraag te verduidelijken. Aanbestedende Dienst ontgaat de strekking van de vraag ten aanzien van Artikel 2.2.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
160	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.2	Kunt u bevestigen dat er geen medewerkers van Opdrachtgever of bestaande leverancier aanspraak kunnen maken op de Wet overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. BW)?	Zie het antwoord op vraag 159.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
161	Bijlage Raamovereenkomst artikel 1.6	Bent u bereid de clause aan te passen zodat wijzigingen van de overeenkomst altijd tussen partijen overeengekomen dienen te worden? Indien u dit niet bereid bent, waarom niet? Ben u in dat geval bereid opdrachtgever de mogelijkheid te geven de overeenkomst op te zeggen, indien het redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden de overeenkomst de wijziging te accepteren?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. De 2e zin van Artikel 1.6 van de concept Raamovereenkomst heeft betrekking op de situatie dat Aanbestedende Dienst door gewijzigde wetgeving wordt gedwongen de overeenkomst te wijzigen of aan te passen.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
162	Bijlage Raamovereenkomst artikel 4.3	Bent u bereid de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade te beperken per geval tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van de opdracht en jaarlijks tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van alle opdrachten onder deze Raamovereenkomst met een maximum van EUR 1 miljoen, waarbij deze beperkingen niet zullen gelden bij opzet of grove nalatigheid?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
163	Bijlage Raamovereenkomst artikel 5.3	Kunt u bevestigen dat Opdrachtgever altijd akkoord gaat met het indexatiecijfer indien Opdrachtnemer deze heeft bepaald conform artikel 5.2. Indien u dit niet kunt bevestigen, waarom niet?	Nee, Aanbestedende dienst kan niet bevestigen dat hij altijd akkoord zal gaan met de onderbouwing. Dit is afhankelijk van een correcte onderbouwing. Wanneer deze niet correct is, gaat Opdrachtgever niet akkoord, maar zal uiteraard in overleg treden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
164	Bijlage Raamovereenkomst artikel 5.2	Waarom kiest u voor deze Raamovereenkomst voor indexatie volgens CBS consumentenprijsindex en volgt u niet dezelfde methodiek als voor perceel 1? Bent u bereid dit conform Raamovereenkomst perceel 1 aan te passen? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Het betreft immers een raamovereenkomst minicompetitie waarbij wordt gerd op basis van laagste prijs.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
165	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.2	Is Opdrachtgever verplicht aanbiedingen te doen in het kader van minicompetities? Zo niet, bent u bereid een zin toe te voegen aan dit artikel die dit verduidelijkt?	Ja, de deelnemers in de minicompetitie zijn daartoe verplicht. Zie bijlage 8, stap 6.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
166	Bijlage Raamovereenkomst artikel 3.2	In samenhang met artikel 3.1, bent u bereid om de opzeggingstermijn van 6 maanden voor beide partijen te laten gelden? Zo niet, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 92.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
167	Bijlage Raamovereenkomst artikel 5.3	Bent u bereid de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade te beperken per geval tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van de opdracht en jaarlijks tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van alle opdrachten onder deze Raamovereenkomst met een maximum van EUR 1 miljoen, waarbij deze beperkingen niet zullen gelden bij opzet of grove nalatigheid?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie
168	Algemene voorwaarden artikel 17.2(i)	Bent u bereid hieraan toe te voegen "na ingebrekestelling" zodat ontbinding alleen mogelijk is bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer?	Aanbestedende Dienst is bereid om Artikel 11.1 en 11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden op Artikel 17.2 sub j van de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren.	
169	Algemene voorwaarden artikel 17.1	Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken en daarin een specifieke opzegtermijn van 6 maanden op te nemen? Zo niet, waarom niet? Bent u in dat geval bereid voor Opdrachtgever een specifieke opzegtermijn van 6 maanden op te nemen. Zo niet, waarom niet?	Zie ook het antwoord op vraag 92.	
170	Algemene voorwaarden artikel 16.1	Bent u bereid dit artikel te verwijderen zodat Opdrachtnemer zich op haar wettelijke rechten betreffende opschorting en verrekening kan beroepen? Zo niet, waarom niet?	Zie ook het antwoord op vraag 247.	
171	Algemene voorwaarden artikel 11.6	Bent u bereid de vrijwaring wederkerig te maken? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Aanbestedende Dienst voorziet in het kader van haar verplichtingen geen aanspraak van derden jegens Opdrachtnemer.	

172	Algemene voorwaarden artikel 1.4	Bent u bereid de aansprakelijkheid voor schade te matigen per geval tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van de opdracht en jaarlijks tot een bedrag ter hoogte van 150% van de waarde van alle opdrachten onder deze Raamovereenkomst met een maximum van EUR 1 miljoen, waarbij deze beperkingen niet zullen gelden bij opzet of grove nalatigheid?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Zie het antwoord op vraag 215.	
173	Algemene voorwaarden artikel 5.7	Hoe bent u van plan diensten te accepteren bij doorlopende dienstverlening door Opdrachtgever? Bent u bereid om aan dit artikel toe te voegen dat indien geen uitdrukkelijke acceptatie of afwijzing heeft plaatsgevonden binnen de in dit artikel gestelde termijn, dat Diensten zijn geaccepteerd?	Aanbesteden Dienst verwijst naar de in het Aanbestedingsdocument opgenomen wijzen van acceptatie.	
174	Algemene voorwaarden artikel 4.10	Kunt u bevestigen dat ontslag genomen door medewerkers van Opdrachtnemer niet onder dit artikel valt? Zo niet, waarom niet? Kunt u bevestigen dat een interne transfer van een medewerker van Opdrachtnemer op initiatief van deze medewerker niet onder dit artikel valt? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat niet onder Artikel 4.10 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is begrepen het ontslag of de functiewijziging van een medewerker van Opdrachtnemer.	
175	Algemene voorwaarden artikel 4.8	Bent u bereid de uitkering van boetes indien samen geclaimd met schadeloosstelling te laten vallen onder de gevraagde beperking van aansprakelijkheid voor directe schade in de Raamovereenkomst? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. Indien Aanbestedende Dienst op grond van artikel 5.3 van de Raamovereenkomst volledig schadeloos is gesteld, komt de boete van Artikel 4.7 van de Algemene Inkoopvoorwaarden op grond van Artikel 4.8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden automatisch te vervallen.	
176	Algemene voorwaarden artikel 4.7	Hoe bent u van plan boetes te claimen op doorlopende dienstverlening door Opdrachtnemer? Welke overschrijding van welke fatale termijnen geeft Opdrachtgever recht op boetes zoals beschreven in dit artikel? Bent u bereid dit met Opdrachtnemer te bespreken na gunning?	De boete in Artikel 4.7 van de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft betrekking op de situatie dat nakoming anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is. Aanbestedende Dienst is niet bereid om hierover na gunning in gesprek te gaan.	
177	Bijlage Raamovereenkomst artikel 3.1	Bent u bereid de verlenging van de overeenkomst wederkerig te maken zodat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om van de verlenging af te zien? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid in verband met de continuïteit van het bedrijfsvoering.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie
178	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.3	Kunt u bevestigen dat er geen medewerkers van Opdrachtgever of bestaande leverancier aanspraak kunnen maken op de Wet overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. BW)?	Zie het antwoord op vraag 160.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie
179	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.3	Bent u bereid de volgende zin toe te voegen aan artikel 2.2: Indien door Opdrachtgever informatie wordt verstrekt na ondertekening van deze Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prijzen en/of voorwaarden dienovereenkomstig aan te passen. Indien u dit niet bereid bent, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 159.	Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie
180	Bijlage Raamovereenkomst artikel 3.2	In samenhang met artikel 3.1, bent u bereid om de opzeggingstermijn van 6 maanden voor beide partijen te laten gelden? Zo niet, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 92.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
181	Bijlage Raamovereenkomst artikel 3.1	Bent u bereid de verlenging van de overeenkomst wederkerig te maken zodat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om van de verlenging af te zien? Zo niet, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 177	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
182	Bijlage Raamovereenkomst artikel 2.2	Bent u bereid het woord "desgewenst" te verwijderen in artikel 2.2. Indien u dit niet bereid bent, waarom niet?	Aanbestedende Dienst gaat er vanuit dat de vraag betrekking heeft op artikel 2.3 van de concept raamovereenkomst. Aanbestedende Dienst is niet bereid het woord "desgewenst" te verwijderen, aangezien het aan Opdrachtnemer is om te bepalen of zij nadere informatie wenst.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
183	Bijlage Raamovereenkomst artikel 1.6	Bent u bereid de clause aan te passen zodat wijzigingen van de overeenkomst altijd tussen partijen overeengekomen dienen te worden? Indien u dit niet bereid bent, waarom niet? Ben u in dat geval bereid opdrachtgever de mogelijkheid te geven de overeenkomst op te zeggen, indien het redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden de overeenkomst de wijziging te accepteren?	Zie het antwoord op vraag 161.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren
184	Storingsen	Hoe gaat Fontys de meldingen in verschillende systemen van de opdrachtnemers borgen?	Fontys verstrekt voorsnog een meldingenbon vanuit haar eigen systeem "Clientele". De opdrachtnemer dient dit in het eigen systeem te verwerken	
185	Storingsen	Hoe beoordeelt u in de toekomst de meldingen/storingsen en dat deze naar de juiste opdrachtnemer gaat?	Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat opdrachtgever de storingsen aan de juiste opdrachtnemer stuurt.	
186	Bijlage 5 componentenlijst met componenten per gebouw	Indien na gunning geconstateerd wordt dat de componenten niet volledig zijn, is een prijswijziging dan toegestaan?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	
187	Bijlage 5 componentenlijst met componenten per gebouw	Diverse componenten in de lijst zijn niet correct op aantallen, hoe wilt Fontys dat opdrachtnemer deze in de pricing opneemt?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	
188	Bijlage 5 componentenlijst met componenten per gebouw	Diverse componenten komen meerdere keren in de lijst voor, is dit correct?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	
189	Bijlage 5 componentenlijst met componenten per gebouw	Is er een componentenlijst aanwezig met alle unieke assets zonder filter, per perceel om miscommunicatie van de diverse leveranciers in de toekomst te voorkomen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	
190	Bijlage 5 componentenlijst met componenten per gebouw	De componentenlijst is gedeeld in excel met filters die zijn beveiligd, is het mogelijk een componentenlijst te ontvangen waarbij wij de filters zelf kunnen beheren?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	
191	Planning	De planning in het aanbestedingsdocument en op TenderNed zijn niet gelijk. Welke planning is leidend?	Een controle op beide planningen is gedaan en er is geen verschil geconstateerd. Kunt u aangeven welk verschil u ziet?	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
192	Prijzenbladen	Kan Opdrachtgever bevestigen dat vervangingsonderhoud niet hoeft te worden afgeprijsd in de prijzenbladen?	Dit is correct.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren

193	Buiten scope	Testen op functionaliteit inclusief alarmmelding(en) in GBS: Het GBS wordt buiten scope beschouwd, hoe kunnen we het testen zoals genoemd in de werkplannen, in deze interpreteren?	De opdrachtnemer krijgt wel een inlog (bepaalde rechten) maar niet het totale beheer.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
194	Werkzaamheden Perceel 1	Kunt u omschrijven wat bedoeld wordt met: Curatief onderhoud aan E&W-installaties tot een bedrag van € 50.000 (excl.btw) (herhalingsklachten voorkomen). Welke herhalingsklachten moeten we hier aan denken, dit is geen concrete omschrijving. Heeft Opdrachtgever hiervan een voorbeeld?	Het voorkomen van storingen is het doel, dus grondig storingsherstel is belangrijk.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
195	Werkzaamheden Perceel 1	Kunt u omschrijven wat bedoeld wordt met: Correctief onderhoud aan E&W-installaties tot een bedrag van € 50.000 (excl.btw) (klachten oplossen). Wat voor klachten moeten we hier aan denken, dit is geen concrete omschrijving. Heeft Opdrachtgever hiervan een voorbeeld?	Klachten zijn bv te warm of te koud. Als hier installaties voor aangepast moeten worden valt dat hier onder	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
196	Buiten scope	In hoeverre kunnen de buiten scope installaties (1 t/m 6) in de toekomst gaan behoren tot de onderhoudspartij van perceel 1?	In principe blijven deze buiten de scope	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
197	Informatievelen - Bijlage 5	Welke elementen wilt u zien in de open begroting? Is hiervan een voorbeeld t.b.v. een vergelijkbare aanbieding door Inschrijvers?	Aanbestedende Dienst wil de elementen die in de componentenlijst zijn opgenomen zien in de open begroting.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
198	Informatievelen - Bijlage 5	Kunnen we de componentenlijst gebruiken als basis voor de open begroting?	Dit klopt.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
199	Informatievelen - Bijlage 5	Staat de voorgeselecteerde indeling voor het afprijzen van de assets correct?	Het is Aanbestedende Dienst niet duidelijk wat u hier bedoeld. Kunt u deze vraag nader specificeren.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
200	Informatievelen - Bijlage 5	De bijlage 5 staat geblokkeerd met de voorgestelde indeling, in hoeverre staat er andere relevante informatie in de verborgen regels?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvI. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze NvI.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
201	Assetindeling naar percelen	Kunt u aangeven welke assets behoren tot welke percelen en welke buiten scope voor een eenduidige inschrijving op de Bijlage 5 (componentenlijst)?	De componentenlijst geldt voor alle percelen. Ons inziens is duidelijk welk component bij welk perceel hoort.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
202	Opgave m2 - Bijlage 4 en 5	Welke opgave van m2 BVO is leidend. Er is een opgave van M2 met Bijlage 5 (Componentenlijst) en via Bijlage 4 (Locaties met gebouwcode)? Graag uitsluit.	Dit dient bijlage 4 te zijn. Niet de m2 gebruiken uit de componentenlijst (bijlage 5)	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
203	Aanvullende schouw	Ten behoeve van het uitwerken van de casussen verzoekt Inschrijver aan Opdrachtgever om nog een aanvullende schouw te mogen doen. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Nee, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompetitie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)

204	Condiëtiemeting	Wenst Opdrachtgever een condiëtiemeting o.b.v. van de NEN2767 van alle assets tijdens de implementatieperiode?	Nee, niet tijdens de implementatieperiode, maar later in het eerste jaar. U dient dus wel de kosten van de condiëtiemeting in de inschrijving op te nemen	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
205	Inventarisatie	Wenst Opdrachtgever een volledige inventarisatie van de assets tijdens de implementatieperiode?	Zie antwoord op vraag 204.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
206	Geheimhouding art. 14.8	De geheimhoudingsplicht is in duur onbeperkt. Dit terwijl Opdrachtnemer na afloop van de overeenkomst geen invloed meer kan uitoefenen op in ieder geval een gedeelte van de geheim te houden informatie. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever de duur van de geheimhoudingsplicht te beperken in duur? Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Zie het antwoord op vraag 68/264.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
207	Geheimhouding art. 14.8	Het boetebedrag van € 50.000,- is zeer fors. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever vriendelijk doch dringend om het boetebedrag te matigen tot maximaal € 10.000,-. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Zie het antwoord op vraag 68/264.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
208	Schadelijke stoffen	Zijn er schadelijke stoffen aanwezig in uw gebouwen, zoals asbest en/of chroom-IV? Zo ja, kan Opdrachtgever de rapportages ter beschikking stellen?	Zie antwoorden op de vragen 83 en 84.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
209	Aanbestedingsdocument par. 8.2.9 Oderaanneming	De uurtarieven zijn tevens van toepassing op de inzet van onderaannemers. Dit terwijl onderaannemers hun eigen tarieven hanteren naar Opdrachtnemer. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om de inzet van onderaannemers op basis van hun factuur + een opslag aan Opdrachtgever te mogen factureren. Daarmee bereiken we volledige transparantie voor alle partijen en borgen we dat daadwerkelijk gemaakte kosten ook vergoed worden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst opdrachten verstrekt aan Derden/Onderaannemers, blijft Opdrachtnemer optreden als contractpartij en is Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen als ook voor de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven. Dit geldt ook voor te hanteren tarieven. Opdrachtgever wil één all-in uurtarief ontvangen zodat ze weet waar ze aan toe is. Opdrachtgever wil niet geconfronteerd worden met (eventueel exorbitante) uurtarieven van een onderaannemer. Door ook voor de onderaannemers hetzelfde all-in uurtarief te hanteren verwachten we dat de hoofdaannemer goede afspraken maakt met haar onderaannemers.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
210	Facturatie	Inschrijver verzoekt om de vaste aanneemsom per perceel maandelijks of per kwartaal vooraf te mogen factureren. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Vooraf facturatie is niet akkoord. Met uitzondering van het genoemde in paragraaf 11.5 in het aanbestedingsdocument.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
211	Indexatie (Concept)Overeenkomst art. 5.3	Kan Opdrachtgever bevestigen dat zij een verzoek van Opdrachtnemer tot indexering conform de voorgestelde indexatiemethode zal goedkeuren?	Zie het antwoord op vraag 163.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
212	Opzegging AIV art. 17.1	Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om ook opzegging van de zijde van de Opdrachtnemer toe te staan. Inschrijver stelt daarbij om dat na afloop van het derde contractjaar toe te staan, waarbij een redelijke opzegtermijn gerelateerd aan de contractduur zal worden gehanteerd. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Zie ook het antwoord op vraag 92.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
213	Verlenging (Concept)Overeenkomst art. 3.1	Is Opdrachtgever bereid de verlenging van de overeenkomst op basis van wederzijdse instemming te doen plaatsvinden? Inschrijver stelt daarbij voor om de wederzijdse instemming tot verlenging uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de eerste contractverlenging te doen plaatsvinden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Zie het antwoord op vraag 177.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
214	Aansprakelijkheid AIV art. 11.6	Vrijwaringen vormen een verruiming van het risicoprofiel aangezien Opdrachtnemer risico naar zich toe haalt. Verzekeraars keuren dit af. Daarnaast kunnen schade lijdende partijen de veroorzakende partij op basis van een onrechtmatige daad aanspreken. Opdrachtnemer verzoekt u daarom vriendelijk akkoord te gaan met volgende: Elke verplichting tot vrijwaring van Opdrachtgever voor een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid is beperkt tot aanspraken van de fiscus en/of overheidsinstanties tot maximaal de opdrachtwaarde. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Aanbestedende Dienst is hier niet toe bereid. De in Artikel 11.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden opgenomen vrijwaring geldt alleen indien Opdrachtnemer of haar onderaannemer toerekenbaar tekortkomt, geleverde Goederen, Diensten en gebruikte zaken daaronder begrepen. Daarmee heeft Opdrachtnemer het risico op een aanspraak op vrijwaring in eigen hand. Zie ook het antwoord op vraag 262.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompëtie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)

215	Aansprakelijkheid AIV art. 11.4	De hoogte van de door Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar en is daarmee fors hoger dan de geprognosticeerde opdrachtwaarde per perceel per jaar. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever daarom vriendelijk om de hoogte van de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de opdrachtwaarde per perceel per jaar. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Dit is niet akkoord. De eventueel geleden schade kan hoger zijn dan de opdrachtwaarde. Daarnaast is er sprake van een gebruikelijk en te verzekeren bedrag.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
216	Aansprakelijkheid AIV art. 11.3	Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet verzekeraar en niet calculeerbaar bedrijfsrisico, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Tegen is het niet marktconform om aansprakelijkheid voor gevolgschade te verlangen. Inschrijver verzoekt u beleefd akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Aanbestedende Dienst is niet bereid hierop een aanpassing te doen. Indirecte schade is reeds beperkt in Artikel 4.3 in de (concept)overeenkomst.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
217	Overmacht AIV art. 12.3	De definitie van wat er in ieder geval niet onder overmacht wordt verstaan is nu zeer ruim geformuleerd. De recente geschiedenis met zowel een pandemie als een oorlog op het Europees continent hebben aangetoond dat er overmacht situaties ontstaan die niet buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer vallen, zoals maar niet uitsluitend 'ziekte van personeel' en 'transportproblemen' en 'grondstoffentekorten'. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om Opdrachtnemer daarom enigszins tegemoet te komen, door dergelijke situaties die niet in de directe invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen, aan te tonen door Opdrachtnemer, wel als overmacht situatie te bestempelen. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?	Aanbestedende Dienst is niet bereid Artikel 12.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden aan te passen. Aanbestedende Dienst verklaart zich wel bereid om met Opdrachtnemer in overleg te treden over de gevolgen van overmachtsituaties die (tot aan de bron) aantoonbaar niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
218	Aanbestedingsdocument, par. 15.3.2.1	U schrijft voor dat inschrijvers voor het plan van aanpak maximaal 6 pagina's mag benutten, zonder afbeeldingen. Wat bedoelt u met "zonder afbeeldingen"?	Zie het antwoord op vragen 75 en 76.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie
219	Aanbestedingsdocument, par. 15.3.2.1	Onderdeel van het plan van aanpak is een implementatieplanning en uitvoeringsplanning. Mogen inschrijvers, om de leesbaarheid te vergroten, beide plannings als separaat document op A3 formaat aanleveren? Deze A3 documenten mogen extra worden toegevoegd en tellen niet mee in het maximaal aantal van 6 pagina's. Gaat u hiermee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 76.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie
220	Prijzenbladen, bijv. perceel 1 en aanbestedingsdocument par. 15.3.1.	In het aanbestedingsdocument staat vermeld: 2. Storingen. Voor de opgegeven gebouwen een gemiddeld uurtarief vermenigvuldigd met het opgegeven aantal storingsuren. Het prijzenblad vraagt echter om een Eenheidsprijs. Kan Opdrachtgever hier duidelijkheid in verschaffen?	Hier dient u storingsuurtarief te lezen. Bijlage C1 t/ C3 zijn aangepast en toegevoegd als bijlage aan deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties, Onderhoud, storingen en vervangingen van automatische deuren, Vervangingen en uitbreidingen opdrachten E en W installaties vanaf € 50.000,- per opdracht excl. btw worden in minicompentie, Tekeningen- en documentenbeheer (revisie)
221	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07 par 8.2.7	In Tabel 1: Urgentietabel Storingen kolom "Wanneer" worden tijden benoemd, betreft dit responstijden of herstellertijden?	Het betreft responstijden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
222	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	Het lijkt er op dat Bijlage 5 een MJOP is met vaak 2 of meer regels per component. Hierdoor kunnen er per abuis assets dubbel afgeprijsd worden. Kunt u de de dubbele regels uit de lijst verwijderen en per asset een unieke regel aanleveren zodat elke inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvL. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
223	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	In de componentenlijst staat diverse malen de tekst: buiten bedrijf. Dienen we deze assets wel of niet af te prijzen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvL. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
224	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	In de componentenlijst staat diverse malen de tekst: niet aangetroffen. Dienen we deze assets wel of niet af te prijzen?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvL. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
225	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	In de componentenlijst staan alle assets voor alle percelen door elkaar heen. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over welke asset bij welk perceel hoort en kunnen er verschillen optreden tussen de inschrijvers. Kunt u op regelniveau aangeven welke asset bij welk perceel hoort? Indien nee, gaat u mee dan mee akkoord dat wij deze verdeling zelf maken?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze NvL. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze NvL.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
226	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07 par. 15.3.2	In het aanbestedingsdocument staat het aantal pagina's beschreven dat mag worden ingediend per kwaliteitscriterium (plan van aanpak, casus 1 en casus 2). Mogen wij er vanuit gaan dat het aantal gestelde pagina's exclusief, voorblad, inhoudsopgave en voorwoord is?	Aanbestedende dienst wenst enkel het antwoord op de vraag te ontvangen (in het gestelde kader). Een voorblad, inhoudsopgave en voorwoord is niet gewenst en wordt niet meegegeven aan de beoordelaars. Zie verder ook de antwoorden op de vragen 75, 76, 77, 218 en 219.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
227	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07	15.3.2.1.B Plan van aanpak - Uitvoeringsplanning (jaarplanning): Uw huidige onderhoudspartij zal voor de percelen die zij reeds in beheer heeft een aanzienlijk concretere uitvoeringsplanning kunnen opstellen ten opzichte van de overige inschrijvende partijen. Kunt u toelichten hoe een gelijk speelveld tussen alle inschrijvende partijen geborgd blijft met betrekking tot het opstellen van een voorstel voor een uitvoeringsplanning?	Het feit dat een inschrijver door zijn eerdere werkzaamheden een zekere kennisvoorsprong heeft, betekent niet zonder meer dat het gelijk speelveld niet gewaarborgd is. Uitgangspunt voor alle inschrijvers is dat een uitvoeringsplanning opgesteld moet worden rekening houdend met het primaire proces van de opdrachtgever. Minimale overlast tijdens lessen is het uitgangspunt.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
228	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07 par. 15.3.2.1.	Begrijpen wij goed dat wij een jaarplanning voor het preventief onderhoud, keuringen en certificeringen hier moeten aanleveren?	Ja, dat is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
229	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07 par. 14.1	Vanuit de stukken kunnen we opmaken dat we een NEN2767 inspectie moeten uitvoeren ten behoeve van het MJOB, kunt u nader specificeren op welk detailniveau de NEN2767 inspectie uitgevoerd dient te worden?	Zie hiervoor de componentenlijst.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

230	Bijlage 9 NEN 3140 handboek 2023-09-07.pdf	Behoort het keuren van de elektrische arbeidsmiddelen conform SCIOS scope 9 tot de scope van de opdracht? Indien ja: 1. mogen wij dan een lijst van de te keuren arbeidsmiddelen ontvangen met daarop de aantallen en de te keuren arbeidsmiddelen? 2. mogen wij er vanuit gaan dat de te keuren arbeidsmiddelen verzameld op 1 plek worden aangeleverd? 3. met welke frequentie dienen de arbeidsmiddelen gekeurd te worden?	Nee dit behoort niet bij de opdracht. Dit wordt separaat uitgevoerd	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
231	Bijlage 6A1 Technisch PVE Perceel 1 2023-09-07.pdf	Onder hoofdstuk 1 Algemeen onder het 4e punt staat dat er minimaal jaarlijks iets gedaan dient te worden met het handboek NEN3140. De zin is echter niet compleet zodat niet duidelijk is wat er gedaan dient te worden. Kunt u de zin compleet maken?	De compete zin is als volgt: "Dit desbetreffende handboek dient minimaal jaarlijks geupdate te worden conform de laatste situatie i.s.m. Fontys."	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
232	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	In de componentenlijst staan 2 verschillende kolommen met aantallen; kolom Component Aantal en kolom Taak Aantal. Van welke aantallen dienen we uit te gaan bij de prijsvorming?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
233	Bijlage 6A1 Technisch PVE Perceel 1 2023-09-07.pdf	U geeft bij diverse hoofdstukken aan dat de jaarfrequentie conform de norm uitgevoerd dient te worden. Conform de verschillende normen zijn deze frequenties echter afhankelijk van diverse factoren die voor ons niet te uit de stukken te achterhalen zijn. Voorbeeld: in de norm staat geen vaste inspectie frequentie voor inspecties aan een bliksembeveiligingsinstallatie. Deze frequentie is afhankelijk van de klasse van de beveiliging (LPL 1 t/m LPL 4). Deze informatie is niet bekend bij ons. Wij willen u vragen om per hoofdstuk in Bijlage 6A1 een uitgangspunt in te nemen wat betreft de jaarfrequentie en deze na gunning eventueel aan te passen. Gaat u daarmee akkoord?	De technisch PVE's worden aangepast met een duidelijke frequentie zodat deze voor alle inschrijvers hetzelfde is.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
234	Bijlage 6A1 Technisch PVE Perceel 1 2023-09-07.pdf	Dienen de PV panelen te worden gekeurd conform SCIOS Scope 12? Indien ja, met welke frequentie dient dit te gebeuren? Deze frequentie is namelijk afhankelijk van de eisen van een verzekeraar en die zijn niet bij ons bekend.	Zie vraag 233	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
235	Bijlage 11 – Uitwerking Casussen aanbesteding EW	04.01 ZP CCTV INSTALLATIE Hoelang zal de SD-card de beelden moeten opslaan	Aanbestedende Dienst schrijft een SD-card van 64GB voor. Het is afhankelijk per camera hoelang hiervoor opgenomen kan worden	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
236	Bijlage 11 – Uitwerking Casussen aanbesteding EW	04.01 ZP CCTV INSTALLATIE Dient hier een speciaal type SD-card voor opgenomen te worden welk geschikt is voor camera opnames?	U dient hiervoor de specificaties van de fabrikant aan te houden.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
237	Bijlage 11 – Uitwerking Casussen aanbesteding EW	03.01 INBRAAKINSTALLATIE Het huidige systeem moet vervangen worden met grade 3 componenten is	Een antwoord geven is niet mogelijk. Een deel van de vraag ontbreekt.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
238	Bijlage 5	In Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw staan de componenten per gebouw. Naar ons inziens is deze lijst voor perceel 2 Safety en Security niet compleet, kan deze aangevuld worden?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
239	Bijlage 5	In Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw staan de componenten per gebouw. Moet deze lijst gebruikt worden als uitgangspunten (perceel 2 Safety en Security) voor de totaalprijs van het onderhoud?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. . eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
240	Aanbestedingsdocument Openbare Europese Aanbesteding E&W installaties	Ad. 2. Verrekening van storingen Uit ervaring weten wij dat storingen altijd door één persoon uitgevoerd worden. De opvolging van complexe storingen wordt door 2 personen uitgevoerd. Mogen we hier de uitgangspunten aanpassen naar één persoon?	Dit is toegestaan. Uitzondering hierop zijn de complexe situaties en de gevaarlijke situaties met bv spanning, hoogte, etc. . het urentaal wat is voorgeschreven is een indicatie. Afrekening geschiedt dmv de werkelijk gemaakte uren.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
241	Aanbestedingsdocument Openbare Europese Aanbesteding E&W installaties	13.1. Algemeen, artikel 4, graag uitleg waarom de opdrachtgever inzicht wil hebben in de arbeidsvoorwaardelijke afspraken van de opdrachtnemer?	Dit is onjuist geïnterpreteerd. Er staat niet in de eis dat Opdrachtgever daar zelf inzicht in willen hebben. Opdrachtgever eist dat deze afspraken helder vastliggen en dat de bevoegde instanties hier inzicht in moeten hebben indien nodig en er moet meegewerkt worden aan controles etc.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
242	Aanbestedingsdocument Openbare Europese Aanbesteding E&W installaties	In 9.11. Wijze van uitvragen prijs wordt het volgende aangegeven: "Het is toegestaan voor zon- en feestdagen een opslagpercentage van 150% van het all-in uurtarief te hanteren." Mogen de opslagpercentages vanuit de cao Metaal en Techniek hiervoor vervangen worden?	Zie het antwoord op vraag 19.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
243	Aanbestedingsdocument Openbare Europese Aanbesteding E&W installaties	In 9.9 Storingsovername wordt aangegeven dat iedere medewerker opdrachtgever de urgentie van een storing kan bepalen. Tevens staat er een tabel met de urgenties benoemd. Welke moeten we aanhouden?	De melder (medewerker Opdrachtgever) bepaalt de urgentie en geeft de urgentie van de storing aan door middel van de classificatie in de tabel.	Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
244	Concept overeenkomst perceel 1 art. 4.3	In art. 4.3 Overeenkomst Perceel 1 lijkt u middels de genoemde voorbeelden gevolgschade te hebben uitgesloten. Bent u echter bereid om in dit artikel op de nemen dat gevolgschade is uitgesloten, zodat hierover nooit discussie kan ontstaan?	Zie het antwoord op vraag 216.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
245	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 17.3	Bent u bereid de termijn als genoemd in art. 17.3 aan te passen naar 30 werkdagen?	30 werkdagen is akkoord.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
246	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 17.3	Bent u in het kader van art. 17.3 ook akkoord met een rechtsgeldig ondertekende verklaring van Opdrachtnemer dat alle informatie is vernietigd?	Dit is akkoord.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
247	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 16	In artikel 16 Algemene Inkoopvoorwaarden sluit u het opschortings- en retentierecht uit en het recht van Opdrachtnemer tot verrekening. Dit zijn de rechtsmiddelen die een Opdrachtnemer heeft als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Het is onacceptabel om al deze middelen voor Opdrachtnemer uit te sluiten. Daarom verzoeken wij u om het recht tot opschorting en verrekening voor Opdrachtnemer van toepassing te verklaren met hierbij de kanttekening dat Opdrachtnemer hier pas een beroep op mag doen nadat Opdrachtgever in gebreke is gesteld. Bent u akkoord met dit voorstel? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren?	Aanbestedende Dienst is akkoord met aanpassing van Artikel 16.1 Algemene Inkoopvoorwaarden, te weten dat Opdrachtnemer pas gerechtigd is om tot opschorting of verrekening over te gaan indien Opdrachtgever in gebreke is gesteld en in verzuim is getreden.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
248	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14	Art. 14 Algemene Inkoopvoorwaarden Kunt u bevestigen dat feiten van algemene bekendheid, gegevens die al eerder verspreid zijn e.d. niet tot de geheimhoudingsverplichting van Opdrachtnemer behoren?	Dat wordt bevestigd.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
249	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14.8	In art. 14.8 Algemene Inkoopvoorwaarden heeft u een direct opeisbare boetebepaling van €50.000,- per overtreding opgenomen. Deze bepaling is ons inziens erg hoog. Bent u bereid om de boetebepaling te wijzigen naar €10.000,- per overtreding? Indien de geleden schade naar aanleiding van de overtreding van de boete van €10.000,- overstijgt wordt deze alsnog gecompenseerd middels de mogelijkheid van Opdrachtgever om de daadwerkelijk geleden en nog te lijden schade te verhalen.	Zie ook het antwoord op vraag 68/264	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
250	Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14.8	In art. 14.8 Algemene Inkoopvoorwaarden is bepaald dat de geheimhoudingsverplichting onbeperkt voortduurt na afloop van de Overeenkomst. Deze duur is in strijd met ons interne beleid, wat er op toegespitst is dat zo'n verplichting op enig moment eindigt. Bent u bereid de duur in art. 14.8 aan te passen naar 5 jaar na afloop van de overeenkomst? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren?	Zie het antwoord op vraag 68/264.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
251	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07	In hoofdstuk 8 staat geen sprinklerinstallatie benoemd. Kunnen wij er vanuit gaan deze niet onder perceel 1 valt? Indien deze wel onder perceel 1 valt hebben wij hierover een 2-tal aanvullende vragen: 1. Graag ontvangen wij het huidige PVE van de sprinklerinstallatie(s). 2. In hoofdstuk 9 staat bij 9.1. Brandmeldinstallatie vermeldt dat de OP-taken door de opdrachtgever uitgevoerd worden. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit ook geldt voor de 2-wekelijksse beheertaken t.b.v. de sprinkler installatie?	De sprinklerinstallatie valt onder perceel 2 safety en Security. 1. Het PVE van de sprinklerinstallatie wordt toegevoegd aan de nota. 2. OP-taken van de sprinklerinstallatie behoren niet bij de taken van de opdrachtgever, u dient dit op te nemen bij inschrijving	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W

252	Bijlage 6A2 Technisch PVE Perceel 1 2023-09-19 3.1 Legionella preventie algemeen	Hier staan veel zaken omschreven alsmede het opstellen en uitvoeren van een risicoinventarisatie. Aangezien er nog geen legionella beheersplan aanwezig is gaan wij er vanuit dat voor deze tender enkel het opstellen afgeprijsd dient te worden? De uitvoering zal dan dus in een later stadium geprijsd en uitgevoerd worden. Is deze aanname akkoord? Zo nee; graag duidelijk aangeven wat u hier afgeprijsd wilt zien.	Ja, dat is correct	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
253	EW installaties aanbestedingsdocument 2023-09-07.pdf par. 8.1.1.1	U geeft aan dat u de IV-taken delegeert aan de opdrachtnemer. Een IV'er bepaald welke installaties of delen daarvan worden geïnspecteerd, welke inspecties worden uitgevoerd en hoe vaak gebeurt. Aan de andere kant geeft u in document Bijlage 6A1 in takenlijstjes aan wat er onderhouden dient te worden. Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?	In overleg met de IV'er zullen de taken vastgesteld worden maar ook de frequentie van de inspectie ed.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
254	Bijlage 5 Componentenlijst met componenten per gebouw 2023-09-15.xls	Er staan geen assets van de gebouwen P8, EK, ES, BIC1, TQ en AC45 in de componentenlijst. Mogen wij er vanuit gaan dat deze gebouwen niet tot de scope behoren? Indien nee, kunt u dan een componentenlijst van deze gebouwen verstrekken?	Er wordt een nieuwe componentenlijst ter beschikking gesteld als bijlage bij deze Nvl. Ons inziens zal dit veel verduidelijken. Onze excuses dat de eerder ter beschikking gestelde lijst onduidelijkheden bevatten. Items die niet op de componentenlijst aanwezig zijn zullen iom opdrachtgever in het eerste contractjaar toegevoegd worden. Deze zijn verrekenbaar. Tevens stelt opdrachtgever het gehele revisiedossier ter beschikking. , eveneens als bijlage bij deze Nvl.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
255	Bijlage 6A1 Technisch PVE Perceel 1 2023-09-07.pdf	4.1 Noodverlichting: bij onleesbaarheid dienen we de pictogram verwijzingsbordjes te vervangen. Mogen wij er vanuit gaan dat dit separaat in rekening mag worden gebracht aangezien dit op voorhand niet in te schatten is? Indien nee, van welk aantal pictogrammen per jaar dienen wij uit te gaan bij prijsvorming?	Ja, dit mag separaat in rekening worden gebracht.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
256	Bijlage 1A Concept overeenkomst Perceel 1 7.1	De Raad van Arbitrage voor de bouw is in het belang van zowel de opdrachtgever als de aannemer de meeste geschikte geschilbeslechtende instantie technische onderwerpen te beslechten. Is aanbestedende dienst bereid geschilbeslechting door de Raad van Arbitrage voor de bouw te laten plaatvinden? Indien aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?	Aanbestedende Dienst gaat er vanuit dat de vraag betrekking heeft op artikel 7.2 van de concept overeenkomst perceel 1. Aanbestedende Dienst is niet bereid de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd te verklaren. Aanbestedende Dienst acht de rechtbank geschikt om eventuele geschillen te beslechten.	
258	Bijlage 2 Prijzenblad	U geeft aan dat de materiaalkosten tot 100,- per storing niet verrekenbaar zijn. Is onze aanname correct dat: - de lichtbronnen t.b.v. (nood)verlichtingsarmaturen buiten de reguliere verbruiksmaterialen vallen? - defectie lichtbronnen niet als storing worden gekenmerkt. Indien deze aanname niet correct is verzoeken wij u per locatie een volledige lijst van het aantal en type lichtbronnen op te geven alsmede het gemiddelde aantal branduren en het laatste vervangingmoment per lichtbron.	Zie antwoord op vraag 64.	
260	Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Fontys 16.1	Het zowel uitsluiten van het opschortings- als retentierecht van opdrachtnemer is een onevenwichtige bepaling voor opdrachtnemer. Is aanbestedende dienst bereid deze uitsluitingen buiten toepassing te verklaren? Indien aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?	Zie ook het antwoord op vraag 247.	
261	Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Fontys 14.8	Is aanbestedende dienst bereid de boete voor overtreding geheimhouding te stellen op € 10.000,- per overtreding met een maximum van € 50.000,-. Indien aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?	Zie ook het antwoord op vragen 68/264	
262	Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Fontys 11.6	Graag ziet gegadigde ter verduidelijking bevestigd of de derdenvrijwaring van schade is gemaximeerd onder de in artikel 11.4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.	De derdenvrijwaring van schade is niet gemaximeerd onder de in Artikel 11.4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Zie ook het antwoord op vraag 214.	
263	Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Fontys 4.7	Is aanbestedende dienst bereid de maximalisatie van de boetes te stellen op 5% van de maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeld? Indien aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?	Zie ook het antwoord op vragen 95, 96 en 176.	
3 / 259	technisch PVE	4e lid. Tussen de tekst "dit desbetreffende handboek dient minimaal jaarlijks te worden ontbreekt tekst. Is onze aanname correct dat hier dient te worden gelezen "Bijgewerkt"?	Zie antwoord op vraag 231.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
4 / 257	Technisch PVE E-installaties	1e lid; u geeft aan "De kosten voor het vervangen van verbruiksmaterialen die door het functioneren van de installaties slijten dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen. U verwijst hierbij naar werktuigkundige verbruiksmaterialen. Is onze aanname correct dat de lichtbronnen t.b.v. (nood)verlichtingsarmaturen buiten de reguliere verbruiksmaterialen vallen? Indien deze aanname niet correct is verzoeken wij u per locatie een volledige lijst van het aantal en type lichtbronnen op te geven alsmede het gemiddelde aantal branduren en het laatste vervangingsmoment per lichtbron.	Ja, uw aanname is correct.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W
5 / 267	Prijzenblad C1 en C2, Ad 5	Kunt u nader toelichten voor welke functies / werkzaamheden dit all-in uurtarief van toepassing is?	Dit geldt voor alle vervangingen, klussen en projecten	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
6 / 268	Prijzenblad C1 en C2, Ad 5	Er lijkt tekst weg te vallen m.b.t. de omschrijving van het all-in tarief. Kunt u deze svp aanvullen.	Dit heeft te maken met 'inzoomen'. Bij (in ieder geval) 90% is de gehele zin zichtbaar. Ook bij het klikken op cel A56 kunt u dit boven in de Excel lezen.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
68 / 264	AIV 14.8	Opdrachtgever omschrijft een boetebepaling bij het schenden van een geheimhoudingsverplichting na afloop van de overeenkomst ter waarde van 50.000,00 per overtreding met de mogelijkheid de daadwerkelijke schade te vorderen. Deze bepaling is om meerdere redenen voor aannemer onacceptabel. - Het betreft een oneindig doorlopende aansprakelijkheid - de hoogte van de direct opeisbare boete staat niet in verhouding - de aansprakelijkheid per overtreding is niet gelimiteerd. Wij verzoeken u : - de duur van de aansprakelijkheid te beperken tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst. (Van informatie ouder dan 12 maanden mag worden aangenomen dat deze niet meer betrouwbaar is waardoor een boete van 50.000,- gerechtvaardigd is. - De hoogte van de aansprakelijkheid te beperken tot 5.000,- per overtreding tot een maximum van 10% van de aanneemsom.	Aanbestedende Dienst is akkoord met: - de duur van de aansprakelijkheid te beperken tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst. - de hoogte van de aansprakelijkheid te beperken tot € 10.000,- per overtreding tot een maximum van 10% van de totale opdrachtwaarde van de overeenkomst.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
69 / 265	AIV 11.5	Het dragen van buiten rechterlijke kosten door opdrachtnemer is buitenproportioneel en kunnen op voorhand niet door opdrachtnemer worden ingeschat c.q. verzekerd. Om die reden verzoeken wij u in het kader van redelijkheid en billijkheid deze bepaling te laten vervallen.	Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het in redelijkheid gemaakte kosten betreft.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
70 / 266	AIV 11.4	Opdrachtgever verwijst naar een maximale aansprakelijkheid van 2,5M per incident en 5M per jaar. Deze aansprakelijkheid staat niet in verhouding tot de aard van de werkzaamheden. Bent u bereid de aansprakelijkheid te beperken tot 1M per incident en 2,5M per jaar? Zo nee, waarom niet.	Dit is niet akkoord. Onder meer gekeken naar de te verwachte totale opdrachtwaarde. Zie ook het antwoord op vraag 215.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
71 / 270	aanbestedingsleidraad 8.2.6	Kunt u aangeven welk FMIS systeem binnen Fontys wordt toegepast?	Opdrachtgever heeft nu nog geen FMIS systeem. Op dit moment wordt wel Clientele voor werkkorders gebruikt.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
72 / 271	aanbestedingsleidraad 8.2.6	OG verwijst in deze bepaling naar een servicemanagementsysteem. Is onze aanname correct dat u hier een online platform van aanbieder bedoeld en niet een FMIS systeem zoals Ultimo, Maximo of Topdesk?	Hier wordt het (online)platform van Opdrachtnemer bedoeld.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W, Onderhoud, storingen en vervangingen safety en security-installaties
73 / 272	Aanbestedingsleidraad 8.1.1 blz 27	OG verwijst naar NEN3140 inspecties. Betreffen deze NEN3140 inspecties sec de kritische installaties? de gehele energie infrastructuur? of de gehele E-installaties? Wij verzoeken u deze werkzaamheden eenduidig met omvang nader toe te lichten.	De duidelijkste definitie is vanaf en inclusief de hoofdschakelaarinrichting.	Onderhoud, storingen en vervangingen E&W