

Aanbesteding: Realisatie zonneweide rwzi Utrecht
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: -

Toelichting:

Naar aanleiding van gesprekken met Joulz, kiezen wij ervoor om het middenspanningsdeel niet bij de aannemer te beleggen, maar dit zelf in opdracht te geven. In de vraagspecificatie zal dit aangepast worden en ook de in te vullen formulieren zullen hierop worden aangepast. Dit zal bij de geplande nota van inlichtingen worden gepubliceerd.

Ref.nr. 9
Onderwerp: Contactgegevens Joulz

Vraag:

Geïnteresseerden zouden graag de contactgegevens van Joulz ontvangen, zodat de aanvraag van het transformatorstation efficiënt kan verlopen.

Antwoord:

Naar aanleiding van gesprekken met Joulz is gebleken dat er voor de definitieve inschrijfdatum onvoldoende duidelijkheid zal zijn over de invulling en bijbehorende kosten. Door de keuze voor verplichte winkelnering, hebben inschrijvers hier met hun inschrijving ook geen invloed op. Daarom is ervoor gekozen om het aan Joulz uit te besteden onderdeel uit de Opdracht te halen. HDSR zal rechtstreeks opdracht aan Joulz geven voor de benodigde werkzaamheden. Van Opdrachtnemer wordt echter wel verwacht dat zij samen met HDSR en Joulz kan meedenken over de inpassing van de middenspanningsonderdelen in de zonneweide. Zij moet dus nog steeds inzicht hebben in de werkzaamheden van het middenspannings AC deel.

Voor uw inschrijving kunt u uitgaan van 2 transformatorstations van ieder 2,5 MVA. Opdrachtnemer dient bij vaststellen definitief ontwerp de indeling van het laagspanningsdeel (400V) aan te geven. HDSR zorgt voor een mantelbuis tussen het inkoopstation en de transformatorstations voor de dataverbinding ten behoeve van de dynamische vermogensregeling..

Bij de nota van inlichtingen zal een aangepaste vraagspecificatie worden gevoegd waarin de betreffende eisen zijn vervallen/aangepast.

Percelen: P1 Zonneweide rwzi Utrecht
Beantwoord op: 4 mrt. 2024
Label: Proces