

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering betonnen rioleringsmaterialen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Purmerend
Referentie: FICA69952

Toelichting:

Naar aanleiding van de door Gemeente Purmerend gepubliceerde aanbesteding “Raamovereenkomst levering betonnen rioleringsmaterialen” (kenmerk FICA69952), d.d. 2 november 2023, zijn door geïnteresseerde partijen diverse vragen ingediend.

Deze Nota van inlichtingen bevat de beantwoording van de in de 2e vragenronde ingediende vragen.

De vragen en de daarop gegeven antwoorden, als ook de aangegeven wijzigingen, moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota's van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota's van inlichtingen. Indien er meer nota's van inlichtingen zijn, prevaleert in geval van tegenstrijdigheden tussen de nota's, het bepaalde in de meest recente nota van inlichtingen.

Nadere mededeling:

Naar aanleiding van de Nota's van inlichtingen is de inschrijfstaat (bijlage 7) herzien en bijgevoegd aan de aanbestedingsdocumenten in Tenderned. Let op: naar aanleiding van vraag 3 van de 1e Nota van inlichtingen zijn in post 1230 van de inschrijfstaat hoekverdraaiingen toegevoegd.

Ter reminder wordt u gewezen op de uiterste datum waarop uw inschrijving ingediend moet zijn. Graag zien wij uw inschrijving uiterlijk op de in de planning aangegeven datum tegemoet.

Wij adviseren u om bij inschrijving zeker te stellen dat de gevraagde documenten op de in de aanbestedingsleidraad voorgeschreven wijze zijn ingevuld en waar nodig voorzien van een rechtsgeldige handtekening.

Het is de verantwoordelijkheid van inschrijver om ervoor te zorgen dat de laatste versie(s) van de in te dienen stukken worden gebruikt.

Ref.nr. 29 **Onderwerp:** inschrijfstaat 121 1211betonputten onderbak met afdekking

Vraag:

Er staat nu alleen hoeveel meter put er nodig is voor de bepaling van een put prijs is ook het aantal nodig, of moeten we er van uitgaan dat alle putten een stroomprofiel hebben?

Antwoord:

Ja. Voor het invullen van de inschrijfstaat kunt u daarvan uitgaan. Het

fictieve aantal putten komt overeen met het fictieve aantal opgegeven stroomprofielen. Stroomprofielen zijn als meerprijs in de inschrijfstaat opgenomen. Antwoord op vraag 16 van de 1e Nota van inlichtingen vervalt hiermee.

Percelen: P1 Raamovereenkomst levering betonnen
rioleringsmaterialen
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Inhoud