

VOORONTWERP

De Blady - Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.

's-Gravenweg 17
2901 LA Capelle a/d IJssel
Tel: 010-2757171

www.blady.nl
blady@blady.nl

F	
E	
D	
C	
B	
A	

Schaal:	1:100	Datum:	10-10-2023
Getekend:	RK.	Gecontroleerd:	FK.
Project:	MBO SCALDA OMNIUM te GOES		
Omschrijving:	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE BEVEILIGINGSINSTALLATIE DERDE VERDIEPING		

Opdrachtgever:	GEMEENTE GOES
Architect:	BOG ARCHITECTEN

Formaat:	Projectnr:	3051
A1	Tekening nr.:	BE03
	Blad nr.:	

Rev. Datum:

Bouwkundige onderlegger: dd. 02-10-2023

Copyright reserved

Bestandsnaam: BE0301VER3_BE03.dwg



RENVOL:

- VOORGESTELDE POSITIE BRANDSLANGHASPEL KAST MET GENTEGEERDE HANDHELDERS
- SUB-BRANDMELDCENTRALE
- AUTOMATISCH ROOKMELDER
- AUTOMATISCH ROOKMELDER
- NEVENINDICATOR
- DEURMAGNEET
- ONTRUIMINGSALARMCENTRALE
- LUIDSPEKER TYPE A INBOUW
- LUIDSPEKER TYPE A WANDOPBOUW
- LUIDSPEKER TYPE A WANDOPBOUW
- CENTRALE INBRAAKMELDINSTALLATIE
- CODEBEDIENPANEEL
- PASSIEF INFRAROOD MELDER
- PASSIEF INFRAROOD MELDER (LONG BEAM)
- MAGNEETCONTACT
- LUIDSPEKER (INBRAAK)
- FUTSLICHT (INBRAAK)
- ALGEMENE NOODVERLICHTING (BINNEN IN/OPBOUW)
- ALGEMENE NOODVERLICHTING (BUITEN WANDOPBOUW)
- VLUCHTWEESIGNALERING
- NETWERKAANSLUITING T.B.V. CCTV

OPMERKINGEN:

- BRANDMELDINSTALLATIE CONFORM NEN-365, BEWAKINGSOMGANG VOLLEDIGE BEWAKING
- GEBRUIKSFUNCTIE: ONDERWIS
- BRANDMELDCENTRALE IN NIEUWE ENTREE CENTRALE TE KOPPELEN OP BESTAANDE HOOFDCENTRALE (CHUBB FIRESECURITY)
- ONTRUIMINGSINSTALLATIE CONFORM NEN-375 EN HUIDIG PVE GESPROKEN WOORD TYPE A
- ONTRUIMINGSCENTRALE IN ONDERWISGEBOUW TE KOPPELEN OP BESTAANDE (HACUSTO) INSTALLATIE
- NB: xxSTUKS BESTAANDE LUIDSPEKERS HER TE GEBRUIKEN
- INBRAAKINSTALLATIE CONFORM BOEG KLASSE II
- EXACTE ZONE INDELING INBRAAKSIGNALERING N.T.B.
- TOEGANGSCONTROLE NIET VOORZIEN
- NETWERKAANSLUITINGEN T.B.V. CCTV BIJ BEWAKERING AANGEGEVEN EXACTE POSITIES N.T.B.
- CCTV CAMERA'S EN OVERIGE HARDWARE NIET VOORZIEN (DOOR GEBRUIKER)
- NOODVERLICHTING CONFORM NEN-1010, BOUW- EN ARBEIDSLUIT
- EXACTE UITVOERINGSPOSITIE NOODVERLICHTING IN CENTRALE VIDE N.T.B.
- VLUCHTWEESIGNALERING CONFORM NEN-EN ISO 7010
- AANPASSINGEN EN EXTRA VOORZIENINGEN TER PLAATSE VAN NIEUWE SPORTHAL EN ENTREE OP BASIS VAN HUIDIGE EISEN PVE (TOTAAL DETECTE EN TYPE A)