

Aanbesteding: Nieuwbouw Gemeentewerf Zeist - PERCEEL 2:
Installatietechniek W&E
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zeist
Referentie: 2023-15

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Selectieleidraad

Vraag:

Bij 7.1 wordt gevraagd om ervaring met de koppeling van een EOS (energieopslagsysteem). In par. 1.1. is aangegeven dat EOS wordt toegepast i.v.m. netcongestie. Dit laatste lijkt te duiden op opslag van elektrische energie in de vorm van accu's bijvoorbeeld. Kunt u bevestigen dat de referentie om een EOS voor elektrische energie geldt en niet voor opslag van warmte/koude?

Antwoord:

Correct. Het gaat om een referentie voor een EOS, Energie Opslag Systeem. Oftewel een batterij voor de opslag van elektrische energie.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemeentewerf Zeist - PERCEEL 2:
Installatietechniek W&E
Beantwoord op: 07-04-2023
Label: Inhoud