Aanbesteding:	Herinrichting Noorderwierweg 2
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Amersfoort
Referentie:	-

Toelichting:

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Publicatie

Vraag:
Wat zijn de wijzigingen in deze aankondiging in vergelijking met de eerder gepubliceerde aankondiging 'Herinrichting Noorderwierweg' met TenderNed kenmerk 418839?

Antwoord:
Deze aankondiging bevat nagenoeg dezelfde documenten als de aankondiging met TenderNed kenmerk: 418839.

Hieronder is een overzicht gegeven van de wijzigingen in de documenten:

Aanbestedingsleidraad
- Aanbestedingsplanning aangepast
- Tendervergoedingsregeling gewijzigd

Vraagspecificatie
- Redactionele verbeteringen in de projectbeschrijving en -toelichting
- Aantal eisen gewijzigd en toegevoegd

Annexen
- Annex II
- Annex V
- Annex VIII

Basisovereenkomst
- redactioneel: aanpassing projecttitel, TenderNed verwijzing
- mijlpaaldatum aangepast

Bijlagen
In bijlage 1a is het DWG-bestand toegevoegd.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	18 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**

2 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Aanbestedingsleidraad: kunt u verduidelijken op welk moment de documenten moeten worden ingediend die worden genoemd bij stap 5, paragraaf 8.1? Het is ons niet duidelijk of deze documenten wel/niet bij inschrijving moeten worden ingediend.

Antwoord:
Deze documenten hoeft u niet bij inschrijving in te dienen. De documenten worden in de onderbouwingsfase gevraagd aan de beoogd opdrachtnemer. Dus na inschrijving en alleen aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft ingediend.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	18 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Individuele Informatie Uitwisseling

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst.

Antwoord:
Individuele Informatie Uitwisseling: gegadigden worden geattendeerd op de mogelijkheid om op donderdag 12 oktober gebruik te maken van de individuele informatie-uitwisseling. Deze gelegenheid is bedoeld voor partijen die serieus overwegen om in te schrijven. Hierin kunt u één op één het project bespreken en uw feedback geven (zie Aanbestedingsleidraad, 4.4). Ter voorbereiding ontvangen we graag het document IIU uiterlijk 9 oktober, 11:00u. Deze kunt u via de berichtenmodule van TenderNed versturen. Weet u nu al dat u gebruik wilt maken van de IIU en heeft u een sterke voorkeur voor een tijdstip/dagdeel, dan kunt u dat nu al kenbaar maken via een bericht via de berichtenmodule van TenderNed. Wij zullen ons best doen met uw voorkeuren rekening te houden. U krijgt via de berichtenmodule de uitnodiging voor de IIU, uiterlijk 10 oktober in de ochtend.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	27 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Straatbakstenen

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst.

Antwoord:
Na overleg met potentiële leveranciers van straatbakstenen is in het kader van duurzaamheid gekozen om:
- straatbakstenen met een dikte van 60 mm (i.p.v. 85 mm) toe te passen voor het trottoir en de parkeervakken die in hetzelfde verband als het trottoir worden bestraat.
- straatbakstenen met een dikte van 80 mm (i.p.v. 85 mm) toe te passen voor de overige oppervlakte waar straatbakstenen voorzien zijn.
De straatbakstenen hebben een lengte van 200-204mm (dikformaat) of 245 mm (Lingeformaat), lengte-breedte verhouding 3:1.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	27 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 5

Onderwerp:
Proefvakken

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst.

Antwoord:
De opdrachtnemer moet proefvakken maken i.s.m. de leverancier van de straatbakstenen, voor het vaststellen met de OG van de definitieve kleurstelling van de in geel-bruin uitgevoerde oppervlaktes.
Taakverdeling: De leverancier van de straatbakstenen levert de stenen, de opdrachtnemer maakt de proefvakken (stratemakerswerk), OG stelt de kleurstelling vast.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	27 sep. 2023
Label:	Inhoud