

Aanbesteding

31180314: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Staal

Aanbestedende Dienst:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Omschrijving:

Doel van de inkoop is het gelijktijdig contracteren van meerdere ingenieurbureaus die in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat vlot en deskundig constructieve herberekeningen uitvoeren om: 1. De constructieve veiligheid en restlevensduur van een veelvoud aan bruggen en viaducten vast te stellen en; 2. Adviezen te geven over (urgentie van) maatregelen op korte termijn (bijv. verkeersbeperking, monitoring) en lange termijn (Vervanging of Renovatie) en; 3. Beperkt beschikbare kennis en kunde van Rijkswaterstaat en marktpartijen ten aanzien van herberekeningen zo efficiënt mogelijk in te zetten en verder te ontwikkelen, borgen en delen. Voor de komende jaren gaat het om ca. 50 vaste stalen brugdelen (incl. staal-beton bruggen) waar een herberekening nodig is. De ROK Herberekeningen heeft een looptijd van 6 jaar omwille van optimale kennisontwikkeling. De duur van deze raamovereenkomst is vastgesteld op 6 jaar zonder optie tot verlenging

Nr:

Categorie	Proces
Betreft	Bijlage H Tarievenblad
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

1 Vraag

Wij hebben Bijlage H - Tarievenblad niet bij de documenten aangetroffen. Kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord**Vrijgegeven: 26-06-2023**

Dit is op 23 juni alsnog toegevoegd.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

2 Vraag

Bij criterium 3 gebruikt u de begrippen 'deskundigheid', 'processen' en 'producten'. Wij nemen aan dat u hierbij deskundigheid, processen en producten bedoelt behorend tot de gehele scope van de raamovereenkomst, dus alle diensten als gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. Is onze aanname juist?

Antwoord**Vrijgegeven: 12-07-2023**

Ja, uw aanname is juist.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

3 Vraag

Bij criterium 2 gebruikt u de begrippen 'processen' en 'producten'. Wij nemen aan dat u hierbij processen en producten bedoelt behorend tot de gehele scope van de raamovereenkomst, dus alle diensten als gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. Is onze aanname juist?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-07-2023

Ja, uw aanname is juist.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

4 Vraag

Bij criterium 1 noemt u bij de doelstelling 'Specifieke en relevante deskundigheid (kwalitatief en kwantitatief) op het gebied van het herberekenen van vaste stalen bruggen (al dan niet met een betonnen dek)'. Wij nemen aan dat u hierbij deskundigheid bedoelt t.a. v. de gehele scope van de raamovereenkomst, dus alle diensten als gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. Is onze aanname juist?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-07-2023

Nee, uw aanname is onjuist. De aanbesteder bedoelt hiermee de deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen van vaste stalen bruggen.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Aanbestedingsleidraad, geschiktheidseisen
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

5 Vraag

Dient een dienstenopdracht dat wordt opgevoerd t.b.v. de geschiktheidseisen volledig te zijn opgeleverd of kan ook worden volstaan met een relevante deeloplevering?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

De opdracht waarop de referentie betrekking heeft dient volledig te zijn uitgevoerd. Een gedeeltelijke oplevering is voor aanbesteder niet te controleren.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage D, pagina 2 van 2 (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

6 **Vraag**

U vraagt per referentie de 'overeengekomen uitvoeringsduur'. Bedoelt u hier de initieel overeengekomen uitvoeringsduur bij opdracht, of de uitvoeringsduur na overeengekomen verlenging?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

De aanbesteder meldt dat bij de gevraagde referenties onder overeengekomen uitvoeringsduur ook door opdrachtgever verleend uitstel van oplevering dient te worden inbegrepen.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage F, pagina 1 van 4, criteria 1 en 3 (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

7 **Vraag**

Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met 'kwantiteit' in het licht van 'deskundigheid van functionarissen'?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

De aanbesteder bedoelt met 'kwantitatief' de hoeveelheid waarin de specifieke en relevante deskundigheid wordt aangeboden.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage F, pagina 1 van 4, aandachtspunten (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

8 **Vraag**

RWS geeft aan 'De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen'. Kunt u uw doelstellingen met ons delen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

Aanbesteder meldt dat de doelstellingen per gunningscriterium reeds zijn opgenomen in kolom twee "Doelstelling aanbesteder" van "Tabel BPKV Criteria" in het document 'Bijlage F Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijskwaliteitverhouding'.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage F, pagina 1 van 4, criterium 2 (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

9 Vraag

RWS geeft aan 'Er zijn processen ingericht en beschreven waarmee de kwaliteit van de met Rijkswaterstaat (of derden) ter toetsing gedeelde producten wordt geborgd en de aanwezigheid van fouten of onvolkomenheden wordt geminimaliseerd.' Kunt u de 'derden' waar u naar refereert benoemen? Is dit de door RWS toegewezen partij uit een ander perceel?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

De Aanbesteder meldt dat deze 'derden' een voorkeursleverancier van een ander perceel binnen de Raamovereenkomst of erkende onderzoeksinstituut kan zijn, maar ook andere (markt)partijen.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Aanbestedingsleidraad, par 2.1.2 (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

10 Vraag

Wat verstaat RWS onder 'een meer duurzame en toekomstbestendige oplossing'?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-08-2023

De aanbesteder doelt hiermee op een oplossing die efficiënt en samenwerkingsgericht invulling geeft aan de uitvoering van de herberekeningsopgave en kennisontwikkeling.

Nr:

Categorie	Juridisch
------------------	-----------

	Betreft	Projectvoorwaarden, art. 17.4 (vraag voor alle 3 ROK-en)
	Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
	11 Vraag	
In artikel 17.4 van de Projectvoorwaarden wordt abusievelijk verwezen naar lid 6 van het artikel, waar dat lid 5 moet zijn. Kunt u dit aanpassen?		
Antwoord		Vrijgegeven: 21-08-2023
Uw constatering is correct. De aanbesteder wijzigt de verwijzing in artikel 17.4 van de Projectvoorwaarden en publiceert een nieuwe versie van de Projectvoorwaarden bij de Nota van Inlichtingen.		
Nr:	Categorie	Juridisch
	Betreft	Raamovereenkomst, art. 10.1, lid 1, sub c (vraag voor alle 3 ROK-en)
	Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
12	Vraag	
In artikel 10.1 van de Raamovereenkomst is onder lid 1 sub c bepaald dat onder directe schade onder meer valt 'aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten'. Kunt u toelichten waarom deze bepaling in de ROK is opgenomen?		
Antwoord		Vrijgegeven: 21-08-2023
De aanbesteder heeft de opsomming sub a t/m sub e opgenomen ter verdere explicitering van de in artikel 10.1 bedoelde 'directe schade'.		
Nr:	Categorie	Contract
	Betreft	Projectvoorwaarden, art. 9.9 (vraag voor alle 3 ROK-en)
	Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
13	Vraag	
In artikel 9.9 lid 10 staat het volgende: 'In aanvulling op lid 9 dient Opdrachtnemer NOK voorafgaand aan de inzet van medewerkers te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag met het profiel 'algemeen screeningsprofiel', kenmerken minimaal 11, 12, 13 en 41. Op verzoek dient Opdrachtnemer NOK deze verklaring(en) te tonen aan Opdrachtgever. Vraag: Wij begrijpen dat medewerkers die geregeld op RWS-kantoor werkzaam zijn en de beschikking krijgen over een Rijkspas dienen te beschikken over een VOG. Kunt u in uw eis toevoegen dat het alleen op deze medewerkers betrekking heeft?		

Antwoord**Vrijgegeven: 21-08-2023**

Nee, de aanbesteder meldt dat artikel 9.9 lid 10 van de Projectvoorwaarden niet zal worden gewijzigd.

Nr:

Categorie	Proces
Betreft	Aanbestedingsleidraad, par 5.2.1 (vraag voor alle 3 ROK-en)
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

14 Vraag

RWS geeft aan 'De beoordeling van de bij inschrijving ingediende informatie met betrekking tot in paragraaf 4.4.3 vermelden kwaliteitscriteria geschiedt door middel van 'direct beoordelen'. Kunt u de werkwijze 'direct beoordelen' nader toelichten?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-08-2023**

Aanbesteder meldt dat met 'direct beoordelen' wordt bedoeld dat elke inschrijving op zijn eigen merites wordt beoordeeld en niet relatief ten opzichte van andere inschrijvingen. De beoordelaars bepalen in consensus het cijfer.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen	Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

15 Vraag

De BPKV-criteria bestaan uit drie onderdelen. Worden deze separaat beoordeeld en is onderlinge verwijzing naar maatregelen dus niet toestaan? Of beoordeelt u de criteria integraal?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-08-2023**

De aanbesteder meldt dat de gunningscriteria separaat worden beoordeeld. Maatregelen en resultaten kunnen slechts bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van een gunningscriterium indien deze in het deel van het Plan van Aanpak worden aangeboden dat ingaat op het betreffende gunningscriterium en de maatregel daar zelfstandig beoordeeld kan worden aan de hand van de aandachtspunten. Het volstaat niet om enkel te verwijzen naar maatregelen elders in het Plan van Aanpak. Het is wel toegestaan om vanuit meerdere maatregelen naar hetzelfde figuur te verwijzen. Tevens dienen de maatregelen die inschrijver in zijn Plan van Aanpak bij een criterium opneemt consistent te zijn met de door hem bij de overige criteria opgenomen maatregelen en met de overige in het kader van de aanbesteding ingediende stukken.

Nr:

Categorie	Proces
------------------	--------

Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

16 Vraag

In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de totstandkoming van een nadere overeenkomst. Wie bepaalt straks de snelheid waarmee nadere overeenkomsten worden uitgevraagd/ opgedragen. Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd vanuit ons als opdrachtnemer?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de Opdrachtgever. Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren is Opdrachtgever voornemens om daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te stemmen.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Bijlage 4 Format Projectvoorwaarden ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

17 Vraag

U heeft de ARVODI 2018 van toepassing verklaard. Hierin zijn o.a. de voorwaarden ten aanzien van aansprakelijkheid geregeld. De aansprakelijkheid is voor de SROK's gelijk gesteld op de omvang van de opdracht. Bent u bereid om dat ook voor dit contract aan te passen en daarmee gelijk te trekken aan de SROK's?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Nee, de aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Bureau herberekeningen
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

18 Vraag

In de diverse stukken is het principe van bureau herberekeningen omschreven. Hierin is o.a. opgenomen dat onderlinge toetsing tussen de bureaus plaats vindt. Kunt u aangeven hoe de juridische aansprakelijkheid in dat geval geregeld is?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder antwoordt dat indien en voor zover de toetsende partij niet tekort is geschoten in zijn toetsende werkzaamheden, deze niet aansprakelijk is voor gebreken in de getoetste stukken.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Bijlage 2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

19 Vraag

Met betrekking tot bruggen in de Tabellen Objectverdeling die recent reeds zijn herberekend: welke scope gaat u van Voorkeursleverancier vragen in een Offerteverzoek NOK?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder geeft aan dat nog niet bekend is wat de scope zal zijn van een Offerteverzoek NOK met betrekking tot de bruggen in de Tabellen Objectverdeling die recent zijn herberekend.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Bijlage 2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

20 Vraag

Diverse bruggen in de Tabellen Objectverdeling (zowel Staal Vast, Beweegbaar en Beton), zijn recent reeds herberekend. Wat is uw doel met het opnieuw (laten) herberekenen van deze objecten?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-09-2023

Het doel van het opnieuw laten herberekenen van een object is het krijgen van een volledig beeld door onder meer de uitgevoerde herberekeningen te laten aanvullen, verfijnen, verdiepen en/of herijken.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 8.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

21 Vraag

Kunt u bevestigen dat de 1e indexatie van Tarieven plaatsvindt in 2025? (en niet 'vanaf')

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder bevestigt dat de eerste indexatie van de Tarieven plaatsvindt in 2025. Artikel 8.2 in de Raamovereenkomst zal hiertoe worden aangepast door "vanaf 2025" te vervangen door "per 2025".

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 5.1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

22 Vraag

In welke overeenkomst tussen ON en OG worden NOK-overstijgende kosten en betalingsafspraken vastgelegd, bv. voor het opstellen van een jaarlijkse verificatierapportage?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-09-2023

De in de Raamovereenkomst opgenomen verplichtingen van Voorkeursleverancier waarvoor geen Nadere Overeenkomst wordt gesloten, waaronder het opstellen van een jaarlijkse verificatierapportage, dient Inschrijver in zijn uurtarieven te verdisconteren en daarvoor zal geen afzonderlijke vergoeding plaatsvinden. Er zullen uitsluitend Nadere Overeenkomsten worden afgesloten voor zover dat voor de betreffende Diensten volgt uit de Raamovereenkomst. In iedere af te sluiten Nadere Overeenkomst zullen ook de daarvoor geldende betalingsafspraken worden vastgelegd waarbij het daaromtrent bepaalde in de Raamovereenkomst en de Projectvoorwaarden bindend is.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.6
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

23 Vraag

U geeft aan dat de aanwezigheid bij de bijeenkomsten (zie par. 3.5) niet wordt vergoed. Worden hiermee ook de bijeenkomsten bedoeld waarin voortgang op de doelstelling en opgave worden uitgewisseld?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder bedoelt hiermee dat aanwezigheid bij beide in de Raamovereenkomst artikel 3.5 genoemde bijeenkomsten niet wordt vergoed. De aanbesteder zal hiertoe in artikel 3.6 de

zin "De aanwezigheid bij bijeenkomsten wordt niet vergoed." wijzigen in "De aanwezigheid bij de in artikel 3.5 bedoelde bijeenkomsten wordt niet vergoed";

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

24 Vraag

De gedefinieerd en vastgestelde visie, doelstellingen, leidende principes en bijbehorende (werk) afspraken hebben vooralsnog geen contractuele status (zie opsomming in Projectvoorwaarden, Artikel 2), maar hebben wel financiële consequenties. Hoe worden de contractuele consequenties van de visie, doelstellingen, leidende principes en bijbehorende (werk)afspraken vastgelegd en financieel afgewikkeld?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Indien de in artikel 3.3 van de Raamovereenkomst bedoelde visie, doelstellingen, leidende principes van het Bureau Herberekeningen en bijbehorende (werk)afspraken gevolgen, al dan niet financieel, hebben voor de uitvoering van een Nadere Overeenkomst dienen die in de Offerte NOK tot uitdrukking te worden gebracht. Overigens hecht de aanbesteder eraan te benadrukken dat, zoals in voornoemd artikel is opgenomen, die visie, doelstellingen, leidende principes van het Bureau Herberekeningen en bijbehorende (werk)afspraken gezamenlijk met andere Voorkeursleveranciers, de partijen bij de andere Raamovereenkomsten en Opdrachtgever worden vastgesteld. Voornoemde wordt schriftelijk vastgelegd.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

25 Vraag

U vraagt Voorkeursleveranciers ten minste 1 dag per week aanwezig te zijn op Bureau Herberekeningen tijdens de uitvoering van Nadere Overeenkomsten. Mogen wij ervan uitgaan dat u te allen tijde voldoende en geschikte werkruimte beschikbaar stelt voor alle 13 Voorkeursleveranciers?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder zal voorzien in een projectlocatie voor ten minste 1 nader te bepalen dag in de week. Om de bezetting van de kantoorruimte te spreiden worden voor de drie categorieën (Staal Vast, Beton en Beweegbaar) afzonderlijke dagen georganiseerd. Hierbij wordt het bring-your-own-device principe toegepast. Werkplekken zijn voorzien van een beeldscherm, toetsenbord en muis.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

26 **Vraag**

U vraagt Voorkeursleveranciers ten minste 1 dag per week aanwezig te zijn op Bureau Herberekeningen tijdens de uitvoering van Nadere Overeenkomsten. Voor het uitvoeren van de Nadere Overeenkomsten hebben we een veelvoud aan functionarissen nodig, waarvan een deel van de functionarissen geen directe bijdrage leveren aan het uitvoeren van herberekeningen. Welke functionarissen verwacht u exact ten minste 1 dag per week aanwezig op Bureau Herberekeningen?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Aanbesteder meldt dat enkel de relevante functionarissen die een directe bijdrage leveren aan het uitvoeren van herberekeningen aanwezig worden geacht. Dit zal in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever worden bepaald.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 1.3
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

27 **Vraag**

Hoe gaat u om met het wederzijds vastleggen en contractueel bevestigen van wijzigingen van de Documenten Nadere Overeenkomst? Dit kan niet enkel ééenzijdig opgelegd worden.

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Indien en voor de Opdrachtgever na het sluiten van de Raamovereenkomst voor een of meer Documenten Nadere Overeenkomst een of meerdere formats introduceert, behoudt Opdrachtgever zich het recht om daarin eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Dit betreffen dan wijzigingen in formats die gebruikt worden om Nadere Overeenkomsten te sluiten. De Projectvoorwaarden zullen niet eenzijdig gewijzigd worden, maar wel worden die per Nadere Overeenkomst specifiek gemaakt door die in te vullen en door keuzes te maken inzake de daarin opgenomen keuzemogelijkheden.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 17
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2

P3 perceel 3
P4 perceel 4

28 Vraag

Dit artikel staat Optioneel benoemd. Kunt u aangeven in welke situatie u voornemens bent dit artikel onderdeel te laten vormen van Nadere Overeenkomsten?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder verwijst naar artikel 14.2 van de Raamovereenkomst, waar staat dat dergelijke exclusiviteit kan worden verlangd indien er naar de mening van Opdrachtgever een risico is op belangenverstrengeling.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

29 Vraag

Diverse onderdelen van NOK's zijn financieel omvangrijk. Vanuit oogpunt van (forse) voorfinanciering is het niet gewenst grote deelproducten pas 80% betaalbaar te stellen bij het indienen van een concept-versie. Kunt u bevestigen dat voor grote (deel)producten maandelijkse termijnen worden afgesproken o.b.v. termijnstaat en planning?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder meldt dat het conform artikel 13 van de Projectvoorwaarden mogelijk is om in een Nadere Overeenkomst betaling in maandelijkse termijnen op basis van een termijnstaat en planning af te spreken.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 13
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

30 Vraag

U voorziet voor alle Nadere Overeenkomsten een separate Projectbegeleider Opdrachtgever (Artikel 9, lid 1). Omwille van herkenbaarheid en uniformiteit in de samenwerking OG-ON stellen wij voor om op ROK-niveau afspraken te maken met betrekking de toe te passen betalingsvoorwaarden en hiermee afzonderlijke betalingsdiscussies op NOK-niveau te voorkomen. Wij stellen dan ook voor om generieke betalingsvoorwaarden op ROK-niveau af te spreken. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Nee, de aanbesteder stemt hier niet mee in. De aanbesteder hecht er aan per Nadere Overeenkomst passende betalingsvoorwaarden overeen te komen op basis van artikel 13 van de Projectvoorwaarden.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 9
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

31 Vraag

Het vaststellen van sleutelfunctionarissen voor Nadere Overeenkomsten heeft invloed op de beschikbaarheid van (deze) sleutelfunctionarissen voor andere Nadere overeenkomsten en Bureau Herberekeningen (zie par. 2.1.2 Aanbestedingsleidraad). Wij zien wederzijds belang in het vaststellen van sleutelfunctionarissen op ROK-niveau, niet op NOK-niveau. Op welke wijze voorzien u integrale afstemming en afweging over vast te stellen sleutelfunctionarissen voor separate Nadere Overeenkomsten?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Overeenkomstig artikel 9 lid 7 van de Projectvoorwaarden zal het vaststellen van sleutelfunctionarissen in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever plaatsvinden. Zoals ook in dat artikellid is aangegeven kunnen in de Vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst eisen worden opgenomen betreffende de sleutelfunctionarissen.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 9, lid 7 en lid 8
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

32 Vraag

In deze artikelen geeft u aan dat sleutelfunctionarissen worden vastgesteld. Uw aanbestedingsleidraad en het EMVI-BPKV-document (Bijlage F) vraagt echter niet om het aanbieden van sleutelfunctionarissen. Hoe bent u voornemens vorm te geven aan het voorstellen en vaststellen van sleutelfunctionarissen?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Overeenkomstig artikel 9 lid 7 van de Projectvoorwaarden zal het vaststellen van sleutelfunctionarissen in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever plaatsvinden. Zoals ook in dat artikellid is aangegeven kunnen in de Vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst eisen worden opgenomen betreffende de sleutelfunctionarissen.

Nr:

	Categorie	Juridisch
	Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.2, lid 2
	Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
33	Vraag	

Kunt u bevestigen dat het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig het integraal veiligheidsplan, inclusief het verder uitwerken of aanvullen, onderdeel vormt van de afzonderlijk af te sluiten Nadere Overeenkomsten?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Ja, de aanbesteder bevestigt dit.

Nr:

	Categorie	Juridisch
	Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.1, lid 2
	Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
34	Vraag	

Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met "het integraal veiligheidsplan". Is deze reeds aanwezig en beschikbaar?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Een door Opdrachtgever projectspecifiek gemaakt integraal veiligheidsplan zal per Nadere Overeenkomst worden verstrekt als onderdeel van de Vraagspecificatie NOK. Als voorbeeld van een dergelijk integraal veiligheidsplan heeft de aanbesteder het document 'Format Integraal Veiligheidsplan (IVP).pdf'; gepubliceerd op TenderNed.

Nr:

	Categorie	Juridisch
	Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.1, lid 2
	Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
	Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
35	Vraag	

In dit artikel geeft u aan dat Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement dient in te richten, toe te passen en te beschrijven. Wij verzoeken u aan te geven in welk document wij dit dienen te beschrijven.

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder antwoordt dat de Voorkeursleverancier pas bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst het in artikel 8.1 lid 2 van de Projectvoorwaarden bedoelde kwaliteitsmanagement dient in te richten, toe te passen en te beschrijven.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 7, lid 1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

36

Vraag

Voor het integraal, beheerst, expliciet en transparant uitvoeren van Nadere Overeenkomsten dienen wij 'Bijbehorende kosten' te maken (projectmanagement, projectinrichting, BPKV-maatregelen, etc.). Op welke wijze dienen deze bijkomende kosten van een individuele Nadere overeenkomst te worden bepaald en inzichtelijk gemaakt?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-09-2023

De aanbesteder vergoedt 'Bijbehorende kosten' gerelateerd aan projectmanagement, kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement projectinrichting /organisatie, contractmanagement, Cybersecurity etc. niet afzonderlijk. Dit geldt ook voor het uitvoeren van aangeboden BPKV-Maatregelen en andere transactiekosten waaronder het komen tot Nadere Overeenkomsten en wijzigingsovereenkomsten, het opstellen van offertes en facturen etc.. Deze kosten dient Inschrijver in zijn Tarieven te verdisconteren. Uitzondering op voornoemde zijn kosten gerelateerd aan hierna genoemde zaken welke de voorkeursleverancier, mits aan de orde, wel expliciet op dient te nemen in de Offerte NOK: - De inzet van een Projectbegeleider ten behoeve van het opstellen van de voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 10 van de Projectvoorwaarden. - Het voorbereiden, bijwonen en de verslaglegging van het Voortgangsoverleg door Projectbegeleider als bedoeld in artikel 9 lid 5 van de Projectvoorwaarden. - Het opstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Projectvoorwaarden. - Het nader uitwerken en/of aanvullen van het integraal veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.2 lid 2 van de Projectvoorwaarden. Volledigheidshalve meldt opdrachtgever dat de functies 'Projectondersteuner', 'projectmanager' en 'senior projectmanager' niet zijn beoogd voor het managen van de eigen Opdracht en/of het ondersteunen/aansturen van het eigen team. Inzet van voornoemde functionarissen kan enkel worden opgevoerd in een Offerte NOK indien dat door Opdrachtgever als uitgevraagde Dienst is opgenomen in de Vraagspecificatie NOK. Kosten voor kennisontwikkeling worden uitsluitend vergoed indien hiervoor een Nadere Overeenkomst is afgesloten.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 2, lid 3
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

37

Vraag

U geeft aan dat Offerte NOK of Inschrijving Raamovereenkomst kan prevaleren boven in andere contractdocumenten geëiste of aangeboden kwaliteit. In welke rangorde prevaleren de Offerte NOK en Inschrijving Raamovereenkomst ten opzichte van elkaar? Wat bedoelt u exact met 'de kwaliteit van de Offerte NOK of Inschrijving Raamovereenkomst'?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder verwijst naar artikel 2 lid 2 van de Projectvoorwaarden. Indien de Offerte NOK op een of meer punten strijdig zou zijn met de Inschrijving Raamovereenkomst prevaleert derhalve op die punten de Inschrijving Raamovereenkomst, behoudens de situatie dat een andere bedoeling uit de Nadere Overeenkomst voortvloeit. Artikel 2 lid 3 ziet op de situatie dat hetgeen wordt aangeboden in de Inschrijving Raamovereenkomst respectievelijk in de Offerte NOK naar de mening van Opdrachtgever beter is dan hetgeen is opgenomen in of vereist is volgens de overige in artikel 2 lid 2 genoemde documenten.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, H8. Prijs en overige financiële bepalingen
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

38 Vraag

Er is binnen de ROK ook sprake van kosten die niet direct zijn verbonden aan de NOK's. Denk daarbij aan kosten voor de initiële projectstart en -inrichting, overkoepelend projectmanagement en NOK-overstijgende BPKV-maatregelen en kennisontwikkeling. Op welke wijze dienen deze kosten binnen de ROK's te worden verrekend?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-09-2023

De aanbesteder verwijst naar de antwoorden gegeven op vragen 22 en 36.

Nr:

Categorie	Juridisch
Betreft	Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst, art. 18 lid 1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

39 Vraag

In art. 18.1 refereert u aan beleid van Rijkswaterstaat rondom cybersecurity. Om de inspanningen juist in te te schatten die nodig zijn om aan dit beleid te voldoen verzoeken wij u de verschillende beleidsstukken van Rijkswaterstaat waaraan in artikel 18 lid 1 wordt gerefereerd, waaronder -maar niet beperkt tot- beleid ten aanzien van wachtwoordgebruik, versleutelingsmethoden, classificatie van gegevens en toegangsbeheer, via een Nota van Inlichtingen ter beschikking te stellen.

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

Aanbesteder verwijst naar het document "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" dat op Tendered wordt gepubliceerd. Paragraaf 2.4.2 van voornoemd document gaat in op het gebruik van versleuteling. Bijlage CSR1 en CSR7 zien op de classificatie van gegevens respectievelijk het wachtwoordgebruik.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage 1 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

40

Vraag

In uw antwoord op vraag 4 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen van vaste stalen bruggen betreft. Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vragen: 1) Is de onderbouw van objecten eveneens onderdeel van de scope van het onderdeel 'uitvoeren van herberekeningen', ook als deze niet-monoliet met de bovenbouw maar door middel van opleggingen met de bovenbouw is verbonden? 2) Is de fundering van objecten eveneens onderdeel van de scope van het onderdeel 'uitvoeren van herberekeningen'?

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

1) De herberekening van de onderbouw van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet per definitie. 2) De herberekening van de fundering van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet per definitie.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Bijlage 1 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

41

Vraag

In uw antwoord op vraag 4 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen van vaste stalen bruggen betreft. Ons interpretatie hiervan is dat dit limitatief de volgende onderdelen van Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst betreft: - Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.); - Herberekenen van bruggen en viaducten; - Verdiepende berekeningen; - Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie; - Controleren of toetsen van (door andere raamcontractanten) uitgevoerde herberekeningen; Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vraag: kunt u bevestigen dat onze bovenstaande interpretatie juist is en zo niet: kunt u aangeven welk onderdelen dit dan wel betreft?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-09-2023

Nee, uw interpretatie is onjuist. Opdrachtgever bedoelt hiermee de onderdelen: - Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.) -Herberekenen van bruggen en viaducten; - Verdiepende berekeningen; -Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie en -Opstellen versterkingsontwerpen (SO, VO en DO). Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde van hun maatregelen af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak op basis van de doelstellingen en aandachtspunten in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage 2 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

42 Vraag

Om meer inzicht te krijgen in de benodigde inzet van constructeurs/ specialisten ten behoeve van het opstellen van herberekeningen, verzoeken wij u een indicatie (al dan niet met een bandbreedte) te geven van het aantal complexen in het beheer van de regio('s) dat naar verwachting aan een perceel wordt toegevoegd ('zij-instromers'). Tevens verzoeken we u hierbij een relatie met de omvang/ complexiteit te leggen (bv. verdeling klein - middel - groot).

Antwoord

Vrijgegeven: 31-08-2023

De aanbesteder kan geen indicatie geven over aantallen, omvang en complexiteit van het aantal complexen in het beheer van de regio('s) dat gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst naar verwachting aan een perceel wordt toegevoegd ('zijinstromers'). Wel kan de aanbesteder aangeven dat de verwachting is dat de inzet voor de hiervoor bedoelde toe te voegen complexen in verhouding tot de inzet op Nadere Overeenkomsten voor de benoemde objecten in de Objectverdeling per Raamovereenkomst gering zal zijn.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Bijlage 1 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

45 Vraag

In artikel 3.8 van de Raamovereenkomst geeft u aan dat TNO als kennisinstituut aan u verbonden is. In bijlage 1 van de Raamovereenkomst benoemt u een aantal onderzoeken/ inspecties waarbij voor een aantal daarvan geldt dat de specialistische kennis en ervaring met name bij TNO aanwezig is. Dit maakt dat TNO een belangrijke speler is daar waar dergelijke onderzoeken/ inspecties in beeld komen. Dit leidt tot de volgende vragen: 1) kunt u bevestigen dat u TNO contracteert in geval van door TNO te verzorgen onderzoeken/ inspecties? En zo ja: 2) Wie bepaalt de scope en de werkzaamheden van TNO, en wie stuurt deze aan?

Antwoord

Vrijgegeven: 22-09-2023

Nee, de aanbesteder bevestigt dit niet. Enkel de inzet van TNO in haar rol als kennisinstituut vindt per definitie plaats in directe opdracht van Rijkswaterstaat. Indien en voor zover Voorkeursleverancier en eventuele onderopdrachtnemers niet beschikken over de benodigde expertise en die expertise wel bij TNO aanwezig is, kan Voorkeursleverancier voor diensten benoemd in Bijlage 1 van de Raamovereenkomst 'Scope van Diensten' TNO inschakelen als onderopdrachtnemer. Indien en voorzover volgens Opdrachtgever het inschakelen van TNO bij een Opdracht wenselijk is kan deze hiertoe verzoeken in het concept Offerteverzoek NOK. Het aansturen van TNO door Voorkeursleverancier is dan onderdeel van de Opdracht. Als dan zal dit onderwerp van gesprek zijn in de afstemming over de Opdracht als bedoeld in artikel 6.1 van de Raamovereenkomst en zal voor zover nodig TNO bij deze afstemming betrokken worden. Voorkeursleverancier kan de diensten die TNO in onderopdrachtneming uitvoert op basis van "open boek"; opnemen in haar Offerte NOK overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8.1 van de Raamovereenkomst.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Projectvoorwaarden, artikel 16
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

46

Vraag

Graag een toelichting op artikel 16 lid 3 hoe de onredelijkheid wordt bepaald dat een onjuistheid in de door OG verstrekte informatie niet leidt tot een wijziging? Is een onjuistheid niet per definitie een wijziging?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-09-2023

Inzake de gestelde vraag over artikel 16 lid 3 van het Format Projectvoorwaarden, bijlage 4 bij de Raamovereenkomst merkt de aanbesteder het volgende op. Met het artikellid beoogt de aanbesteder te voorkomen dat iedere onjuistheid in de door Opdrachtgever verstrekte informatie zal worden aangegrepen om bijbetaling, extra tijd en/of een andere risicoverdeling te verkrijgen en/of om een mindere kwaliteit van de te leveren Diensten en/of andere voor Opdrachtgever negatieve wijziging te rechtvaardigen. De aanbesteder heeft voor ogen om een wijziging van de Nadere Overeenkomst bij een onjuistheid in de door Opdrachtgever verstrekte informatie alleen door te voeren als het niet doorvoeren daarvan onredelijk zou zijn. De Opdrachtgever zal alsdan alle omstandigheden van het geval afwegen om te bezien of het wel of niet onredelijk is, waarbij onder meer de impact voor de Opdrachtnemer een rol zal spelen. Overigens kan het ook onredelijk zijn om als gevolg van een onjuistheid in dergelijke informatie geen wijziging inzake minderwerk, minder tijd en/of hogere kwaliteit of andere voor Opdrachtgever positieve wijziging door te voeren. Inzake het tweede deel van uw vraag antwoordt de aanbesteder dat een onjuistheid niet per definitie een wijziging is en dat of een onjuistheid leidt tot een wijziging onder meer afhankelijk is van de exacte onjuistheid en hoe deze zich verhoudt tot de opdracht en de voorwaarden van de Nadere Overeenkomst.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Projectvoorwaarden, artikel 16
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

47

Vraag

In artikel 16 lid 1 is aangegeven dat Opdrachtnemer NOK te allen tijde dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. Geldt dit niet voor beide partijen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

'Ja, dit geldt voor beide partijen. De aanbesteder zal hiertoe artikel 16 lid 1 van de Projectvoorwaarden aanpassen in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie. De tekst van artikel 16 lid 1 wordt: "Partijen dienen te allen tijde bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd."

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Projectvoorwaarden, artikel 13
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

48 Vraag

In artikel 13 is vermeld dat de laatste betaling minimaal 20% bedraagt. Dit een groot percentage, wat niet in verhouding staat tot de in werkzaamheden tussen concept en definitief. Wij stellen voor om dit percentage te verlagen naar 10%.

Antwoord

Vrijgegeven: 19-09-2023

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, bijlage 1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

49 Vraag

Kunt u de definitie van eenvoudig aanscherpen (pagina 20, laatste zin)? Een toets op de constructieve veiligheid kan namelijk alsnog erg complex zijn, ondanks dat al voorwerk door RWS is gedaan.

Antwoord

Vrijgegeven: 19-09-2023

Nee, de aanbesteder zal de term niet aanscherpen. In Bijlage 1 van de Raamovereenkomst is opgenomen wat onder 'eenvoudig' wordt verstaan.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, bijlage 1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.

Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4
-----------------	--

50 Vraag

In de onderste regel van pagina 19 (bijlage 1, raamovereenkomst) is vermeld 'het project kan besluiten'. Kunt u verduidelijken wie of wat wordt bedoeld met 'het project'? Kunt u tevens verduidelijken op basis waarvan projecten zelfstandig kunnen besluiten om buiten de Raamovereenkomst opdrachten onder de SROK-ID uit te vragen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

vraag 1) De aanbesteder bedoelt hiermee het projectteam dat belast is met het inkopen van een multidisciplinaire ingenieursopdracht waarin een herberekening mogelijk een beperkt onderdeel uitmaakt van de grotere/bredere integrale scope van de diensten ten behoeve van een uitvoeringsproject. De term 'het project' verwijst in deze alinea dus niet naar het team dat belast is met het inkopen van de herberekeningen onder deze Raamovereenkomst. Vraag 2) Of een (samenvoeging van) dienst(en) ingekocht kan worden binnen een van de raamovereenkomsten is afhankelijk van hoe de scope van die opdracht zich verhoudt tot de scope en overige bepalingen van de verschillende raamovereenkomsten. Voorafgaand aan iedere inkoop maakt de aanbesteder een inkoopafweging. Een project als bedoeld onder '1)' kan dan besluiten een herberekening onderdeel te laten zijn van een integrale opdracht waarbij ingenieursdiensten anders dan herberekeningen dominanter of meer risicovol worden beschouwd en het omwille van borging van integraliteit onwenselijk is de herberekening als losse opdracht via de raamovereenkomst herberekeningen uit te vragen.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 15.3
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

51 Vraag

Wij verzoeken u punt 3 van artikel 15.3 te laten vervallen. Wij verschaffen enkel toegang aan daartoe bevoegde instanties. Dit zijn niet de vakorganisaties.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 15.3
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

52 Vraag

Omdat wij enkel aan bevoegde instanties medewerking verlenen, verzoeken wij u om 'en/of Opdrachtgever' uit artikel 15.3 punt 1 te laten vervallen.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 15.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

53 Vraag

Wij verzoeken punt 4 van artikel 15.2 te laten vervallen, omdat wij geen onvoorwaardelijke toegang geven tot arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Daarnaast is in punt 3 van dit artikel reeds geregeld dat wij toegang geven aan daartoe bevoegde instanties.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 13.1
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

54 Vraag

In artikel 13.1 is opgenomen dat Opdrachtgever eenzijdig bepaalt of er sprake is van een tekortkoming inclusief de daarbij behorende consequenties. Wij stellen voor om, in geval van opschorting of beëindiging van de Raamovereenkomst dan wel een of meerdere Nadere Overeenkomsten de mogelijkheid van arbitrage in te bouwen. Graag uw reactie of dit kan worden toegevoegd aan dit artikel.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 8.4
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3

55 Vraag

In artikel 8.4 is aangegeven dat in geval de door Opdrachtgever verstuurde geïndexeerde tarieven onjuistheden bevatten doordat die op een of meer plaatsen hoger zijn dan op grond van de indexatie zou moeten, in plaats daarvan die onjuist geïndexeerde tarieven de correct geïndexeerde tarieven worden gehanteerd. Geldt dit ook voor de situatie als de door de Opdrachtgever verstuurde tarieven lager zijn dan op grond van de indexatie zou moeten?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-09-2023**

Ja, maar een aanpassing van lagere tarieven zal uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover Voorkeursleverancier de onjuistheid van die lagere tarieven binnen de in artikel 8.4 opgenomen termijn heeft aangegeven. De aanbesteder zal artikel 8.4 hiertoe aanpassen.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 4.3
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

56 Vraag

In artikel 4.3 is een verwijzing naar artikel 3.3 opgenomen m.b.t. prestatie-indicatoren. Is deze verwijzing correct? Welke prestatie-indicatoren worden bedoeld?

Antwoord**Vrijgegeven: 22-09-2023**

De verwijzing naar artikel 3.3 in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst is niet correct en met de prestatie-indicatoren genoemd in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst worden die in artikel 3.4 bedoeld. De aanbesteder wijzigt deze verwijzing in artikel 4.3 in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie van de Raamovereenkomst van "artikel 3.3" naar "artikel 3.4". Tevens wijzigt Opdrachtgever de verwijzing in artikel 3.4 van "3.2" in "3.3".

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Raamovereenkomst, artikel 2.2
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

57 Vraag

Bedoelt u in de voorlaatste zin artikel 2.2 van de Raamovereenkomst 'Raamovereenkomst' in plaats van 'Overeenkomst'?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-09-2023**

Ja, de aanbesteder zal hiertoe artikel 2.2 als volgt aanpassen in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie van de Raamovereenkomst. De zin "Opdrachtgever hoeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van de

opzegging van de Overeenkomst." wordt gewijzigd in "Opdrachtgever heeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van die opzegging."

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Inlichtingen, vraag 4
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

58 Vraag

Als antwoord op vraag 4 geeft u aan dat de deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen betreft. Betekent dit dat u enkel ervaring verwacht op het gebied van herberekening zelf of zijn ook andere onderdelen, zoals inspecties en het maken van een versterkingsontwerp relevant voor criterium 1?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

De aanbesteder verwijst naar het antwoord op vraag 41.

Nr:

Categorie	Contract
Betreft	Nota van Inlichtingen, vraag 5
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

60 Vraag

Als antwoord op vraag 5 geeft u aan dat een de opdracht waar de referentie betrekking op heeft volledig moet zijn uitgevoerd. Is het toegestaan om het deel waar de referentie van toepassing op is, op te voeren? Met andere woorden: Mogen wij een refentie opvoeren waar een herberekening en het versterkingsontwerp zijn opgeleverd als deelopdracht, maar waarvan de uitvoeringsbegeleiding nog loopt?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-09-2023

1) Nee, de opdracht waarop de referentie betrekking heeft dient volledig te zijn uitgevoerd. 2) Nee, uit uw beschrijving van de opdracht blijkt dat deze bestaat uit meerdere elementen en dat deze niet allemaal volledig zijn afgerond.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Nota van Inlichtingen, vraag 36
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

61 Vraag

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36. Kunt u bevestigen dat inzet die gevraagd wordt ten behoeve van kennisontwikkeling, kennis deling en ten behoeve van het Bureau Herberekeningen in een specifieke NOK worden ondergebracht?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-09-2023**

Nee, de aanbesteder bevestigt dit niet. Indien en voor zover er ten behoeve van kennisdeling een specifieke inzet wordt verlangd die verder gaat dan wat reeds onderdeel is van de Raamovereenkomst zal die alleen vergoed worden indien en voor zover daar een Nadere Overeenkomst voor wordt afgesloten. Het ook uitwisselen van kennis tijdens de in artikel 3.2 van de Raamovereenkomst bedoelde kantoordagen en een actieve deelname tijdens de in artikel 3.5 bedoelde door Opdrachtgever te organiseren bijeenkomsten zijn reeds onderdeel van de Raamovereenkomst.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Nota van Inlichtingen, vraag 36
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

62 Vraag

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36: Kunt u bevestigen dat de inzet die benodigd is voor het managen van het raamcontract, niet zijnde project gebonden, nooit vergoed worden?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-09-2023**

Ja, de aanbesteder bevestigt dat hiervoor geen afzonderlijke vergoeding zal worden verstrekt en dat het aan inschrijver is om te bepalen of en in welke mate hij dit zal verdisconteren in zijn aan te bieden tarieven.

Nr:

Categorie	Inhoud
Betreft	Nota van Inlichtingen, vraag 36
Nota van inlichtingen	(Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen	P1 perceel 1 P2 perceel 2 P3 perceel 3 P4 perceel 4

63 Vraag

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36. Kunt u bevestigen dat de inzet die benodigd is voor de project productie gebonden activiteiten onderdeel zijn van een NOK?

Antwoord**Vrijgegeven: 21-09-2023**

Het is de aanbesteder niet geheel duidelijk wat u bedoelt met "project productie gebonden activiteiten" en daarom kan aanbesteder deze vraag niet beantwoorden.
