

Aanbesteding: Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 23.1084739

Toelichting:

Deze Nota van Inlichtingen vormt een integraal en bindend onderdeel van de aanbesteding, zoals gepubliceerd op 20 november 2023.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Eisen

Vraag:

E.8: Deze kosten gelden nemen wij aan alleen voor het preventieve onderhoud?! Bij verrekenbare klussen buiten preventief onderhoud mogen deze kosten toch wel in rekening worden gebracht?

Antwoord:

De eis betreft in te zetten gereedschappen en materieel om het onderhoud uit te kunnen voeren. Leveringen van nieuwe onderdelen welke vervangen moeten worden aan de installatie mogen worden verrekend bij correctief onderhoud op basis van offerte of nacalculatie

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo
Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Eisen

Vraag:

A.6: Over wat voor kosten gaat het hier? De inschrijving bestaat uit het preventieve onderhoud. Overige zaken zijn toch verrekenbaar?

Antwoord:

Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld benodigd materieel of kosten t.b. v. technische kennis die nodig is. Alleen bij meerwerk zijn overige zaken verrekenbaar.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo
Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

3.b: Moet de ervaring, het uitwisselen van een besturing zijn of mag dit ook het plaatsen van een besturing bij een nieuwe installatie zijn?

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord. Inschrijver dient ervaring te hebben met het vervangen en onderhouden van een besturingssysteem op een bestaande installatie.

Percelen:

P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op:

14 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

2.3.1. Schouw

Vraag:

Hier wordt gesproken over "de locatie waar de nieuwe installatie moet komen". Wij gaan er vanuit dat dat een schijffout is.

Antwoord:

Ja, dit is inderdaad een schijffout. Het betreft een bestaande installatie

Percelen:

P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op:

14 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

1.6.1 Aanleiding

Vraag:

Is het draaien op aardgas noodzakelijk? De motor zou ook kunnen starten en stoppen op rioolgas.

Antwoord:

Ja, dat is noodzakelijk.

Percelen:

P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 1.5.5 Vervangen besturingssysteem

Vraag:
Krijgen we een vaste internet verbinding op locatie?

Antwoord:
Nee, dat is niet wenselijk in verband met de beveiliging van het HHNK netwerk. Er wordt meestal gebruik gemaakt van een SIM kaart met een 4G verbinding.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 1.5.2 Revisies

Vraag:
Is het de bedoeling dat we een alle werkzaamheden apart prijzen? Wanneer we hoofdlagers alleen moeten vervangen, zijn de kosten erg hoog. Door dit te combineren met de andere revisie delen, zijn de kosten beduidens lager. Ik zou willen voorstellen op basis van de lijst een 15K, een 30K en een 60K beurt op te geven.

Antwoord:
Ja, we verzoeken u alle werkzaamheden aparte te prijzen zoals gespecificeerd in het prijzenblad.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo
Beantwoord op: 19 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 1.5.1 Preventief onderhoud

Vraag:
Machinebreuk verzekering. Bij opdracht zal deze machine in de lopende verzekering worden opgenomen. Deze verzekering omvat het geheel aan

machinepark. Wij zijn er geen voorstander van deze polis te versturen. Is het akkoord dat wij een verklaring vanuit de directie opstellen bij opdracht?

Antwoord:

Bij inschrijving voldoet een ondertekende verklaring vanuit directie, maar na voorlopige gunning dient opdrachtnemer de polis en de polisvoorwaarden aan te leveren.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
1.5.1 Preventief onderhoud

Vraag:

Behoort de gasbooster tot de scope? Zoja, wat is de revisie status van deze booster?

Antwoord:

Installatie heeft geen gasbooster.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
1.5.1 Preventief onderhoud

Vraag:

Behoort de generatorschakelaar tot de scope? En zoja, waar zit die en welk type is het?

Antwoord:

Ja, controle en onderhoud van de generatorschakelaar behoort tot de scope. Het schakelen dient altijd door een medewerker van HHNK te gebeuren.

Percelen: P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op: 19 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

1.5.1 Preventief onderhoud

Vraag:

Aan de warmtewisselaars kunnen we niet zoveel doen. Wanneer de gesoldeerde wisselaars verstopt zijn, zullen deze moeten worden vervangen. Mogen wij er vanuitgaan dat dat geen deel uitmaakt van het onderhoud?

Antwoord:

Controle is onderdeel van de opdracht en het vervangen gebeurt op basis van offerte of nacalculatie

Percelen:

P1 Onderhoud Warmtekrachtkoppeling installatie
Rioolwaterzuivering Heiloo

Beantwoord op:

19 dec. 2023

Label:

Inhoud