



POLYTECHNIEK® b.v.
Installateur van A tot en met Z



NOODVERLICHTING

Onderhoud NR 12564
Bon nr: 230503



adres :
Boekert 5
1696 AH Oosterblokker

Polytechniek B.V.
Koggeweg 63
1607 MT Hem

Tel.: +31 (0) 228 – 54 54 54
Fax: + 31 (0) 228 – 54 54 00
E-mail: info@polytechniek.nl
Website: www.polytechniek.nl

INHOUD

- 1) INLEIDING**
- 2) INSTALATIE EN INSPECTIEGEGEVENS**
- 3) ONDERHOUD EN ADVIESPUNTEN NOODVERLICHTING**
- 4) AANDACHTSPUNTEN**

Het onderhoud is verricht door:
C. van der Gulik/M. van Herpt

1) Inleiding

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van het door ons bedrijf uitgevoerde onderzoek, waarbij de noodverlichting installatie is getoetst aan de normen die door Polytechniek B.V. aangehouden worden.

In geval van nood moet iedereen uw pand snel en veilig kunnen verlaten. Als bedrijf bent u daarom wettelijk verplicht om centrale noodverlichting te plaatsen. De praktijk leert echter dat veel noodverlichting na verloop van tijd niet meer functioneert zoals die moet functioneren. U voldoet dan niet meer aan de eis om uw werknemers, gasten en/of bezoekers veiligheid te garanderen.

Bij een onderhoud noodverlichting inspecteren wij alle noodverlichting die in uw pand aanwezig is. Die inspectie omvat het volgende:

1) Visuele inspectie

- Merk en type
- Veiligheidssignalering
- Foutmelding

3) Onderzoek buitenkant

- Beschadigingen
- Hitteschade
- Vervuiling

5) Functietest

- Werking testen
- Responstijd
- Accu capaciteit

2) Vaststellen controledatum

- Jaartal
- Maand
- Frequentie

4) Vervanging onderdelen

- Accu (om de vier jaar)
- Lichtbron (elk jaar)
- Armatuur (16 jaar na plaatsing of beschadigingen)

6) Afronding controle

- Armatuur Reinigen
- Controle label aanbrengen
- Gegevens registreren in logboek
- Onderhoudsrapport maken

2) Installatie- en onderhoudsgegevens

2.1 Geïnstalleerde onderdelen

Onderdeel 1

Merk: HBI SERIES 400 ECONOMY
Type: 4L0606BW
Accu type: 3.6V 2.2Ah
Lichtbron: 6W LED
Aantal Gemonteerd: 1



Onderdeel: 2

Merk: Eaton
Type: Nexitech 150
Accu type: 3,7V 700mAh
Lichtbron: led
Aantal Gemonteerd 23



Pictogrammen



Codering

A = Accu, **E** = Elektronica, **C** = Lichtbron Continu, **LN** = Lichtbron Nood, **P** = Pictogram, **K** = kap, **T** = Totaal vervangen.

2.2 Onderhoudsgegevens

De eerder vermelde inspectiepunten zullen worden uitgevoerd op de hier boven vermelde geïnstalleerde onderdelen.

3) Onderhoud en adviespunten

Nr	ruimte	onderdeel	Pictogram	Test resultaat	Vervang en Onderdelen	Historie		Bijzonderheden
1	Nooduit kantine	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
2	Orientatie kantine	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	
3	Uitgang kleedkamer	HBI SERIES 400		✓		T A C	01-2016 01-2020 01-2016	
4	Uitgang speelveld	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
5	Buiten uitgang kantine	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	
6	Orientatie gang	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓	T	T A LN	03-2023 03-2023 03-2023	
7	Orientatie gang	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	

8	Uitgang kleedkamers	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
9	uitgang kk dames	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
10	Uitgang kk heren	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
11	Naar kk dames	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
12	Nooduit naar kantine	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
13	Uitgang zaal dames	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
14	Orientatie zaal zuid	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓	T	T A LN	03-2023 03-2023 03-2023	
15	Orientatie zaal zuid	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓	T	T A LN	03-2023 03-2023 03-2023	
16	Orientatie zaal zuid	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓	T	T A LN	03-2023 03-2023 03-2023	
17	Nooduit zaal	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
18	Orientatie zaal noord	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	
19	Orientatie zaal noord	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	
20	Orientatie buiten noord	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	
21	Nooduit zaal noord	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
22	Orientatie noord	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	

23	Nooduitzaal noord	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	11-2021 11-2021 11-2021	
24	Buiten zaal west	Eaton Nexitech 150-AT	-	✓		T A LN	11-2021 11-2021 11-2021	

Aandachtspunten

Voor de armaturen in de gymzaal is geen steiger nodig.

Venhuizen, maart '23
Polytechniek b.v.
C. van der Gulik/M. van Herpt