

uw dak, ons dak

Wij doen het veilig of we doen het niet.

Inspectierapport dakveiligheid



Gemeente Enkhuizen
Dreef 2 1602 SB ENKHUIZEN
objectnummer (woning) burgemeesterwoning
onderhoudscontract 220-05727.2.4
geïnspecteerd op 17-10-2022



uw dakhelden



Rene Bussing

adviseur beheer en onderhoud

Voor vragen over de inspectie
088-2257294 | onderhoud@patina.nl



Shari Breetveld

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over het contract
088-2257261 | onderhoud@patina.nl



Jonno van Roon

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over de planning
088-2257235 | onderhoud@patina.nl





DAKPLATTEGROND





SAMENVATTING

inspectie dakveiligheid

overzicht dakvlakken

dakvlak	Systeem goedkeuring
001	JA
002	JA

[Klik hier om het valbeveiligingscertificaat te openen](#)



inspectie dakveiligheid



DAKVLAK 001

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	5

opmerking:

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
systeem goedkeuring	JA






DAKVLAK 001

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?



stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?



stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?



stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?



stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?



systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?



veilige zone markering - aanwezig	N.V.T.
--	--------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 001

systeem goedkeuring


JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 002

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	16

opmerking:

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 002

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?



stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?



stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?



stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?



stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?




systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?



veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
--	--------------------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 002

veilige zone markering - visueel	JA
---	----

Is de veilige zone markering visueel goed?



systeem goedkeuring	JA
----------------------------	----

Is het systeem geheel goedgekeurd?





patina DAKBEHEER B.V.

Duiveland 2b 1948 RB Beverwijk

Postbus 152 1940 AD Beverwijk

088 – 225 72 00

info@patina.nl

www.patina.nl

