



UniCool B.V.
Baileystraat 7B
8013 RV Zwolle

www.unicool.nl
088-6034603
service@unicool.nl

Nummer serviceraapport	22-C-0877
Naam monteur	Ko Matthezing - E06398
Bedrijfsnaam	Raadhuis
Adres en woonplaats	Stadskantoor Hilversum, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum, Netherlands
Locatie	SR BG
Naam opdrachtgever	X-ict

Naam contactpersoon Vincent

E-mailadres

Telefoonnummer

Soort werkzaamheden	Onderhoud
---------------------	-----------

Gegevens installatie

Installatienummer	2246950/1217JE1/001
-------------------	---------------------

Fabricaat airco/koelmachine/warmtepomp	Uniflair
--	----------

Type airco/koelmachine/warmtepomp	IDAV0601A
-----------------------------------	-----------

Serienummer airco/koelmachine/warmtepomp	SCE157999
--	-----------

Fabricaat condensor/dr. Koeler/verdamper	Overig
--	--------

Type condensor/dr. Koeler/verdamper	KL1163CM
-------------------------------------	----------

Serienummer condensor/dr.	.
---------------------------	---

Koeler/verdamper

Type koudemiddel R410A

Systeeminhoud installatie (kg) 11.55

GWP waarde koudemiddel 2088

CO2 equivalent 24.1

Maak foto van typeplaatje



Instellingen installatie

Temperatuur setpunt (°C) 18.5 inblaas

Temperatuur diferentie (°C)

Temperatuur afstelling alarm ondergrens (°C) 10

Temperatuur afstelling alarm bovengrens (°C) 33

R. V. setpunt bevochtigen

R. V. setpunt ontvochtigen

R. V. diferentie bevochtigen

R. V. diferentie ontvochtigen

R. V. afstelling alarm ondergrens

R. V. afstelling alarm bovengrens

Verschil t.o.v. ontwerpconditie Nee

Stoomcilinder type

Stoffilters 1

Bedrijfsuren stoffilters

Afmetingen stoffilters 1060-575-48

Heb je koeltechnische
handelingen verricht? Nee

Werkomschrijving/opmerkingen Lekdichtheid gecontroleerd.
Inspectie uitgevoerd.

Materialen

Materiaal verbruikt? Nee

Verbruikte materialen

Barcode

Materialen
benodigd bij Nee
volgend bezoek?

Materialen voor
volgend bezoek

Werkzaamheden gereed? Ja

Vervolgwerkzaamheden

Reden vervolgbezoek

Voor akkoord

Datum 09-08-2023

Aankomsttijd 09-08-2023 10:33

Vertrektijd 09-08-2023 10:33

Gewerkte uren 0

Naam klant voor
akkoord Vincent

Handtekening



Inspectieformulier

Vulling / drukken / temperaturen

Zuigdruk (Bar(o))	7.5
Werktemperatuur LD (°C)	1.6
Zuiggastemperatuur (°C)	8
Oververhitting (K)	6.4
Persdruk (Bar(o))	24.5
Werktemperatuur HD (°C)	41.8
Vloeistoftemperatuur (°C)	
Onderkoeling (K)	
Persgastemperatuur (°C)	
Instellingen LD pressostaat (Bar)	4.6
Instellingen HD pressostaat (Bar)	40.5
Opening expansieventiel	413

Compressoren

Hoeveel koelcircuits heeft de installatie?	1
--	---

Compressoren

Stroomsterktes

Stroomsterkte compressor 1
R/S/T

Stroomsterkte compressor 2
R/S/T

Stroomsterkte compressor 3
R/S/T

Stroomsterkte compressor 4

R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator

1 R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator

2 R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator

3 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /

condensorfan 1 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /

condensorfan 2 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /

condensorfan 3 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /

condensorfan 4 R/S/T

Stroomsterkte pomp 1 R/S/T

Stroomsterkte pomp 2 R/S/T

Stroomsterkte bevochtiger R/S/T

Stroomsterkte freecoolpump

R/S/T

Draaiuren & starts

Draaiuren & starts

Draaiuren & starts

Draaiuren unit	14872
----------------	-------

Draaiuren stoffilters	7276
--------------------------	------

Draaiuren compressor 1	13201
---------------------------	-------

Starts compressor 1	9477
------------------------	------

Draaiuren compressor 2	
---------------------------	--

Starts compressor 2	
------------------------	--

Draaiuren compressor 3	
---------------------------	--

Starts compressor 3	
------------------------	--

Draaiuren	
-----------	--

compressor 4

Starts

compressor 4

Draaiuren

stoombevochtiger

Draaiuren

circulatiepomp 1

Draaiuren

circulatiepomp 2

Draaiuren

freecoolpomp

Checklist compressoren

Olieniveau in compressoren	N.v.t.
----------------------------	--------

Capaciteitsregeling in orde	Akkoord
-----------------------------	---------

Contacten magneetschakelaar(s) in orde	Akkoord
--	---------

Carterverwarming in orde	N.v.t.
--------------------------	--------

Zuig-/perskleppen in orde	N.v.t.
---------------------------	--------

Checklist regeling / besturing

Vuulfiltersignalering in orde	Akkoord
-------------------------------	---------

Flowswitch in orde	Akkoord
--------------------	---------

Waterregelventiel in orde	N.v.t.
---------------------------	--------

Waterregelklep in orde	N.v.t.
------------------------	--------

Temperatuur / RV-sensor in orde	Akkoord
---------------------------------	---------

Vorstbeveiligingsthermostaat in orde	N.v.t.
--------------------------------------	--------

Condenswater afvoer/pomp in orde	Akkoord
----------------------------------	---------

Kijkglas helder	Akkoord
-----------------	---------

Coating in orde	N.v.t.
-----------------	--------

Waardes koeler / verdamper

Vloerdruk (Pa)

Water/glycol/lucht intrede (°C)	29
---------------------------------	----

Water/glycol/lucht uittrede (°C)	14
----------------------------------	----

Waardes condensor / drogekoeler / verdamper

Water/glycol/lucht intrede (°C)

Water/glycol/lucht uittrede (°C)

Glycol percentage

Vorstbeveiliging (°C)

Buitenluchttemperatuur (°C) 20