

Elementenoverzicht

54611269 • Fort Sanderbout

Fort sanderbout 50
6131 HG Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

57 Luchtbehandeling

5721	Kanaalventilator algemeen	Fort Sanderbout	1,00 stk
-------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Österberg

Type CK 200B

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodverlichtingsinstallatie LED	Fort Sanderbout	1,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hertek

Type HRD 151

Capaciteit 4 watt self control

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodverlichtingsinstallatie	Fort Sanderbout	1,00 stk
-------------	------------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Fort Sanderbout	1,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 3 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6310	Verlichting algemeen	Fort Sanderbout	1,00 stk
-------------	-----------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking