

Algemene informatie

Aanbesteding: Inbreiding en groot onderhoud interieur van het Reitdiepcollege
Kamerlingh Onnes t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep
Groningen (O2G2).
Aanbestedende Dienst: Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Referentie: D.CON-20230302

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 9
Onderwerp: Wijziging keuze vloer

Vraag:
Wijziging in keuze vloer

Antwoord:
Zeer recent is besloten om een wijziging door te voeren ten aanzien van de directielevering PU vloeren.
De testen die liepen ten aanzien van het toepassen PU vloeren hebben uitgewezen dat er geen voldoende kwaliteitsgarantie kan worden geboden. De beschreven PU vloeren in het ontwerp zullen worden aangepast in marmoleum vloeren. Het leveren en plaatsen van de maroleum vloeren betreft net zoals de PU vloeren een directielevering, dit blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Inbreiding en groot onderhoud interieur
Reitdiepcollege Kamerlingh Onnes
Beantwoord op: 29 mei 2024
Label: Inhoud