

Aanbesteding: P-1003103 Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: P-1003103

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 H12 - Par. 12.40.10-a De te graven sleuven ten behoeve van de elektrotechnische terreinleidingen

Vraag:

Waar kunnen we de benodigde hoeveelheden vinden of bepalen, voor de in de paragraaf en Hoofdstuk 12 vermelde werkzaamheden ?

Antwoord:

Het beschreven grondwerk betreft graafwerk van de stelconplaten naar gebouw B105, als aangegeven op de tekening.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 H10 - Asbest

Vraag:

Is alle asbest al verwijderd uit de bouwen B104 en B105 ?

Antwoord:

Ja, In gebouw B105 heeft een volledige asbestsanering plaatgevonden en is asbestvrij , zie bijlagen bestek. In gebouw B104 hebben eerder diverse AIR's plaatgevonden. Laatste keer in 2021. Rapportage wordt alsnog toegevoegd aan het bestek. Voordat met enig sloopwerk wordt begonnen moeten de asbesthoudende materialen genoemd in het rapport worden verwijderd zoals genoemd in het bestek. Met planning rekening houden dat saneren plaats heeft gevonden voor maart 2024.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Planning

Vraag:

Komt er een 2e vragenronde, zodat alle vragen kunnen worden gesteld ? De periode voor het stellen van vragen is kort, en de periode voor beantwoording is lang. (zit bijna een maand tussen)

Antwoord:

Neen, tot 20 januari kunnen vragen ingediend worden. Deze zullen in de NvI worden gepubliceerd

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

13 dec. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bezoek Locatie

Vraag:

Komt er een 2e gelegenheid tot bezoek van de lokatie ? De planning in december is erg strak. Hierdoor is niet iedereen in de gelegenheid.

Antwoord:

Neen, er worden aanvullend foto's bijgevoegd van beide gebouwen.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

13 dec. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

H30 - par. 30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN

Vraag:

Mag dit ook een deurzijn van Aalbers Wico ?

Antwoord:

Ja, mits het complete kozijn met deuren en toebehoren voldoet aan de specificaties genoemd in het bestek.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Sloopwerk elektra bestek H10 par. 10.32.99-a

Vraag:
Er wordt verwezen naar de verschillen tussen revisie en nieuwe tekeningen, we kunnen de revisietekeningen niet vinden. Kunt u deze nog toevoegen ?

Antwoord:
Voor de te verwijderen of te handhaven installaties voor B105 zie bestektekeningen per onderdeel. De revisie tekeningen van de verlichting van gebouw B104 zullen als bijlagen aan deze NvI worden toegevoegd. Betreft 49G01_B104_E03-E06-E07en _E17. Tevens toegevoegd schema HVK gebouw B104, tek 49G01_104_E02_E_ELS_XX

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 7
Onderwerp: Bestek H75 par. 75.10.14-a

Vraag:
In deze paragraaf 75.10.14-a staat de Tekst "overeenkomstig de tekening", kunt u deze tekening toevoegen ?

Antwoord:
Voor de te verwijderen of te handhaven installaties voor B105 zie bestektekeningen per onderdeel. De revisie tekeningen van de verlichting van gebouw B104 zullen als bijlagen aan deze NvI worden toegevoegd. Betreft 49G01_B104_E03-E06-E07en _E17. Tevens toegevoegd schema HVK gebouw B104, tek 49G01_104_E02_E_ELS_XX

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 8
Onderwerp: Antwoorden op gestelde vragen

Vraag:

Kunnen de antwoorden op de vragen eerder dan 17 januari worden gegeven, want als alle ontbrekende gegevens en antwoorden pas op die dag komen kunnen wij en de installateurs niet hun begroting optijd afkrijgen. Het wordt tekort dag.

Antwoord:

Het RVB tracht de antwoorden, waar mogelijk, in week 51 te beantwoorden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
9

Onderwerp:
uitstel aanbesteding

Vraag:

Gezien de omvang van het rekenwerk, en maken van de werkstukken om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de "Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, Gunningscriterium". Willen wij vragen om meer tijd. Kunt u de aanbesteding uitstellen ?

Antwoord:

Nee, aanbesteding zal niet worden uitgesteld.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Hoofstuk 4 en 5 van de aanbesteding leidraad

Vraag:

Gezien de omvang van het rekenwerk, en maken van de werkstukken om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de "Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, Gunningscriterium". Willen wij vragen om meer tijd om deze stukken te kunnen produceren. Kunt u de aanbesteding uitstellen of het de procedure vereenvoudigen ?

Antwoord:

Neen, dit zal in eerste niet zo ingepland worden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op

Beantwoord op: de Vliegbasis Woensdrecht.”
18 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47

Vraag:

Voor het verwijderen plafondplaten gebouw B104 begane grond en 1e verdieping, staat ook spanningsvrij maken verlichting en zwakstroominstallaties, als wel demontage van installatie onderdelen. We hebben geen revisie tekeningen 'elektrotechnische installaties' en/of 'verlichtingsarmaturen' en/of 'zwakstroominstallaties' ect. van gebouw B104. Hoe dienen we hier te bepalen wat er in de bestaande plafonds aanwezig is? Graag deze E-revisie tekeningen z.s.m. te verstrekken aub.

Antwoord:

Zie voor de bestaande installaties van gebouw B104 in het huidige plafond de toegevoegde revisie tekeningen zijnde 49G01B104E06 t/m E12 betreffende licht-kracht, brandmeld- en communicatieinstallaties. De bestaande en te handhaven installatie onderdelen zoals brandmeld en comunnicate dienen in het nieuwe plafond weer geheel teruggeplaatst en gebruiksklaar gemonteerd te worden

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47

Vraag:

Voor het verwijderen plafondplaten gebouw B104 begane grond en 1e verdieping, staat ook spanningsvrij maken verlichting en zwakstroominstallaties, als wel demontage van installatie onderdelen. Dienen deze onderdelen nadien ook weer te worden hergemonteerd?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-b / blz. 47 - 48

Vraag:

Voor het verwijderen plafondplaten gebouw B105 begane grond en 1e verdieping, staat ook spanningsvrij maken verlichting en zwakstroominstallaties. We hebben geen revisie tekeningen 'elektrotechnische installaties' en/of 'verlichtingsarmaturen' en/of 'zwakstroominstallaties' ect. van gebouw B105. Hoe dienen we hier te bepalen wat er in de bestaande plafonds aanwezig is? Graag deze E-revisie tekeningen z.s.m. te verstrekken aub.

Antwoord:

Zie bestekstekeningen inzake B105

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.42-a en b / blz. 48

Vraag:

Sloopwerk dakbedekking, en tijdelijk te verwijderen bliksembeveiliging gebouw B105. We beschikken niet over de revisie tekening(en) van de bliksembeveiliging. Hoe hier te bepalen wat we tijdelijk dienen te verwijderen aan bliksemleidingen, dakopvangers, etc.? Graag ontvangen we z.s.m. de revisie tekeningen van de bestaande bliksembeveiliging.

Antwoord:

zie bestekstekeningen inzake B105.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.51-g / blz. 52

Vraag:

Demontage overbodige E-installaties in gebouw B104 en B105. Van gebouw B104 beschikken we niet over E-revisie tekeningen, maar ook niet over

nieuwe E-tekeningen nieuwe situatie? Van gebouw B105 hebben we wel E-tekeningen nieuwe situatie, maar geen E-revisie tekeningen? Hoe is er te bepalen wat niet meer functioneel is en verwijderd dient te worden?

Antwoord:

Bij de aanbestedingsstukken zijn helaas niet alle ET tekeningen verstrekt. Daarom hierbij alle benodigde bestekstekeningen voor prijsvorming. Zie bijlage P-1003103 Bijlage NvI_Bestekstekeningen_ET - zipfile

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.99-a / blz. 55

Vraag:

Bij 'sloopwerk elektrische installaties' staat benoemd dat de bestaande revisie tekeningen als bijlagen bij het bestek zijn bijgevoegd. Echter hebben we geen enkele E-revisie tekening in ons bezit? Niet van gebouw B104 en niet van B105. Graag deze z.s.m. te verstrekken.

Antwoord:

zie antwoord vraag 15

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.99-a / blz. 55

Vraag:

Bij 'sloopwerk elektrische installaties' staat benoemd dat de bestaande revisie tekeningen als bijlagen bij het bestek zijn bijgevoegd. Echter hebben we geen enkele E-revisie tekening in ons bezit? Niet van gebouw B104 en niet van B105. Graag deze z.s.m. te verstrekken.

Antwoord:

zie antwoord vraag 15

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
18 Bestek P-1003103, Par. 70.00.32 / blz. 275 - 278

Vraag:
Revisie tekeningen E-installaties, betreft dit alleen gebouw B105? Of ook gebouw B104?

Antwoord:
zie antwoord vraag 6

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Bestek P-1003103, Par. 70.11.10-a / blz. 280 - 281

Vraag:
Hier staat 'ontwerpen en aanbrengen bliksembeveiliging, klasse LPLII', voor gebouw B105. Waarbij verderop staat 'uitbreiden bliksembeveiliging'. We beschikken niet over revisie tekeningen bliksembeveiliging, deze graag z.s. m. aan te leveren. Welke LPL.. klasse is er bestaand aanwezig?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 Bestek P-1003103, Par. 70.11.10-a / blz. 280 - 281

Vraag:
Kunt u ons de contactgegevens verstrekken van diegene die momenteel de bliksembeveiliging gebouw B105 in beheer en onderhoud heeft?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestek P-1003103, Par. 70.33.10-a / blz. 286

Vraag:

Gelijkstroomvoedingskast in gebouw B104 als aangegeven op tekening. We beschikken niet over een tekening waar dit staat weergegeven. Hoe is dit bedacht? Waar wordt de voedingskast opgesteld?, hoe dient deze te worden aangesloten?, is er een reserve eindgroep in een bestaande verdeelkast beschikbaar?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestek P-1003103, Par. 70.41.10-a / blz. 286 - 287

Vraag:

Onder .01, .02 en .03 staat resp kabelgoot E-installaties, kabelgoot verdeel- en regelkasten en kabelgoot Wtb-installaties. Daar bij .03 apart staat toegeschreven 'kabelgoot wtb-installaties', betekent dit dat er een separate kabelgoot dient te komen voor alleen de Wtb-installaties? of is er bedoeld dat er een algemene (gecombineerde) kabelgoot komt met een separaat compartiment voor de Wtb?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.
Geen aparte voor WTB.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.43.11-a / blz. 290

Vraag:

Buis en/of kabelgoot doorvoeringen door brandwerende wanden, dienen weer als zodanig brandwerend te worden afgewerkt. Echter beschikken we niet over (bouwkundige) tekeningen waarop de brandscheidingen staan aangegeven. Hoe dienen we hier te bepalen welke wand brandwerend is? Graag de (revisie) tekeningen brandscheidingen z.s.m. te verstrekken aub.

Antwoord:

Nog nader te bepalen in het werk.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-a / blz. 291 - 292

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK1 wordt voor aantal kilowattuurmeters en stroomtransformatoren verwezen naar een tekening. Deze tekeningen hebben we niet ontvangen? Graag opgave aantal kWh-meters en of deze voor eindgroepen 230V of 400V zijn, alsmede welke amperag   of z.s.m. verstrekken van de tekening waar na wordt verwezen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-a / blz. 291 - 292

Vraag:

De hier omschreven verdeelkast is gemerkt LK1 voor gebouw B105. Echter op de E-tekeningen blad E14 en E15 staat alleen een bestaande hoofdverdeelkast gemerkt als HK, en een verdeelkast gemerkt LK-1. Voor verdeelkast Lk-1 is een separaat besteksartikel, dus deze kast kan hier niet bedoeld zijn. Wordt met Lk1 de bestaande HK bedoeld? of anders graag

opgave hoe bedoeld en waar gepositioneerd?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-b / blz. 292 - 293

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-1 staat bij de hoofdschakelaar "voor aantal polen en stroomsterkte, zie tekening" en bij aardlekbeveiliging staat ook "voor aantal polen en stroomsterkte, zie tekening". Maar we hebben geen installatieschema of tekening van deze verdeelkast ontvangen. Graag z.s.m. deze tekening te verstrekken. Of graag opgave van aantal polen en stroomsterkte hoofdschakelaar en aardlek-/installatieautomaten te verstrekken?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-b / blz. 292 - 293

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-1 staat niet bij voor welk gebouw deze bedoeld is. Kunnen we aannemen dat deze voor gebouw B105 dient (daar deze daar ook op de E-tekeningen staat)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-b / blz. 292 - 293

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-1 staat niet bij hoe deze gevoed dient te worden. Is dit vanaf de bestaande HK? En zo ja, is er een voldoende groot reserve veld aanwezig?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-c / blz. 293 - 294

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-2 staat bij de hoofdschakelaar "voor aantal polen en stroomsterkte, zie tekening" en bij aardlekbeveiliging staat ook "voor aantal polen en stroomsterkte, zie tekening". Maar we hebben geen installatieschema of tekening van deze verdeelkast ontvangen. Graag z.s.m. deze tekening te verstrekken. Of graag opgave van aantal polen en stroomsterkte hoofdschakelaar en aardlek-/installatieautomaten te verstrekken?

Antwoord:

Betreft hier enkel de verdeelkast LK1.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-c / blz. 293 - 294

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-2 staat niet bij voor welk gebouw deze bedoeld is. Er wordt wel verwezen naar tekening, maar op de E-tekeningen die we van gebouw B105 hebben komt deze verdeelkast niet voor. En van gebouw B104 hebben we geen enkele E-tekening. Voor welk gebouw is

deze verdeelkast LK-2 bedoeld? en waar (welke ruimte) wordt deze opgesteld?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 29.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.52.10-c / blz. 293 - 294

Vraag:

Voor verdeelkast gemerkt LK-2 staat niet bij hoe deze gevoed dient te worden. Graag opgave vanaf waar te voeden? En of dat deze aangesloten kan worden op een voldoende groot reserve veld?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 29.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.55.10-a en b / blz. 295

Vraag:

Bij deze paragrafen voor OSB staat bij 70.55.10-a dat deze voor de nieuwe schakel- en verdeelkast is, en bij 70.55.10-b dat de OSB voor de subschakel- en verdeelkast is. Maar als we kijken bij de verdeelkasten (paragrafen 70.52.10-a, b en c) dan wordt hier alleen gesproken over schakel- en verdeelkasten en niet over subschakel- en verdeelkasten. Is met paragraaf 70.55.10-a hier verdeelkast LK1 bedoeld?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.55.10-a en b / blz. 295

Vraag:

Bij deze paragrafen voor OSB staat bij 70.55.10-a dat deze voor de nieuwe schakel- en verdeelkast is, en bij 70.55.10-b dat de OSB voor de subschakel- en verdeelkast is. Maar als we kijken bij de verdeelkasten (paragrafen 70.52.10-a, b en c) dan wordt hier alleen gesproken over schakel- en verdeelkasten en niet over subschakel- en verdeelkasten. Is met paragraaf 70.55.10-b hier de verdeelkasten LK-1 en LK-2 bedoeld?

Antwoord:

Enkel de verdeler LK1.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.55.10-a / blz. 295

Vraag:

Als in een eerdere vraag, deze OSB bedoeld is voor verdeelkast LK1 (70.55.10-a), dan kan (zie ook eerdere vraag) met LK1 nooit de bestaande verdeelkast HK bedoeld zijn. Verdeelkast HK is bestaand en de hier bedoelde OSB is voor een nieuwe verdeelkast. Waar is verdeelkast LK1 dan bedoeld? en in welk gebouw?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

18 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.55 / blz. 295

Vraag:

Er worden hier geen overspanningsbeveiligingen benoemd voor kabels die de perceelsgrens verlaten. We dienen een voeding in de grond te leggen voor een koelmachine naast het gebouw, en om te voldoen aan de gestelde eisen

zou hier wel een OSB toegepast dienen te worden. Dient deze voeding op de perceelsgrens te worden voorzien van een OSB (met signalering op GBS) of niet?

Antwoord:

OSB dient te voorzien zijn van signalering.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.63.10-a / blz. 299 - 300

Vraag:

Stuurstroom- en signaalkabels voor de Wtb-installaties. Kunnen we aannemen dat hier alleen de stuurstroom- en signaalkabels bedoeld zijn voor koppeling tussen de E-installaties en de Wtb-installaties (bijvoorbeeld bekabeling tussen onze overspanningsbeveiligingen en GBS systeem Wtb, voor signalering)?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.64.21-a / blz. 301

Vraag:

Hier wordt gesproken over een aardringleiding in de grond. Maar elders in het bestek wordt gesproken over een bestaande bliksembeveiliging. Als de bliksembeveiliging bestaand is, dan zou er ook reeds een aardringleiding aanwezig moeten zijn. Hoe hier mee om te gaan? Is het uitgangspunt om te voorzien in een nieuwe aardringleiding in de grond?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
38 Bestek P-1003103, Par. 70.72.11-b / blz. 304 - 305

Vraag:

Hier wordt een schemerschakelaar omschreven, waarbij staat "als aangegeven op tekening". Echter op de tekening staat deze niet weergegeven en de buitenarmaturen die toegepast gaan worden zijn ieder voorzien van een geïntegreerde schemerschakelaar. Kunnen we deze paragraaf laten vervallen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
39 Bestek P-1003103, Par. 70.72.12-e / blz. 306

Vraag:

Hier wordt een klemko aanwezigheidsdetector (geschikt voor bus-systeem) met instelbare luxwaarde. We zien op tekening alleen de detectoren zoals gevraagd bij de paragrafen 70.72-12-a en c. Waar is deze Klemko aanwezigheidsdetector bedoeld?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
40 Bestek P-1003103, Par. 75.10.14-a / blz. 316

Vraag:

Een basis omroep installatie overeenkomstig de tekening. We hebben geen tekening ontvangen waarop deze omroepinstallatie staat weergegeven. Wat

hiervoor te voorzien? En graag z.s.m. tekening omroep aan te leveren?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bestek P-1003103, Par. 75.10.21-a / blz. 316 - 318

Vraag:

Brandmeld-/ontruiming conform het bijgevoegd concept PvE. We hebben geen concept PvE ontvangen. Kunt u ons z.s.m. het concept PvE doen toekomen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek P-1003103, Par. 75.10.21-a / blz. 316 - 318

Vraag:

Voor interne doormelding naar de basis brandweer, dient de brandmeldcentrale te worden aangesloten op de bestaande infra. Maar wat zit er als bestaande infra?, is er al een overname punt in het gebouw (baj BMC) aanwezig? Wat dienen we hiervoor te voorzien ?

Antwoord:

Nader te bepalen.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

43 Bestek P-1003103, Par. 75.61.12-a / blz. 327 - 328, 75.72 en 75.73 / blz. 330 - 332

Vraag:

Uit deze paragrafen / hoofdstukken halen we uit dat er voorzien dient te worden in data aansluitpunten. Echter op geen enkele tekening die we hebben ontvangen staat niets weergegeven van data aansluitpunten. Wat dienen we op te nemen? Graag duidelijke opgave van aantallen op ruimte? Of een tekening data te verstrekken?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Hoofdstuk 70

Vraag:

In hoofdstuk 70 "Elektrotechnische Installaties" staat niet direct iets omschreven omtrent de nood- en vluchtverlichting. Zijn er risico volle werkplekken / ruimtes aanwezig waar we rekening mee dienen te houden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

E-tekening blad E14 / Bestek P-1003103

Vraag:

Tekening betreft nieuw lichtplan gebouw B105. Kunnen we uitgaan dat dit lichtplan reeds voldoet aan de in het bestek gestelde eisen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op

Beantwoord op: de Vliegbasis Woensdrecht.”
18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 E-tekening blad E14

Vraag:

In werkruimte stoelen (ruimte 2) ontbreekt de noodverlichting. Vanuit bureauruimte (ruimte 7) begint de vluchtweg bij betreffende deur (om te vluchten via de werkruimte stoelen richting de hal of richting beproevingsruimte). En de derhalve dient werkruimte stoelen te worden voorzien van noodverlichting (buiten de vluchtroutebewijzing). Om aan de eisen / voorschriften te voldoen, zouden we hier extra noodarmaturen moeten op nemen. Graag opgave of we deze noodarmaturen extra dienen te voorzien? Zo ja, hoeveel stuks en welk type?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 E-tekening blad E14

Vraag:

Vanuit werkruimte stoelen (ruimte 2) kan men vluchten via de beproevingsruimte. Echter in de beproevingsruimte is wel een vluchtwegbewijzing aanwezig, maar er is niet voorzien in noodverlichting (voor aanlichten vluchtroute). Om aan de eisen / voorschriften te voldoen, zouden we hier een extra noodarmatuur moeten op nemen. Graag opgave of we dit noodarmatuur extra dienen te voorzien? Zo ja, welk type?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

48 E-tekening blad E14

Vraag:

In de hal (ruimte 10) bevindt zich wel een vluchtroutebewijzing, maar er is niet voorzien in noodverlichting (voor aanlichten vluchtroute). Om aan de eisen / voorschriften te voldoen, zouden we hier een extra noodarmatuur moeten op nemen. Graag opgave of we dit noodarmatuur extra dienen te voorzien? Zo ja, welk type?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:

E-tekening blad E15

Vraag:

Op de tekening kracht, staan aansluitpunten "Thales". Wat is het elektrisch vermogen hier van?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Dit zijn voorzieningen voor derden maakt installateur te voorzien (loze leidingen).

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:

E-tekening blad E15

Vraag:

Op de tekening kracht staat een aansluitpunt "bestaande kraan". Wat is het elektrisch vermogen hier van?

Antwoord:

Uitgaan van 1000VA.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op

Beantwoord op: de Vliegbasis Woensdrecht.”
18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
51
Onderwerp:
E-tekening blad E15

Vraag:
Op de tekening kracht staan in de technische ruimtes, kleedruimte, hal en bureauruimte, wandcontactdozen met een * (sterretje). Heeft dit * (sterretje) nog een betekenis?, Zo ja wat betekent dit?

Antwoord:
Geen betekenis.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
52
Onderwerp:
E-tekening blad E15

Vraag:
Op de tekening kracht staan in de technische ruimtes, kleedruimte, hal en bureauruimte, wandcontactdozen met een * (sterretje). Heeft dit * (sterretje) nog een betekenis?, Zo ja wat betekent dit?

Antwoord:
Heeft geen betekenis.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
53
Onderwerp:
E-tekening blad E15

Vraag:
Op de tekening kracht staat (op de verdieping) een aansluitpunt "Regelkast". Wat is het elektrisch vermogen hier van?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
E-tekening blad E15

Vraag:
Op de tekening kracht staat (in werkruimte stoelen - ruimte 2) een aansluiting "115V/28A". Is deze bestaand? Zo niet waar komt deze vandaan, in bestek hdfst. 70 staat hiervoor geen energie-omzetter gevraagd? Wat hiervoor te voorzien?

Antwoord:
Nieuwe installatie.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
E-tekening Blad E18

Vraag:
Voor de PotentiaalVereffeningsRails (PVR) staat in aanzicht A op de tekening dat 2 stuks PVR's in werkruimte stoelen (ruimte 2) middels 10qmm gekoppeld worden op een hier aanwezige koperenstrip. Maar hoe is dit bedacht voor alle andere PVR's? Hoe dienen deze te worden aangelegd?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
E-tekening Blad E18

Vraag:

In werkruimte stoelen (ruimte 2) staat een koperen strip boven het plafond. We zien hierover niets in het bestek hofdst. 70. Hoe groot dient deze strip te zijn?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:

E-tekening Blad E18

Vraag:

Aardingspunten ESD vloeren, hierover zien we niets terug in het bestek hfdst. 70. Hoe dienen deze aangelegd te worden?, ster-bekaling vanaf HAR of af te takken vanaf een aan te leggen doorlopende aardleiding? Is er een blokschema?

Antwoord:

Nieuwe installatie. Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:

E-tekening Blad E18

Vraag:

Aardingspunten ESD vloeren, hierover zien we niets terug in het bestek hfdst. 70. Welke doorsnede voor de aardleiding dient te worden toegepast?

Antwoord:

Te bepalen door de installateur aarding en bliksembeveiliging.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
E-tekening Blad E18

Vraag:

Aardingspunten ESD vloeren, hierover zien we niets terug in het bestek hfdst. 70. Hoe dienen deze te worden afgewerkt?, met een aardaansluitpunt? of een wandcontactdoos?

Antwoord:

Te bepalen door installateur aarding- en bliksembeveiliging .

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
W-tekeningen blad W02-B104 t/m W05-B104

Vraag:

Op de tekeningen van de wtb-installaties voor gebouw B104 zien we o.a. regelkasten, luchtbehandelingskasten, naverwarmers/koelers, HR-ketels en warmtepomp. In het bestek hoofdstuk 70 staat hier niets over omschreven. Kunnen we uitgaan dat de E-installateur hiervoor geen leveringen en werkzaamheden heeft? Zo ja, dan graag duidelijke opgave?

Antwoord:

Is juist.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
W-tekening blad W09-B105

Vraag:

Op deze w-tekening zien we een slangenhaspel staan in de werkruimte (ruimte 2). Doorgaans wordt er bij iedere brandslanghaspel een handbrandmelder geplaatst (voor aansturing ontruimingsinstallatie), echter zien we deze handbrandmelder niet terug op E-tekening blad E-16 brandmeld-/ontruiming. Dienen we hier een extra handbrandmelder op te

nemen?

Antwoord:

Indien daar een BSH komt zal daar ook een handmelder geplaatst dienen te worden.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:

W-tekening blad W09-B105

Vraag:

Op deze w-tekening zien we in de toiletruimte een elektrische boiler voor het warme water. Echter op de E-tekening blad E15 zien we hier geen elektrisch aansluitpunt voor. Nemen aan dat het aansluitpunt wel benodigd is. Wat is het elektrisch vermogen? En wat is de voltage (230 of 400V)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:

W-tekening blad W10-B105

Vraag:

Op deze w-tekening zien we in de technische ruimte verdieping een compressor. Echter op de E-tekening blad E15 zien we hier geen elektrisch aansluitpunt voor. Nemen aan dat het aansluitpunt wel benodigd is. Wat is van de compressor het elektrisch vermogen?

Antwoord:

Zie bijlage P-1003103, Bijlage NvI _revisie B105.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 18 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
B-tekening blad B02-B104

Vraag:

Op deze B-tekening zien we in de bewerkingsruimte (ruimte 12) er een elektrische deur komt. In het bestek hoofdstuk 70 staat hier niets over omschreven. Kunnen we deze voeding vanaf een bestaande krachtgroep aftakken? Of dienen we deze vanuit een verdeelkast te betrekken? Indien vanuit verdeelkast, waar staat deze opgesteld en is er een reserve eindgroep aanwezig?

Antwoord:

Zie bijlage P-1003103. NvI_revisie B105.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 18 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw

Vraag:

Op bladzijde 9 van 45 staat "De aannemer dient uiterlijk binnen 90 dagen na opdrachtverstrekking het bedrijfscertificaat, waaruit blijkt dat aan de gestelde norm wordt voldaan, te verstrekken" Wat gebeurt er met de opdracht als de geselecteerde aannemer hieraan niet kan voldoen ?

Antwoord:

Voor alle ondertekenaars geldt in beginsel dat, na deze zorgvuldige afweging, duidelijke handhaving van belang is, ter borging van veiligheidscultuur en het onderling level playing field. Voor de opdrachtgever betekent dit, dat bij niet voldoen, de sanctie schorsen van (relevante delen van) het werk of het laten vervangen van een niet gekwalificeerde onderopdrachtnemer. Bij uitblijven van verbetering volgt, als uiterste consequentie, het ontbinden van het contract.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Selectieleidraad - Gunningscriterium en gunningsmethode
Projectbeheersing, kwaliteitsborging en uitvoering/oplevering

werkzaamheden:

Vraag:

Hoe ziet de opdrachtgever zelf, het doorgaande bedrijfsproces van de gebruiker gedurende de uitvoering van werkzaamheden in Gebouw 105 bijvoorbeeld ?

Antwoord:

Voor B105 is er geen bedrijfsproces gaande deze staat leeg. Voor B104 zal dit afgestemd moeten worden per ruimte/ discipline. Dit zal in de werkvoornbereiding actueler gesteld kunnen worden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 13 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Chroom 6

Vraag:

Diverse onderdelen van de bestaande van de gebouwen zijn behandeld met Chroom 6, en sommige onderdelen dienen te worden gedemonteerd en verwijderd. Waar en hoe moeten deze onderdelen worden afgevoerd ?

Antwoord:

"Bij stofvormende bewerken aan bestaande verven en coatings kunnen schadelijke stoffen vrijkomen zoals zware metalen, kwarts, chroom-6, etc. In dit geval dienen de beheersmaatregelen uit het 'Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en ProRail in acht te worden genomen. Materialen, zoals bijvoorbeeld staal dat na sloop afgevoerd moet worden, mag niet meer dan 0,1 % chroom-6 bevatten.

De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven dat dit percentage berekend wordt op basis van het totaalgewicht van het materiaal.

Dus bijvoorbeeld een stalen schuifdeur (het gewicht van de hele deur).

Op basis hiervan kom je vaak lang niet boven de 0,1%, sterker nog je komt dan in de getallen ver achter de komma. "

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47

Vraag:

Verwijderen plafondplaten inclusief "demontage van installatie onderdelen". Kunnen we voor de verlichtingsarmaturen uitgaan dat deze zijn aangesloten middels wandcontactdozen boven de systeemplafonds?

Antwoord:

Voor de prijsvorming ervan uit te gaan dat de verlichtingsarmaturen middels wandcontactdozen zijn aangesloten boven verlaagd plafond. Mocht het anders zijn dan vindt verrekening plaats.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Verwijderen plafondplaten inclusief "demontage van installatie onderdelen". Bij de schouw hebben we gezien dat er een brandmeldinstallatie is voorzien met automatische rookmelders op de plafondplaten gemonteerd. Graag ontvangen we de revisie tekeningen van de bestaande brandmeldinstallatie?

Antwoord:

Zie eerder gegeven antwoorden en bijlagen.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Verwijderen plafondplaten inclusief "demontage van installatie onderdelen". Bij de schouw hebben we gezien dat er een brandmeldinstallatie is voorzien met automatische rookmelders op de plafondplaten gemonteerd. Deze installatie is bij derden in beheer en zelf kunnen en mogen we deze niet uit- en inbedrijf stellen. Graag ontvangen we de contactgegevens van diegene die de brandmeldinstallatie in beheer en onderhoud heeft? of worden werkzaamheden derden vanuit opdrachtgever geregeld? of kunt u hiervoor

een stelpost verstrekken?

Antwoord:

Zal bij opdracht worden verstrekt aan de uitvoerende partij.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.41-a / blz. 47 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Bij de schouw hebben we bij gebouw B104 gezien dat er een brandmeldinstallatie is voorzien met automatische rookmelders op de te verwijderen plafondplaten. Als we de rookmelders loskoppelen is er geen automatische melding meer. Hoe hier mee om te gaan. Is er vanuit opdrachtgever een brandwacht aanwezig, of dienen we hier tijdelijke voorzieningen te voorzien?

Antwoord:

Tijdens de uitvoering te bepalen en af te stemmen.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.99-a / blz. 55 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Sloopwerk elektrische installaties. Tijdens schouw is aangegeven dat installaties gebouw B104 intact blijven (alleen armaturen worden vervangen). Kunnen we aannemen dat sloopwerk elektrische installaties dus alleen gebouw B105 betreft?

Antwoord:

Juist.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 10.32.99-a / blz. 55 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Voor sloopwerk elektrische installaties te kijken naar verschil tussen de E-revisie en het geen gevraagd op nieuwe E-tekeningen. Tijdens de schouw is voor gebouw B105 aangegeven dat niets blijft zitten en er geheel kaalslag van toepassing is, klopt dit?

Antwoord:

Zie voor de te verwijderen installaties op de besteketekeingen voor B105. Niet alles word verwijderd !

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

20 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.33.10-a / blz. 286

Vraag:

Hier wordt een energie-omzetter gevraagd met een stroom waarde van 25A. Vanuit de leverancier krijgen we te horen dat deze niet verkrijgbaar is, wel een 20A of een 40A. Wat toe te passen 20A of 40A?

Antwoord:

Voor de prijsvorming uit te gaan van een type met een stroomwaarde van 40A

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

20 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.81.10-a / blz. 309 - 310 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Hier staat omschreven dat voor de nieuwe nood- en verlichtingsarmaturen wordt verwezen naar fabricaat en type conform armaturenlijst. Waarbij punt . 01 en .02 staat dat dit voor gebouw B105 bedoeld is. Maar tijdens de schouw is aangegeven dat gebouw B104 ook geheel voorzien dient te worden van nieuwe verlichtingsarmaturen, terwijl dit dus niet expliciet in het bestek staat

omschreven. En van gebouw B104 hebben we ook geen armaturenlijst en nieuw lichtplan. Kunt u z.s.m. armaturenlijst en lichtplan verstrekken van gebouw B104?

Antwoord:

Hiervoor aanvullende stelpost op te nemen groot € 75.000,00 Vervangen armaturen B104 naar LED

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 70.81.10-a / blz. 309 - 310 en Schouw 13-12-2023

Vraag:

Tijdens de schouw is aangegeven dat ook gebouw B104 voorzien dient te worden van nieuwe verlichtingsarmaturen. Dient dan ook de nood- en vluchtwegbewijzering in gebouw B104 vervangen te worden? Zo ja, dan graag z.s.m. armaturenlijst en noodverlichtingsplan B104 te verstrekken?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 75

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:

Bestek P-1003103, Par. 75.10.21-a / blz. 316 - 318

Vraag:

In er voor de brandmeld-/ontruimingsinstallatie een brandweerpaneel geëist? Zo ja, in welke vorm?

Antwoord:

Er is geen brandmeldpaneel vereist hier.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
E-tekening blad E-16

Vraag:
Waarop is het brandmeld-/ontruimingsinstallatie zoals op tekening staat gebaseerd?

Antwoord:
zie bestekstekening 1003103-Bestek-ET-002-E16-A1_B105 nieuwe BMI_Versie C

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
E-tekening blad E-16

Vraag:
In de kleedruimte (ruimte 4), opslagruimte (ruimte 8) en hal (ruimte 10) is gekozen voor Multi-Sense rookmelders. Waarom geen Optische rookmelders. Wat is de redenen voor toepassing Multi-Sense rookmelders in deze ruimtes?

Antwoord:
Voorlopig tekening aan te houden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
E-tekening blad E-16

Vraag:
De beproevingsruimte (ruimte 1a) is met 4 st. rookmelders overgeprojecteerd! Hier kan volstaan worden met 1 st. rookmelder (op de ideale positie) of max. 2 stuks. Wat is de redenen om hier 4 stuks rookmelders te plaatsen?

Antwoord:
Voorlopig tekening aan te houden

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
E-tekening blad E-16

Vraag:

De werkruimte stoelen (ruimte 2) is met 8 st. rookmelders overgeprojecteerd. De ruimte is circa 117M2 en als we de rookmelders op ideale posities kunnen plaatsen kunnen we volstaan met max. 3 rookmelders. Wat is de redenen om hier 8 stuks rookmelders te plaatsen?

Antwoord:

Voorlopig tekening aan te houden

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Schouw 13-12-2023

Vraag:

In de technische ruimte (ruimte 3) van gebouw B105 staat ook een telecomverdeler, dient deze ook gesloopt / verwijderd te worden?

Antwoord:

zie bestekstekeningen, verwijderen communicatie

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Schouw 13-12-2023

Vraag:

In de technische ruimte (ruimte 3) van gebouw B105 staat ook een patchkast, dient deze ook gesloopt / verwijderd te worden?

Antwoord:

zie bestekstekeningen, verwijderen communicatie

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Schouw 13-12-2023

Vraag:

Bij de technische ruimte (ruimte 3) van gebouw B105 zitten aan de buitenzijde (tegen de gevel) 2 stuks verdeel-/besturingskasten. Wat dient hiermee te geschieden?

Antwoord:

zie bestekstekeningen, welke te verwijderen verdelers

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Schouw 13-12-2023

Vraag:

Dienen we bij gebouw B105 de bestaande voeding (van hoofdverdeelkast) te hergebruiken voor de nieuwe verdeelkast.

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Schouw 13-12-2023

Vraag:

Hoe zwaar is de bestaande parallele voeding van gebouw B105? En wat is de kabeldoorsnede?

Antwoord:

Zie eerder toegevoegde revisietekeningen.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Schouw 13-12-2023

Vraag:

Van waaruit wordt de hoofdverdeelkast in gebouw B105 gevoed? Hoe kunnen we deze spanningsloos stellen?

Antwoord:

In de uitvoering verder af te stemmen

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Schouw 13-12-2023

Vraag:

Er is voor gebouw B105 aangegeven dat de bestaande fundatie aarding gehandhaafd kan blijven, maar dat deze wel gemeten dient te worden. Kunnen we wel uitgaan dat de aardingsweerstand voldoende laag is, en dat we geen elektrodes hoeven bij te slaan?

Antwoord:

Uitgangspunt aardingsweerstand voldoende laag. Dient nadien wel gemeten te worden

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op: 20 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad P-1003103, Par. 3.3 / Blz. 3 -4

Vraag:

Publicatie Nota van Inlichtingen 17-01-2024. Graag zien we een 2e vragenronde, ook om (verduidelings) vragen te kunnen stellen n.a.v. de verstrekte antwoorden in de nota. Kunt u deze 2e vragenronde (uiterlijk indienen 24-01-2024) toezeggen?

Antwoord:

De antwoorden op uw vragen worden, waar mogelijk, reeds eerder vrijgegeven.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

20 dec. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad P-1003103, Par. 3.3 / Blz. 3 -4

Vraag:

Sluitingsdatum indienen inschrijving 30-01-2024. Graag hebben we uitstel met minimaal 2 weken, ook n.a.v. een eventuele 2e vragenronde. Wilt u de sluitingsdatum opschuiven naar minimaal 16-02-2024 (na carnaval)?

Antwoord:

De planning zoals nu is opgenomen blijft gehandhaafd.

Percelen:

P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."

Beantwoord op:

20 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Algemeen Keten en toiletten

Vraag:

Mogen we een tijdelijke voorziening maken op de riolering voor het plaatsen van een toiletunit met rioolaansluiting ? Dixis of dergelijke zijn logistiek heel onhandig ivm. de "hek binnen het hek" situatie.

Antwoord:

Geen probleem.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 92
Onderwerp: Buitenkozijnen gebouw B105

Vraag:
We zien dat niet alle buitenkozijnen worden vervangen van gebouw B105, klopt dit ? is het niet aan te raden nu alle buitenraamkozijnen meteen te vervangen ?

Antwoord:
Wel raadzaam, maar hier is niet voor gekozen. Bestek aanhouden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 93
Onderwerp: Schouw 13-12-2023

Vraag:
Is het nu niet zo dat er in de huidige achtergevel tussen as E en D (of nabij) 2 stalen deuren zitten ipv 1 ? (als merk G)

Antwoord:
Ja, zie besteksposten 30.32.12-c en -d

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 94
Onderwerp: H30 - par. 30.32.12-c , -d, -e, -f

Vraag:
Via de Leverancier Aalbers Wico is de volgende opmerking gekomen; Type GZR1 deuren zijn getest conform defensie norm en door defensie zelf getest, dit heeft niets te maken met WK4 / RC4, dit staat foutief in het bestek. Deze deuren zijn met een mechanisch slot beschikbaar, maar dan is toegang

met cilinder niet mogelijk ! of met met elektrisch slot.
Graag aangeven voor de merken s1, G en H wat de eisen zijn qua
gebruiksfunctie?

Antwoord:

Leverancier kan kozijnen leveren tot WK4, deze eisen zijn niet gelijk maar
komen overeen met normen defensie. Meer antwoorden volgen nog.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op
de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Fotos B105

Vraag:

We kunnen het gecomprimeerde bestand niet openen, en dus de foto's niet
bekijken. Kunt u deze nog eens op een andere manier toevoegen ?

Antwoord:

Foto's zijn inmiddels opnieuw aangeboden.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op
de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Foto's B104 + B105

Vraag:

Van beide gebouwen staan elk 2 mappen met foto's tussen de aanbestedings
documenten, zijn dit de mappen met dezelfde inhoud ? Voor B105 kan ik dat
niet zeggen want die kan ik niet openen, voor B104 lijkt dit wel zo te zijn.

Antwoord:

Is inmiddels aangepast.

Percelen: P1 "Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op
de Vliegbasis Woensdrecht."
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Brandmeldinstallatie Siemens. Mag dit ook een ander merk zijn?

Antwoord:

Neen alternatief op Siemens is niet toegestaan.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

75.10.14-a Audiosysteem overeenkomstig de tekening. Wij hebben geen audio installatie op de tekeningen kunnen vinden. Waar staan deze?

Antwoord:

Zie hiervoor de eerder gepubliceerde bijlagen:

P-1003103 Bijlage 1 NvI

*Revisie B105.7z

*Revisie B104.7z en

*Tekeningen ET.7z

Deze zijn d.d. 18-12-2023 toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Zijn er constructieve tekeningen beschikbaar? Eventueel IFC model?

Antwoord:

Er zijn geen andere tekeningen beschikbaar dan die bij het bestek behoren. Constructieve oplossingen staan verder uitgewerkt in bijlage AAC-1003103-

sparing wanden 49G01-B105.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bestek

Vraag:
05.42.31-a Dienen er 4 naamsaanduidingen bouwplaats te worden opgenomen?

Antwoord:
Nee, 1

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kan het kortingsbedrag verlaagd worden?

Antwoord:
Kortingsbedrag blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Planning

Vraag:
Kan de bouwtijd verruimd worden?

Antwoord:
Bouwtijd wordt niet verruimd.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Is er nog een mogelijkheid tot stellen van een extra vragenronde.

Antwoord:

Neen, tot 20 december 2023 kunnen vragen ingediend worden. Deze zullen z.s.m. in de NvI worden gepubliceerd.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Kan er vanwege de kerstvakantie uitstel worden gegeven op de indiening?

Antwoord:

Planning zoals is vastgelegd blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Is er nog een mogelijkheid tot een 2de schouw

Antwoord:

Gezien het feit dat van de betreffende gebouwen foto's zijn aangeleverd, zal er geen 2e bezichtiging worden in gepland.

Percelen: P1 “Huisvesting Wapentechniek en Egress LCW op de Vliegbasis Woensdrecht.”
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Inhoud