

[illegible]


[illegible]

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CODE					MATERIALEN	FABRIKAAT	ONDERDEELCODE VELDAPPARATUUR				
6 K 2 PADNUMMER BENAMING BLADNUMMER M V 7-5 7-5 8-6 9-4 WISSELCONTACT OP BL.7 PADNR.5 MAAKCONTACT OP BL.8 PADNR.6 VERBREEKCONTACT OP BL.9 PADNR.4				DI - DIGITALE INGANG AI - ANALOGIE INGANG DO - DIGITALE UITGANG AO - ANALOGIE UITGANG	SCHAKELKAST		RITTAL		AV AFZUIGVENTILATOR		
					AANSLUITKLEMMEN		PHOENIX CONTACT PT		BMC BRANDMELDCENTRALE		
					MAGNEETSCHAKELAARS		SIEMENS		BP BRONPOMP		
					THERMISCHE BEVEILIGING		SIEMENS		BS BRANDSCHAKELAAR		
					MOTORBEVEILIGINGSCHAKELAARS		SIEMENS		BV BEVOCHTIGER		
					HULPRELAIS 230V		PHOENIX CONTACT		CD REGELAFSLUITER LUCHTZIJDIG		
					HULPRELAIS 24V		PHOENIX CONTACT		CP CIRCULATIEPOMP		
					TIJDRELAIS		SIEMENS		CV REGELAFSLUITER WATERZIJDIG		
					HAND- EN KEUZESCHAKELAARS		KRAUS & NAIMER		DP DRUKVERHOGINGSPOMP		
					HOOFDSCHAKELAAR		HOLEC/KRAUS & NAIMER		EF PULSTELLER ELEKTRA		
					ZEKERINGHOUDERS		WOHNER/RITTAL		FC STROMINGSCONTROLLER		
					LASTSCHEIDERS		RITTAL		FS STROMINGSCHAKELAAR		
					INSTALLATIE AUTOMATEN		SIEMENS		FT STROMINGS-OPNEMER		
					SIGNAALARMATUREN		SIEMENS		GF PULSTELLER GAS		
					DRUKKNOPPEN		SIEMENS		HS HANDMELDINGEN		
					TRANSFORMATOREN		SIEMENS		KC KOELCONDENSOR		
					GELIIKSTROOM VOEDING		MEANWELL		KE CV KETEL		
					KASTVERLICHTING		RITTAL		KM KOELMACHINE		
					WANDCONTACTDOOS		PHOENIX CONTACT		OT TIJDKSCHAKELAAR/TIMER		
					KASTVENTILATIE		RITTAL		LBK LUCHTBEHANDELINGSKAST		
					ADEREINDHULZEN		GLW		LC NIVO CONTROLLER		





Afsluiters:

Waar meerdere aanwezig parallel aansluiten (geldt voor zowel CV als GKW).

400

402

REGEL

PARTNERS

System Integrators met inhoud

Projectnaam : Fontys Campus

Installateur : ULC Installatietechniek B.V.

Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Naregeling 1 vav toevoer controller comforte CX2-VAV

Regelkast : NR11

Eng. : l.severens

Ontw. datum : 12.09.2022

PE : M.D.


Revisie

Wijz. datum : 17.11.2023


Blad No.

401

OPTIE




RO2 2
1x van toepassing bij 1 of 2 zonweringen in de ruimte
1x van toepassing bij 5 of meer zonweringen in de ruimte (dan wordt er een relaisbox toegepast en is er slechts 1 op en neer sturing per richting)
2x van toepassing indien er 3 of 4 zonweringen in een ruimte zitten.



Multisensor MS4R
maximaal 8 per ruimte
Roombus in via RJ45 stekker aansluiting, Roombus uit via schroef aansluiting


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




AO2 1
Deze is alleen daar voorzien bij naregelingen met CAV EN koeling.
Afsluiters:
Waar meerdere aanwezig parallel aansluiten (geldt voor zowel CV als GKW).

403




Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



RUIMTEBEDIENUNIT



OPTIE




RO2 2

- 1x van toepassing bij 1 of 2 zonweringen in de ruimte
- 1x van toepassing bij 5 of meer zonweringen in de ruimte (dan wordt er een relaisbox toegepast en is er slechts 1 op en neer sturing per richting)
- 2x van toepassing indien er 3 of 4 zonweringen in een ruimte zitten.

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




Dali SR2
Per dali module 2 Dali bussen
per Dali bus maximaal 8 armaturen
1x van toepassing tot 16 armaturen
2x van toepassing tussen de 17 en 32 armaturen
3x van toepassing bij 33 tot 48 armaturen

Multisensor MS4R
maximaal 8 per ruimte
Roombus in via RJ45 stekker aansluiting, Roombus uit via schroef aansluiting


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



NAREGELINGEN FANCOILUNIT

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

