

[illegible]

Inhoudsopgave

Pagina	Paginabeschrijving	Datum	Pagina	Paginabeschrijving	Datum
/1	Titelblad / voorblad	17.11.2023	/397	Stuurstroom automatenmelding	17.11.2023
/2	Versiebeheer	17.11.2023	/398	Stuurstroom brandmelding en interventie niet automatisch en reset storing	17.11.2023
/3	Inhoudsopgave	17.11.2023	/399	Stuurstroom storingsmelding	17.11.2023
/3.a	Inhoudsopgave	17.11.2023	/400	OS1 -C-MX34m controller	17.11.2023
/4	Materiaallijst	17.11.2023	/401	OS1 -MX34m mix in/uitgangsmodule	17.11.2023
/5	Overzicht i/o OS1	17.11.2023	/405	OS1 -C-MX34m digitale ingangen DI1-8	17.11.2023
/6	Overzicht i/o OS2	17.11.2023	/406	OS1 -C-MX34m digitale ingangen DI9-12	17.11.2023
/10	Principeschema lbh skills ruimte	17.11.2023	/407	OS1 -C-MX34m universele ingangen UI1-8	17.11.2023
/11	Principeschema diverse afzuigventilatoren	17.11.2023	/408	OS1 -C-MX34m analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023
/12	Principeschema diverse afzuigventilatoren	17.11.2023	/409	OS1 -C-MX34m digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/13	Principeschema algemeen	17.11.2023	/410	OS1 -MX34m digitale ingangen DI1-8	17.11.2023
/100	Hoofdstroom voeding regelkast	17.11.2023	/411	OS1 -MX34m digitale ingangen DI9-12	17.11.2023
/101	Hoofdstroom lbh 3	17.11.2023	/412	OS1 -MX34m universele ingangen UI1-8	17.11.2023
/102	Hoofdstroom lbh 3	17.11.2023	/413	OS1 -MX34m analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023
/103	Hoofdstroom afzuigventilatoren bewerkingskasten	17.11.2023	/414	OS1 -MX34m digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/104	Hoofdstroom diverse afzuigventilatoren	17.11.2023	/415	OS1 -UI8s universeel ingangsmodule	17.11.2023
/105	Hoofdstroom diverse afzuigventilatoren	17.11.2023	/420	OS2 -C-MX34 controller	17.11.2023
/106	Hoofdstroom diverse afzuigventilatoren	17.11.2023	/421	OS2 -MX34m mix in/uitgangsmodule	17.11.2023
/107	Hoofdstroom naregelingen	17.11.2023	/425	OS2 -C-MX34 digitale ingangen DI1-8	17.11.2023
/190	Hoofdstroom stuurstroomverdeling 230VAC	17.11.2023	/426	OS2 -C-MX34 digitale ingangen DI9-12	17.11.2023
/195	Hoofdstroom stuurstroomverdeling 24VAC/DC	17.11.2023	/427	OS2 -C-MX34 universele ingangen UI1-8	17.11.2023
/199	Kastverlichting, wcd en kastventilatie	17.11.2023	/428	OS2 -C-MX34 analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023
/200	Stuurstroom luchtkleppen lbh 3	17.11.2023	/429	OS2 -C-MX34 digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/201	Stuurstroom circulatiepomp verwarmr lbh 3	17.11.2023	/430	OS2 -MX34m digitale ingangen DI1-8	17.11.2023
/202	Stuurstroom toevoerventilatoren lbh 3	17.11.2023	/431	OS2 -MX34m digitale ingangen DI9-12	17.11.2023
/203	Stuurstroom afzuigventilatoren lbh 3	17.11.2023	/432	OS2 -MX34m universele ingangen UI1-8	17.11.2023
/204	Stuurstroom afzuigventilatoren bewerkingskasten	17.11.2023	/433	OS2 -MX34m analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023
/205	Stuurstroom afzuigventilator containerruimte en expeditie	17.11.2023	/434	OS2 -MX34m digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/206	Stuurstroom afzuigventilator droogruimte	17.11.2023	/599	Stuurstroom reserve klemmen	17.11.2023
/207	Stuurstroom afzuigventilatoren lijn & dieptrek atelier	17.11.2023	/600	Regelkast aanzicht / inzicht	17.11.2023
/208	Stuurstroom afzuigventilatoren 3D printers	17.11.2023	/601	Klemmenstrook X0 Hoofdstroom 400V	17.11.2023
/209	Stuurstroom afzuigventilatoren werkbanken	17.11.2023	/602	Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V	17.11.2023
/210	Stuurstroom afzuigventilator oven\persmachine	17.11.2023	/602.a	Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V	17.11.2023

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0			1		2		3		4		5		6		7		8		9																																								
CODE										MATERIALEN										FABRIKAAT										ONDERDEELCODE VELDAPPARATUUR																													
6 K 2 PADNUMMER BENAMING BLADNUMMER M V 7-5 7-5 WISSELCONTACT OP BL.7 PADNR.5 8-6 MAAKCONTACT OP BL.8 PADNR.6 9-4 VERBREEKCONTACT OP BL.9 PADNR.4 DI - DIGITALE INGANG AI - ANALOGE INGANG DO - DIGITALE UITGANG AO - ANALOGE UITGANG																				SCHAKELKAST AANSLUITKLEMMEN MAGNEETSCHAKELAARS THERMISCHE BEVEILIGING MOTORBEVEILIGINGSCHAKELAARS HULPRELAIS 230V HULPRELAIS 24V TIJDRELAIS HAND- EN KEUZESCHAKELAARS HOOFDSCHAKELAAR ZEKERINGHOUDERS LASTSCHEIDERS INSTALLATIE AUTOMATEN SIGNAALARMATUREN DRUKKNOPPEN TRANSFORMATOREN GELIJKSTROOM VOEDING KASTVERLICHTING WANDCONTACTDOOS KASTVENTILATIE ADEREINDHULZEN										RITTAL PHOENIX CONTACT PT SIEMENS SIEMENS SIEMENS PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT SIEMENS KRAUS & NAIMER HOLEC/KRAUS & NAIMER WOHNER/RITTAL RITTAL SIEMENS SIEMENS SIEMENS MEANWELL RITTAL PHOENIX CONTACT RITTAL GLW										AV AFZUIGVENTILATOR BMC BRANDMELDCENTRALE BP BRONPOMP BS BRANDSCHAKELAAR BV BEVOCHTIGER CD REGELAFSLUITER LUCHTZIJDIG CP CIRCULATIEPOMP CV REGELAFSLUITER WATERZIJDIG DP DRUKVERHOGINGSPOMP EF PULSTELLER ELEKTRA FC STROMINGSCONTROLLER FS STROMINGSCHAKELAAR FT STROMINGS-OPNEMER GF PULSTELLER GAS HS HANDMELDINGEN KC KOELCONDENSOR KE CV KETEL KM KOELMACHINE OT TIJDKSCHAKELAAR/TIMER LBK LUCHTBEHANDELINGSKAST LC NIVO CONTROLLER LS NIVOSCHAKELAAR LT NIVO-OPNEMER LV LUCHTVERTITTER MS VOCHTSCHAKELAAR MT VOCHTOPNEMER PdT DRUKVERSCHILSCHAKELAAR PS DRUKSCHAKELAAR PT DRUKOPNEMER RS RESETSCHAKELAAR ST STORING QC LUCHTKWALITEITS CONTROLLER QT LUCHTKWALITEITS-OPNEMER TC TEMPERATUURCONTROLLER TP TRANSPORTPOMP TS THERMOSTAAT TT TEMPERATUUROPNEMER TV TOEVOERVENTILATOR VAV VAV BOX VC VENTILATORCONVECTOR VP VUILWATERPOMP WF PULSTELLER WATER WK WARMTEKRACHTCENTRALE WS WERKSCHAKELAAR WW WARMTIEWIEL XC CONTROLLER ONGEDEFINIEERD XT OPNEMER ONGEDEFINIEERD XX ALGEMEEN ONGEDEFINIEERD																			
AANSLUITKLEM																																																											
-X0 = Klemmenstrook X0 Hoofdstroom 400V -X1 = Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V -X2 = Klemmenstrook X2 Stuurstroom 230V -X3 = Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC -X4 = Klemmenstrook X4 Meetleidingen -X5 = Klemmenstrook X5 Vreemde spanning -X6 = Klemmenstrook X6 Data										PE AANSluiting op AARDRAIL AANSluitklemmen in de schakelkast																																																	
DRAADKLEUREN																																																											
HOOFDSTROOM 230/400VAC					FASE L1,L2,L3 SCHAKELDRAAD NUL AARDE					ZWART <i>BK</i> ZWART <i>BK</i> BLAUW <i>BU</i> GROEN/GEEL <i>GNYE</i>																																																	
STUURSTROOM 230VAC					FASE SCHAKELDRAAD NUL AARDE					BRUIN <i>BN</i> ZWART <i>BK</i> BLAUW <i>BU</i> GROEN/GEEL <i>GNYE</i>																																																	
STUURSTROOM 24VAC					FASE SCHAKELDRAAD NUL					ORANJE <i>OG</i> ORANJE <i>OG</i> WIT <i>WH</i>																																																	
STUURSTROOM ≤24VDC					+ SCHAKELDRAAD -					ROOD <i>RD</i> ROOD <i>RD</i> WIT <i>WH</i>																																																	
REGELAPPARATUUR					MEETCIRCUIT - AI PASSIEF MEETCIRCUIT - AI ACTIEF REGELSIGNAAL - AO/AU/Y DIG.IN/UITGANGEN					GRIJS <i>GY</i> GRIJS <i>GY</i> / WIT <i>WH</i> GEEL <i>YE</i> / WIT <i>WH</i> VOLGENS GEGEVEN SPANNING																																																	
EXTERNE SPANNING										TRANSPARANT <i>TR</i>																																																	
COMMUNICATIE INTERN										VOLGENS TEKENING																																																	
COMMUNICATIE EXTERN										VOLGENS TEKENING																																																	
ONTWERPCONDITIES REGELPANEEL																																																											
OPSTELLING MIN. TEMPERATUUR OMGEVING MAX. TEMPERATUUR OMGEVING MAX. REL. VOCHTIGHEID OMGEVING MAX. TEMPERATUUR IN REGELPANEEL										BUITEN -5°C 35°C 70% 45°C																																																	
3.a																														5																													
REGEL PARTNERS System Integrators met inhoud										Projectnaam : Fontys Campus Installateur : ULC Installatietechniek B.V. Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V. Proj. Nr klant :										Omschrijving: : Materiaallijst										Blad No.																													
																				Regelkast : R12-RK04										Eng. : l.severens										PE : M.D.										Revisie									
																				Ontw. datum : 14.09.2022										Wijz. datum : 17.11.2023										4																			

PRIVA		C-MX34m MODULE 1	-400N1	klimatro	
DI1	LBK03LKB	01 OPENMELDING BUITENLUCHTKLEP LBH 3	/405.1		
DI2	LBK03LKB	01 DICHTMELDING BUITENLUCHTKLEP LBH 3	/405.2		
DI3	RESERVE		/405.3		
DI4	RESERVE		/405.4		
DI5	RESERVE		/405.5		
DI6	LBK03VTO	01 STORING TOEVOERVENTILATOR LBH 3	/405.6		
DI7	LBK03THV	01 VORSTTHERMOSTAAT LBH 3	/405.7		
DI8	LBK03PCW	01 BEDRIJF CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 3	/405.8		
DI9	LBK03ELV	01 BEDRIJF LINTVERWARMING LBH 3	/406.1		
DI10	LBK03ELV	01 STORING AARDLEKAUT. LINTVERWARMING LBH 3	/406.2		
DI11	RESERVE		/406.3		
DI12	LBK03VAF	01 STORING AFZUIGVENTILATOR LBH 3	/406.4		
UI1	LBK03LKR	01 TERUGMELDING BYPASSLUCHTKLEP LBH 3	/407.1		
UI2	LBK03LKR	02 TERUGMELDING RECIRCULATIELUCHTKLEP LBH 3	/407.2		
UI3	LBK03DVF	01 DRUKVERSCHIL OPNEMER FILTER AANZUIGLUCHT LBH 3	/407.3		
UI4	LBK03DVF	02 DRUKVERSCHIL OPNEMER FILTER AFZUIGLUCHT LBH 3	/407.4		
UI5	LBK03TIT	01 INTREDETEMP. OPNEMER TOEVOER KRUISWISSELAAR LBH 3	/407.5		
UI6	LBK03TUT	01 UITTREDETEMP. OPNEMER TOEVOER KRUISWISSELAAR LBH 3	/407.6		
UI7	LBK03MUT	01 UITTREDE R.V. OPNEMER TOEVOER KRUISWISSELAAR LBH 3	/407.7		
UI8	LBK03QUT	01 UITTREDE CO2 OPNEMER TOEVOER KRUISWISSELAAR LBH 3	/407.8		
AO1	LBK03LKR	01 STURING BYPASSLUCHTKLEP LBH 3	/408.1		
AO2	LBK03LKR	02 STURING RECIRCULATIELUCHTKLEP LBH 3	/408.2		
AO3	LBK03VTO	01 STURING TOEVOERVENTILATOR LBH 3	/408.3		
AO4	LBK03RAK	01 STURING REGELAFSLUITER KOELER LBH 3	/408.4		
AO5	LBK03RAW	01 STURING REGELAFSLUITER VERWARMER LBH 3	/408.5		
AO6	LBK03VAF	01 STURING AFZUIGVENTILATOR LBH 3	/408.6		
DO1	LBK03LKB	01 OPEN/DICHT BUITENLUCHTKLEP LBH 3	/409.1		
DO2	RESERVE		/409.2		
DO3	LBK03VTO	01 VRIJGAVE TOEVOERVENTILATOR LBH 3	/409.3		
DO4	LBK03PCW	01 VRIJGAVE CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 3	/409.4		
DO5	LBK03ELV	01 VRIJGAVE LINTVERWARMING LBH 3	/409.5		
DO6	LBK03VAF	01 VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR LBH 3	/409.6		
DO7	LBK03LKA	01 OPEN/DICHT AFBLAASLUCHTKLEP LBH 3	/409.7		
DO8	RESERVE		/409.8		

PRIVA		MX34m MODULE 2	-401N1	klimatro	
DI1	LBK03LKA	01 OPENMELDING AFBLAASLUCHTKLEP LBH 3	/410.1		
DI2	LBK03LKA	01 DICHTMELDING AFBLAASLUCHTKLEP LBH 3	/410.2		
DI3	ALG01EOS	01 OVERSPANNINGS BEVEILIGING REGELKAST	/410.3		
DI4	ALG01EFB	01 FASEBEWAKING REGELKAST	/410.4		
DI5	ALG01EIA	01 AUTOMATENMELDING	/410.5		
DI6	ALG01E24	01 VERZAMELMELDING 24VAC	/410.6		
DI7	ALG01BBM	01 BRANDMELDING	/410.7		
DI8	RESERVE		/410.8		
DI9	RESERVE		/411.1		
DI10	RESERVE		/411.2		
DI11	RESERVE		/411.3		
DI12	ALG01ASR	01 RESET STORING	/411.4		
UI1	LBK03TOP	02 INBLAASTEMP. OPNEMER VOOR VERWARMER LBH 3	/412.1		
UI2	LBK03TRH	01 UITTREDETEMP. OPNEMER VERWARMER LBH 3	/412.2		
UI3	LBK03TIN	01 INBLAASTEMP. OPNEMER LBH 3	/412.3		
UI4	LBK03DV	01 INBLAASDRUK OPNEMER LBH 3	/412.4		
UI5	LBK03DV	02 RETOURL.DRUK OPNEMER LBH 3	/412.5		
UI6	LBK03TIT	02 INTREDETEMP. OPNEMER RETOUR WTW LBH 3	/412.6		
UI7	LBK03MIT	02 INTREDE R.V. OPNEMER RETOUR WTW LBH 3	/412.7		
UI8	LBK03QIT	02 INTREDE CO2 OPNEMER RETOUR WTW LBH 3	/412.8		
AO1	RESERVE		/413.1		
AO2	RESERVE		/413.2		
AO3	RESERVE		/413.3		
AO4	RESERVE		/413.4		
AO5	RESERVE		/413.5		
AO6	RESERVE		/413.6		
DO1	ALG01ASU	01 STORING URGENT	/414.1		
DO2	ALG01ASN	01 STORING NIET URGENT	/414.2		
DO3	ALG01IA	01 INTERVENTIE NIET AUTOMATISCH	/414.3		
DO4	ALG01BBM	01 BRANDMELDING	/414.4		
DO5	ALG01ASR	01 RESET STORING	/414.5		
DO6	ALG01HAU	01 AUTOMATISCHE HERSTART	/414.6		
DO7	RESERVE		/414.7		
DO8	RESERVE		/414.8		

PRIVA		UI8s MODULE 3	-415N0	klimatro	
UI1	LBK03TUT	02 UITTREDETEMP OPNEMER RETOUR WTW LBH 3	/415.1		
UI2	RESERVE		/415.2		
UI3	RESERVE		/415.3		
UI4	RESERVE		/415.4		
UI5	RESERVE		/415.5		
UI6	RESERVE		/415.6		
UI7	RESERVE		/415.7		
UI8	RESERVE		/415.8		

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


PRIVA		C-MX34 MODULE 1	-420N1	klimatro	
DI1	VSZ01AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 1	/425.1	
DI2	VSZ01AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 1	/425.2	
DI3	VSZ02AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 2	/425.3	
DI4	VSZ02AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 2	/425.4	
DI5	VSZ06AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR CONTAINERRUIMTE EN EXPEDETIE	/425.5	
DI6	VSZ06AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR CONTAINERRUIMTE EN EXPEDETIE	/425.6	
DI7	VSZ05AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR DROOGRUIMTE	/425.7	
DI8	VSZ05AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR DROOGRUIMTE	/425.8	
DI9	VSZ09AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/426.1	
DI10	VSZ09AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/426.2	
DI11	VSZ10AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/426.3	
DI12	VSZ10AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/426.4	
UI1	VSZ01DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 1	/427.1	
UI2	VSZ02DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 2	/427.2	
UI3	VSZ03DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR WERKBANK 1	/427.3	
UI4	VSZ04DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR WERKBANK 2	/427.4	
UI5	VSZ06DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR CONTAINERRUIMTE	/427.5	
UI6	VSZ05DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR DROOGRUIMTE 0.33Wa	/427.6	
UI7	VSZ09DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/427.7	
UI8	VSZ10DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/427.8	
AO1	VSZ01AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 1	/428.1	
AO2	VSZ02AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 2	/428.2	
AO3	VSZ06AVR	01	STURING AFZUIGVENTILAOR CONTAINERRUIMTE EN EXPEDETIE	/428.3	
AO4	VSZ05AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR DROOGRUIMTE	/428.4	
AO5	VSZ09AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/428.5	
AO6	VSZ10AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/428.6	
DO1	VSZ01AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 1	/429.1	
DO2	VSZ02AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR BEWERKINGSKAST 2	/429.2	
DO3	VSZ06AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR CONTAINERRUIMTE EN EXPEDETIE	/429.3	
DO4	VSZ05AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR DROOGRUIMTE	/429.4	
DO5	VSZ09AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/429.5	
DO6	VSZ10AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER	/429.6	
DO7	RESERVE			/429.7	
DO8	RESERVE			/429.8	

PRIVA		MX34m MODULE 2	-421N1	klimatro	
DI1	VSZ07AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS	/430.1	
DI2	VSZ07AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS	/430.2	
DI3	VSZ08AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR 2 3D PRINTERS	/430.3	
DI4	VSZ08AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR 2 3D PRINTERS	/430.4	
DI5	VSZ03AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 1	/430.5	
DI6	VSZ03AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 1	/430.6	
DI7	VSZ04AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 2	/430.7	
DI8	VSZ04AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 2	/430.8	
DI9	VSZ11AVR	01	BEDRIJF AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE	/431.1	
DI10	VSZ11AVR	01	STORING AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE	/431.2	
DI11	RESERVE			/431.3	
DI12	RESERVE			/431.4	
UI1	HANDSCHAKELAAR AAN/UIT		AFZUIGVENTILATOREN LAMINEER RUIMTE 0.32	/432.1	
UI2	HANDSCHAKELAAR AAN/UIT		AFZUIGVENTILATOR DROOGRUIMTE GIPS 0.33a	/432.2	
UI3	HANDSCHAKELAAR AAN/UIT		AFZUIGVENTILATOREN LIJM & DIEPTREK ATELIER	/432.3	
UI4	HANDSCHAKELAAR AAN/UIT		AFZUIGVENTILATOREN CENTRAAL HOOFDLOKAAL 0.31	/432.4	
UI5	RESERVE			/432.5	
UI6	VSZ11DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE	/432.6	
UI7	VSZ07VF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS	/432.7	
UI8	VSZ08DVF	01	DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 2 3D PRINTERS	/432.8	
AO1	VSZ07AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS	/433.1	
AO2	VSZ08AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR 2 3D PRINTERS	/433.2	
AO3	VSZ03AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 1	/433.3	
AO4	VSZ04AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 2	/433.4	
AO5	VSZ11AVR	01	STURING AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE	/433.5	
AO6	RESERVE			/433.6	
DO1	VSZ07AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS	/434.1	
DO2	VSZ08AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR 2 3D PRINTERS	/434.2	
DO3	VSZ03AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 1	/434.3	
DO4	VSZ04AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR WERKBANK 2	/434.4	
DO5	VSZ11AVR	01	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE	/434.5	
DO6	RESERVE			/434.6	
DO7	RESERVE			/434.7	
DO8	RESERVE			/434.8	

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

PRINCIPESCHEMA
NIET TE GEBRUIKEN ALS
MONTAGETEKENING





Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


BUS																			BUS
DI	2x	2x		2x							2x	2x							DI
DO																			DO
AI																			AI
AO																			AO

PRINCIPESCHEMA
NIET TE GEBRUIKEN ALS
MONTAGETEKENING

[illegible]




PRINCIPESCHEMA
NIET TE GEBRUIKEN ALS
MONTAGETEKENING





Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118




Tekeningnummer: 220118
Ordernummer: 220118










Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118






Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



LET OP!!
BLIJFT ONDER SPANNING
NA UITSCHAKELEN HOOFDSCHAKELAAR


KASTVERLICHTING

WCD

WCD


KASTVENTILATIE

KASTVERWARMING




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



LBK03VTO_01
TOEVOERVENTILATOR
LBH 3

Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118




LBK03VAF_01
AFZUIGVENTILATOR
LBH 3

Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118




VSZ01AVR_01
AFZUIGVENTILATOR
BEWERKINGSKAST 1




VSZ02AVR_01
AFZUIGVENTILATOR
BEWERKINGSKAST 2



Tekeningnummer: 220118
Ordernummer: 220118




Tekeningnummer: 220118
Ordernummer: 220118




Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118






Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




ALG01EIA_01
AUTOMATENMELDING


ALG01E24_01
VERZAMELMELDING
24VAC



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118





Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

400

405







Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118






/200.1/202.3/201.2

/201.5

/203.3

/200.5




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118





-401N1
/401.1







Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118










Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118










Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




-421N1
/421.1




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



-FRONTAANZICHT



-MONTAGEPLAAT

MERK : RITTAL
TYPE : VX8284000 MET SOKKEL 200mm
AFMETING : (hxbxd) 2000x1200x400mm
KLEUR : RAL7035

599



Projectnaam : Fontys Campus
Installateur : ULC Installatietechniek B.V.
Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.
Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Regelkast aanzicht / inzicht

Regelkast : R12-RK04	Eng. : l.severens	PE : M.D.	Revisie
Ontw. datum : 14.09.2022	Wijz. datum : 17.11.2023		

1	-100W1	5x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Ordernummer: 220118

601	602.a
-----	-------

1	-104W7	3x
2	-105W1	3x
3	-105W3	3x
4	-105W5	3x
5	-105W7	3x
6	-106W1	3x
7	-107W1	3x
8		
9		
10		
11		

Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9											
Klemmenaansluitlijst																													
1	-200W1											6x		Strook X3 Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC				NOOT: DE MET PE GECODEERDE AANSLUITINGEN OP AARDRAIL MONTEREN											
2	-200W5											6x																	
3	-201W2											6x																	
4	-201W7											3x																	
5	-202W2											10x																	
6	-203W2											10x																	
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
Functietekst												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
LBK03LKB_01 BUITENLUCHTKLEP LBH 3												x												-200CD1	1	1	/200.1		
=												x													-200CD1	2	2	/200.1	
=												x													-200CD1	S2	3	/200.2	
=												x													-200CD1	S1	4	/200.2	
=												x													-200CD1	S4	5	/200.3	
=												x													-200CD1	S6	6	/200.3	
LBK03LKA_01 AFBLAASLUCHTKLEP LBH 3													x												-200CD5	1	7	/200.5	
=													x												-200CD5	2	8	/200.5	
=													x												-200CD5	S2	9	/200.6	
=													x												-200CD5	S1	10	/200.6	
=													x												-200CD5	S4	11	/200.7	
=													x												-200CD5	S6	12	/200.7	
LBK03PCW_01 CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 3														x											-101CP1	DI1	13	/201.2	
=														x											-101CP1	+24V	14	/201.2	
=														x											-101CP1	SBM	15	/201.3	
=														x											-101CP1	SBM	16	/201.3	
=														x												PE		/201.3	
LBK03THV_01 VORSTTHERMOSTAAT LBH 3															x										-201TA7	1	17	/201.7	
=															x										-201TA7	4	18	/201.7	
=															x										-201TA7	2	19	/201.7	
LBK03VTO_01 TOEVOERVENTILATOR LBH 3																x									-102TV1	E1	20	/202.2	
=																x									-102TV1	GND	21	/202.2	
=																x									-102TV1	D1	22	/202.3	
=																x									-102TV1	24V	23	/202.3	
=																x									-102TV1	14	24	/202.5	
=																x									-102TV1	11	25	/202.5	
=																x										PE		/202.5	
LBK03VAF_01 AFZUIGVENTILATOR LBH 3																	x								-102AV3	E1	26	/203.2	
=																	x								-102AV3	GND	27	/203.2	
=																	x								-102AV3	D1	28	/203.3	

602.a

REGEL PARTNERS

System Integrators met inhoud

Projectnaam : Fontys Campus

Installateur : ULC Installatietechniek B.V.

Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC

Regelkast : R12-RK04

Eng. : I.severens

PE : M.D.

Revisie

Ontw. datum : 14.09.2022

Wijz. datum : 17.11.2023

Blad No.

603

603.a

NOOT:
DE MET PE GECODEERDE
AANSLUITINGEN
OP AARDRAIL MONTEREN

Pagina/kolom Opmerkingen

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

Klemmenaansluitlijst

[illegible]

Ordernummer: 220118

603.a	603.c
-------	-------

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Ordernummer: 220118

603.c	604.a
-------	-------

REGE PARTNERS
System Integrators met inhoud

Blad No. 604.a

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9												
Klemmenaansluitlijst																														
1	-427W3											3x		Strook X4 Klemmenstrook X4 Meetleidingen					NOOT: DE MET PE GECODEERDE AANSLUITINGEN OP AARDRAIL MONTEREN											
2	-427W4											3x																		
3	-427W5											3x																		
4	-427W6											3x																		
5	-427W7											3x																		
6	-427W8											3x																		
7	-432W6											3x																		
8	-432W7											3x																		
9																														
10																														
11																														
Functietekst												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
VSZ03DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR WERKBANK 1												x												-427PdT3	G	45		/427.3		
=												x													-427PdT3	M	46		/427.3	
=												x													-427PdT3	U	47		/427.3	
=												x														PE		/427.3		
VSZ04DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR WERKBANK 2													x											-427PdT4	G	48		/427.4		
=													x											-427PdT4	M	49		/427.4		
=													x											-427PdT4	U	50		/427.4		
=													x												PE		/427.4			
VSZ06DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR CONTAINERRUIMTE														x										-427PdT5	G	51		/427.5		
=														x										-427PdT5	M	52		/427.5		
=														x										-427PdT5	U	53		/427.5		
=														x											PE		/427.5			
VSZ05DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER VENILATOR DROOGRUIMTE 0.33Wa															x									-427PdT6	G	54		/427.6		
=															x									-427PdT6	M	55		/427.6		
=															x									-427PdT6	U	57		/427.6		
=															x										PE		/427.6			
VSZ09DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 1 LIJM & DIEPTREK ATELIER																x								-427PdT7	G	58		/427.7		
=																x								-427PdT7	M	59		/427.7		
=																x								-427PdT7	U	60		/427.7		
=																x									PE		/427.7			
VSZ010DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 2 LIJM & DIEPTREK ATELIER																	x							-427PdT8	G	61		/427.8		
=																	x							-427PdT8	M	62		/427.8		
=																	x							-427PdT8	U	63		/427.8		
=																	x								PE		/427.8			
VSZ11DVF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR OVEN\PERSMACHINE																		x						-432PdT6	G	64		/432.6		
=																		x						-432PdT6	M	65		/432.6		
=																		x						-432PdT6	U	66		/432.6		
=																			x						PE		/432.6			
VSZ07VF_01 DRUKVERSCHIL OPNEMER AFZUIGVENTILATOR 1 3D PRINTERS																				x				-432PdT7	G	67		/432.7		
=																				x				-432PdT7	M	68		/432.7		

604.a

REGEL PARTNERS

System Integrators met inhoud

Projectnaam : Fontys Campus

Installateur : ULC Installatietechniek B.V.

Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Klemmenstrook X4 Meetleidingen

Regelkast : R12-RK04

Ontw. datum : 14.09.2022

Eng. : l.severens

Wijz. datum : 17.11.2023

PE : M.D.

Revisie

Blad No.

604.b

604.c

Klemmenaansluitlijst

[illegible]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

1	-420W3	2x2x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		