

De Rooi Pannen

Grootkeukens

Vragen ten behoeve van de Tweede Nota van Inlichtingen

5-2-2024

Bijlage:

\* antwoord-vraag-36-afzuigkap-bestaand-Chapelle 2024-02-05

| Ref. nr. | Onderwerp                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34       | Prijzenblad                               | Dank voor het aanleveren van het prijzenblad. Bij pos13 Chapelle staat afzuigkap bestaand. Kunt u aangeven hoeveel spots u aan elke zijde wenst te hebben.                                                                               | Het lichtniveau op het werkblad dient te voldoen aan de geldende normen voor grootkeukens. Een hart op hart afstand van ca 400mm is in vergelijkbare omstandigheden gehanteerd. De exacte maat hangt af van verdeling in de kap en aantal lumen van het door u voorgestelde armatuur. |
| 35       | DRP Grootkeukens document, 2.12.2         | 2.12.2 Indeling van inschrijving<br>Hier geeft u aan dat bij de inschrijving ook het Programma van Eisen eerste project ingediend moet worden. Ons is niet duidelijk wat u hier precies wenst te ontvangen. Kunt u dit nader toelichten? | Dit is per abuis opgenomen. Hiermee werd bedoeld op het eerder bijgevoegde document ten behoeve van het eerste project. Er hoeft géén Programma van Eisen te worden ingediend bij inschrijving.                                                                                       |
| 36       | Onderdelenlijst La Chapelle: onderdeel 13 | Wij ontvangen graag meer informatie over deze bestaande kappen om zo een correcte aanbieding te kunnen doen. Is het mogelijk dat wij foto's van de afzuigkap ontvangen?                                                                  | Op bijgaande blad treft u enkele foto's van de bestaande kap                                                                                                                                                                                                                          |