

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



TESTRAPPORT

GT PRO Plus

ALGEMENE DATA

Klantgegevens:

Vista College - KTM
Postbus 207
6400 AE Heerlen

Inspectie door:

SLF Group Rental + Sales BV
Pretoriastraat 23 | 6413 NN | Heerlen
www.slfgroup.pro | info@slfgroup.pro

Beschrijving:

Type arbeidsmiddel:

☐ Apparaat ☐ Machine
☐ Verdeler ☐ Anders

Reden van de test:

☐ Onderhoud ☐ Reparatie
☐ Periodieke controle ☐ Anders

Getest volgens:

☐ NEN 3140 ☐ NEN-EN 60204 ☐ NEN-EN-IEC 61439
☐ IEC 601 ☐ ☐

Start van de metingen: 17. juli 2023

Einde van de metingen: 27. juli 2023

Toegepaste meetapparatuur:

Model: MI 3310

Model:

Model:

Serie Nr.: 13230476

Serie Nr.:

Serie Nr.:

Klant contact details:

Vista College - KTM
Wesley Houben
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen

Inspecteur contact details:

Dylan Odekerken
SLF Group Rental + Sales BV | Technische dienst
Pretoriastraat 23 | 6413 NN | Heerlen
www.slfgroup.pro | td@slfgroup.pro

Bijlagen: ☐ Testresultaten ☐ Beschrijving afkeur ☐ Checklist ☐ Anders

INSPECTIE EN TEST RESULTATEN

Verklaring

Alle elektrische objecten zijn getest in overeenstemming met de genoemde normen en technische standaarden. De geteste en goedgekeurde toestellen zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. De test- en inspectieresultaten zijn opgenomen in de bijlagen van dit document. Er is een passende herkeur datum aanbevolen. Hiermee wordt bevestigd dat de apparatuur veilig is in overeenstemming met de normen. Afgekeurde apparatuur is gemarkeerd en de resultaten staan beschreven in de bijlage van dit rapport. Verdere informatie ter voorkoming van gevaar is in dit rapport opgenomen.

Datum volgende inspectie:

17. juli 2024

Methode van markeren

☐ Goedkeur / afkeur labels ☐ Barcode stickers
☐ RFID tags ☐

Resultaten: ☐ Geen fouten ☒ Fouten gevonden

Opmerkingen:

ONDERTEKENING

Klant:

☐ Rapport is volledig geaccepteerd en de klant is geïnformeerd over het resultaat.
☐ De klant is geïnformeerd over de status van afgekeurde apparatuur.

Plaats:

Datum: 8. augustus 2023

Handtekening:

Inspecteur:

☐ Elektrische objecten zijn getest in overeenstemming met de normen.
☐ Afgekeurde apparatuur en metingen zijn correct vastgelegd.

Plaats:

Datum: 8. augustus 2023

Handtekening:

GT PRO Plus

KTM | Theater 2023
LICHT
CLF COLOR PAR12

LED PAR									
Gebruiker : ML									
Serienummer testinstrument : 13230476									
KTM-EK-0046 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G									
PCON									

2/191

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
CLF COLOR PAR12

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0063		G	17.07.2024	G	0.03 G	>199.9 G									
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0063		G	17.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0255		G	17.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0255		G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0256		G	17.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0256		G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
CLF COLOR PAR12

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0044		G	17.07.2024	G	0.17	G	>199.9	G							
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0044		G	17.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0070		G	17.07.2024	G	0.03	G	>199.9	G							
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0070		G	17.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0077		G	17.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							
PCON															
LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0077		G	17.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionietest	PRCD ²	POL
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

CLF COLOR PAR12

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0045	G	17.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0045	G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0073	G	17.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0073	G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0068	G	17.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---

LED PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0068	G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest $1 \times \Delta N$, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polarität

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 LICHT CLF COLOR PAR12

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0254		G	17.07.2024	G	0.16 G	>199.9 G									

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0254		G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									

PCON

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0071		G	17.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									

LED PAR															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0071		G	17.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									

PCON

KTM | Theater 2023 LICHT IIYAMA T2252MSC

BEELDSCHERM															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1187		G	17.07.2024	G		>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

IYYAMA T2252MSC

BEELDSCHERM

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1188 G 17.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINITY

LICHTTAFEL

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1185 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

LICHTTAFEL

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1184 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN PEANUT

LICHTTAFEL

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1186 G 17.07.2024 G >199.9 G

ADAPTER

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

STAGE BLINDER 2

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1145 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1156 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1153 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1151 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1152 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1150 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1155 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔn, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

STAGE BLINDER 2

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1158 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1157 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

BLINDER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1149 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

ST DATA FLASH

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1179 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1179 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1181 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ST DATA FLASH

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1181 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1177 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1177 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1176 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1176 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1180 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ST DATA FLASH

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1180 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1172 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1172 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1173 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1173 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1171 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ST DATA FLASH

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1171 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1175 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1175 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1178 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1178 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
PCON

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINI IW-74L

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINI IW-74L

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1134 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1134 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1135 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1135 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1137 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1137 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINI IW-74L

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1160 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1160 G 17.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1138 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1138 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1130 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1130 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINI IW-74L

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1159 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1159 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1161 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1161 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCOJ

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1223 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1223 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINI IW-74L

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1224 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

ZOOMBAR 1220

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1224 G 17.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1225 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1225 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1226 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ZOOMBAR 1220

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1226 G 17.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1227 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1227 G 17.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1228 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1228 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1229 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ZOOMBAR 1220

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1229 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PCON

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1230 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVING LED BAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1230 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN PROFILE

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1170 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1170 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionietest	PRCD ²	POL
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LIGHT

INFIN PROFILE

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0546	G	17.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0546	G	17.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---

PCON

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1166	G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1166	G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1165	G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

SPOT

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1165	G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest $1 \times \Delta N$, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polarität

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN PROFILE

SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0533		G	17.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0533		G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
PCON															
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1167		G	17.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1167		G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
PCON															
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1169		G	17.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1169		G	17.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN PROFILE

SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0538		G	17.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0538		G	17.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							
PCON															
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1164		G	17.07.2024	G	0.05	G	>199.9	G							
SPOT															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1164		G	17.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							
PCON															
PROFILE															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0547		G	17.07.2024	G	0.17	G	>199.9	G							
PROFILE															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0547		G	17.07.2024	G	0.05	G	>199.9	G							
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN PROFILE

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0499 G 17.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0499 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0567 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0567 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0530 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0530 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFINITY IW-74L

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1139 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1139 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1132 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1132 G 17.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC PAR 64

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0020 G 17.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔn, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC PAR 64

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0019 G 17.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0038 G 17.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0029 G 17.07.2024 G 0.13 G >199.9 G

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0036 G 17.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

PAR HALOGEEN

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0021 G 17.07.2024 G 0.19 G 112.4 G

KTM | Theater 2023

LICHT

PROFILE MERKLOO

PROFILE

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-360 G 17.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 LICHT PROFILE MERKLOO

PROFILE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-361 G 18.07.2024 G >199.9 G

PROFILE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-381 G 18.07.2024 G >199.9 G

PROFILE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-375 G 18.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 LICHT SHOWTEC GU10PAR

PAR GU10

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-2131 G 18.07.2024 G >199.9 G

PAR GU10

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-2132 G 18.07.2024 G >199.9 G

PAR GU10

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-2133 G 18.07.2024 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC GU10PAR

PAR GU10

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-2134 G 18.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN S401 SPOT

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0356 G 18.07.2024 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0356 G 18.07.2024 G >199.9 G

PCON T

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0359 G 18.07.2024 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0359 G 18.07.2024 G >199.9 G

PCON T

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN S401 SPOT

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0355 G 18.07.2024 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0355 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON T

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1125 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1125 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON T

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0357 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0357 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON T

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

INFIN S401 SPOT

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0357 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON T

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0354 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0354 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1129 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1129 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PCON T

KTM | Theater 2023

LICHT

SHO PIXEL CONTR

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHO PIXEL CONTR

PIXEL CONTR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1004 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PIXEL CONTR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1004 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PCON

PIXEL CONTR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1003 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PIXEL CONTR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1003 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWT FOLLOWSPOT

FOLLOWSPOT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1124 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWT FOLLOWSPOT

FOLLOWSPOT

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-1126 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
LICHT
CLS PIXELB 36

PIXELBAR

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-000882 G 18.07.2024 G 0.13 G >199.9 G

PIXELBAR

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-000882 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

PCON

PIXELBAR

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-000895 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PIXELBAR

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-000895 G 18.07.2024 G 0.09 G >199.9 G
PCON

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

CLS PIXELB 36

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000887 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000887 G 18.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000887 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000892 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
PCON															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000889 G 18.07.2024 G 0.20 G >199.9 G															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-000889 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

CLS PIXELB 36

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000885 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G															
PCON															

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000885 G 18.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
PCON															

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000891 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G															

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000891 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
PCON															

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000883 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G															

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000883 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

CLS PIXELB 36

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000881		G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G									
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000881		G	18.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
PCON															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000893		G	18.07.2024	G	0.03 G	>199.9 G									
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000893		G	18.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									
PCON															
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000888		G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G									
PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000888		G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

CLS PIXELB 36

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000880		G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G									

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000880		G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									

PCON

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000884		G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G									

PIXELBAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000884		G	18.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									

PCON

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWT VIN BLAZE

VINTAGE BLAZE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-365		G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G									
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWT VIN BLAZE

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-365 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-368 G 18.07.2024 G 0.01 G 110.2 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-368 G 18.07.2024 G 0.05 G 107.7 G
PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-366 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-366 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G
PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-369 G 18.07.2024 G 0.02 G 51.8 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWT VIN BLAZE

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-369 G 18.07.2024 G 0.05 G 51.1 G
PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-367 G 18.07.2024 G 0.02 G 146.2 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-367 G 18.07.2024 G 0.06 G 141.1 G
PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-370 G 18.07.2024 G 0.01 G >199.9 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-370 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G
PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
KTM-EK-372 G 18.07.2024 G 0.02 G 141.6 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWT VIN BLAZE

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-372 G 18.07.2024 G 0.06 G 137.8 G
 PCON

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-371 G 18.07.2024 G 0.02 G 103.8 G

VINTAGE BLAZE

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-371 G 18.07.2024 G 0.05 G 101.3 G
 PCON

KTM | Theater 2023
LICHT
MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 000121 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

BREAK OUT

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 000121 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G
 LM16

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000121		G	18.07.2024	G		0.08 G	>199.9 G								
SHUKO 1															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000121		G	18.07.2024	G		0.08 G	>199.9 G								
SHUKO 5															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000121		G	18.07.2024	G		0.08 G	>199.9 G								
SHUKO 2															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000121		G	18.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
SHUKO 6															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000121		G	18.07.2024	G		0.10 G	>199.9 G								
SHUKO 3															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000121 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SHUKO 7

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000121 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SHUKO 4

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000121 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SHUKO 8

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

SHUKO 1

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

SHUKO 5

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

SHUKO 7

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

SHUKO 6

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

SHUKO 3

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000122 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SHUKO 7

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000122		G	18.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									
SHUKO 4															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000122		G	18.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G									
SHUKO 8															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000122		G	18.07.2024	G	0.15 G	>199.9 G									

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162		G	18.07.2024	G	0.15 G	>199.9 G									
LM16															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162		G	18.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									
SHUKO 1															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162		G	18.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									
SHUKO 5															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G															
SHUKO 2															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G															
SHUKO 6															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															
SHUKO 3															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G															
SHUKO 7															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															
SHUKO 4															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1162 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G
SHUKO 8

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G
LM16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
SHUKO 8

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
SHUKO 4

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G
SHUKO 7

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SHUKO 3

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHUKO 6

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SHUKO 2

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SHUKO 5

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000125 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SHUKO 1

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SHUKO 1

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHUKO 5

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHUKO 2

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000124 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHUKO 6

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000124		G	18.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
SHUKO 3															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000124		G	18.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
SHUKO 7															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000124		G	18.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
SHUKO 4															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000124		G	18.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
SHUKO 8															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.10 G	>199.9 G								

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.13 G	>199.9 G								
LM16															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.11 G	>199.9 G								
SHUKO 1															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.10 G	>199.9 G								
SHUKO 5															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.10 G	>199.9 G								
SHUKO 2															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.09 G	>199.9 G								
SHUKO 6															

BREAK OUT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000120		G	18.07.2024	G		0.13 G	>199.9 G								
SHUKO 3															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

MULTIBAR 2X16

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000120 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

SHUKO 7

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000120 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

SHUKO 4

BREAK OUT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000120 G 18.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SHUKO 8

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN T-8A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0298 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0298 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN T-8A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0282 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0282 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0284 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0284 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0283 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0283 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN T-8A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0288 G 18.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0288 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0290 G 18.07.2024 G 0.20 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0290 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0290 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0290 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN T-8A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0289 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0286 G 18.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0286 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN S-18A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0280 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0280 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test (alle)	Weerstand beschermingsleiding (Ω)	Isolatie-weerstand (MΩ)	Isolatie sonde (MΩ)	Vervangende lekstroom (mA)	Vervangende lekstroom (probe) (mA)	Lekstroom (mA)	Aanraakstroom (mA)	Tang (A)	Functionietest (kVA)	PRCD ² (ms)	POL
-----------------------	----	-----	---------	------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	---------------------------	-----

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN S-18A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0281	G	18.07.2024	G	0.01 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0281	G	18.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0279	G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0279	G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0276	G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0276	G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest $1 \times \Delta N$, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polarität

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionietest	PRCD ²	POL
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN S-18A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0274	G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0274	G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0278	G	18.07.2024	G	0.02 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0278	G	18.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0277	G	18.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0277	G	18.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest $1 \times \Delta N$, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polarität

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ODIN S-18A

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0275 G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

ODIN

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0275 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

GELUID

EV ELX 118P

EV

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000969 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

EV

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000968 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

EV ZLX 12

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

EV ZLX 12

EV															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1280		G	18.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									

SPEAKER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000966		G	24.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRIN X32 COMP

BEHRINGER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0484		G	18.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									

BEHRINGER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0483		G	18.07.2024	G	0.19 G	>199.9 G									

BEHRINGER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0486		G	18.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G									

BEHRINGER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0488		G	18.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRIN X32 COMP

BEHRINGER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0487		G	18.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G									

BEHRINGER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0480		G	18.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

GELUID

MACK 2404-VLZ3

MACKIE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-406		G	18.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

LICHT

ANTARI HZ500

ANTARI															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-364		G	18.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ADMIRAL FAN

ADMIRAL															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1133		G	18.07.2024	G	0.16 G	>199.9 G									

ADMIRAL

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1132		G	19.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

GELUID

X32 PRODUCER

BEHRINGER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1235		G	18.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									
PCON															

KTM | Theater 2023

GELUID

FOSTEX PM.5

BEHRINGER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000991		G	18.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

FOSTEX PM.5

FOSTEX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000992 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

FOSTEX PM.4

FOSTEX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1020 G 18.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRINGER X32

BEHRINGER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0360 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

BEHRINGER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0360 P1 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRINGER X32

RACK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G065 P1 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
PCON															

S32 Rack

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1288 G 18.07.2025 G 0.04 G >199.9 G															
PCON															

RACK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G056 P1 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G															
PCON															

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRINGER WING

BEHRINGER WING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1111 aanraakmeting G 18.07.2024 G 0.02 G >199.9 G															

BEHRINGER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1111 G 18.07.2024 G 0.17 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

BEHRINGER WING

BEHRINGER WING

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1111 P1 G 18.07.2024 G 0.11 G >199.9 G
PCON

KTM | Theater 2023

GELUID

CREST PRO 8200

AMPRACK 6 WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G010 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

AMPRACK 6 WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000198 G 18.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

AMPRACK 6 WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000281 G 18.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

Amprack 6Way

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G010 S1 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G
SHUKO

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

CREST PRO 8200

AMPRACK2WAY PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000193 G 18.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

AMPRACK2WAY PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000194 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

RACKLIGHT

RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G056 G 18.07.2024 G >199.9 G

PCON

KTM | Theater 2023

GELUID

PSU PSA-161

AMPRACK2WAY PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000192 G 18.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

PSU PSA-161

AMPRACK2WAY PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000192 G 18.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

SCHUKO

PSU-161

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-010 G 18.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

PSU-161

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-010 G 18.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHUKO

KTM | Theater 2023

GELUID

CREST PRO 8200

AMPRACK2WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000194 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

AMPRACK2WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000193 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

EAW MX8750

AMPRACK2WAY

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1239 G 19.07.2025 G 0.13 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

INTERCOM

RIEDEL RSP2318

RIEDEL MASTER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0368 G 19.07.2025 G 0.09 G >199.9 G

RIEDEL MASTER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G066 G 19.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

RIEDEL MASTER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G066 P1 G 19.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

INTERCOM

RIEDEL PS278

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
INTERCOM
RIEDEL PS278

ASL MASTER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0075 G 19.07.2025 G 0.16 G >199.9 G

ASL MASTER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G041 G 19.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

ASL MASTER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G041 P1 G 19.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
POWER
SHOWTEC PSU 161

PSU 161

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P004 G 19.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PSU 161

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-021 G 19.07.2024 G 0.11 G >199.9 G
 LM16 1

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 POWER SHOWTEC PSU 161

PSU 161															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-021	G	19.07.2024	G		0.09 G	>199.9 G									
LM16 2															

PSU 161															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-021	G	19.07.2024	G		0.13 G	>199.9 G									
SHUKO															

KTM | Theater 2023 POWER STAGEPOWER BP32

STAGEPOWER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000906	G	19.07.2024	G		0.16 G	>199.9 G									

STAGEPOWER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000906 S1	G	19.07.2024	G		0.20 G	>199.9 G									

STAGEPOWER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
P001	G	19.07.2024	G		0.19 G	>199.9 G									
PCON 1															

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 POWER STAGEPOWER BP32

STAGEPOWER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P001 G 19.07.2024 G 0.10 G >199.9 G
 PCON 2

STAGEPOWER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P001 G 19.07.2024 G 0.19 G >199.9 G
 PCON 3

STAGEPOWER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P001 G 19.07.2024 G 0.12 G >199.9 G
 PCON 1

STAGEPOWER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P001 G 19.07.2024 G 0.12 G >199.9 G
 PCON 2

STAGEPOWER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 P001 G 19.07.2024 G 0.14 G >199.9 G
 PCON 3

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

PSM300 RACK

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-032 P1 G 19.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-032 G 19.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1240 G 19.07.2025 G >199.9 G

ADAPTER 1

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1241 G 19.07.2025 G >199.9 G

ADAPTER 2

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-032 G 19.07.2024 G >199.9 G

ADAPTER 1

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

PSM300 RACK

IN EAR RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-032 G 19.07.2024 G >199.9 G
ADAPTER 2

KTM | Theater 2023

GELUID

S32 STAGEBLOK

BEHRINGER BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1212 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

BEHRINGER BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1243 P1 G 19.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

BEHRINGER BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1243 G 19.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

POWER

EMINENT UPS

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER

EMINENT UPS

BEHRINGER BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1242 G 19.07.2025 G 0.14 G >199.9 G

BEHRINGER BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1242 E1 G 19.07.2025 G 0.14 G >199.9 G

AMPRACK2WAY PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G007 G 18.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

FX-DROP

FX-DROP

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-382 G 19.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

FX-DROP

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-382 G 19.07.2024 G 0.04 G 188.0 G

SHUKO

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-388	G	19.07.2024	G		0.02 G	196.4 G									

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-388	G	19.07.2024	G		0.04 G	189.4 G									

PCON

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-384	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-384	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									

PCON

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-386	G	19.07.2024	G		0.02 G	>199.9 G									

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-386	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									

PCON

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-380	G	19.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G									

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-380	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									
PCON															

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-387	G	19.07.2024	G		0.02 G	>199.9 G									

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-387	G	19.07.2024	G		0.04 G	199.5 G									
PCON															

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-383	G	19.07.2024	G		0.02 G	>199.9 G									

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-383	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									
PCON															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-385	G	19.07.2024	G		0.05 G	>199.9 G									

FX-DROP

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-385	G	19.07.2024	G		0.04 G	>199.9 G									
PCOM															

KTM | Theater 2023

GELUID

SAMSON XP308I

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000241	G	19.07.2024	G		0.08 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

GELUID

FOSTEX PM0.4

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1148	G	19.07.2024	G			>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

ADAPTER RACK L

RACK LIGHT

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1244 G 19.07.2025 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

INTERCOM

KENWOOD LADER

PORTO LADER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000594 G 19.07.2025 G >199.9 G

LADER RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1245 G 19.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LADER RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1245 P1 G 19.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

SHURE ULXD RACK

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
GELUID
SHURE ULXD RACK

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G17.2 G 19.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G17.2 P1 G 19.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0094 G 19.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0080 G 19.07.2025 G 0.03 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0083 G 19.07.2025 G 0.03 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0079 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G017.1 G 19.07.2025 G 0.07 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 GELUID SHURE ULXD RACK

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G017.1 P1 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G18.2 G 19.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G18.2 P1 G 19.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G18.1 G 19.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

MICRO RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G18.1 P1 G 19.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID ODINSYSTEM PROC

SYSTEEMPROCESSO

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0317 G 19.07.2025 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 GELUID ODINSYSTEM PROC

SYSTEEMPROCESSO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G035 G 19.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

SYSTEEMPROCESSO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G035 P1 G 19.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 AV HP E232 MONITOR

HP E232 MONITOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1247 G 19.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 AV ASUS VH242 MONI

ASUS VH242

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0464 G 19.07.2024 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

PHILIPS BLU-RAY

PHILIPS BDP3300

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000699 G 19.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

ASUS VH242

ASUS VH242

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0472 G 19.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

CHRISTIE

CHRISTIE LWU701

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

001048 G 19.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

CHRISTIE LWU701

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

001049 G 19.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

EDIMAX ES1024

ETHERNET SWITCH

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

L013 G 20.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

ETHERNET SWITCH

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

L013 P1 G 20.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

ETHERNET SWITCH

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0316 G 20.07.2025 G 0.09 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

INTERCOM

RIEDEL RSP2318

INTERCOM

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

AUO2 G 20.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

AUO2 P1 G 20.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0361 G 20.07.2025 G 0.09 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
INTERCOM
RIEDEL RSP2318

INTERCOM

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0361 E1 G 20.07.2025 G 0.14 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 EU00 G 20.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 EU00 P1 G 20.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0362 G 20.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

INTERCOM

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-0362 E1 G 20.07.2025 G 0.10 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
INTERCOM
BTS CP300

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
INTERCOM
BTS CP300

CONTROL PANEL

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000725		G	20.07.2025	G		>199.9	G								

KTM | Theater 2023
POWER
PLE-30-80

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-008		G	20.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-008 CEE1		G	20.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-008 LM1		G	20.07.2024	G	0.05	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023
POWER
PROMES 125PSU

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER

PROMES 125PSU

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000852 F 20.07.2024 G 0.06 G 0.995 F

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000852 CEE1 G 20.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000852 CEE2 G 20.07.2024 G 0.15 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

POWER

PLE-30-040

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000282 G 20.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000282 LM1 G 20.07.2024 G 0.18 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER

PLE-30-040

MOTER CONTROLLE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000282 CEE1 G 20.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

POWER

PSU ZELFBOUW

32A TO 16 SCHUK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0555 F 20.07.2024 G 0.73 F

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC BOOSTER

BOOSTER PRO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1248 G 20.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

BOOSTER PRO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1248 P1 G 20.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 LICHT SHOWTEC BOOSTER

BOOSTER PRO

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1110		G	20.07.2024	G	0.13	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023 LICHT BEHRINGER WIFI

ROUTER CASE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G068		G	20.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							

ROUTER CASE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G068 P1		G	20.07.2024	G	0.05	G	>199.9	G							

ROUTER CASE

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0319		G	20.07.2024	G			>199.9	G							

KTM | Theater 2023 LICHT SHOWTEC NET8/3

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC NET8/3

ARTNET NODE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

L012 G 20.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

ARTNET NODE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

L012 P1 G 20.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

ARTNET NODE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1249 G 20.07.2025 G 0.04 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

CREST PRO 9200

VERSTERKER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G006 G 20.07.2024 G 0.13 G 36.7 G

VERSTERKER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G006 P1 G 20.07.2024 G 0.06 G 37.0 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

CREST PRO 9200

VERSTERKER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000703 G 20.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

PLAYOUT PC

MEDIASERVER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1005 G 20.07.2024 G 0.20 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

INTERCOM

KENWOOD LADER

PORTO LADER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0524 G 20.07.2024 G >199.9 G

PORTO LADER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

G031 G 20.07.2024 G 0.18 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 INTERCOM KENWOOD LADER

PORTO LADER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G031 P1 G 20.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PORTO LADER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G031 S1 G 20.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

PORTO LADER

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-1245 S1 G 20.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID SMAART RACK

AUDIO MEET RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G069 G 21.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

AUDIO MEET RACK

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 G069 P1 G 21.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

MACBOOK LADER

AUDIO MEET RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0526 G 21.07.2025 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

MOTU 4PRE

AUDIO MEET RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1280 G 21.07.2025 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

BLACKMA GPI RAC

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1251 ADAPTER1 G 21.07.2024 G >199.9 G

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1013 G 21.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

BLACKMA GPI RAC

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1013 P1 G 21.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

PHONIC PHA4800

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0184 G 21.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0182 G 21.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0181 G 21.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0179 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

APEX 230 GRAPH

APEX Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
000859		G	21.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							
APEX Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
000860		G	21.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							
APEX Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1252		G	21.07.2024	G	0.12	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023

POWER

VS RACK

PSU Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-077		G	21.07.2024	G	0.02	G	>199.9	G							
PSU Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-077 LM1		G	21.07.2024	G	0.12	G	>199.9	G							
PSU Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-077 LM2		G	21.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER VS RACK

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM4 G 21.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM3 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM5 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM6 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM7 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

PSU

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-077 LM8 G 21.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID PHONIC PHA 4800

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

PHONIC PHA 4800

PHONIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0183		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									

PHONIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0180		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

POWER

DIMMER RACK

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-009		G	21.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM1		G	21.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM2		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM3		G	21.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER

DIMMER RACK

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM4		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM5		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM6		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM7		G	21.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									
DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-009 LM8		G	21.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

GELUID

SAMSON S-PHONE

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

SAMSON S-PHONE

SAMSON															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000870	G	21.07.2024	G	0.14	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023

GELUID

DENON DN-F300

DENON															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000870	G	21.07.2024	G			>199.9	G							

KTM | Theater 2023

GELUID

SAMSON S-PHONE

SAMSON															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000871	G	21.07.2024	G	0.01	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023

GELUID

DENON DN-F300

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

DENON DN-F300

DENON

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000898 G 21.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

PHONIC PCX3000

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0564 G 21.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

PHONIC DYN2000

PHONIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0540 G 21.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

ROLLS RPQ160B

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

ROLLS RPQ160B

ROLLS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000896 G 21.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

ALESIS MICROVER

ALESIS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000868 G 21.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

POWER

FLATPACK R2

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000908 G 21.07.2025 G 0.06 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000908 LM G 21.07.2025 G 0.20 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 POWER FLATPACK R2

DIMMER															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
000908 LM2		G	21.07.2025	G	0.12 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023 LICHT LAMPY 20

LAMPY LICHTAFEL															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1122		G	21.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023 KABEL CEE 125A 20M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-057		G	21.07.2024	G	0.17 G	>199.9 G									G
CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-056		G	21.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 125A 5M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-062		G	21.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 125A 10M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-059		G	21.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE63-125A 1.5M

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE63-125A 1.5M

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-075 G 21.07.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 63A 25M

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-041 G 21.07.2024 G 0.16 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 5M

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-019 G 21.07.2024 G 0.35 G >199.9 G G

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-021 G 21.07.2024 G 0.24 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 5M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-018		G	21.07.2024	G	0.20 G	>199.9 G									G

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-020		G	21.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 15M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-012		G	21.07.2024	G	0.36 G	>199.9 G									G

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-013		G	21.07.2024	G	0.34 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 10M

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 10M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-015		G	21.07.2024	G	0.29 G	>199.9 G									G
CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-016		G	21.07.2024	G	0.29 G	>199.9 G									G
CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-014		G	21.07.2024	G	0.27 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 25M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-022		G	21.07.2024	G	0.38 G	>199.9 G									G
CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-023		G	21.07.2024	G	0.37 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16A 20M

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-011	G		21.07.2024	G	0.33 G	>199.9 G									G
CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-010	G		21.07.2024	G	0.37 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 2.5M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-029	G		21.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-025	G		21.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-028	G		21.07.2024	G	0.31 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-032	G		21.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 2.5M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-026		G	21.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-031		G	21.07.2024	G	0.41 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-027		G	21.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 5M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-020		G	21.07.2024	G	0.17 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-024		G	21.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-030		G	21.07.2024	G	0.26 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 5M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-021	G		21.07.2024	G	0.30	G	>199.9	G							G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-023	G		21.07.2024	G	0.17	G	>199.9	G							G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-022	G		21.07.2024	G	0.44	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 10M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-012	G		21.07.2024	G	0.45	G	>199.9	G							G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-102	G		21.07.2024	G	0.35	G	>199.9	G							G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-011	G		21.07.2024	G	0.23	G	>199.9	G							G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 10M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-002	G		21.07.2024	G	0.46 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-103	G		21.07.2024	G	0.27 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-010	G		21.07.2024	G	0.49 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-039	G		21.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-007	G		21.07.2024	G	0.20 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-013	G		21.07.2024	G	0.45 G	>199.9 G									G
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-019	G		21.07.2024	G	0.25 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 10M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-100		G	21.07.2024	G	0.40	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 15M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-001		G	21.07.2024	G	0.25	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 10M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.20	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 7.5M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 7.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.16 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 2.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL
PCON 1M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.07	G	>199.9	G							G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08	G	>199.9	G							G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.06	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL
PCON 1.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL
PCON MULTI 2.5M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON MULTI 2.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G
KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G
KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G
KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G
KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON MULTI 2.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.08	G	>199.9	G							G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON MULTI 5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.11	G	>199.9	G							G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G							G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.11	G	>199.9	G							G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G							G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 7.5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 21.07.2024 G 0.12 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 10M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 21.07.2024 G 0.18 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 21.07.2024 G 0.09 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 2.5M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 2.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.04 G	>199.9 G									G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 1.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.03 G	>199.9 G									G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.03 G	>199.9 G									G

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	21.07.2024	G	0.03 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 1.5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 21.07.2024 G 0.08 G >199.9 G G

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 21.07.2024 G 0.04 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 24.07.2024 G 0.12 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP G 24.07.2024 G 0.12 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP	G	24.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G	G
----	---	------------	---	--------	----------	---

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 2.5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP	G	24.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G	G
----	---	------------	---	--------	----------	---

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP	G	24.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G	G
----	---	------------	---	--------	----------	---

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 7.5M

KABELS

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

SP	G	24.07.2024	G	0.15 G	>199.9 G	G
----	---	------------	---	--------	----------	---

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

PCON 10M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	24.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO PCON 2.5M

KABELS															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
SP		G	24.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

GELUID

SOUNDCRAFT

MENGTAfel															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0171		G	24.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G									
MENGTAfel															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0174		G	24.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

SOUNDCRAFT

MENGTAfel

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0176 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

MENGTAfel

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0172 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

MENGTAfel

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0179 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

GELUID

ZOOM H4N

RECORDER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0177 G 24.07.2024 G >199.9 G

RECORDER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0178 G 24.07.2024 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

MOTERHARTING

HARTING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-092		G	24.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							
HARTING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-0121		G	24.07.2024	G	0.30	G	>199.9	G							
HARTING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-0120		G	24.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							
HARTING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-0122		G	24.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							
HARTING															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-097		G	24.07.2024	G	0.04	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 32A

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-025		G	24.07.2024	G	0.24 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 5M 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-025		G	24.07.2024	G	0.23 G	>199.9 G									G

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-026		G	24.07.2024	G	0.22 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 7.5M 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-039		G	24.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔn, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 7.5M 32A

CEE 32A

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-078	G	24.07.2024	G	0.21	G	>199.9	G	
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--

CEE 32A

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-027	G	24.07.2024	G	0.20	G	>199.9	G	
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 10M 32A

CEE 32A

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-003	G	24.07.2024	G	0.22	G	>199.9	G	
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--

CEE 32A

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-063	G	24.07.2024	G	0.24	G	>199.9	G	
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--

CEE 32A

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-028	G	24.07.2024	G	0.22	G	>199.9	G	
-------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 15M 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-088		G	24.07.2024	G	0.23 G	>199.9 G									G
CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-030		G	24.07.2024	G	0.26 G	>199.9 G									G
CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-004		G	24.07.2024	G	0.25 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 25M 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-040		G	24.07.2024	G	0.32 G	>199.9 G									G
CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-005		G	24.07.2024	G	0.30 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 25M 32A

CEE 32A															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-031		G	24.07.2024	G	0.31 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 10M MOTOR

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-006		G	24.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC SHARK1

MOVING WASH															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-ST-045		G	24.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									
MOVING WASH															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-ST-043		F	24.07.2024	G	0.25 F										

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC SHARK1

MOVING WASH

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-ST-046 G 24.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

MOVING WASH

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-ST-044 G 24.07.2024 G 0.13 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC KANJO

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-ST-037 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-ST-038 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-ST-040 G 24.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC KANJO

MOVINGHEAD

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-039 G 24.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

POWER SPOTQ5

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-026 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-026 G 24.07.2024 G 0.19 G >199.9 G

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK1146 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK1146 E1 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-025 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

POWER SPOTQ5

LED PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-025 E1 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

LED LIGHT BAR8

LEDBAR SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-041 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LEDBAR SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-041 E1 G 24.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

LEDBAR SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-042 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

LEDBAR SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-042 E1 G 24.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

RACKLIGHT

ADAPTER

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1254		G	24.07.2025	G		>199.9	G								

KTM | Theater 2023

POWER

DIMRACK

RACK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1277		G	24.07.2024	G		0.06	G	>199.9	G						

RACK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1277 P1		G	24.07.2024	G		0.08	G	>199.9	G						

RACK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1277 P2		G	24.07.2024	G		0.08	G	>199.9	G						

RACK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1277 P3		G	24.07.2024	G		0.08	G	>199.9	G						

RACK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
EK-KTM-1277 S1		G	24.07.2024	G		0.10	G	>199.9	G						

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

POWER DIMRACK

RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1277 S2 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1258 G 24.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1258 P1 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1258 P2 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1258 P3 G 24.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

DIMMER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1258 S1 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT SHOWTEC DB1-8

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC DB1-8

DMX BOOSTER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1255 G 24.07.2025 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC GU10PAR

MINITHEATER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-1259 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-018 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-015 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-016 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-019 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC GU10PAR

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-022 G 24.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-KTM-1260 G 24.07.2024 G 0.01 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-008 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-EK-1261 G 24.07.2024 G 0.01 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-012 G 24.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-013 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC GU10PAR

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-007 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC PROFILE

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-006 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-003 G 24.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-004 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476
EK-ST-005 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 LICHT SHOWTEC PROFILE

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-002 G 24.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 LICHT SHOWTEC LICHTTA

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-031 G 24.07.2024 G >199.9 G

MINITHEATER

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476

EK-ST-032 G 24.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 KABEL CEE 20M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO
Serienummer testinstrument : 13230476

050 G 24.07.2024 G 0.29 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 20M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-052 G 24.07.2024 G 0.29 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 15M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-007 G 24.07.2024 G 0.22 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 2.5M

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-LM16-062 G 24.07.2024 G 0.31 G >199.9 G

G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-LM16-068 G 24.07.2024 G 0.21 G >199.9 G

G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 2.5M

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-030	G	24.07.2024	G	0.12	G	>199.9	G							

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-029	G	24.07.2024	G	0.02	G	>199.9	G							

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-029	G	24.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G							

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-028	G	24.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G							

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-028	G	24.07.2024	G	0.02	G	>199.9	G							

LM16	Gebruiker : DO														
	Serienummer testinstrument : 13230476														
	KTM-ST-027	G	24.07.2024	G	0.10	G	>199.9	G							

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-027 G 24.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

PCONSCHUKO BLOK

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1196 S1 G 24.07.2024 G 0.07 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1196 PCON1 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1196 PCON2 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0139 S1 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0139 PCON2 G 24.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
KABEL
PCONSCHUKO BLOK

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1001 S1 G 24.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1001 PCON1 G 24.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1001 PCON2 G 24.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1218 S1 G 24.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1218 PCON1 G 24.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1304 S1 G 24.07.2024 G 0.19 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 KABEL PCONSCHUKO BLOK

SCHUKO BLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1304 PCON1 G 24.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID AUDIO PLAYOUT

PLAYOUT RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1263 G 24.07.2024 G 0.03 G 80.7 G

PLAYOUT RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1263 S1 G 24.07.2024 G 0.05 G 78.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID FIREPOWER FCA

PLAYOUT RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1264 G 24.07.2024 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

IMAC PC

PLAYOUT RACK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1265 G 24.07.2025 G 195.5 G

KTM | Theater 2023

LICHT

BAMBINO 500

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-323 G 25.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0492 G 25.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-324 G 25.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

VARIBEAM 800

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

VARIBEAM 800

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000509 G 25.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000510 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

STRAND QUARTCOL

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000507 G 25.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000506 G 25.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

VISIO

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

VISIO

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000515 G 25.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

MINI FRESNEL

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000514 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

HP L2245WG

HP MONITOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1278 G 25.07.2024 G 0.13 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

BLACKM SDI/HDMI

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1019 G 25.07.2024 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

VILTROX 4K

VILTROX															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0516		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

VILTROX															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0548		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

KTM | Theater 2023

AV

BLACKM SDI/HDMI

BLACKMAGIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0560		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

BLACKMAGIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1266		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

BLACKMAGIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0537		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

BLACKM SDI/HDMI

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0528 G 25.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

VVPILTROX 4K

VILTROX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0527 G 25.07.2024 G >199.9 G

VILTROX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0510 G 25.07.2024 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

EDIMAX ES-1024

EDIMAX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-REG-030 G 25.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

EDIMAX ES-1024

EDIMAX

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-REG-031 G 25.07.2024 G 0.11 G 9.26 G

KTM | Theater 2023

AV

TELEV STUDIO PR

BLACKMAGIC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1010 G 25.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

AV

SAMSUNG TELEVIS

SAMSUNG

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-000378 G 25.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

SAMSUNG

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-000379 G 25.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

THOMSON XTENDD

THOMAON															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-REG-058 E1		G	25.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									

THOMAON

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-REG-058 E2		G	25.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

AV

EMINENT SWITCH

EMINENT															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0448		G	25.07.2024	G		>199.9 G									

KTM | Theater 2023

AV

PANAS TH-50PF10

PANASONIC															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK0312		G	25.07.2024	G	0.05 G	8.37 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

AV

FIELDMONITOR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1127		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

FIELDMONITOR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1281		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

FIELDMONITOR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-030		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

KTM | Theater 2023

POWER

ADAPTOR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1267		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

ADAPTOR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1268		G	25.07.2024	G		>199.9	G								

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 15M MOTOR

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-0227		G	25.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-049		G	25.07.2024	G	0.22 G	>199.9 G									

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-048		G	25.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 10M MOTOR

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-095		G	25.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-051		G	25.07.2024	G	0.16 G	>199.9 G									

CEE MOTOR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-045		G	25.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 10M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-090 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-046 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-079 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-0227 G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 5M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-044 G 25.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-042 G 25.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 5M MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-043 G 25.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK 1.5M

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1270 G 25.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1271 G 25.07.2024 G 0.10 G >199.9 G

G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1273 G 25.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1274 G 25.07.2024 G 0.19 G >199.9 G

G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1275 G 25.07.2024 G 0.47 G >199.9 G

G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK 1.5M

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1282 G 25.07.2024 G 0.12 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1284 G 25.07.2024 G 0.16 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK 5M

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1283 G 25.07.2024 G 0.12 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK 2.5M

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1283 G 25.07.2024 G 0.09 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0131 S1		G	25.07.2024	G	0.15 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0131 P OUT		F	25.07.2024	G	0.53 F										
SLECHTE AARDE															

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0551 S1		G	25.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0551 P OUT		G	25.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0128 S		G	25.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0128 P OUT		G	25.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0129 S		G	25.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0129 P OUT G 25.07.2024 G 0.10 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0135 S G 25.07.2024 G 0.08 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0135 P OUT G 25.07.2024 G 0.10 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0137 S G 25.07.2024 G 0.08 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0173 P OUT G 25.07.2024 G 0.13 G >199.9 G G

LOS CHASSIS

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1285 S G 25.07.2024 G 0.09 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1285 P OUT G 25.07.2024 G 0.10 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0126 S		G	25.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0126 P OUT		G	25.07.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1286 S		G	25.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1286 P OUT		G	25.07.2024	G	0.27 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1287 S		G	25.07.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1287 P OUT		G	25.07.2024	G	0.12 G	>199.9 G									G

SHUKOBLOK															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1002 S		G	25.07.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOK

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1002 P OUT 1 G 25.07.2024 G 0.05 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1002 P OUT 2 G 25.07.2024 G 0.05 G >199.9 G G

SHUKOBLOK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 F 25.07.2024 G >19.9 F

PCONS ZITTEN LOS

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.24 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.50 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.39 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.48 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 10M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.24 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.48 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		F	25.07.2024	G	0.42 G	>199.9 G									F

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 7.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.40 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.29 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS	G		25.07.2024	G	0.17 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 7.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 2.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.21 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.15 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.47 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	25.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 2.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.14 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.15 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.19 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 1.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.23 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.14 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.24 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 1.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.22 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.17 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.43 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABELS G 25.07.2024 G 0.18 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOHASPEL 35M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
KABEL
SHUKOHASPEL 35M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
001035		G	25.07.2024	G	0.44 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023
KABEL
SHUKOHASPEL 25M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0111		G	26.07.2024	G	0.44 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0113		G	26.07.2024	G	0.50 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0166		G	26.07.2024	G	0.46 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-399		G	26.07.2024	G	0.36 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 KABEL SHUKOHASPEL 10M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1289		G	26.07.2024	G	0.17 G	>199.9 G									G
SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1200		G	26.07.2024	G	0.38 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023 KABEL SHUKO PCON 10M

PCON															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023 KABEL SHUKO 2.5

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.24 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKOBLOCK 1.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.05 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

EURO PCON 1.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.27 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

EURO EURO 1.5M

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.14 G	>199.9 G									G

SHUKO															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KABELS		G	26.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

STERA WIREL DMX

STERA

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-407 G 26.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

STERA

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-408 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

OXO B BOX 2

OXO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000909 G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

LICHT

SHOWTEC BOOST 4

SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000151 G 26.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
SHOWTEC BOOST 4

SHOWTEC

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

000150 G 26.07.2024 G 0.12 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
KABEL
SHUKO 7.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.26 G >199.9 G

G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.26 G >199.9 G

G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.14 G >199.9 G

G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.25 G >199.9 G

G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 7.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.24 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

SHUKO 2.5M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.21 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.23 G >199.9 G G

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KABEL G 26.07.2024 G 0.21 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 10M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 10M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-008		G	26.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G									G

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-009		G	26.07.2024	G	0.11 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 20M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-015		G	26.07.2024	G	0.23 G	>199.9 G									G

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-038		G	26.07.2024	G	0.25 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 25M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 25M

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-0084 G 26.07.2024 G 0.41 G >199.9 G G															

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0321 LM16 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0321 S1 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0321 S2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0321 S3 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0321 S4 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0321 S5 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0321 S6 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0321 S7 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0321 S8 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0303 LM16 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0303 S1 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0303 S2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S3 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S4 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S5 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S6 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S7 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0303 S8 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0270 LM16 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S1 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S3 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S4 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S5 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S6 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0270 S7 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0270 S8 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S5 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S6 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S7 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S8 G 26.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1290 S1 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1290 S2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 S3 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 S4 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 S5 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 S6 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 AANRAAKM G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 LM16 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1290 S1 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1290 S2 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 LM16 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 S1 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 S2 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 S3 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 S4 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0170 S5 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0170 S6 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0170 AANRAAKM G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0300 LM16 G 26.07.2024 G 0.19 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0300 S1 G 26.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0300 S2 G 26.07.2024 G 0.15 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0300 S3 G 26.07.2024 G 0.18 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0300 S4 G 26.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0300 S5 G 26.07.2024 G 0.13 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0300 S6 G 26.07.2024 G 0.15 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0300 AANRAAKM G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0125 LM16 G 26.07.2024 G 0.15 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0125 S1 G 26.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0125 S2 G 26.07.2024 G 0.12 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0125 S3 G 26.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0125 S4 G 26.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0125 S5 G 26.07.2024 G 0.16 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0125 S6 G 26.07.2024 G 0.13 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0125 AANRAAKM G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0124 S1 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0124 S2 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0124 S3 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0124 S4 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0124 S5 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0124 S6 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0124 S7 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0124 S8 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0536 S1 G 26.07.2024 G 0.12 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0536 S2 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S3 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S4 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S5 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S6 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S7 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0536 S8 G 26.07.2024 G 0.08 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322 F 26.07.2024 G >19.99 F

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-322 F 26.07.2024 G >19.99 F LOS ONDERDEEL															
LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-0059 S B1 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G LOS ONDERDEEL															
LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-0059 S B2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-0059 S B3 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-0059 S B4 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16 Gebruiker : DO Serienummer testinstrument : 13230476 KTM-EK-0059 S B5 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0059 S B6 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0059 S B7 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0059 S B8 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															

KTM | Theater 2023

MOTERTAKEL

VERLINDE SL5

VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETINGTAKEL G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G															
VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETINGTAKEL G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 MOTERTAKEL VERLINDE SL5

VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETTINGTAKEL		G	26.07.2024	G		0.03 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023 MOTERTAKEL VERLINDE SL5504

VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETTINGTAKEL		G	26.07.2024	G		0.02 G	>199.9 G								

VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETTINGTAKEL		G	26.07.2024	G		0.02 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023 MOTERTAKEL VERLINDE SR1254

VERLINDE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KETTINGTAKEL		G	26.07.2024	G		0.05 G	>199.9 G								

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
MOTERTAKEL
VERLINDE SR1254

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.17 G >199.9 G

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
MOTERTAKEL
VERLINDE SL10

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
MOTERTAKEL
VERLINDE SL10

VERLINDE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KETTINGAKEL G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G

KTM | Theater 2023
KABEL
LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S1 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S2 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S3 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S4 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lekstroom	Aanraakstroom	Tang	Functionietest	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S5 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S6 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S7 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0554 S8 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0302 LM16 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0302 S1 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

LM16

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0302 S2 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S3 G 26.07.2024 G 0.09 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0302 S4 G 26.07.2024 G 0.10 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0300 S4 F 26.07.2024 G >19.9 F															

KTM | Theater 2023

LICHT

PAR 38

SHOWTEC PAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0266 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G															
SHOWTEC PAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0062 G 26.07.2024 G 0.02 G >199.9 G															
SHOWTEC PAR															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0295 G 26.07.2024 G 0.05 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

LICHT

PAR 38

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0293 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0108 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0105 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0267 G 26.07.2024 G 0.03 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0104 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0106 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0292 G 26.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023
LICHT
PAR 38

SHOWTEC PAR

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0294		G	26.07.2024	G		0.03 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023
LICHT
SKYTEC DISCOBOL

SKYTEC

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1123		G	26.07.2024	G		0.07 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023
LICHT
SPIEGEL

SPIEGEL

Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
MAKEUPSPIEGEL		G	26.07.2024	G		0.08 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023
KABEL
CEE 63 125A

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
3) Polariteit

Handtekening: Klant: Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 63 125A

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-008		G	26.07.2024	G		0.06 G	>199.9 G								G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 32 63A

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-037		G	26.07.2024	G		0.10 G	>199.9 G								G

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-038		G	26.07.2024	G		0.09 G	>199.9 G								G

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16 32A

CEE															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-CEE-036		G	26.07.2024	G		0.09 G	>199.9 G								G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE 16 32A

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-035	G	26.07.2024	G	0.13 G	>199.9 G	G
-------------	---	------------	---	--------	----------	---

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-034	G	26.07.2024	G	0.08 G	>199.9 G	G
-------------	---	------------	---	--------	----------	---

KTM | Theater 2023

KABEL

CEE SHUKO 16A

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-033	G	26.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G	G
-------------	---	------------	---	--------	----------	---

CEE

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-032	G	26.07.2024	G	0.07 G	>199.9 G	G
-------------	---	------------	---	--------	----------	---

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIdN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

KABEL

LM16 BREAKOUT

LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S1 G 26.07.2024 G 0.06 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S2 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S3 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S4 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S5 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															
LM16															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1291 S6 G 26.07.2024 G 0.07 G >199.9 G															

KTM | Theater 2023

POWER

SCHN AFST MOTOR

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 POWER SCHN AFST MOTOR

CEE MOTOR

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-1292 1 G 26.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

CEE MOTOR

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-1292 2 G 26.07.2024 G 0.11 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID ORGIN 20

MARSHALL

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-1115 G 27.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 GELUID CUB SUPER 10

LANEY

Gebruiker : DO
 Serienummer testinstrument : 13230476
 KTM-EK-1293 G 27.07.2024 G 0.04 G >199.9 G

- 1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.
 2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.
 3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023

GELUID

MARK BASS

MARK

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1294 G 27.07.2024 G 0.06 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

POWER

MOTORCONTROLLER

MC04VW

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0563 G 27.07.2024 G 0.19 G >199.9 G

KTM | Theater 2023

KABEL

SCHUKOHASPEL 50M

SHUKO

Gebruiker : DO

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1194 G 26.07.2024 G 0.74 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



TEST RAPPORT - RAPPORTAGE VAN AFKEUR

GT PRO Plus

GENERAL DATA

Klantgegevens:

Vista College - KTM
Postbus 207
6400 AE Heerlen

Inspectie door:

SLF Group Rental + Sales BV
Pretoriastraat 23 | 6413 NN | Heerlen
www.slfgroup.pro | info@slfgroup.pro

RAPPORT

Apparaat	Locatie	ID	Fout omschrijving	Actie
PSU	POWER/PROMES 125PSU	000852		
32A TO 16 SCHUK	POWER/PSU ZELFBOUW	KTM-EK-0555		
MOVING WASH	LICHT/SHOWTEC SHARK1	KTM-ST-043		
SHUKOBLOK	KABEL/SHUKOBLOK	KTM-EK-0131 P OUT		
SHUKOBLOK	KABEL/SHUKOBLOK	KTM-EK-1101		
SHUKO	KABEL/SHUKO 10M	KABELS		
LM16	KABEL/LM16 BREAKOUT	KTM-EK-322		
LM16	KABEL/LM16 BREAKOUT	KTM-EK-322		
LM16	KABEL/LM16 BREAKOUT	KTM-EK-0300 S4		

Handtekening:

Klant:

Inspecteur: