renvooi

▨	gevelsteen d=100
▬	prefab betonelementen d=100
▨	gewapend beton i.h.w. gestort
▨	kalkzandsteen d=100 / 120 / 150
▨	isolatie dik 80 mm.
■	electrisch slot
×—×	brandwerende deur 30 min.
∿	deur zelfsluitend
×∿×	zelfsluitende brandwerende deur 30 min.

W.B.D.B.O	weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
−1.01 entree	ruimtenummer: −1 (verdieping) .01 (volgnummer) benaming ruimte
bsh	brandslanghaspel
dbl	drogebrandleiding
—— – ——	brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
——-- ——	sub brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
▨	bestrating

vloertegel 96x96 mm, voeg 4 mm.
wandtegel 147x147 mm, voeg 3 mm.
verdeling tegelwerk altijd vanuit midden van de ruimte
geen tegels kleiner dan een halve tegel toepassen

renvooi regenereer keuken inrichting levering derden

pos. 1	kooktafel electrisch 2–plaats	pos. 10	handenwasbak
pos. 2	friteuse 1–pans	pos. 11	vrieskast
pos. 3	combi–steamer mareno	pos. 12	vaatwasmachine
pos. 4	onderstel	pos. 13	onderstel
pos. 5	werkunit voorzijde open	pos. 14	spoeltafel
pos. 6	afzuigkap	pos. 15	regenereerkast (2x optioneel)
pos. 7	spoeltafel	pos. 16	combi–steamer mareno (optioneel)
pos. 8	–	pos. 17	onderstel (optioneel)
pos. 9	koelkast	pos. 18	–

BRANDCOMPARTIMENT C
BRANDCOMPARTIMENT G
BRANDCOMPARTIMENT H
BRANDCOMPARTIMENT E
BRANDCOMPARTIMENT F
VOOR INGESTORTE RIOLERING EN INGESTORTE WATERLEIDING IN KEUKEN ZIE TEKENING R-1-1
1.01 cel 29 10,3 m²
1.02 cel 30 10,3 m²
1.03 cel 31 10,3 m²
1.04 cel 32 10,3 m²
1.05 cel 33 10,3 m²
1.06 cel 34 10,3 m²
1.07 cel 35 10,3 m²
1.08 cel 36 10,3 m²
1.18 liftschacht 6,3 m²
liftcabine
prefab betontrap o.t. =180 mm. a.t. =220 mm.
1.17 trappenhuis 15,8 m²
1.20 regenereer keuken
dbr afsluiter+ stortz-kopp.2 1/2" hrt.= 1000+vl.
1.22 gang 31,2 m²
1.27 cel 45 10,3 m²
1.28 cel 46 10,3 m²
1.29 cel 47 10,3 m²
1.30 cel 48 10,3 m²
1.31 cel 49 10,3 m²
1.32 cel 50 10,3 m²
1.33 cel 51 10,3 m²
1.34 cel 52 10,3 m²
1.19 galerij 57,5 m²
1.43 galerij 57,5 m²
open stalen trap o.t. =180 mm. a.t. =192 mm.
1.21 techniek E 22,2 m²
maatvoering brandslanghaspel kast afhankelijk van opgave merk en type door leverancier
1.44 wassen/drogen 2,1 m²
1.45 voorr. 1,4 m²
1.46 w.c. 1,2 m²
schacht W.B.D.B.O. 30 min.
uitschroefbaar luik over gehele hoogte
VOOR HOOFDSCHACHT ZIE TEKENING D-W-2
1.47 wassen/drogen 2,1 m²
1.09 cel 37 10,3 m²
1.10 cel 38 10,3 m²
1.11 cel 39 10,3 m²
1.12 cel 40 10,3 m²
1.13 cel 41 10,3 m²
1.14 cel 42 10,3 m²
1.15 cel 43 10,3 m²
0.16 cel 44 10,3 m²
1.23 schoonmaak 8,7 m²
1.24 spr. kamer intern 11,3 m²
1.25 afdelingshoofd 17,6 m²
1.26 berging 8,7 m²
1.35 cel 53 10,3 m²
1.36 cel 54 10,3 m²
1.37 cel 55 10,3 m²
1.38 cel 56 10,3 m²
1.39 cel 57 10,3 m²
1.40 cel 58 10,3 m²
1.41 cel 59 10,3 m²
1.42 cel 60 10,3 m²
2700+
2680+
HWA Ø75
51001

—— hwa ——	hemelwaterafvoer
—— vwa ——	vuilwaterafvoer
– – – o – – –	ont.-/beluchting
—— - ——	koudwater
—— - - ——	warmwater
—— - - - ——	circulatie warmwater
—— dbr ——	droge brandleiding

VOOR DETAILS EN DOORSNEDEN STANDAARD CELLEN
ZIE TEKENING D-W-1

VOOR DETAIL/DOORSNEDEN HOOFDSCHACHT
ZIE TEKENING D-W-2

VOOR INGESTORTE LEIDINGEN IN 1e VERDIEPINGS VLOER
ZIE TEKENING R-1-1

①	Schachtnummer, voor waterleidingschema zie tekening DS-1
D	Vloerput. "Nering Bogel" type 1015Z 150x150 Ø50.
VP	Vloerput Keuken "Passavant" type 5181.10.89 DNØ70.

REVISIETEKENING

RIJKSGEBOUWENDIENST
Directie Programma's en Projecten
Postbus 20952 2500 EZ 's-Gravenhage

Wijz.	Omschrijving van de wijziging	Getekend	Paraaf	Datum
F				
E				
D	INTERN ALGEMEEN			
C				
B				
A				

Bestemming P.C.N. NIEUWERSLUIS
NIEUWERSLUIS a/d VECHT
Onderwerp HWA-, AFVOER- EN SAN.-INSTALLATIES
1e VERDIEPING PEIL=2700+P
INSTALLATIETEKENING

adv.bur. :
architect :
opdr.gev. : RGD
werf/b.nr. :
class. :

Schaal 1:50 Get. L.T.F. Par. d.d. 20/09/99 Akk.
Projectnummer 13584-7

gti installatietechniek
GTI Utrecht bv
Celsiusbaan 8, 3439 NC Nieuwegein
Tel. (030) 6059411, Fax (030) 6050704

Aantal bladen Blad
Tekeningnummer S-1-1

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet

XREF ZBK–W03 1e VERDIEPING GNSB–W4 DD. 24–12–1998
GEWIJZIGD ZBK–W03 1e VERDIEPING BLAD GNSB W4 WIJZ. A DD.03–02–1999