

3^e Nota van Inlichtingen

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken. Daarmee maakt deze Nota van Inlichtingen ook deel uit van het overeen te komen contract. Bij verzending van deze Nota van Inlichtingen staan in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen van de houder(s) van de offerteaanvraag zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen. De gemeente Noordoostpolder heeft de geanonimiseerde vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. donderdag 16 februari 2023 gepubliceerd op TenderNed.

Ref .Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
155	Inschrijffase	Inhoud		De op te nemen PV-panelen zijn normaaliter gebaseerd op de uitgangspunten van de BENG berekening. Vanuit de stukken is niet te herleiden welk aantal dit is en welk aantal aanvullend geplaatst wordt om beter te scoren dan de benodigde BENG eis. Kunt u deze splitsing opgeven?	Er zijn 85 panelen van 400WP nodig voor de BENG berekening
156	Inschrijffase	Inhoud		Op de DO-tekeningen van BBP staan alle afvoerputten voor vuilwaterputten en lijngoten aangegeven, echter niet de levering van de vuilwaterputten en lijngoten. Klopt het dat de levering en stellen van de lijngoten door de bouwkundige aannemer geschied mede ook dat ze opgenomen moeten worden in het tegelwerk?	Het klopt dat de lijngoten door de bouwkundig aannemer worden geleverd. Dus voor installateur perron afvoer lijngoten wedstrijdabad uitsluitend aansluiten, levering bouwkundig.
157	Inschrijffase	Inhoud		Is het toegestaan om bij het PvA ondersteunende bijlage bij te voegen?	Dit is geen probleem voor ondersteuning. Noot: Voor de beoordeling deel Kwaliteit worden allen de gevraagde stukken volgens leidraad gebruikt.
158	Inschrijffase	Inhoud		Vanuit onze leveranciers hebben wij nog steeds niet alle offertes binnen gekregen waardoor wij de calculatie nog niet goed kunnen afronden. Is er een mogelijkheid dat de indienen met een week verschoven kan worden? Hiermee kunnen wij ook kijken of we nog optimalisaties kunnen voorstellen.	De inschrijfdatum wordt 28 februari om 12:00 uur. De presentaties zijn gepland op 7 maart 2023 om 12:30 in het gemeentehuis van Noordoostpolder (Bezoekadres. Harmen Visserplein 1 te Emmeloord).