



Nota van inlichtingen

Europees openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2

ROK Leverantie rioolpompen en besturingssystemen

Versie	1.0
Datum	22-02-2024
Besteknummer	02-2024
Zaaknummer	I230700009

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

1.	Behandeling vragen en antwoorden.....	3
2.	Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst.....	4
3.	Behandeling overige informatie	5
Bijlage 1	Gewijzigde / nieuwe documenten	6

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	PvE	Is het mogelijk om de tekeningen van het besturingssysteem te uploaden?	Een up to date tekening is niet beschikbaar, voor het principe van de kastopbouw verwijzen we naar bijlage 1 van het PvE en voor de toe te passen componenten naar hoofdstuk 4 van het PvE. Het is aan de opdrachtnemer om hiermee een kloppend ontwerp/ e-schema op te stellen.

2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen, tekstsuggesties en tekstvoorstellen en de gegeven antwoorden.

Nr.	Artikelnummer	Tekstsuggesties/-voorstellen	Antwoord
-----	---------------	------------------------------	----------

3. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
3.-1.	Hoofdstuk 4 van het PvE.	<i>In plaats van het voorgeschreven thermische relais dient een motorbeveiligingsschakelaar te worden toegepast (van het merk ABB of gelijkwaardig).</i>
3.-2.	Hoofdstuk 4 van het PvE.	<i>In aanvulling op de opsomming in hoofdstuk 4 dient te worden toegepast: 3x zekeringen tussen voeding van de Atlantis en de hoofdvoeding.</i>

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
-----	-----------------------	--