

Nota van Inlichtingen 3



Project: TN 467795 Aanschaf en onderhoud keukenapparatuur
Datum: 11-7-2024
Versie: 1.0

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Antwoord	Gewijzigd document
14	Bijlage 10 Aanbiedingsbegroting versie 2	tabblad "Vervanging en uitbreiding"	Klopt het dat we in de begroting kolom F een prijs voor levering incl. montage moeten rekenen op basis van montage 1 enkel apparaat, en dan onderaan een korting wanneer het gaat over de levering en plaatsing op basis van volle werkdag?	Ja, de prijs is voor vervanging van 1 apparaat. En onderaan een kortingspercentage voor als het geheel in één keer vervangen gaat worden (hoeveel dagen dat kost is aan opdrachtnemer).	
15	Bijlage 01a Apparatuurspecificatie Tulpenburgh	Bijvoorbeeld AA.08	Mogen we ervan uitgaan dat de werkbankschoelers die zonder werkblad worden benoemd, onder een meubel komt die niet van RVS is en dus buiten onze scope vallen?	Ja, deze valt buiten de scope van deze aanbesteding (of die nu van rvs is of niet).	
16	Algemeen	Algemeen	Los van de opgegeven posities uit bijlage 01a t/m 01d heb je voor de realisatie van de complete keukens ook aanvullende componenten nodig zoals RVS passtukken, werkbladen etc. , hoe verwerken we deze in de begroting?	Dit hoeft niet verwerkt te worden in de begroting. Aanvullende componenten vallen buiten de scope van deze aanbesteding.	
17	Bijlage 01a Apparatuurspecificatie Tulpenburgh	BD.51	Bij de schilferijsmachine opgegeven t.b.v. een ITS systeem. Klopt het dat dit ITS systeem buiten de scope valt?	Ja, dit klopt. Deze aanvullende componenten vallen buiten de scope	
18	Bijlage 01a Apparatuurspecificatie Tulpenburgh	O.a. BD.42	In de begroting staan verschillende Bravilor automaten zonder water filters, klopt dit?	Ja, dit klopt. Doorstroomzuilen worden exclusief waterfilters gevraagd.	

19	Algemeen	Algemeen	Mogen we ervan uitgaan dat er op iedere locatie een centrale koelinstallatie aanwezig is? Zo ja, op welk gas draait deze installatie?	Ja, op bijna alle locaties is een centrale of decentrale koelinstallatie aanwezig. Dit kan er één zijn maar ook meerdere. In verband met de verscheidenheid aan installaties zit hier diverse koelgassen in. Te weten, maar niet onuitputtelijk. R134a;R405a;R410a etc. De apparatuur uit deze tender zal standalone moeten kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat een koelcel een eigen koelaggregaat moet krijgen. Bij nieuwe koelapparatuur zal er gekozen dienen te worden voor een koelgas met de laagst mogelijke GWP, zonder afbreuk te doen aan de gestelde eisen.	
20	PVE	5.2.1	Dient de facturatie van de werkzaamheden voor huishoudelijke apparatuur ook via de contractpartij te verlopen of mag dit rechtstreeks met de onderaannemer gedaan worden?	Nee, dit mag niet rechtstreeks via de onderaannemer aan ProRail gefactureerd worden. Facturatie verloopt via de opdrachtnemer.	
21	PVE	5.2.1	Is het ook mogelijk om per locatie één bedrag in rekening te brengen voor de serviceverlening aan de huishoudelijke apparatuur of dient dit per apparaat te gebeuren?	Nee, dit is niet mogelijk. Huishoudelijke apparatuur (in de leefkeukens en pantry's) dient NEN 3140 gekeurd te worden en correctief te worden onderhouden. Voor de NEN 3140 dient per apparaat in de Aanbiedingsbegroting te worden vermeld wat de keuring kost. Na inventarisatie in de implementatie volgt een bedrag per locatie (gebaseerd op de werkelijke aanwezige apparatuur per keuken/pantry). Voor correctief onderhoud is het niet mogelijk om één bedrag voor alle apparaten op locatie in rekening te brengen. Correctief onderhoud wordt afgerekend op basis van daadwerkelijke diensten/leveringen.	