

NOTA VAN INLICHTINGEN II

Aanbestedende dienst:	Gemeente Purmerend
Naam aanbesteding:	Levering en installatie PV-installaties
Dossiernummer:	INCS70117
Registratienummer:	1598626
Datum:	20 juni 2024

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen.

Opmerkingen:	▪ Naar aanleiding van de Nota van inlichtingen II zijn onderstaande documenten vervangen en/of toegevoegd: a) Bijlage 13 Invulblad Prijs versie 1.1 is vervangen door versie 1.2. ▪ Bijlage 2 Programma van eisen versie 1.1 is vervangen door versie 1.2. Er is per abuis een onjuiste versie geüpload inclusief opmerkingen. De inhoud van versie 1.1. en 1.2 is ongewijzigd gebleven. ▪ Het is <u>niet</u> meer mogelijk om vragen te stellen ten behoeve van de Nota van inlichtingen. ▪ Gegadigden zijn in de gelegenheid om uiterlijk <u>maandag 8 juli 2024 vóór 10:00 uur</u> in te schrijven.
---------------------	---

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Vraag n.a.v. Nvl 1 (vraag via TenderNed berichtenmodule)	In de nota van inlichtingen wordt aangegeven dat er moet worden aangeboden op het huidige verbruik per locatie. Het gevolg hiervan is dat er zo meteen locaties zijn waarbij een aanbidding ligt en dit niet gerealiseerd kan worden qua dakoppervlak. Moeten wij een fictief aantal PV panelen aanbieden op deze locatie? Zodat het eerlijk te vergelijken is? Bijvoorbeeld voor locatie 15: wordt gevraagd 5770 kW aan te brengen. Dit is niet mogelijk op dit dak. Wij kunnen hier 2 panelen plaatsen op het sedum. Dit is niet dekkend en kostentechnisch ook niet interessant. Maar moeten wij hier dan 14 panelen aanbieden?	Voor het plaatsen van het aantal panelen dient u uit te gaan van Bijlage 13 Invulblad Prijs, kolom F Jaarverbruik (in kWh) en niet het tabel op de laatste pagina van Bijlage 1 Locatieoverzicht Purmerend. Naar aanleiding van uw vraag is het jaarverbruik in kWh voor locatie 15 Busremise aan de Wolgalaan 50 aangepast naar 500. Dit is aangepast in Bijlage 13 Invulblad Prijs versie 1.2.
2	Bijlage 2 – PvE 1.9 (vraag via TenderNed berichtenmodule)	Voor de locatie Tramplein. Dit gebouw is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor publiek, kunnen wij een steiger en materieel o.i.d. rondom het gebouw plaatsen i.v.m. veilig werken en als wij op het dak aan het werk zijn mogen er geen personen onderdoor lopen. Dus een deel van de functionaliteit van het gebouw komt een paar dagen te vervallen. Moeten wij hier aanvullende werkzaamheden voor opnemen?	Het gebouw dient tijdens de werkzaamheden toegankelijk te blijven voor publiek en de functionaliteit van het gebouw (of een deel daarvan) mag niet komen te vervallen. Graag verwijzen wij u naar Bijlage 2 Programma van eisen, eis 1.8.
3	Bijlage 2 - PvE 9.2 (vraag via TenderNed berichtenmodule)	Scope uitgangspunten bij bliksembeveiliging zijn dat de PV-installatie minimaal 50 cm van de bliksem installatie blijft liggen. Graag aangeven of een OSB wél of niet opgenomen moet worden in de prijsraming(en) om een eerlijke vergelijking te kunnen maken.	Overspanningsbeveiliging is vereist t.b.v. de omvormers. Voor overige aanpassingen i.r.t. het ontwerp en afstand blikseminstallatie zijn deze voor in regie en op kosten van opdrachtgever.

4	Geschiktheidseis (vraag via e-mail)	Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het doen van een aanbieding op de door u aangeboden tender. Helaas voldoen wij momenteel nog niet aan de gestelde eis dat wij als bedrijf ISO9001 gecertificeerd zijn. We zijn bezig met het certificeringstraject voor ISO9001, echter zullen wij voor de datum, wanneer de gevraagde bewijsstukken aangeleverd moeten zijn, nog niet gecertificeerd zijn. Wel zouden wij kunnen aantonen met een vaststellingsovereenkomst met een geaccrediteerde auditor dat wij bezig zijn met het behalen van de ISO9001 certificaat. Zou dit volstaan om in aanmerking te komen tot mogelijke opdrachtnemer?	Het is een inschrijver die niet over het gevraagde certificaat beschikt toegestaan andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking in te dienen, maar alleen als het inschrijver niet is aan te rekenen dat hij het certificaat niet vóór inschrijving heeft verkregen. De gemeente toetst dus allereerst of het u niet is aan te rekenen dat u op het moment van inschrijving niet over het vereiste certificaat beschikt. Als de gemeente van oordeel is dat u dat niet is aan te rekenen, toetst de gemeente of de door u aangeleverde bewijzen aantonen dat u maatregelen heeft getroffen op het gebied van de kwaliteitsbewaking die aan de kwaliteitsnormen voldoen. U kunt met alleen de vaststellingsovereenkomst met een geaccrediteerde auditor waaruit blijkt dat u bezig bent met het behalen van het ISO9001 certificaat niet aantonen dat u ook maatregelen heeft getroffen op het gebied van de kwaliteitsbewaking die aan de kwaliteitsnormen voldoen. In de leidraad is nog expliciet opgenomen dat onder de Aanbestedingswet als uitgangspunt geldt dat uitsluitend gelijkwaardige certificaten worden geaccepteerd. Een handboek of een procesbeschrijving, ook al is dat gebaseerd op ISO 9001, is niet zonder meer gelijkwaardig aan een ISO certificaat. Voor het verkrijgen en behouden van een dergelijke certificering is immers een externe audit nodig die jaarlijks dient te worden herhaald.
---	-------------------------------------	---	--