

Algemene informatie

Aanbesteding: Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties.
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/23/485012

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 18 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad/Nota van inlichtingen

Vraag:

Zijn de vermelden kwaliteitseisen een harde eis om te mogen deelnemen aan deze aanbesteding.

- 9001 Kwaliteitsmanagement;
- ISO 14001 Milieumanagement;
- ISO 27001 Informatiebeveiliging
- ISO 45001 Gezond en veilig werken of VCA** 2017/ 6.0 en NEN Safety Culture Ladder (SCL) trede 4.
- VEB en/of NCP/Borg gecertificeerd;
- VCA-bedrijfs certificering**

Antwoord:

Ja, zie ook vraag en antwoord bij vraag 16 bij de 1e nota van inlichtingen

Percelen: P1 Perceel 1. Brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 6 jun. 2024

Ref.nr. 19 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad/Nota

Vraag:

We kunnen niet akkoord gaan met de gegeven antwoorden op onze vragen inzake de onder de scope vermelden. : Doormelding naar regionale en/of particuliere alarmcentrales/meldkamers en alarmopvolging.

De totale kostenpost van deze diensten benaderd de totale kosten van de overige gevraagde diensten (onderhoud blusmiddelen en brandmeldinstallaties) en zijn dus een wezenlijk onderdeel van deze aanbesteding.

Het kan in onze ogen niet zo zijn dat hier geen enkele officiële beschreven beoordeling en of weging aangeven wordt.

Ook worden van al deze diensten geen enkele te stellen kwaliteits en/of normeisen in de aanbesteding vermeld.
Wij adviseren dan ook deze onderdelen uit deze aanbesteding te schrappen.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag en aanvullende informatie zie hij bijgevoegde bestand: Addendum Technisch Programma van Eisen.

Percelen: P1 Perceel 1. Brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 6 jun. 2024