

Nota van Inlichtingen 1 – Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio – Onderhoud E&W Installaties – 2024/0604TK

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Selectieleidraad				
1.	9	3.3.3	Scope van de opdracht: Wat wordt er verstaan onder de E werkzaamheden? We zien nu alleen maar W elementen. Kunnen we er van uitgaan dat het onderhouden van de reguliere verlichting en E installaties (verdelers etc) onder deze uitvraag vallen?	Met betrekking tot de E-installaties zijn er inderdaad (los van de reguliere verlichting en verdeelinrichting) geen andere elementen die onderdeel uitmaken van de scope. Het zal met name gaan om correctief onderhoud gericht op deze componenten of realisatie van projecten waarbij E-werkzaamheden vereist zijn. Voor installaties als bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie heeft OOOZ andere overeenkomsten.
2.	10	3.3.4	Installaties & Werkzaamheden buiten scope: Vallen hier de periodieke keuringen ook onder? Dus bijvoorbeeld SCIOS scope 8,10 en 12? Of maken deze nu wel onderdeel uit van deze aanbesteding.	Alle periodieke keuringen en inspecties die verbonden zijn aan de preventief te onderhouden installaties maken onderdeel uit van de onderhavige opdracht. Dit is nader uitgewerkt in het Programma van Eisen die tijdens de gunningsfase verstrekt wordt. De uitvoering van de NEN3140 valt overigens buiten de scope van de opdracht.

Einde Nota van Inlichtingen

