

Nota van Inlichtingen



Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
14 0174
info@gemeentewestland.nl
www.gemeentewestland.nl

Aanbesteding:	Sanitaire voorzieningen
Nota van Inlichtingen:	2
Deadline indienen vragen:	28-03-2024
Datum publicatie Nvl:	03-04-2024
Totaal aantal vragen:	8
Kenmerk Nota van Inlichtingen:	24-0063198

Naar aanleiding van de ontvangen aanbestedingsstukken kan de inschrijver vragen stellen. U dient uw vragen uitsluitend in onderstaand format te stellen

Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
1	Prijzenblad		Prijzenblad, tabblad 2: bij toiletpapier wordt gevraagd naar 24 x 300 meter. Dit is niet gebruikelijk in de markt. Kunt u dit aanpassen naar 24 x 100 meter?	Zie bijgevoegd aangepast prijzenblad V3.0 (n.a.v. Nota 2)
2	Prijzenblad		Prijzenblad, tabblad 2: is onze aanname correct dat de huur van de dispensers niet in de totaalprijzen van de aanbidding meegenomen moeten worden, maar apart berekend?	In het prijzenblad vragen wij een prijs uit voor de dispensers exclusief verbruik. Dus kosten voor de huur (bruikleen) en service/ onderhoud. Apart vragen wij de prijzen uit voor verbruik. Deze twee posten samen maken de jaarsom van het contract. De huur van de automaten moet dus in de prijs meegenomen worden.
3	Prijzenblad		U gaat in uw prijzenblad uit van een toiletrol van 300 meter. Is dit een bewuste uitvraag? Veelal bevatten toilettrollen 100 meter toiletpapier. Kunt u duidelijkheid bieden?	Zie bijgevoegd aangepast prijzenblad V3.0 (n.a.v. Nota 2)
4	Drempelbedrag vraag 20		Is onze aanname juist dat de vermelde drempelbedragen exclusief BTW zijn?	Uw aanname is correct
5	Bijlage 1, PvE, par 4.2	8	Aanbestedende dienst beschrijft in paragraaf 4.2 in het programma van eisen dat zij een contractconstructie op bruikleen (inclusief onderhoud) wenst en tegen een vast huurtarief worden geleverd en onderhouden. De verbruiksartikelen worden op basis van verwachte verbruiken per jaar geleverd en per maand afgerekend. Ieder kwartaal wordt het werkelijke verbruik met de verwachting vergeleken en verrekend. Naar inziens van inschrijver vraagt u een all-in constructie uit met een behoorlijke administratieve uitdaging. Inschrijver adviseert de dispensers op bruikleen uit te vragen en de verbruiksartikelen te factureren op basis van werkelijk verbruik. Dit is voor zowel aanbestedende dienst als inschrijver transparant. Neemt u ons advies over? Zo nee, kunt u uw antwoord beargumenteren?	Zoals het nu in de stukken staat is een aparte huurprijs per week opgevraagd voor de dispensers en service artikelen. De vullingen worden apart uitgevraagd. Daarbij is het van belang dat Gemeente Westland een budget kan maken. De verbruiken worden daarna 2x per jaar naar werkelijkheid verrekend. Dit komt overeen met uw wens echter net met een andere aanpak hier wenst de gemeente niet van af te wijken.
6	Bijlage 1, PvE, par. 4.4	10	Aanbestedende dienst beschrijft dat het toiletpapier gemaakt moet zijn van 100% gerecyclede vezels. Inschrijver heeft een innovatie hygiëneproduct waarbij een deel van het hygiënapapier van geproduceerd wordt van gerecyceld alternatieve grondstof en een deel bestaat uit een verse vezel van een alternatieve grondstof. Dit hygiënapapier wordt op de meest duurzame wijze geproduceerd zonder schadelijke chemicaliën. Staat aanbestedende dienst het toe om met dit hygiënapapier in te schrijven? Zo nee, kunt u uw antwoord beargumenteren?	Akkoord
7	Bijlage 1, PvE, par. 4.5	10 + 11	Aanbestedende dienst wenst een uniforme uitstraling van de dispenserlijn voor de locaties. Enkele van de door u uitgevraagde type dispensers,zeepdispenser t.b.v. industriële zeep, dispensers ten behoeve van shampoo en zeep, heeft inschrijver niet standaard in het assortiment. Staat aanbestedende dienst het toe als inschrijver hiervoor licht afwijkende dispensers aanbiedt?	Akkoord
8	Bijlage 1, PvE, par 4.8	12	Aanbestedende dienst wenst dat de dispensers worden afgesloten met een generieke sleutel. Inschrijver werkt met een dispenserlijn waarbij enkele dispensers opengaan via een verborgen drukknop. De praktijk heeft bewezen dat het afsluiten van de dispensers niet noodzakelijk is. Gaat aanbestedende dienst er mee akkoord als inschrijver deze dispensers aanbiedt? Zo nee, kunt u uw antwoord beargumenteren?	Akkoord

Deze 2e Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document met dossierkenmerk D2023-30366.