



# Keuringsdocument

## Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam : [Klik **hier** en vul in]  
Straat : [Klik **hier** en vul in]  
Postcode en plaats : [Klik **hier** en vul in]  
Accreditatie of certificering : [Klik **hier** en vul in]

## Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam met voorletters : [Klik **hier** en vul in]  
Functie : [Klik **hier** en vul in]  
Certificering : [Klik **hier** en vul in]

## Component

Component- ID : «ComponentID»  
Componentsoort : «ComponentSoort»

## PO-activiteit

Keuring-ID : «KeuringID»  
PO-activiteit : Controle lekdetectiesysteem ondergrondse opslagtank  
1j  
Grondslag : Activiteitenregeling: art. 3.35, lid 3 en lid 11 van  
art 3.35  
Norm/protocol: PGS 28  
Frequentie : 1 jaar  
Datum uitgevoerd : «Datum\_uitgevoerd»  
Status : «**Status**»

## Plaats van het component

Objectcode en -naam : «Object»-«Objectnaam»  
Gebouwcode en -naam : «Gebouw»-«Gebouwnaam»  
Bouwlaag : «Bouwlaag»  
Ruimte : «Ruimte»

## Rapportage opdrachtnemer

Voorblad met : «Document» «DocumentInhoud»  
Documentnaam : «Documentnaam»

| Tank gegevens                 |  |                                |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ComponentID                   |  | Inhoud                         |  |
| ComponentSoort                |  | Situatie opslagtank in terrein |  |
| Object                        |  | Hoofdgebied                    |  |
| Objectnaam                    |  | Leidingwerk                    |  |
| Gebouw                        |  | Soort vulpomp                  |  |
| Gebouwnaam                    |  | Soort zuigpomp                 |  |
| GebouwSoort                   |  | Gebruiksrecht                  |  |
| BVD                           |  | Lig. in milieubeschermingsgeb. |  |
| Bouwlaag                      |  | Materiaal opslagtank terrein   |  |
| Ruimte                        |  | Vulling opslagtank terrein     |  |
| Hoofdgebruiker                |  | PGS-klasse vulling             |  |
| Objecthoofdgebruiker          |  | Potentiaalvereffening/aarding  |  |
| Regio                         |  | Kathodische bescherming        |  |
| DVD-code                      |  | Grondwaterpeilbuis             |  |
| Aantal                        |  | Dubbelwandig                   |  |
| Serienummer                   |  | Lekdetectie                    |  |
| Installatienummer             |  | Overvulbeveiliging             |  |
| Nadere locatiebepaling        |  | Inwendige coating              |  |
| Bouwjaar                      |  | Lekbak                         |  |
| Nadere specificatie bvd/instl |  | Manschacht                     |  |

### Rapportage inspectie en onderhoud PO-activiteit "Controle lekdetectiesysteem ondergrondse opslagtank 1j".

| Gegevens opdrachtgever (Uitvoerende overeenkomst)                         |  | Gegevens opdrachtnemer (indien van toepassing) |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
|                                                                           |  |                                                |            |
| Inspectie van het lekdetectiesysteem                                      |  |                                                |            |
|                                                                           |  | Status                                         | Toevoeging |
| Werking controleren                                                       |  |                                                |            |
| Doormelding aanwezig?                                                     |  |                                                |            |
| Ontvangst locatie doormelding lekkage en ontvangen?                       |  |                                                |            |
| Functionele controle op de automatische uitschakeling van de perspomp(en) |  |                                                |            |
| Controle op het afgaan van het visuele en/of akoestisch alarm             |  |                                                |            |

Opmerking: