

Bijlage 6. Format voor het stellen van vragen

Betreft	Het stellen van vragen	Datum	22-7-2024
Van		Ref.	BPRC Projectnummer 003431
Project	uitvoering van werktuigbouwkundig onderhoud en consignatiediensten		

Toelichting: Onder het kopje 'betreft' dient u zo specifiek mogelijk te vermelden welk document van de aanbestedingsstukken het betreft, gespecificeerd naar paragraaf/pagina. Bij de vraag dient ook zoveel mogelijk een voorstel te worden gedaan voor de door de onderneming gewenste aanpassing/uitkomst.

Het aantal vragen kan door de inschrijver conform het gegeven format worden uitgebreid.

NB: In het kader van de Europese aanbesteding hebben wij het elementenoverzicht herzien. Hierbij zijn geen installaties verwijderd of toegevoegd, en de geraamde waarde blijft ongewijzigd. Er is echter een nieuwe filter op het Excel document toegepast, waardoor het nu explicieter zichtbaar is welke installaties onder het contract vallen. Deze wijziging dient ter verduidelijking en heeft geen invloed op de inhoudelijke specificaties of de omvang van het bestek. De nieuwe versie staat geüpload bij de documenten. De oorspronkelijke versie maakt geen deel meer uit van de aanbestedingsdocumenten.

Ook de oorspronkelijke versie van het prijzenblad maakt geen deel meer uit van de aanbestedingsdocumenten. We hebben een nieuwe versie geüpload waar cel B29 nu wel een vergelijkingsprijs optelt.

Nr.	Betreft	Vraag
1.	Bijlage 5 A - Conceptovereenkomst werktuigbouwkundig onderhoud en consignatie.pdf. pag. 4 artikel 6.3	De gevolgschade uit deze bepaling is niet gemaximaliseerd. Verzoek aan Opdrachtgever om deze bepaling te laten vervallen of te maximaliseren op 10% van de aanneemsom.
Antwoord	De gevolgschade uit artikel 6.3 in de concept Overeenkomst wordt naar aanleiding van deze vraag gemaximaliseerd op vijf keer de contractwaarde per jaar.	

Nr.	Betreft	Vraag
2.	Beschrijvend Document Werktuigbouwkundig onderhoud en	Verzoek om dit artikel te laten vervallen daar dit alleen de onder aanneming betreft. Opdrachtnemer overlegt UEA en is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de inzet van haar onderaannemers. Hierin voegt het aanleveren van de UEA van de onderaannemers van Opdrachtnemer geen toegevoegde waarde aan Opdrachtgever.

	consignatie.pdf pag. 14 art. 3.2.4	
Antwoord	Niet akkoord. Aanbestedende dienst wil niet dat werkzaamheden worden uitgevoerd door een organisatie, waarop uitsluitingsgronden van toepassing zijn. In het UEA verklaart de onderaannemer dat geen uitsluitingsgronden op zijn organisatie van toepassing zijn. Een inschrijver of toekomstige contractspartij kan dat niet altijd weten van zijn onderaannemer(s).	

Nr.	Betreft	Vraag
3.	Bijlage 3 - Prijzenblad Onderhoudsdiens ten.xlsx	Cel B29 vergelijkingsprijs blijft leeg, ongeacht of de gele cellen wel of niet zijn ingevuld. Graag ontvangen we het juiste prijzenblad waarbij de vergelijkingsprijs wel wordt getotaliseerd.
Antwoord	Tegelijk met deze nota van inlichtingen is een nieuw prijzenblad geüpload. Het oude prijzenblad kan niet worden gebruikt. Een inschrijving waarin toch het oude prijzenblad is opgenomen is ongeldig.	

Nr.	Betreft	Vraag
4.	Bijlage 3 - Prijzenblad Onderhoudsdiens ten.xlsx	Cel B15 All-in tarief preventief onderhoud per jaar o.b.v. bijlage 8. Graag ontvangen van opdrachtgever welke elementen/regels hier van uit bijlage 8 afgeprijsd dienen te worden. Opdrachtgever zou hier bijvoorbeeld in bijlage 8 een kolom kunnen toevoegen. Het is inschrijver namelijk niet geheel duidelijk welke elementen opdrachtgever hier afgeprijsd wilt hebben, omdat kolom "Contract" meerdere (samengestelde) kenmerken bevatten.
Antwoord	In antwoord op uw vraag zal Aanbestedende dienst de benodigde aanpassingen doorvoeren op basis van de nieuwe elementenlijst. In deze lijst zullen enkel de installaties worden opgenomen die binnen het contract vallen. Elementen die niet binnen het contract vallen, worden aangemerkt als 'geen' in de contractkolom. In paragraaf 1.3.2. wordt per onderdeel omschreven wat er van de inschrijver wordt verwacht. Daarnaast verwacht Aanbestedende dienst dat de inschrijver op de hoogte is van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot preventief onderhoud aan de installaties zoals opgenomen in de elementenlijst.	

Nr.	Betreft	Vraag
5.	Bijlage 3 - Prijzenblad Onderhoudsdiens ten.xlsx	Cel B18 All-in tarief periodieke keuringen/inspecties per jaar o.b.v. bijlage 8 Graag ontvangen van opdrachtgever welke elementen/regels hier van uit bijlage 8 afgeprijsd dienen te worden. Opdrachtgever zou hier bijvoorbeeld in bijlage 8 een kolom kunnen toevoegen. Het is inschrijver namelijk niet geheel duidelijk welke elementen opdrachtgever hier afgeprijsd wilt hebben, omdat kolom "Contract" meerdere (samengestelde) kenmerken bevatten.
Antwoord	Zie het antwoord op vraag 4.	

Nr.	Betreft	Vraag
6.	Bijlage 3 - Prijzenblad Onderhoudsdiens ten.xlsx	Cel B18 All-in tarief periodieke keuringen/inspecties per jaar o.b.v. bijlage 8 Hoe dienen we om te gaan met keuringen waarvan de frequentie groter is dan 1 jaar. Bijvoorbeeld Scios Scope 7a vindt 1 x per 4 jaar plaats. Opdrachtgever vraagt om een jaarprijs. Dienen we hier de totaalprijs voor uitvoering van 1 x per 4 jaar op te nemen of dienen we ¼ van het bedrag op te nemen?
Antwoord	Graag ¼ van het bedrag opnemen. Tijdens het verificatiegesprek na afloop van de aanbesteding verzoekt Aanbestedende dienst de dan gegunde partij vriendelijk om een gedetailleerde prijsopgave te verstrekken op basis van de inschrijfprijs; dit verzoek staat echter los van de gunningsbeslissing en de gestelde eisen en wensen in de aanbesteding.	

Nr.	Betreft	Vraag
7.	Bijlage 3 - Prijzenblad Onderhoudsdiens ten.xlsx	Cel B21 Uurtarief: 07:30 - 17:00, maandag t/m vrijdag Dient inschrijver hier het uurtarief van de Servicetechnicus te vermelden en zijn overige uren (Servicecoördinator, Contractbeheerder, Contractmanager e.d. apart verrekenbaar?
Antwoord	In reactie op uw vraag dient de inschrijver het uurtarief van de Servicetechnicus te vermelden, inclusief alle bijkomende kosten. De daadwerkelijke kosten en de benodigde dienst of technicus zijn afhankelijk van de specifieke storing. In artikel 3 lid 3 sub c van de overeenkomst is beschreven hoe correctief onderhoud wordt gefactureerd. Het is belangrijk te benadrukken dat dit all-in tarieven zijn. Er kunnen hier geen aparte kosten in rekening worden gebracht voor werkvoorbereiding, contractbeheer, of andere functies. Deze kosten zijn verdisconteerd in de algemene kosten binnen het uurtarief.	

Nr.	Betreft	Vraag
8.	Bijlage 5 A - Conceptovereenk omst werktuigbouwkun dig onderhoud en consignatie.pdf pag. 3 artikel 3.3	Inschrijver mist hier opslag voor eventuele onderaannemer(s). Ons voorstel is om hier hetzelfde opslag te hanteren als bij materiaalkosten. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord, zo niet kunt u dit motiveren?
Antwoord	Indien een inschrijver gebruik maakt van onderaannemers, is dat een keuze die volledig voor rekening en risico van de inschrijver komt. Aanbestedende dienst wil als opdrachtgever niet opdraaien voor eventuele extra kosten die gepaard gaan met het inschakelen van onderaannemers. De prijzen dienen in het Excel-blad op voorhand te worden aangegeven, inclusief alle relevante kosten, zoals die voor onderaannemers. Dit zorgt ervoor dat de totale prijsopgave transparant en volledig is en dat Aanbestedende dienst een eerlijk en marktconform beeld krijgt van de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de opdracht.	

Nr.	Betreft	Vraag
9.	Bijlage 8 - Elementenoverzic ht W- Installaties.pdf	Graag ontvangen we bijlage 8 in Excel® (.xls/.xlsx) format.
Antwoord	Een nieuwe versie is beschikbaar op TenderNed.	