

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en vervanging openbare verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oost Gelre
Referentie: OG-003-24

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 17
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.2

Vraag:

Uw antwoord op vraag 11:

“De selectie van de leveranciers is geheel aan de gemeenten. Zij selecteren op een nader te bepalen tijd en wijze, volgens de geldende regelgeving, de leverancier(s)”. Is onbevredigend en onduidelijk, kan de aanbesteder duidelijk aangeven wat zij hiermee bedoeld en hoe zij binnen de geldende wet en regelgeving denkt te blijven die behoren binnen deze aanbesteding?

Antwoord:

"Met het antwoord wordt op twee punten ingegaan:

1 Niet de aannemer maar de gemeente verzorgt de selectie.

2 Deze selectie is geen onderdeel van deze aanbesteding, maar vindt later plaats, binnen de contractperiode.

In deze raamovereenkomst is wel qua handelingen en qua budget rekening gehouden met de levering van de armaturen door de aannemer. Dus de aanschaf is gebudgetteerd, de keuze moet nog gemaakt worden."

Percelen: P1 raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. 18
Onderwerp: Gunningcriteria keuze armaturen

Vraag:

In uw antwoord op vraag 11 zegt u dat “De selectie van de leveranciers is geheel aan de gemeenten”.

Wat zijn de gunningcriteria waarop u uw besluit baseert?

Antwoord:

Deze zijn op dit moment nog niet bekend

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. 19
Onderwerp: Bestek paragraaf 34 17 01 lid 01

Vraag:
In deze paragraaf is aangegeven "uitgezonderd de leveringen onder post 702310 t/m 702340". Deze verwijzing is onjuist. Kunt u aangeven naar welke posten u wilt verwijzen?

Antwoord:
Artikel 34.17.01.lid 01 dient vervangen te worden door : Uitgezonderd de leveringen onder post 723020 t/m 723060, levert de Aannemer de benodigde voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze staat vermeld in de vigerende prijscatalogus van de leverancier.

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. 20
Onderwerp: Bestek paragraaf 24 02 08 lid 01

Vraag:
In deze paragraaf wordt verwezen naar <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR228402>. Deze verwijzing is onjuist i.v.m. het vervallen van deze regeling per 2-12-2019. Kunt u aangeven naar welke nog geldende regeling u wilt verwijzen?

Antwoord:
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR719562/>

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. 21
Onderwerp: Bestek post 830010

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het minimale aantal uren t.b.v. het inhuren van een meetwagen 4 uur per deelopdracht is i.v.m. aan- en afrijtijden naar de storingslocatie?

Antwoord:

De verrekenenheid voor post 830010 is veranderd in dagdeel

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
22 Bestek posten 780010 t/m 780040

Vraag:
De te leveren specificatie van de grondkabels is onjuist, wellicht bedoeld u EO-YmeKasz i.p.v. EO-YmKasz. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Bedoeld wordt EO-YmeKasz. Het bestek is aangepast

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
23 Bestek post 770010

Vraag:
Kunt u aangeven in welke configuratie de aansluitvoorziening wordt toegepast aangezien er alleen in Winterswijk een klein deel van de masten is aangesloten op een eigen net?

Antwoord:
Het te leveren aansluitkastje is LS-94 type 5L2408

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 Bestek post 721010

Vraag:
In deze post is de leveringsomvang van $n \leq$ niet aangegeven. Waarschijnlijk had hier $n \leq 4$ moet staan. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Het cijfer 4 is weggefallen, er dient te staan $n \leq 4$. het bestek is aangepast

Percelen: P1 raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek posten 711040 t/m 711080

Vraag:

Kunt u van de in deze posten aangegeven lichtmasten M7 t/m M11 ook de masttypecodes en/of masttekeningen publiceren?

Antwoord:

Bijlage B is aangevuld met de masttypes

Percelen:

P1 raamovereenkomst

Beantwoord op:

18 jul. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek post 412510

Vraag:

In deze post staat een verwijzing naar het deel 3 paragraaf 34 32 01. Deze paragraaf is echter niet opgenomen in het bestek. Kunt u aangeven wat u bedoeld met deze verwijzing en/of de ontbrekende paragraaf opnemen in het bestek?

Antwoord:

Post 4125140 vervalt

Percelen:

P1 raamovereenkomst

Beantwoord op:

18 jul. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek posten 321010 en 321020

Vraag:

In deze posten is de levering van de verdeelkast c.q. extra groepen niet opgenomen. Is het juist dat de leverantie niet is opgenomen in deze posten?

Antwoord:

Toegevoegd worden

BP 760010: Het leveren van een voedingskast conform bijlage D

en

BP 760020: Het leveren van een extra groep tbv de kast van BP 760010.

Percelen:

P1 raamovereenkomst

Beantwoord op:

18 jul. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 1.2 / Bestek 1. Algemeen paragraaf 05
Tijdsbepaling

Vraag:

In de offerteaanvraag paragraaf 1.2 geeft u aan dat de raamovereenkomst ingaat op 1 november 2024 en in het bestek geeft u als ingangsdatum 1 oktober 2024 aan.

Kunt u aangeven welke datum de juiste is?

Antwoord:

De juiste datum is 1 november 2024

Percelen:

P1 raamovereenkomst

Beantwoord op:

18 jul. 2024