

Nota van inlichtingen II - Lokale energie opwek namens EnergieWEB met kenmerk I20240200001 d.d. 14 maart 2024

Vraagnr.	Duidelijke verwijzing naar welk document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft	Vraag	Antwoord
1.	Gelijktijdigheid	De gelijktijdigheid van productie bij ons en afname bij gemeente/EnergieWEB, gaat dit live per uur of kwartier? Of gaat dit op basis van de prognose (van OM energie) een dag van tevoren.	De mate van gelijktijdigheid wordt gematcht op basis van de prognose door om nieuwe energie een dag van tevoren. Dit gebeurt per uur. Als er in de realisatie dan afwijkingen blijken te zijn is er sprake van onbalans, die wordt apart verrekend. Dit gebeurt per kwartierwaarde.
2.	Eigen gebruik	Wat als na verloop van tijd (maanden/jaren) toch meer stroom voor eigen gebruik word afgenomen? (Met aansluiting groter dan 80A)	Dat is geen probleem, er is geen sprake van leveringsplicht. Het is wel van groot belang dat dit tijdig aangekondigd wordt. Dat is in uw eigen belang voor een juiste prognose van uw profiel (voorkomen onbalans). Voor EnergieWEB is het van belang om goed zicht te hebben op de ruimte in het profiel dat nog opgevuld kan worden middels een volgende aanbesteding. Als een dergelijke ontwikkeling van uw profiel al bekend is bij uw inschrijving dan wordt u verzocht om dat expliciet te vermelden. Dan kan daar bij de cumulatieve match ook rekening mee gehouden worden.
3.	Uitbreiding	a) Wat als de gemeenten zelf nog veel zonnepanelen uitbreiden, zodat ze al (nagenoeg) aan hun basisbehoefte voldoen? Wat is de prognose daarvoor? b) Komen deze nieuwe projecten onderaan de matchings ladder?	a) De profielen van EnergieWEB en/of de deelnemende gemeenten kunnen inderdaad gedurende de looptijd van het contract veranderen. Dat kan onder meer door enerzijds een uitbreiding van de eigen opwek (lager profiel), maar anderzijds ook een toenemende elektrificatie (hoger profiel). Deze ontwikkelingen in de energietransitie gaan gepaard met diverse onzekerheden en om deze

		Of kan het contract opgezegd worden als de machining in de loop van de jaren slecht wordt?	reden is het voor EnergieWEB niet mogelijk om op dit moment te beschrijven welke invloeden dit heeft op het profiel en wanneer dit zal wijzigen. b) In ons lokale zelfleveringsmodel gaat het gebruik van eigen duurzame opwek altijd voor op de inkoop van lokaal duurzaam opgewekte stroom. Zoals bij a) aangegeven is niet te voorspellen welke invloed uitbreiding van eigen opwek heeft op het profiel, aangezien we ook een toenemende elektrificering verwachten. Wat we wel weten is dat de verschillende profielen van zowel opwekkers als ons als gebruikers continu zullen wijzigen. Ons doel is continu zoveel als mogelijk de gelijktijdigheid te bevorderen, dus de match te maken tussen de gecontracteerde opwek en ons verbruik. Dit is zowel vanuit het perspectief van EnergieWEB van belang (meer afname lokaal groene stroom) als voor de opwekker (meer verkoop tegen vast tarief). Dat vraagt een goede samenwerking en afstemming. Mocht blijken dat door bepaalde ontwikkelingen deze match met een bepaalde aanbieder veel minder lukt dan op voorhand ingeschat treden we daarover in overleg. Als hier geen oplossing voor gevonden kan worden zou opzeggen van het contract een mogelijkheid zijn.
--	--	---	--