Aanbesteding: AV-middelen raadzaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Steenwijkerland
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. 10
Onderwerp: 3.6 Eisen m.b.t. technische bekwaamheid – kwaliteitscertificaat

Vraag:
Indien inschrijver gedeeltelijk of niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem beschikt.
Is aanbestedende dienst in dit geval akkoord dat inschrijver in haar inschrijving duidelijk omschrijft waarom het systeem gelijkwaardig is en hiervoor bewijs van een gelijkwaardigheid aanlevert?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Aanbestedende dienst gaat alleen akkoord met de bewijsmiddelen zoals genoemd in het Beschrijvend document en/of de alternatieve verklaring van een certificerende instellingen, zoals besproken in de eerste Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: PVE / 3. Stemsysteem

Vraag:
Aanbestedende dienst geeft aan dat de stemmingen ingeladen worden in het vergadermanagementsysteem, het is inschrijver onduidelijk of hiervoor een specifiek software pakket voor wordt gebruikt op dit moment?
indien deze reeds in gebruik is, wil opdrachtgever deze specificeren incl de modules ?

Antwoord:
Het vergadermanagementsysteem wat wij gebruiken is IBabs. Momenteel hebben we nog geen module afgenomen voor het digitaal stemmen. Het discussiesysteem dient te koppelen met iBabs t.b.v. het inladen van stemmingen.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. 12

Onderwerp:
PVE / 4. Luidsprekers raad en college

Vraag:
Spraakverstaanbaarheid: STI-waarde minimaal 0.65.

Heeft aanbestedende dienst een absorptiecoëfficiënten lijst van de raadzaal

Antwoord:
Het absorptiecoëfficiënt is op dit moment nog niet bekend. Deze meting kan pas worden uitgevoerd na de aanstaande verbouwing. U dient bij uw inschrijving uit te gaan van een absorptiecoëfficiënt van 0,6. Eventuele aanvullende maatregelen omdat deze coëfficiënt in de praktijk anders uitvalt, komen voor verrekening in aanmerking.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud