

3^e Nota van Inlichtingen - Inschrijvingsfase ‘Ontwerp, realisatie en onderhoud Aardgasvrij Eindhoven-Noordoost’

Gemeente Eindhoven

Projectnummer / Kenmerk

874-411

Uitgave

Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke Projecten

Datum

08-02-2024

Versie

Definitief 1.0



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Mededelingen van de Aanbesteder	4
3. Beantwoording van vragen	4
Bijlagen	6

1. Inleiding

Deze 3^e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van 'Ontwerp, realisatie en onderhoud Aardgasvrij Eindhoven-Noordoost' en heeft betrekking op de inschrijvingsfase.

Deze 3^e Nota van Inlichtingen bestaat uit mededelingen van de Aanbesteder, de beantwoording van de door de Inschrijvers gestelde vragen en de bijlagen bij deze 3^e Nota van Inlichtingen.

2. Mededelingen van de Aanbesteder

Er zijn geen mededelingen van de Aanbestedende dienst. Zie verder bijgaand bericht op TenderNed.

3. Beantwoording van vragen

Nr.	3	Betreft	Invulformulier B: ervaring Deelnemer
Vraag	Dank voor het aanpassen van het vorige invulformulier. In de selectieleidraad, 3.4.1. wordt verwezen naar het document: 'invulformulier B 'ervaring gegadigde'. Op het document staat: 'standaardformulier B: Ervaring Deelnemer. Klopt het dat dit 'hetzelfde document' is met een afwijkende titel?		
Antwoord	Dit is correct.		

Nr.	4	Betreft	Selectieleidraad
Vraag	U schrijft ook over het warmtenetwerk, kunt u een definitie geven van het warmtenetwerk? Dit om te voorkomen dat de termen warmtenet en warmtenetwerk incorrect worden gebruikt en we dus hetzelfde beeld hebben.		
Antwoord	Met warmtenetwerk bedoelen we het geheel van uitkoppeling van warmte, transport van warmte, opwaarderen van warmte, distributie van warmte en afleveren van bruikbare warmte in de woning en/of het gebouw. Dit is in dit geval een synoniem voor een warmtenet.		

Nr.	5	Betreft	Selectieleidraad 2.2.5.
Vraag	Wij willen graag weten wat volgens u allemaal onder het 'warmtenet' valt. Kunt u ons een definitie van het 'warmtenet' geven?		
Antwoord	Met warmtenetwerk bedoelen we het geheel van uitkoppeling van warmte, transport van warmte, opwaarderen van warmte, distributie van warmte en afleveren van bruikbare warmte in de woning en/of het gebouw. Dit is in dit geval een synoniem voor een warmtenet.		

Nr.	6	Betreft	Algemeen
Vraag	Wie is /wordt er verantwoordelijk voor het gehele warmtesysteem?		
Antwoord	Het Energie Bedrijf Eindhoven (in oprichting) zal verantwoordelijk worden voor het warmtenet, van de uitkoppeling van de warmte bij de RWZI tot en met de levering van warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater bij bewoners. Zie paragraaf 2.2.4 van de Selectieleidraad.		

Nr.	7	Betreft	Selectieleidraad 2.2.2.
Vraag	In paragraaf 2.2.2 van de selectieleidraad staat in fig 1 afgebeeld hoe het systeem er uit komt te zien van Bron tot Afgifte. In de tekst staat omschreven dat er 'nabij de Dommel zal een pompgebouw worden gerealiseerd'. Is het ontwerp en realisatie en het B&O voor 5 jaar van de installaties in het pompgebouw met de koppeling van en naar de RWZI een onderdeel van dit project? Of zal dit door een andere partij worden gerealiseerd en is het een onderdeel van het warmte systeem en niet van het Warmtenet?		
Antwoord	Het pompgebouw is inderdaad een onderdeel van dit project. Zie ook paragraaf 2.2.5 opsomming nummer 2 van de Selectieleidraad.		

Nr.	8	Betreft	Selectieleidraad 2.2.4
Vraag	Vraag 1. In het Raadsvoorstel Startnotitie publiek energiebedrijf staat geschreven, vanuit het publieke toegankelijke raadsinformatie systeem.: “Het is van belang om in een vroeg stadium een beeld te hebben over de mogelijke partners binnen een publiek energiebedrijf. De transformatie van de energie- en warmtevoorziening voor de stad is een enorme opgave en bestaat uit verschillende vraagstukken. Denk onder andere aan keuzes in de mogelijke technische (warmte)oplossingen, de gevraagde snelheid in projecten, het aanleggen van de energie-infrastructuren, de financiering daarvan en meerjarige exploitatie. Het realiseren van die opgave doen we samen. We gaan dus ook opzoek naar mogelijke partners. Potentiële partners moeten in voldoende mate dezelfde maatschappelijke belangen ondersteunen, een lange termijn perspectief op samenwerking hebben, eenzelfde beeld bij de opgave en oplossing en complementaire of versterkende kennis en/of competenties hebben.” Dit ‘publieke energiebedrijf’ staat ook in de Selectieleidraad omschreven, in par 2.2.4, waar wordt aangegeven dat zij (publieke energiebedrijf) verantwoordelijk worden voor het warmtenet en dat er gezocht wordt naar een lange termijn perspectief. Indien u al over deze informatie beschikt, kunt u al aangeven welke vorm van samenwerken dit mogelijk al tijdens deze aanbesteding gaat krijgen? Wij begrijpen het ook uiteraard als u daar nog geen antwoord op heeft.		
Antwoord	Op deze vraag is op dit moment nog geen antwoord te geven. De ontwikkeling van het Energie Bedrijf Eindhoven loopt parallel aan deze aanbesteding. In 2024 wordt meer duidelijkheid verwacht.		

Nr.	9	Betreft	Certificeringen gegadigde
Vraag	Het gevraagde ISO 3834 certificaat is ingetrokken (NEN-EN-ISO 3834-2:2006 en) en vervangen door de 2021 versie (NEN-EN-ISO 3834-2:2021 en). Kan u deze eis aanpassen?		
Antwoord	De aanbestedende dienst past de eis aan. Wijziging is verwerkt in de selectieleidraad.		

Bijlagen

Gewijzigde documenten

- Selectieleidraad, versie 1.4