**2e Nota van Inlichtingen**
Behorende bij de aanbesteding 'Groot Onderhoud Meestoof' gemeente Steenbergen
Kenmerk: OFG-23-203-002

| | |
|---|---|
| Datum | 20-8-2024 |
| Aantal vragen | 2 |

Deze 2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Nationaal openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Groot Onderhoud Meestoof' gemeente Steenbergen met kenmerk OFG-23-203-002 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

**Nota van Inlichtingen**

| Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| 1 | 556010 | Dienen de betonstraatstenen geleverd te worden met of zonder facet? | Met facet, dit is in de bijlage Aanpassingen n.a.v. 2e NVI 'groot onderhoud Meestoof' aangepast. |
| 2 | 131010, 131020 & 131030 | Kan OG hier de hoeveelheid meters vermelden, en kan dit een verrekenbare post worden? | Nee, bemaling in meters kan inschrijver zelf bepalen en ook in het bemalingsadvies opzoeken |
| 3 | 511030 | Aanvullende informatie vanuit aanbestedende dienst | De materialisatie van de fundering onder de parkeervakken is aangepast naar Porodur Lava 16/32 met bijbehorende eigenschappen |

**Bijlagen**
Aanpassingen n.a.v. 2e NVI 'groot onderhoud Meestoof'

**Overige aanpassingen en verduidelijkingen**

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd