

Elementenoverzicht

54611667 • Da Capo College

Rijksweg Zuid 70
6134 AD Sittard

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen	Da Capo / Vista Sittard	4,00 stk
-------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Lien / HBI

Type Decentraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen	Da Capo / Vista Sittard	19,00 stk
-------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Lien / HBI

Type Centraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting
-----------	--------------------

6354	Noodverlichting armaturen	Da Capo / Vista Sittard	11,00 stk
-------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Lien / HBI

Type Centraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichtingarmaturen	Da Capo / Vista Sittard	36,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Lien / HBI

Type Centraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichtingarmaturen	Da Capo / Vista Sittard	5,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type Centraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichtingarmaturen	Da Capo / Vista Sittard	11,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type Centraal gevoed

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichtingarmaturen	Da Capo / Vista Sittard	11,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2010 **4 = Matig**
Tag
Soort
Fabricaat HBI
Type Centraal gevoed
Capaciteit NB
Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De centrale accukasten zijn niet traceerbaar.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Da Capo / Vista Sittard	11,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Divers

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De brandslangen dateren uit diverse bouwjaren.

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Da Capo / Vista Sittard	3,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat De Vries

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Da Capo / Vista Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat De Vries

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.