

Elementenoverzicht

54611511 • Parkeergarage Zuyderland Medisch Centrum

Westelijkerandweg 50
6162 BH Geleen

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

52	Afvoeren		
5216	Vuilwaterpompen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Sololift 2 WC

Capaciteit 0.42kW/ PN 1,5

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

52	Afvoeren		
5236	Dompelpomp	Parkeergarage Zuyderland mewdisch centrum	2,00 stk

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type SE

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Bouwjaaris aanname.
Locatie pompen niet gevonden.

Gebreik	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
----------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

52	Afvoeren		
5236	Regelkast en appendendages afvalwater/pompsysteem	Parkeergarage Zuyderland mewdisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat SmartCon

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
--------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler close-in 15 liter	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type close in

Capaciteit 2,2kW/ 15 liter

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem binnenunit	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type Xpower Gold

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem binnenunit	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type Xpower Gold

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type 38NYV035H

Capaciteit 1,8kW

Koelmiddel R-410A/ 0,80kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type 38NYV025H

Capaciteit 1,7kW

Koelmiddel R-410A/ 0,8kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Stuwventilator algemeen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	14,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Ventispecial BV

Type VeJe 415

Capaciteit 1,1/ 0,25kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Stuwventilator algemeen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	14,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Ventispecial BV

Type VeJe 415

Capaciteit 1,1/ 0,25kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Centrale regelkast diversen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Moeller

Type Diverse

Capaciteit 14 voor niveau - 2

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat Moeller

Type Diverse

Capaciteit 14 voor niveau-1

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast HVK	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat ABB

Type HVK

Capaciteit 18 x 230V/ 8 x 400V

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

30 stuks (4 polen magneetschakelaars 400V)
18 stuks 230V groepen
8 x kracht 400V
4 x receiver

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast HVK	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat ABB

Type HVK

Capaciteit 12x 230V / 19x400V

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast OVK-3	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	--------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat ABB

Type Diverse

Capaciteit 51 , 1, 36

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

51 x 230V automaten, 1 x krachtgroep 400V, 36 magneetschakelaars.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat ABB

Type Automaten

Capaciteit 83

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

OVK1

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

62	Krachtstroom		
6221	Elektrische verw. plaatrad. elektrisch	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	3,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Sinus-Jevi electric heating BV

Type PR608N

Capaciteit 800watt/ 230 V AC

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E6GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6310	Verkeerslichten	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	7,00 stk
-------------	------------------------	---	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Led

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

63 Verlichting

6311	Lichtbron buiten LED	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1320,00 stk
-------------	-----------------------------	---	--------------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Trilux

Type led lang

Capaciteit 25 watt

Koelmiddel




Omschrijving

Gebrek	E7GB03	Geen deugdelijke bevestiging
---------------	--------	------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect



Opmerking

63	Verlichting		
6311	LED paneel	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	9,00 stk

Jaar 2022
Tag
Soort
Fabricaat NB
Type led
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	lichtbron LED	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
------	---------------	--	----------

Jaar 2022

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Led

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Bouwjaar is aanname

63 Verlichting

6311	Lichtbron buiten LED rond	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	135,00 stk
------	---------------------------	--	------------

Jaar 2022

Tag

Soort

Fabricaat Trilux

Type led rond

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Lichtbron PL eenvoudig	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	2,00 stk
-------------	-------------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Philips

Type PL-C

Capaciteit 13 watt

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	82,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Liem

Type ILN-1/ZT/LED/DZ

Capaciteit Max. 5,10watt

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E8EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
--------	--------	-------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect



Opmerking



Gebrek	E8GO01	Vervuiling
--------	--------	------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	28,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Trilux

Type Led

Capaciteit 25 watt

Koelmiddel



Omschrijving

Centraal gevoed?

63	Verlichting		
6371	Bijzondere verlichting lichtbakken	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Led

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera algemeen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type CCBC1345-MP

Capaciteit AC~90-260V, 100mA, 50Hz

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6441	Data-installatie patchkast/verdelers	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	2,00 stk
------	--------------------------------------	--	----------

Jaar 2022

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB/ ser 1 & 2

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	4,00 pst
------	----------------------	--	----------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat ExcelTech

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie doormelding Parkeergarage Zuyderland medisch centrum 1,00 stk

Jaar 2009

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type DME 128-IP/GPRS

Capaciteit 100-240Vac 50/60Hz 1A

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie Signaalbord incl slowwhoop & flitslicht	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	47,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Luto

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat Siemens/ Cerberus

Type Compact Pro FC724

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Max: adressen 504

Max: stubs 16

Max: lussen 8

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	5,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Thermisch

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	2,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Optisch

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	46,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	5,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie combi Slowwhoop/flitslicht	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	72,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2021
Tag
Soort
Fabrikaat ajax
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2013
Tag
Soort
Fabrikaat De Vries
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2021
Tag
Soort
Fabrikaat Ajax
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag
Soort
Fabrikaat SK
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2018
Tag
Soort
Fabrikaat SK
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2012
Tag
Soort
Fabrikaat Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2021
Tag
Soort
Fabrikaat ajax
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2021
Tag
Soort
Fabrikaat ajax
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser poeder	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2021
Tag
Soort
Fabrikaat ajax
Type Poeder
Capaciteit 50kg
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2017
Tag
Soort
Fabrikaat SK FireSafety Group B.V.
Type Schuim
Capaciteit 6 liter
Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering binnen sirene	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	2,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type PIR

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat General Electric

Type ATS1110

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole Deur Magneet	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6535	Gassenbeveiliging algemeen	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	4,00 stk

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat ExcelTech

Type Divers

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
--------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6535	Gas- / Co2 detectiesysteem tbv parkeerg.	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	68,00 stk
-------------	---	---	------------------

Jaar 2022

Tag

Soort

Fabricaat Betuw Tech

Type GMF5DUO. CO/LPG.M.BT

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

90 Terrein

9034	Betaal automaten	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk
-------------	-------------------------	---	-----------------

Jaar 2023

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Bouwjaar is aanname

90	Terrein		
9034	Slagboom installatie	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	1,00 stk

Jaar 2023

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Bouwjaar is aanname

90	Terrein		
9034	Betaal automaten	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	3,00 stk

Jaar 2023

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Bouwjaar is aanname

90	Terrein		
9034	Slagboom installatie	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	8,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting lichtmast	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	4,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Trilux

Type Led

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname.

90	Terrein		
9064	CCTV-camera garage dome	Parkeergarage Zuyderland medisch centrum	33,00 st

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat NB

Type Diverse

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar is aanname. Mogelijk verschillende bouwjaren.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking