

Elementenoverzicht

54611311-1 • Algemeen

Herenhof 3
Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3132	Schuifdeur elektrisch	Algemeen	1,00 st
-------------	------------------------------	-----------------	----------------

Jaar 2005

Tag fm

Soort Aluminium


Fabricaat Besam

Type 4 delig

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

31 Buitenwandopeningen

3132	Schuifdeur elektrisch	Algemeen	1,00 st
-------------	------------------------------	-----------------	----------------

Jaar 2005

Tag fm

Soort Aluminium


Fabricaat Besam

Type 4 delig

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	B7EW01	Afdichting, manco
---------------	--------	-------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking Kierafdichtingen van de deuren zijn beschadigd



56 Warmtedistributie

5681 **Thermostatische kraan radiator** **Algemeen** **7,00 stk**

Jaar 2005

Tag fm

Soort Radiatorkaan

Fabricaat Jager

Type Thermostaatkraan

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek K13GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681 Radiatoren Algemeen 7,00 stk

Jaar 2005

Tag fm

Soort Plaat

Fabricaat NB

Type Radiatorconvector

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek K13GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL	Algemeen	11,00 stk
-------------	---------------------	-----------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type Opbouw
Capaciteit 1x49w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL inbouw 2*38w	Algemeen	24,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2005
Tag mf
Soort PL armatuur
Fabrikaat NB
Type Inbouw
Capaciteit 2x32W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Buitenspot inbouwspot	Algemeen	15,00 stk
-------------	------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag fm


Soort Inbouwspot

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 1x38w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen design	Algemeen	4,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Halogeen wandlamp
Fabricaat	SLV elektronica
Type	151400
Capaciteit	100w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur hanglamp design	Algemeen	6,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort PL armatuur
Fabrikaat NB
Type Hanglamp
Capaciteit 40w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen geïntegreerd	Algemeen	18,00 stk
-------------	---	-----------------	------------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Vluchtwegverlichting
Fabricaat	NB
Type	Geïntegreerd bestaandearmaturen
Capaciteit	2x34W
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen gevel	Algemeen	8,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8SW01	Defecte accuset
---------------	--------	-----------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Accu spanning laag



63	Verlichting		
6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Algemeen	2,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Algemeen	1,00 stk

Jaar	2023
Tag	fm
Soort	Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie
Fabricaat	Honeywell
Type	Penta
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Algemeen	1,00 stk

Jaar	2023
Tag	Fm
Soort	Neven paneel
Fabricaat	NB
Type	Led
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Algemeen	5,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Optisch
Fabrikaat NB
Type Met sirene
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder met sirene	Algemeen	12,00 stk
-------------	---	-----------------	------------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Optisch
Fabrikaat NB
Type Met sirene
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen	4,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Handbrandmelder
Fabrikaat Apollo
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Algemeen	9,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Nevenindicator
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie


Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Inbraakinstallatie meldsirene	Algemeen	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Inbaraakmelder
Fabrikaat NB
Type Slow woop
Capaciteit 95DB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Algemeen	6,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Kleefmagneet
Fabrikaat NB
Type wandmontage
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen	3,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Haspel in kast
Fabricaat	Ajax
Type	Opbouw
Capaciteit	25m
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen	6,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag fm

Soort Haspel in kast

Fabricaat Ajax

Type Opbouw

Capaciteit 25m

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Algemeen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Algemeen	4,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Bediening inbraakalarm

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

90	Terrein		
9063	Gevel- en plafondarmaturen algemeen	Algemeen	3,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Opbouw armatuur
Fabricaat NB
Type Spatwaterdicht
Capaciteit 2x38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	Algemeen	10,00 st

Jaar 2005
Tag fm
Soort Opbouwarmatuur
Fabricaat NB
Type Saptwaterdicht
Capaciteit 1 x 38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Gevel- en plafondarmaturen groot	Algemeen	1,00 st

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort geve;straler

Fabricaat NB

Type Ledstraler

Capaciteit 30w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking