

Elementenoverzicht

54611297 • MFC Tudderenderweg 305 Sittard

Tudderenderweg 305
6137 LA Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat ltho

Type OLB2 500 DS

Capaciteit 500 liter

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) HR 65-100 kW	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Quinta Pro 90

Capaciteit 86 kW

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 50 liter

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K6GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 15 - 14 B

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 15 - 70 F1

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 15 - 40 N1

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5684	Vloerverwarming algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 14 groepen

Koelmiddel

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5684	Vloerverwarming algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 26 groepen

Koelmiddel

Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V27 EMC buiten

Capaciteit 2.000 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V300 DC buiten

Capaciteit 200 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V300 DC buiten

Capaciteit 300 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V35 EMC buiten

Capaciteit 2.700 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V24 EMC buiten

Capaciteit 1.400 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat JS Ventilatie

Type V27 EMC buiten

Capaciteit 2.300 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk
------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit HS 63A 4x ALS 2p, 2xALS 4p, 3x IA 4p, 20 x
IA 2p

Koelmiddel

Omschrijving

63 Verlichting

6311	TL-armaturen algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	48,00 stk
------	-----------------------	-----------------------------------	-----------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	29,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armatuur halogeen inbouwspot	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	34,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed TL NV	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	10,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat LUX design

Type Multievo

Capaciteit 8 W

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed PL NV	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	3,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Lus design

Type Multievo

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie centrale	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Horizon Morley IAS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	3,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Horizon Morley IAS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Horizon Morley IAS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	5,00 st

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Horizon Morley IAS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Saval

Type

Capaciteit 20 m

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	2,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6541	Invalidetoilet noodsignaal	MFC Tudderenderweg 305 Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking