

Elementenoverzicht

54611105 • Stadsbeheer Wijkteams Geleen

Jubileumplein 11
6161 SR Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3133	Overheaddeur (elektrisch)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2004

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hoefnagels

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B7GA02	Vuil, aanslag, verkleuring
---------------	---------------	-----------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

51 Warmteopwekking

5110	Cascaderegeling	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type TSO

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

53 Water

5321	Boiler close-in 15 liter	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type 07.02.24.634

Capaciteit 2200 W 15 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K3GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321 Boiler elektrisch >250 liter **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **1,00 stk**

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type RSC150

Capaciteit 9.5 kW - 390 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K3EM01 Corrosie

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRK35ZS-S

Capaciteit 3.5 kw

Koelmiddel R410A - 0.75 kg



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRK35ZS-S

Capaciteit 3.5 kw

Koelmiddel R410A - 0.75 kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRK35ZS-W

Capaciteit 3.5 kw

Koelmiddel R410A of R32



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	3,00 stk

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type FT353DB7V1

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem enkelvoudig algemeen Stadsbeheer Wijkteams Geleen 1,00 stk

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type FT453 DB7VI

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2003

6 = Zeer slecht

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 1.57 kg



Omschrijving

Gebrek	K11EM02	Isolatie van bedrading uitgedroogd
--------	---------	------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 5 - Slecht

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek K11EB01 Gebruik van verboden koudemiddelen zoals R11/R12

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 6 - Zeer slecht

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Miutsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R407C - 1.25 kg



Omschrijving

Gebrek	K11EM02	Isolatie van bedrading uitgedroogd
---------------	---------	------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11GO03	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Miutsubishi

Type SRK 408 CENF

Capaciteit 3.5 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit algemeen (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 1995

6 = Zeer slecht

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type

Capaciteit 15 kW

Koelmiddel R22 - 3.7 kg

Omschrijving

Gebrek	K11GO03	Vervuiling
--------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11EB01	Gebruik van verboden koudemiddelen zoals R11/R12
--------	---------	--

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 6 - Zeer slecht

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW (buitenunit) **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **1,00 stk**

Jaar 2019

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC50ZS-W

Capaciteit 5.0 kW

Koelmiddel R32 - 1.05 kg

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Gebrek K11GA02 Beschadiging (krassen)

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC50ZS-W

Capaciteit 5.0 kW

Koelmiddel R32 - 1.05 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GA02	Beschadiging (krassen)
--------	---------	------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC35ZS - S

Capaciteit 3.5 kW

Koelmiddel R410A - 0.95 kg



Omschrijving

Gebrek	K11EM02	Isolatie van bedrading uitgedroogd
--------	---------	------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW (buitenunit)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC35ZS - S

Capaciteit 3.5 kW

Koelmiddel R410A - 0.95 kg



Omschrijving

Gebrek	K11EM02	Isolatie van bedrading uitgedroogd
--------	---------	------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp koudedistributie toerenger.	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UP 20 - 15 N 150

Capaciteit 65 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GB01	Loszittende leidinginvoering
---------------	---------------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 - 80 kW	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Quinra ACE 65

Capaciteit 61.5 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Cascadeopstelling

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Quinta Ace 90

Capaciteit 84.2 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Cascadeopstelling

56	Warmtedistributie		
5621	Centrale luchtverhitter direkt gest.	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 1969

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type

Capaciteit 11.6 kW

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K2GO04	Uitwendige vervuiling
--------	--------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 140 liter	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 140 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K6GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Afsluiter warmtedistributie	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	8,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Biral

Type Redlinee M 13-2

Capaciteit 88 - 118 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gegevens pomp niet te achterhalen.

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type P 40/100 r

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPML 25 - 105 130

Capaciteit 140 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk

Jaar 2017

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Landis & Gyr

Type SQD 2

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K16SW01 Lekkage van klephuis en/of as

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681 **Thermostatische kraan radiator** **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **25,00 stk**

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Danfos

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K13GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Kaiser

Type

Capaciteit 0.075 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2010
Tag
Soort
Fabricaat
Type
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721 Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s

**Stadsbeheer Wijkteams
Geleen**

1,00 stk

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating & Ventilating

Type LCRF 185

Capaciteit 0.54 m3/sec

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Wandventilator algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 1960

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat JE Stork Air

Type TKE 85

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	K14EW01	Niet functionerende ventilator
---------------	---------	--------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721 Buisventilator algemeen **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **4,00 stk**

Jaar 1997

Tag

Soort

Fabricaat Pymovent

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5731	Mechanische ventilatie-unit	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Air wing

Type TRW 4

Capaciteit 3.4 A

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2019

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Rittal

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	----------------	------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast cascade1	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2017

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GB02	Geen deugdelijke bevestiging
---------------	----------------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	----------------	------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	K17GB01	Provisorische kabelverbindingen in kast
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18 groepen 5x 3 fase

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GB03	Bevestiging leiding ondeugdelijk
---------------	---------------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 3 fasen 19 gr

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen t.b.v. bediening katrol	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 3 fasen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit 1 groep

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen (ventilatie)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 4 kracht

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 17 K

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18 licht, 7 kracht

Koelmiddel



Omschrijving

Geen aardpen. Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	18,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

63 Verlichting

6311	TL-armaturen algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	235,00 stk
-------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Jaar 1990

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311 Armaturen PL eenvoudig **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **10,00 stk**

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	4,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig (buiten)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	3,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Halogeenarmaturen algemeen (buiten)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1990

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Hert bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting
-----------	--------------------

6311	Lampen diverse (Spaarlamp)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	7,00 stk
-------------	--	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2015

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	20,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type Ecomline

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	8,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 1960

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser poeder	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	13,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type Poeder

Capaciteit 6 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser poeder	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Gloria

Type Poeder

Capaciteit 12 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	7,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type Schuim

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit 9 liter

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Ajax

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell Security

Type Galaxy Power Rio

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521 Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard (PIR) **Stadsbeheer Wijkteams Geleen** **21,00 stk**

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	3,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Intergrade

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	3,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat/sanitair	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	2,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

90 Terrein

9063	Terreinverlichting armaturen (Gevel)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	4,00 stk
-------------	---	-------------------------------------	-----------------

Jaar 1990

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting armaturen PL	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	3,00 st

Jaar 1990

Tag 1990

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting gevelstraler	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 st

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting lichtmast (Halogeen)	Stadsbeheer Wijkteams Geleen	1,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit		
Opmerking		