

Elementenoverzicht

54611203 • Streekboerderij Daniken

Ten Eysden 5
6174 SZ Sweikhuizen

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53 Water

5319	Wateropslag buffervat	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Red

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter, elektrisch	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	---	--------------------------------	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho-Daalderop

Type Close-in

Capaciteit 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K3GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5610 Pelletkachel **Streekboerdeij Daniken** **1,00 stk**

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Red

Type Compact 35

Capaciteit 32 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K1GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Streekboerdeij Daniken	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Reflex N

Capaciteit 25 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar en overige specificaties zijn een aanname.

Gebrek	K6GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Streekboerderij Daniken	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Pico 25/1-4

Capaciteit 4-20 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatorcranen	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 1992

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Streekboerderij Daniken	10,00 stk
-------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Heimeier

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

57 Luchtbehandeling

5731	Mechanische ventilatie-unit	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6141 Elektra (hoofd-)schakelaar Streekboerderij Daniken 1,00 stk

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat ETN

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E4GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	--	--------------------------------	-----------------

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 2K / 4L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	--	--------------------------------	-----------------

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type

Capaciteit 1K / 13L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6161	Insectenverdelger elektrisch	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

De specificaties van dit wandmodel zijn niet traceerbaar en zover vermeld op basis van aanname. Dit apparaat is mogelijk als zodanig buiten gebruik gesteld.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen TL	Streekboerderij Daniken	24,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2004

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Streekboerderij Daniken	12,00 stk
-------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnenlamp	Streekboerderij Daniken	9,00 stk
-------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2004

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buitenlamp	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2004 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gev.	Streekboerderij Daniken	4,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Streekboerderij Daniken	5,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
------	---	-------------------------	----------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type LED

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

64 Communicatie

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie	Streekboerderij Daniken	4,00 stk
------	--------------------------------	-------------------------	----------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Streekboerderij Daniken	4,00 stk
-------------	--	--------------------------------	-----------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser poeder	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Jockel

Type Poederblusser

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Handblusser sproeischuim	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Schuimblusser

Capaciteit 6 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6513	Handblusser sproeischuim	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
Jaar	2022	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Jockel		
Type	Schuimblusser		
Capaciteit	6 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging			
6513	Handblusser sproeischuim	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type	Schuimblusser ECO		
Capaciteit	6 liter		
Koelmiddel			
Omschrijving			

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Streekboerderij Daniken	1,00 stk

Jaar 2003

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Ajax

Type

Capaciteit Brandslang 15 m1

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraak-alarminstallatie	Streekboerderij Daniken	1,00 pst

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Ademco-Microtech

Type Galaxy 18 C061

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens ontvangen informatie is er doormelding naar de meldcentrale van beveiligingsbedrijf Trigion.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder	Streekboerderij Daniken	6,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Inpandig

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder	Streekboerderij Daniken	6,00 stk
-------------	---	--------------------------------	-----------------

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Uitpandig

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens ontvangen informatie zijn de externe bewegingsmelders buiten werking gesteld.

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	--	--------------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallatie klimaat/sanitair	Streekboerderij Daniken	1,00 stk
-------------	--	--------------------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting gevelstraler	Streekboerderij Daniken	4,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Verlichting lantaarnpaal inclusief paal	Streekboerderij Daniken	1,00 stk

Jaar 2004

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9064	CCTV-camera terrein dome	Streekboerderij Daniken	3,00 stk

Jaar 2016

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens ontvangen informatie zijn de externe domecamera's buiten werking gesteld.

Gebrek	E14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking