

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Kerncompetentie 1	Bedoelt u hier een werktuigbouwkundige installatie met leidingen en appendages, of ziet u hier het leidingwerk als de werktuigbouwkundige installatie? Valt hier ook een watertransportleiding onder?	Het geheel van leidingen en appendages betreft de werktuigbouwkundige installatie. Een (drink)watertransportleiding maakt onderdeel uit van de installatie.
2	selectie leidraad hoofdstuk 4.4.1 Verificatie	OG gaat over tot het verifiëren van de gegevens in de aangeleverde UEA('s) van de voor de offertefase geselecteerde gegadigden, en indien van toepassing alle onderaannemers en de derde(n) waarop een beroep gedaan wordt inzake de financiële en economische draagkracht. Hiertoe dienen de voor de offertefase geselecteerde gegadigden, de vereiste bewijsstukken op eerste verzoek van Dunea binnen zeven (7) kalenderdagen te overleggen. Daarnaast heeft Dunea de mogelijkheid om deze gegadigden te verzoeken het verzoek tot deelname toe te lichten tijdens een verificatiegesprek. ON wil op voorhand melden dat de verificatiefase in de periode van wintersluiting valt die door ons bedrijf wordt gehanteerd. Kan OG deze periode verschuiven naar 8 januari tot 15 januari?	Dat is akkoord; verificatiefase wordt aangepast naar 22 december 2023 tot 15 januari 2024. Zie selectieleidraad aangepast naar aanleiding van NVI 1.
3	selectie leidraad hoofdstuk 4.2 Selectiecriteria	Selectiecriteria 3 : Inschrijver heeft meerdere engineers- en uitvoerings-projecten in uitvoering binnen een OMOP. Bedoelt OG dat dit een Overeenkomst Met Open Posten is? Of bedoelt u een MJOP (Meerjaren onderhouds planning)? Graag een toelichting	Een Overeenkomst Met Open Posten
4	selectie leidraad hoofdstuk 2.5 Planning	Op pagina 6 worden de procesdatums genoemd. Gegadigde is van mening dat in de offertefase de periode van publicatie nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het stellen van vragen II erg kort is, mede in de context dat het mogelijk gaat om twee contractvormen en de kwaliteitsstukken excessief onderdeel zijn. Kan OG de termijn verlengen?	De aanbestedende dienst deelt uw mening. De in de planning opgenomen termijnen zullen worden verruimd. Zie selectieleidraad aangepast n.a.v. Nvi I.
5	selectie leidraad hoofdstuk 2.5 Planning	Op pagina 6 worden de procesdatums genoemd. Gegadigde is van mening dat in de offertefase de periode van vrijgave aanbestedingsstukken en de uiterste datum voor het stellen van vragen I erg kort is, mede in de context dat het mogelijk gaat om twee contractvormen en de kwaliteitsstukken excessief onderdeel zijn. Kan OG de termijn verlengen?	De aanbestedende dienst deelt uw mening. De in de planning opgenomen termijnen zullen worden verruimd. Zie selectieleidraad aangepast n.a.v. Nvi I.
6	selectie leidraad hoofdstuk 2.2	OG meldt dat "Dunea maakt gebruik van het elektronische aanbestedings- platform van Mercell (hierna: Aanbestedingsplatform). De gehele aanbestedingsprocedure verloopt volledig digitaal via het Aanbestedingsplatform". Hoewel gegadigde via Tendermed is aangemeld toch graag bevestiging dat de aanbestedingsprocedure via Tendermed zal plaats vinden.	De selectie en aanbesteding vindt volledig via Tendermed plaats en dus niet via Mercell. Door een technische storing bij Mercell hebben we deze aanbesteding overhoopt via Tendermed moeten publiceren. Per abuis staat in de selectieleidraad dat de aanbesteding via Mercell verloopt. Dit is dus niet het geval. Zie selectieleidraad aangepast naar aanleiding van NVI 1.
7	selectie leidraad	Op pagina 4 onder paragraaf 1.2.6 wordt gemeld "Bij opdrachten tot € 70.000 ex. btw behouden wij ons het recht voor andere partijen de opdracht te gunnen.". Kan OG bevestigen dat ON niet uitgesloten wordt van deelname aan de offerte fase voor deze opdrachten?	Dat kunnen wij bevestigen. Opdrachtnemer zal niet op voorhand worden uitgesloten van deelname aan de offerte fase voor de opdrachten onder de € 70.000 ex. Btw. Echter, Aanbestedende Dienst houdt zich het recht voor om opdrachten onder de € 70.000 ex. Btw. aan een andere partij te gunnen.
8	Selectie leidraad	Op pagina 3 staat "Doelstelling is om het systeem volledig operationeel te hebben in mei 2026.". Op pagina 4 staat "Tabel 1: Omvang opdracht gedurende de gehele looptijd. De werkzaamheden moeten naar verwachting tussen 2024 en 2027 worden opgestart. "Kan OG e.e.a. verduidelijken?	De zin op pagina 3 is niet van toepassing en zal uit de selectieleidraad worden verwijderd. Hetgeen vermeldt op pagina 4 is correct. Zie selectieleidraad aangepast naar aanleiding van NVI 1.
9	Selectie leidraad	Op pagina 24 staat onder de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV) dat de verhouding 40% prijs en 60% kwaliteit. In de publicatie TN438179 staat een verhouding van 30% prijs en 70% kwaliteit. Kan OG uitsluitel geven wat van toepassing is?	De selectieleidraad is leidend. Tendermed zal met het publiceren van deze Nota van inlichtingen worden aangepast. Zie selectieleidraad aangepast naar aanleiding van NVI 1.
10	Selectie leidraad	Opdrachtnemer is gecertificeerd volgens de ISO 3834. Dit aangezien de ISO 9001 lassen als productieproces specifiek uitsluit. Voor administratieve processen en overige zullen wij ons conformeren aan onze partner, welke ISO 9001 heeft en als hoofdaannemer zal optreden. Op deze wijze zijn wij meer samen opgetrokken. Wij willen u vragen te bevestigen dat bovenstaande past binnen de eisen van de Selectie Leidraad Aanmerij Berkheide.	Als de hoofdaannemer beschikt over een ISO 9001 certificaat en als zodanig dus ook zal inschrijven dan past dit binnen de eisen van de selectieleidraad. Overigens is het ook toegestaan om door middel van gelijkwaardige maatregelen aan te tonen dat inschrijver voldoet aan ISO 9001.