

Algemene informatie

Aanbesteding: Reiniging- en Inspectie Riolering 2024-2028 Gemeente Leeuwarden
Aanbestedende Dienst: Gemeente Leeuwarden
Referentie: 2024-090547

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning

Vraag:

De aanbesteding valt midden in de vakantieperiode en bouwvak. Net als bij u genieten veel van onze collega's van hun welverdiende verlof.

Om uw aanbesteding de aandacht te kunnen geven die het verdient, verzoeken wij u vriendelijk om de planning met tenminste 4 weken te verruimen. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

We begrijpen de vraag, en hadden er al deels rekening mee gehouden door de doorlooptijd van stellen van vragen te verlengen. We begrijpen echter het verzoek enkele data zijn reeds verlengd. Zie planning. We kijken uit naar de inschrijvingen. rsx. bestanden zijn ook toegevoegd

Percelen: P1 Reiniging- en Inspectie Riolering
Beantwoord op: 27 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Rioolstelsel

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat stelsel zelf ledigend is?
Zo niet, met welke vullingsgraad moeten wij rekening houden?

Antwoord:

Het RWA mag van uitgegaan worden dat dit vol staat en dat dit afgesloten en leeggepompt dient te worden voor reiniging en inspectie. Het gemengde riool en DWA niet, dit wordt geacht leeg te staan, m.u.v. regenperiodes, waarbij het niet mogelijk is een goede inspectie uit te voeren (infiltratiewaarnemingen)

Percelen: P1 Reiniging- en Inspectie Riolering
Beantwoord op: 9 sep. 2024