

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Onderhoud Drainage
Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: SRU-00-24-202-R01

Toelichting:
Nota van Inlichtingen Selectiefase.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Reinigen en inspecteren

Vraag:
Kunt u aangeven hoe u de drainage geïnspecteerd wilt hebben?
is dat visueel of doormiddel van bijvoorbeeld een camera?

Antwoord:
Met de inspectie van de drain wordt een visuele inspectie bedoeld tijdens het reinigen. Het reinigen van de drainage geeft inzicht in de staat van de drain. De inspectie wordt wel als aparte handeling benoemd omdat het hier het vastleggen van informatie betreft. In hoofdlijnen omvat dit:

Datum van reiniging;
Het aantal meters dat de drain gereinigd kon worden;
Of de drainpot vindbaar, bereikbaar, intact is;
Bijzondere verontreinigingen (denk aan boomwortels, oer of kalk);
Wat er verder vanaf de buitenkant geobserveerd kan worden.

Het wordt niet verlangd om door middel van een camera de drain te inspecteren.

Percelen:	P1 Reiniging en inspectie drainage P2 Herstel en nieuwe aanleg drainage
Beantwoord op:	18 sep. 2024