

RENVOOI

Brandveiligheid

Voorschriften brandveiligheid zijn aangegeven in rapport brandveiligheid van Bureau Veldweg BV met kenmerk 10427R01.

-  brandmeldcentrale
-  vluchtroute-aanduiding
-  ruimte voorzien van noodverlichting
- 



scheiding tenminste 30 minuten brandwerend conform NEN6069
- 



scheiding tenminste 60 minuten brandwerend conform NEN6069 en tevens tenminste 20 minuten weerstand tegen rookdoorgang conform NEN6075
-  deur-, luik of raamconstructie brandwerend beschouwend van zijde met kruis
-  zelfsluitende deur
-  te openen in vluchtroute zonder losse hulpmiddelen
-  automatische schuifdeur bij spanningswegval handmatig te openen
-  extra beschermde vluchtroute
-  brandcompartiment aanduiding (tevens subbrandcompartiment)
-  brandslanghaspel (slanglengte in 30 meter) conform NEN-EN 671
-  draagbaar blustoestel

NIEUW / GEWIJZIGDE INDELING

-  gewijzigde indeling
-  volglazen wanden, als bestaand
-  los meubilair, directielevering
-  vast meubilair, directielevering

BESTAAND / ONGEWIJZIGD

-  buiten plangebied
-  bestaand

bestuursvleugel
(buiten plangebied)

tijdelijk bouwgebied
lvm renovatie toilet

nieuw schuifdeur-
automaat

nieuw brandwerende stalen
schuifpui + automaat

nieuw hellingbaan
(steenachtig)

nieuw deurautomaat

heren

minia +
publiek toilet

bode

(verhoogde vloer)

telefonie

(verhoogde vloer)

dienstverlening

koffiecorner

wachten 4 pers.

dames

luchtrookscherm

scherm

wachten 8 pers.

glas

overleg

glas

max. 70 pers.

kluis

kcc 2e lijn

nieuwe vluchtrap

0.15

0.12a

0.08

0.09

0.10

0.12

sprekkamer 7

sprekkamer 6

sprekkamer 5

sprekkamer 8

glaswand

VL

VL

VL

VL

VL

Renovatie gemeentehuis Bergen (L)
Begane grond (schaal 1:175)



V.R. BOUWMANAGEMENT B.V.

Marktplein 12
5397 EV LITH
info@vr-bouwmanagement.nl
(0412) 48 52 55

wijz. A:
wijz. B:
wijz. C:
wijz. D:

datum 27-02-2024
Werknr 2169
Blad VO-00