

RENVOOI

Brandveiligheid

Voorschriften brandveiligheid zijn aangegeven in rapport brandveiligheid van Bureau Veldweg BV met kenmerk 10427R01.

-  brandmeldcentrale
-  vluchtroute-aanduiding
-  ruimte voorzien van noodverlichting
- 30

30

scheiding tenminste 30 minuten brandwerend conform NEN6069
- 60

60

scheiding tenminste 60 minuten brandwerend conform NEN6069 en tevens tenminste 20 minuten weerstand tegen rookdoorgang conform NEN6075
-  deur-, luik of raamconstructie brandwerend beschouwend van zijde met kruis
-  zelfsluitende deur
-  te openen in vluchtroute zonder losse hulpmiddelen
-  automatische schufdeur bij spanningswegval handmatig te openen
-  extra beschermde vluchtroute
-  brandcompartiment aanduiding (tevens subbrandcompartiment)
-  brandslanghaspel (slanglengte in 30 meter) conform NEN-EN 671
-  draagbaar blustoestel

NIEUW / GEWIJZIGDE INDELING

-  gewijzigde indeling
-  volglazen wanden, als bestaand
-  los meubilair, directielevering
-  vast meubilair, directielevering

BESTAAND / ONGEWIJZIGD

-  buiten plangebied
-  bestaand

bestuursvleugel
(buiten plangebied)

nieuw schufdeurautomaat

archief
(buiten plangebied)

Renovatie gemeentehuis Bergen (L)
Souterrain (schaal 1:175)



	V.R. BOUWMANAGEMENT B.V.		datum	27-02-2024
	Marktpllein 12 5397 EV LITH info@vr-bouwmanagement.nl (0412) 48 52 55	wijz. A:	Werknr	2169
		wijz. B:		
		wijz. C:	Blad	VO--1